


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/03 01	SR	107,61	V	1,49	V	59,80	V	0,15	V	1,57	V	142,13	V	33374	V
2022/01/03 02	SR	92,07	V	0,62	V	54,78	V	0,00	V	1,48	V	142,50	V	33422	V
2022/01/03 03	SR	68,36	V	0,53	V	64,40	V	0,01	V	1,55	V	142,83	V	33423	V
2022/01/03 04	SR	84,91	V	0,70	V	62,48	V	0,01	V	1,55	V	143,08	V	33403	V
2022/01/03 05	SR	49,10	V	0,46	V	69,35	V	0,00	V	1,59	V	143,48	V	33324	V
2022/01/03 06	SR	37,18	V	0,40	V	79,08	V	0,00	V	1,50	V	143,56	V	33460	V
2022/01/03 07	SR	98,45	V	1,31	V	62,99	V	0,07	V	1,56	V	143,97	V	33598	V
2022/01/03 08	SR	34,14	V	0,48	V	81,87	V	0,00	V	1,75	V	143,84	V	33469	V
2022/01/03 09	SR	48,80	V	0,49	V	71,65	V	0,00	V	1,81	V	143,54	V	32652	V
2022/01/03 10	SR	72,69	V	0,62	V	59,08	V	0,01	V	1,82	V	143,57	V	33153	V
2022/01/03 11	SR	70,41	V	0,73	V	66,61	V	0,02	V	1,86	V	143,74	V	33056	V
2022/01/03 12	SR	48,66	V	0,74	V	116,71	V	0,01	V	1,26	V	141,29	V	29806	V
2022/01/03 13	SR	55,67	V	2,46	V	111,59	V	0,61	V	1,04	V	137,74	V	31129	V
2022/01/03 14	SR	52,37	V	0,58	V	74,42	V	0,00	V	0,49	V	136,21	V	28329	V
2022/01/03 15	SR	107,64	V	1,62	V	60,03	V	0,15	V	1,45	V	137,91	V	30357	V
2022/01/03 16	SR	56,21	V	0,46	V	66,43	V	0,00	V	1,80	V	143,22	V	32558	V
2022/01/03 17	SR	73,19	V	0,56	V	59,97	V	0,00	V	1,91	V	144,73	V	32500	V
2022/01/03 18	SR	93,44	V	0,82	V	53,28	V	0,01	V	2,62	V	144,79	V	32480	V
2022/01/03 19	SR	105,83	V	0,92	V	50,58	V	0,03	V	1,90	V	142,31	V	32436	V
2022/01/03 20	SR	77,35	V	0,78	V	58,28	V	0,02	V	1,87	V	141,70	V	32680	V
2022/01/03 21	SR	117,56	V	1,28	V	52,63	V	0,06	V	1,81	V	142,16	V	32269	V
2022/01/03 22	SR	39,29	V	0,42	V	68,23	V	0,00	V	1,79	V	142,37	V	32472	V
2022/01/03 23	SR	66,15	V	0,78	V	71,31	V	0,04	V	1,48	V	142,50	V	32461	V
2022/01/03 24	SR	43,48	V	0,44	V	86,86	V	0,00	V	2,07	V	142,33	V	32401	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	34.1-117.6	0.4-2.5	50.6-116.7	0.0-0.6	0.5-2.6	136.2-144.8	28329.1-33598.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.9	0.8	69.3	0	1.6	142.3	32425.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/04 01	SR	43,86	V	0,49	V	90,28	V	0,00	V	1,57	V	141,60	V	32715	V
2022/01/04 02	SR	33,82	V	0,40	V	94,14	V	0,00	V	1,43	V	141,76	V	32732	V
2022/01/04 03	SR	63,60	V	0,69	V	74,82	V	0,02	V	1,64	V	142,33	V	32637	V
2022/01/04 04	SR	65,36	V	0,56	V	65,67	V	0,00	V	1,83	V	143,20	V	32494	V
2022/01/04 05	SR	112,66	V	1,94	V	60,55	V	0,20	V	1,90	V	143,71	V	32362	V
2022/01/04 06	SR	87,02	V	0,83	V	57,94	V	0,01	V	1,75	V	144,17	V	32398	V
2022/01/04 07	SR	21,03	V	0,46	V	91,92	V	0,00	V	1,68	V	144,21	V	32857	V
2022/01/04 08	SR	27,20	V	0,42	V	79,83	V	0,00	V	3,11	V	143,34	V	32833	V
2022/01/04 09	SR	43,88	V	0,52	V	63,84	V	0,00	V	6,34	V	141,35	V	32588	V
2022/01/04 10	SR	74,62	V	0,65	V	52,46	V	0,00	V	4,02	V	141,36	V	31292	V
2022/01/04 11	SR	98,41	V	0,83	V	48,48	V	0,00	V	6,90	V	140,11	V	31524	V
2022/01/04 12	SR	124,42	V	1,25	V	44,51	V	0,01	V	4,13	V	139,35	V	31516	V
2022/01/04 13	SR	123,59	V	1,25	V	55,72	V	0,02	V	2,14	V	139,95	V	31687	V
2022/01/04 14	SR	46,13	V	0,66	V	83,92	V	0,01	V	2,06	V	139,95	V	32042	V
2022/01/04 15	SR	90,11	V	0,94	V	61,28	V	0,01	V	1,81	V	140,01	V	32159	V
2022/01/04 16	SR	104,30	V	1,52	V	63,13	V	0,10	V	1,72	V	140,32	V	31786	V
2022/01/04 17	SR	65,71	V	0,64	V	73,46	V	0,00	V	1,91	V	140,64	V	31908	V
2022/01/04 18	SR	102,56	V	1,49	V	74,17	V	0,09	V	1,87	V	140,93	V	31570	V
2022/01/04 19	SR	88,36	V	0,87	V	75,81	V	0,00	V	1,78	V	141,04	V	31649	V
2022/01/04 20	SR	127,60	V	1,26	V	71,28	V	0,02	V	1,60	V	141,28	V	31342	V
2022/01/04 21	SR	97,24	V	1,30	V	82,48	V	0,03	V	1,44	V	141,59	V	31552	V
2022/01/04 22	SR	151,18	V	2,33	V	86,22	V	0,13	V	1,29	V	141,75	V	31302	V
2022/01/04 23	SR	24,16	V	0,47	V	114,65	V	0,00	V	1,09	V	142,02	V	31549	V
2022/01/04 24	SR	24,39	V	0,51	V	117,59	V	0,00	V	0,99	V	142,17	V	31534	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.0-151.2	0.4-2.3	44.5-117.6	0.0-0.2	1.0-6.9	139.3-144.2	31292.4-32857.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.7	0.9	74.3	0	2.3	141.6	32001.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/05 01	SR	92,38	V	0,87	V	80,12	V	0,00	V	1,12	V	142,45	V	31328	V
2022/01/05 02	SR	37,59	V	0,52	V	94,62	V	0,00	V	1,07	V	142,14	V	31538	V
2022/01/05 03	SR	17,14	V	0,42	V	107,96	V	0,00	V	1,07	V	141,93	V	31597	V
2022/01/05 04	SR	11,15	V	0,40	V	127,30	V	0,00	V	1,00	V	141,94	V	31569	V
2022/01/05 05	SR	37,55	V	0,56	V	105,92	V	0,00	V	1,00	V	141,86	V	31532	V
2022/01/05 06	SR	76,32	V	0,90	V	89,50	V	0,02	V	1,02	V	142,42	V	31392	V
2022/01/05 07	SR	15,64	V	0,44	V	111,14	V	0,00	V	1,17	V	142,88	V	31606	V
2022/01/05 08	SR	97,25	V	1,70	V	91,05	V	0,13	V	2,45	V	141,53	V	30761	V
2022/01/05 09	SR	47,48	V	0,70	V	107,40	V	0,01	V	1,57	V	137,91	V	30870	V
2022/01/05 10	SR	178,19	V	7,18	V	86,32	V	1,84	V	1,33	V	137,41	V	31000	V
2022/01/05 11	SR	103,59	V	2,13	V	97,49	V	0,17	V	1,27	V	137,47	V	31443	V
2022/01/05 12	SR	131,37	V	3,39	V	95,94	V	0,52	V	1,24	V	137,57	V	30648	V
2022/01/05 13	SR	21,35	V	0,38	V	120,77	V	0,00	V	1,14	V	137,52	V	31019	V
2022/01/05 14	SR	26,87	V	0,46	V	118,92	V	0,00	V	1,10	V	137,67	V	30993	V
2022/01/05 15	SR	94,93	V	2,08	V	105,28	V	0,23	V	1,62	V	137,61	V	30540	V
2022/01/05 16	SR	137,30	V	2,96	V	105,53	V	0,33	V	0,94	V	137,79	V	30717	V
2022/01/05 17	SR	132,43	V	2,08	V	91,03	V	0,19	V	1,24	V	138,02	V	30890	V
2022/01/05 18	SR	88,32	V	0,99	V	84,88	V	0,03	V	1,61	V	138,07	V	31264	V
2022/01/05 19	SR	36,32	V	0,36	V	87,02	V	0,00	V	1,32	V	138,04	V	31509	V
2022/01/05 20	SR	131,38	V	1,27	V	52,73	V	0,05	V	1,22	V	138,74	V	31034	V
2022/01/05 21	SR	71,03	V	0,88	V	68,79	V	0,04	V	1,34	V	139,19	V	31086	V
2022/01/05 22	SR	39,67	V	0,44	V	76,70	V	0,00	V	1,16	V	139,37	V	31151	V
2022/01/05 23	SR	80,82	V	0,75	V	67,70	V	0,00	V	1,19	V	139,66	V	31056	V
2022/01/05 24	SR	37,59	V	0,40	V	87,79	V	0,00	V	1,24	V	139,90	V	31053	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.2-178.2	0.4-7.2	52.7-127.3	0.0-1.8	0.9-2.4	137.4-142.9	30539.9-31606.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.7	1.3	94.2	0.1	1.3	139.5	31149.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/06 01	SR	26,77	V	0,40	V	98,87	V	0,00	V	1,22	V	139,91	V	31258	V
2022/01/06 02	SR	26,31	V	0,41	V	103,19	V	0,00	V	1,34	V	139,86	V	31263	V
2022/01/06 03	SR	16,51	V	0,39	V	108,14	V	0,00	V	1,59	V	139,83	V	31343	V
2022/01/06 04	SR	32,48	V	0,50	V	99,94	V	0,00	V	1,50	V	140,01	V	31427	V
2022/01/06 05	SR	32,68	V	0,42	V	100,73	V	0,00	V	1,48	V	140,27	V	31291	V
2022/01/06 06	SR	36,93	V	0,45	V	97,54	V	0,00	V	1,45	V	140,52	V	31090	V
2022/01/06 07	SR	17,60	V	0,33	V	106,50	V	0,00	V	1,55	V	140,85	V	32998	V
2022/01/06 08	SR	69,86	V	0,66	V	77,76	V	0,00	V	2,02	V	141,12	V	31724	V
2022/01/06 09	SR	133,52	V	1,27	V	57,48	V	0,00	V	2,30	V	141,71	V	31482	V
2022/01/06 10	SR	121,35	V	1,22	V	64,65	V	0,01	V	2,21	V	142,14	V	31327	V
2022/01/06 11	SR	112,21	V	1,19	V	72,62	V	0,01	V	2,11	V	142,53	V	31274	V
2022/01/06 12	SR	122,77	V	1,47	V	72,52	V	0,04	V	2,14	V	143,15	V	31293	V
2022/01/06 13	SR	92,08	V	0,80	V	75,02	V	0,01	V	1,97	V	143,58	V	31225	V
2022/01/06 14	SR	88,98	V	0,72	V	68,09	V	0,00	V	2,80	V	143,69	V	31166	V
2022/01/06 15	SR	38,83	V	0,35	V	89,96	V	0,00	V	2,39	V	141,18	V	31243	V
2022/01/06 16	SR	50,12	V	0,55	V	84,08	V	0,01	V	1,87	V	140,85	V	31364	V
2022/01/06 17	SR	45,13	V	0,43	V	79,25	V	0,00	V	1,60	V	141,16	V	31240	V
2022/01/06 18	SR	84,28	V	0,72	V	63,14	V	0,01	V	2,03	V	141,53	V	31049	V
2022/01/06 19	SR	74,77	V	0,59	V	66,64	V	0,00	V	1,52	V	141,10	V	31102	V
2022/01/06 20	SR	110,06	V	0,87	V	55,51	V	0,00	V	1,44	V	141,25	V	31110	V
2022/01/06 21	SR	96,07	V	0,74	V	64,94	V	0,00	V	1,90	V	141,50	V	31177	V
2022/01/06 22	SR	46,44	V	0,42	V	77,10	V	0,00	V	1,62	V	141,00	V	31364	V
2022/01/06 23	SR	62,64	V	0,53	V	75,50	V	0,00	V	1,53	V	140,82	V	31366	V
2022/01/06 24	SR	39,11	V	0,37	V	82,03	V	0,00	V	1,58	V	140,81	V	31597	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.5-133.5	0.3-1.5	55.5-108.1	0.0-0.0	1.2-2.8	139.8-143.7	31049.4-32998.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.7	0.7	80.9	0	1.8	141.3	31365.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/07 01	SR	47,90	V	0,44	V	78,26	V	0,00	V	1,75	V	141,06	V	31586	V
2022/01/07 02	SR	49,16	V	0,44	V	72,80	V	0,00	V	1,83	V	141,57	V	31451	V
2022/01/07 03	SR	26,38	V	0,33	V	91,73	V	0,00	V	1,61	V	141,90	V	31450	V
2022/01/07 04	SR	36,88	V	0,37	V	84,49	V	0,00	V	1,55	V	142,03	V	31397	V
2022/01/07 05	SR	36,08	V	0,38	V	85,07	V	0,00	V	1,65	V	142,15	V	31410	V
2022/01/07 06	SR	76,34	V	0,60	V	62,61	V	0,00	V	1,43	V	142,73	V	31057	V
2022/01/07 07	SR	56,39	V	0,46	V	68,13	V	0,00	V	1,25	V	143,05	V	33314	V
2022/01/07 08	SR	89,41	V	0,80	V	59,06	V	0,01	V	2,20	V	142,82	V	32025	V
2022/01/07 09	SR	69,19	V	0,74	V	66,05	V	0,02	V	3,76	V	140,91	V	32130	V
2022/01/07 10	SR	87,85	V	0,80	V	63,27	V	0,01	V	1,57	V	140,38	V	32388	V
2022/01/07 11	SR	102,84	V	1,03	V	64,33	V	0,02	V	1,62	V	140,82	V	32220	V
2022/01/07 12	SR	135,36	V	2,42	V	77,65	V	0,24	V	1,67	V	141,57	V	32063	V
2022/01/07 13	SR	68,80	V	1,01	V	85,28	V	0,07	V	1,34	V	142,08	V	32234	V
2022/01/07 14	SR	117,44	V	1,49	V	72,71	V	0,10	V	1,37	V	141,91	V	32069	V
2022/01/07 15	SR	39,41	V	0,39	V	95,16	V	0,00	V	2,14	V	142,31	V	32413	V
2022/01/07 16	SR	48,71	V	0,49	V	94,48	V	0,01	V	1,80	V	140,96	V	32333	V
2022/01/07 17	SR	73,60	V	0,65	V	84,41	V	0,01	V	1,79	V	140,65	V	32440	V
2022/01/07 18	SR	34,23	V	0,36	V	93,54	V	0,00	V	1,71	V	141,13	V	32458	V
2022/01/07 19	SR	36,29	V	0,43	V	95,56	V	0,00	V	2,12	V	141,08	V	32686	V
2022/01/07 20	SR	68,46	V	0,59	V	68,55	V	0,01	V	1,69	V	140,32	V	32520	V
2022/01/07 21	SR	90,05	V	1,09	V	69,43	V	0,08	V	1,38	V	140,49	V	32483	V
2022/01/07 22	SR	90,08	V	0,95	V	73,55	V	0,05	V	1,23	V	140,94	V	32476	V
2022/01/07 23	SR	5,32	V	0,31	V	121,16	V	0,00	V	1,04	V	140,70	V	33007	V
2022/01/07 24	SR	12,22	V	0,31	V	100,38	V	0,00	V	1,06	V	140,88	V	32865	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.3-135.4	0.3-2.4	59.1-121.2	0.0-0.2	1.0-3.8	140.3-143.1	31056.7-33313.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.4	0.7	80.3	0	1.7	141.4	32186.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/08 01	SR	28,64	V	0,33	V	79,67	V	0,00	V	1,11	V	141,08	V	32818	V
2022/01/08 02	SR	21,34	V	0,32	V	87,30	V	0,00	V	1,06	V	141,10	V	32895	V
2022/01/08 03	SR	6,11	V	0,30	V	116,25	V	0,00	V	1,09	V	140,93	V	33041	V
2022/01/08 04	SR	6,89	V	0,30	V	112,62	V	0,00	V	1,16	V	140,89	V	32916	V
2022/01/08 05	SR	10,78	V	0,30	V	104,14	V	0,00	V	1,16	V	141,09	V	32919	V
2022/01/08 06	SR	25,88	V	0,37	V	95,67	V	0,00	V	1,24	V	141,18	V	32942	V
2022/01/08 07	SR	40,76	V	0,52	V	87,22	V	0,00	V	1,17	V	141,02	V	33510	V
2022/01/08 08	SR	48,76	V	0,65	V	83,95	V	0,02	V	1,26	V	141,30	V	32171	V
2022/01/08 09	SR	31,06	V	0,49	V	86,84	V	0,00	V	1,29	V	141,50	V	32207	V
2022/01/08 10	SR	83,96	V	0,94	V	70,26	V	0,00	V	1,49	V	141,98	V	32198	V
2022/01/08 11	SR	61,85	V	0,69	V	82,92	V	0,00	V	1,53	V	142,56	V	32232	V
2022/01/08 12	SR	81,85	V	1,22	V	82,88	V	0,08	V	1,75	V	142,92	V	32168	V
2022/01/08 13	SR	105,53	V	1,09	V	76,25	V	0,01	V	1,94	V	143,38	V	32048	V
2022/01/08 14	SR	81,56	V	0,82	V	82,08	V	0,01	V	1,90	V	143,46	V	32107	V
2022/01/08 15	SR	85,55	V	0,93	V	81,78	V	0,02	V	1,84	V	143,78	V	31876	V
2022/01/08 16	SR	56,50	V	0,63	V	87,44	V	0,01	V	1,84	V	144,44	V	31867	V
2022/01/08 17	SR	72,11	V	0,67	V	77,00	V	0,02	V	1,65	V	144,68	V	31834	V
2022/01/08 18	SR	100,73	V	0,90	V	70,43	V	0,00	V	2,27	V	145,11	V	31586	V
2022/01/08 19	SR	104,05	V	1,38	V	73,75	V	0,07	V	2,06	V	143,29	V	31385	V
2022/01/08 20	SR	75,92	V	0,79	V	76,72	V	0,02	V	1,58	V	141,96	V	31603	V
2022/01/08 21	SR	26,74	V	0,33	V	101,59	V	0,00	V	1,50	V	141,51	V	32040	V
2022/01/08 22	SR	21,23	V	0,32	V	107,27	V	0,00	V	1,32	V	141,41	V	32150	V
2022/01/08 23	SR	48,10	V	0,55	V	91,10	V	0,00	V	1,38	V	141,30	V	32252	V
2022/01/08 24	SR	47,92	V	0,42	V	80,42	V	0,00	V	1,41	V	141,76	V	31987	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.1-105.5	0.3-1.4	70.3-116.2	0.0-0.1	1.1-2.3	140.9-145.1	31384.6-33509.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.1	0.6	87.3	0	1.5	142.2	32281.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/09 01	SR	100,18	V	1,24	V	71,66	V	0,07	V	1,30	V	141,89	V	31778	V
2022/01/09 02	SR	23,35	V	0,34	V	100,99	V	0,00	V	1,19	V	141,80	V	31994	V
2022/01/09 03	SR	22,08	V	0,31	V	101,26	V	0,00	V	1,17	V	141,75	V	32016	V
2022/01/09 04	SR	32,36	V	0,37	V	92,72	V	0,00	V	1,24	V	141,94	V	32061	V
2022/01/09 05	SR	69,52	V	0,56	V	74,27	V	0,00	V	1,32	V	142,41	V	32016	V
2022/01/09 06	SR	60,88	V	0,64	V	84,61	V	0,01	V	1,25	V	142,70	V	31881	V
2022/01/09 07	SR	98,50	V	1,98	V	77,77	V	0,17	V	6,30	V	143,44	V	32566	V
2022/01/09 08	SR	106,42	V	1,51	V	79,14	V	0,10	V	9,53	V	141,32	V	30825	V
2022/01/09 09	SR	99,37	V	1,63	V	84,03	V	0,13	V	7,24	V	138,26	V	31372	V
2022/01/09 10	SR	132,60	V	2,17	V	78,69	V	0,13	V	1,95	V	136,84	V	31731	V
2022/01/09 11	SR	189,24	V	3,23	V	67,29	V	0,39	V	1,88	V	136,87	V	31682	V
2022/01/09 12	SR	99,20	V	2,42	V	90,64	V	0,49	V	2,32	V	136,64	V	31839	V
2022/01/09 13	SR	90,33	V	1,19	V	85,19	V	0,08	V	1,96	V	136,53	V	32004	V
2022/01/09 14	SR	47,88	V	0,42	V	84,07	V	0,00	V	2,32	V	136,89	V	31928	V
2022/01/09 15	SR	19,32	V	0,29	V	104,09	V	0,00	V	1,70	V	136,79	V	31901	V
2022/01/09 16	SR	22,79	V	0,32	V	100,18	V	0,00	V	1,55	V	136,62	V	31767	V
2022/01/09 17	SR	67,35	V	0,57	V	72,27	V	0,00	V	1,44	V	136,84	V	31418	V
2022/01/09 18	SR	46,79	V	0,39	V	77,27	V	0,00	V	1,39	V	137,06	V	31558	V
2022/01/09 19	SR	77,04	V	0,68	V	73,18	V	0,01	V	1,34	V	137,33	V	31399	V
2022/01/09 20	SR	62,68	V	0,52	V	73,44	V	0,00	V	1,27	V	137,58	V	31685	V
2022/01/09 21	SR	74,71	V	0,65	V	74,36	V	0,00	V	1,34	V	137,93	V	31455	V
2022/01/09 22	SR	41,27	V	0,39	V	78,73	V	0,00	V	1,52	V	138,36	V	31505	V
2022/01/09 23	SR	71,09	V	0,57	V	59,72	V	0,00	V	1,76	V	138,92	V	31469	V
2022/01/09 24	SR	43,29	V	0,40	V	75,38	V	0,00	V	1,85	V	139,42	V	31667	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.3-189.2	0.3-3.2	59.7-104.1	0.0-0.5	1.2-9.5	136.5-143.4	30824.5-32565.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.8	0.9	81.7	0.1	2.3	139	31729.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 145

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]