

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO ₂ R 021		COT R 057		NOX NO ₂ R 027		SO ₂ R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/01 01	SR	21,12	V	0,25	V	119,42	V	0,00	V	0,31	V	140,03	V	29509	V
2020/06/01 02	SR	15,02	V	0,25	V	143,81	V	0,00	V	0,32	V	140,17	V	29773	V
2020/06/01 03	SR	13,67	V	0,24	V	136,43	V	0,00	V	0,33	V	140,33	V	29588	V
2020/06/01 04	SR	26,59	V	0,29	V	114,18	V	0,00	V	0,30	V	140,00	V	29091	V
2020/06/01 05	SR	28,08	V	0,27	V	108,04	V	0,00	V	0,29	V	140,02	V	28818	V
2020/06/01 06	SR	15,04	V	0,23	V	134,90	V	0,00	V	0,33	V	140,10	V	29406	V
2020/06/01 07	SR	21,02	V	0,35	V	137,22	V	0,00	V	0,33	V	140,45	V	28061	V
2020/06/01 08	SR	27,22	V	0,30	V	114,52	V	0,00	V	0,31	V	140,03	V	28661	V
2020/06/01 09	SR	53,15	V	0,48	V	101,00	V	0,00	V	0,28	V	139,87	V	28176	V
2020/06/01 10	SR	30,27	V	0,33	V	104,61	V	0,00	V	0,36	V	138,80	V	28820	V
2020/06/01 11	SR	27,99	V	0,28	V	103,72	V	0,00	V	0,32	V	135,26	V	28514	V
2020/06/01 12	SR	28,24	V	0,29	V	100,13	V	0,00	V	0,31	V	135,14	V	28922	V
2020/06/01 13	SR	54,05	V	0,39	V	71,42	V	0,00	V	0,31	V	135,55	V	28522	V
2020/06/01 14	SR	80,65	V	0,59	V	63,30	V	0,00	V	0,31	V	135,66	V	28198	V
2020/06/01 15	SR	12,95	V	0,24	V	128,28	V	0,00	V	0,32	V	136,48	V	29541	V
2020/06/01 16	SR	14,46	V	0,23	V	116,27	V	0,00	V	0,52	V	136,04	V	28304	V
2020/06/01 17	SR	32,27	V	0,28	V	99,71	V	0,00	V	0,25	V	135,44	V	27347	V
2020/06/01 18	SR	33,83	V	0,30	V	96,82	V	0,00	V	0,23	V	134,16	V	26337	V
2020/06/01 19	SR	95,60	V	1,05	V	69,59	V	0,02	V	0,21	V	133,37	V	25190	V
2020/06/01 20	SR	35,60	V	0,26	V	92,44	V	0,00	V	0,22	V	134,28	V	26556	V
2020/06/01 21	SR	49,73	V	0,42	V	85,24	V	0,00	V	0,25	V	136,31	V	28068	V
2020/06/01 22	SR	39,38	V	0,41	V	87,35	V	0,00	V	0,28	V	138,06	V	29388	V
2020/06/01 23	SR	40,04	V	0,58	V	91,72	V	0,00	V	0,32	V	138,86	V	29815	V
2020/06/01 24	SR	19,55	V	0,37	V	113,09	V	0,00	V	0,33	V	139,09	V	29978	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.0-95.6	0.2-1.1	63.3-143.8	0.0-0.0	0.2-0.5	133.4-140.4	25189.8-29978.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34	0.4	105.6	0	0.3	137.6	28524.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/02 01	SR	21,70	V	0,27	V	116,72	V	0,00	V	0,31	V	138,76	V	29189	V
2020/06/02 02	SR	38,99	V	0,39	V	89,56	V	0,00	V	0,30	V	138,88	V	28899	V
2020/06/02 03	SR	25,19	V	0,25	V	97,49	V	0,00	V	0,33	V	139,69	V	28879	V
2020/06/02 04	SR	20,42	V	0,26	V	117,60	V	0,00	V	0,31	V	140,07	V	29181	V
2020/06/02 05	SR	44,84	V	0,34	V	86,88	V	0,00	V	0,26	V	140,00	V	28371	V
2020/06/02 06	SR	93,97	V	0,81	V	62,66	V	0,00	V	0,27	V	139,67	V	26985	V
2020/06/02 07	SR	107,89	V	1,34	V	78,66	V	0,00	V	0,27	V	140,73	V	29060	V
2020/06/02 08	SR	60,97	V	0,50	V	80,81	V	0,00	V	0,25	V	141,78	V	28920	V
2020/06/02 09	SR	97,94	V	0,68	V	73,69	V	0,00	V	0,26	V	141,12	V	28126	V
2020/06/02 10	SR	29,24	V	0,30	V	112,71	V	0,00	V	0,27	V	142,12	V	29135	V
2020/06/02 11	SR	22,80	V	0,29	V	125,67	V	0,00	V	0,29	V	142,29	V	29160	V
2020/06/02 12	SR	41,15	V	0,34	V	111,42	V	0,00	V	0,28	V	142,20	V	28792	V
2020/06/02 13	SR	60,36	V	0,48	V	92,89	V	0,00	V	0,28	V	141,85	V	28293	V
2020/06/02 14	SR	91,37	V	0,57	V	66,45	V	0,00	V	0,28	V	141,48	V	27711	V
2020/06/02 15	SR	56,31	V	0,43	V	84,12	V	0,00	V	0,28	V	141,90	V	28200	V
2020/06/02 16	SR	22,94	V	0,25	V	101,66	V	0,00	V	0,61	V	142,93	V	28929	V
2020/06/02 17	SR	17,48	V	0,23	V	116,16	V	0,00	V	0,31	V	143,69	V	29101	V
2020/06/02 18	SR	20,91	V	0,23	V	108,02	V	0,00	V	0,30	V	143,78	V	29138	V
2020/06/02 19	SR	29,85	V	0,27	V	104,14	V	0,00	V	0,32	V	143,92	V	28815	V
2020/06/02 20	SR	18,68	V	0,24	V	112,75	V	0,00	V	0,32	V	144,14	V	28964	V
2020/06/02 21	SR	34,37	V	0,27	V	92,21	V	0,00	V	0,31	V	144,35	V	28663	V
2020/06/02 22	SR	34,13	V	0,26	V	93,33	V	0,00	V	0,30	V	144,69	V	28542	V
2020/06/02 23	SR	62,94	V	0,62	V	84,05	V	0,01	V	0,27	V	145,33	V	27869	V
2020/06/02 24	SR	119,41	V	1,46	V	76,16	V	0,02	V	0,27	V	145,36	V	27286	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.5-119.4	0.2-1.5	62.7-125.7	0.0-0.0	0.3-0.6	138.8-145.4	26985.3-29189.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.9	0.5	95.2	0	0.3	142.1	28592
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

