

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	AN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/01 01	SR	0,43	V	0,48	V	126,84	V	0,00	V	0,14	V	117,55	V	28867	V
2021/06/01 02	SR	0,33	V	0,45	V	127,57	V	0,00	V	0,14	V	116,79	V	27591	V
2021/06/01 03	SR	0,38	V	0,44	V	129,89	V	0,00	V	0,14	V	116,12	V	27618	V
2021/06/01 04	SR	0,95	V	0,44	V	128,64	V	0,00	V	0,13	V	115,73	V	27371	V
2021/06/01 05	SR	2,08	V	0,45	V	124,96	V	0,00	V	0,12	V	115,80	V	27331	V
2021/06/01 06	SR	4,14	V	0,46	V	120,08	V	0,00	V	0,12	V	116,24	V	27695	V
2021/06/01 07	SR	2,07	V	0,49	V	125,75	V	0,00	V	0,14	V	116,91	V	28731	V
2021/06/01 08	SR	0,27	V	0,44	V	127,30	V	0,00	V	0,10	V	117,11	V	28604	V
2021/06/01 09	SR	0,22	V	0,49	V	128,43	V	0,00	V	0,11	V	117,57	V	28246	V
2021/06/01 10	SR	0,03	V	0,51	V	132,60	V	0,00	V	0,11	V	117,59	V	28425	V
2021/06/01 11	SR	0,03	V	0,50	V	135,04	V	0,00	V	0,12	V	117,36	V	27760	V
2021/06/01 12	SR	0,09	V	0,45	V	133,17	V	0,00	V	0,13	V	117,25	V	27955	V
2021/06/01 13	SR	5,27	V	0,46	V	114,89	V	0,00	V	0,12	V	117,29	V	27700	V
2021/06/01 14	SR	10,50	V	0,49	V	119,22	V	0,00	V	0,13	V	117,83	V	27604	V
2021/06/01 15	SR	22,47	V	0,45	V	91,61	V	0,00	V	0,10	V	117,26	V	26089	V
2021/06/01 16	SR	36,69	V	0,81	V	85,28	V	0,01	V	0,11	V	116,86	V	26043	V
2021/06/01 17	SR	31,84	V	0,75	V	90,19	V	0,00	V	0,11	V	117,53	V	26726	V
2021/06/01 18	SR	9,27	V	0,46	V	109,75	V	0,00	V	0,13	V	118,02	V	27342	V
2021/06/01 19	SR	2,44	V	0,35	V	117,11	V	0,00	V	0,11	V	117,96	V	27275	V
2021/06/01 20	SR	8,33	V	0,43	V	100,77	V	0,00	V	0,11	V	117,57	V	26788	V
2021/06/01 21	SR	12,85	V	0,47	V	91,50	V	0,00	V	0,12	V	117,40	V	26508	V
2021/06/01 22	SR	9,65	V	0,47	V	100,84	V	0,00	V	0,14	V	117,92	V	27387	V
2021/06/01 23	SR	0,99	V	0,38	V	120,29	V	0,00	V	0,12	V	118,43	V	27162	V
2021/06/01 24	SR	0,37	V	0,35	V	126,76	V	0,00	V	0,13	V	118,29	V	27945	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-36.7	0.4-0.8	85.3-135.0	0.0-0.0	0.1-0.1	115.7-118.4	26043.1-28866.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	6.7	0.5	117	0	0.1	117.3	27531.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO-FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/02 01	SR	0,01	V	0,38	V	139,08	V	0,00	V	0,12	V	118,43	V	27626	V
2021/06/02 02	SR	0,00	V	0,37	V	143,96	V	0,00	V	0,19	V	118,09	V	27658	V
2021/06/02 03	SR	0,35	V	0,36	V	130,24	V	0,00	V	0,12	V	118,10	V	27649	V
2021/06/02 04	SR	0,28	V	0,36	V	121,69	V	0,00	V	0,12	V	117,32	V	27027	V
2021/06/02 05	SR	0,83	V	0,35	V	134,40	V	0,00	V	0,13	V	117,73	V	27967	V
2021/06/02 06	SR	0,01	V	0,35	V	142,88	V	0,00	V	0,11	V	118,43	V	28300	V
2021/06/02 07	SR	0,00	V	0,40	V	147,34	V	0,00	V	0,11	V	118,78	V	28502	V
2021/06/02 08	SR	0,04	V	0,40	V	145,18	V	0,00	V	0,11	V	118,56	V	27997	V
2021/06/02 09	SR	0,16	V	0,39	V	140,54	V	0,00	V	0,12	V	118,70	V	27612	V
2021/06/02 10	SR	0,00	V	0,39	V	144,89	V	0,00	V	0,12	V	119,01	V	27969	V
2021/06/02 11	SR	0,40	V	0,37	V	133,89	V	0,00	V	0,22	V	119,81	V	28665	V
2021/06/02 12	SR	37,34	V	0,52	V	93,11	V	0,00	V	0,25	V	123,81	V	31700	V
2021/06/02 13	SR	130,10	V	0,91	V	55,60	V	0,00	V	0,37	V	127,97	V	34416	V
2021/06/02 14	SR	63,86	V	0,50	V	72,27	V	0,00	V	0,57	V	133,02	V	36106	V
2021/06/02 15	SR	39,81	V	0,46	V	87,27	V	0,00	V	0,91	V	134,86	V	36234	V
2021/06/02 16	SR	4,19	V	0,42	V	137,54	V	0,00	V	1,48	V	131,22	V	32030	V
2021/06/02 17	SR	2,93	V	0,46	V	132,56	V	0,00	V	0,62	V	126,57	V	31948	V
2021/06/02 18	SR	14,48	V	0,42	V	110,05	V	0,00	V	0,46	V	125,19	V	31609	V
2021/06/02 19	SR	33,58	V	0,45	V	79,60	V	0,00	V	0,40	V	124,71	V	30632	V
2021/06/02 20	SR	59,80	V	0,53	V	65,29	V	0,00	V	0,40	V	124,59	V	30621	V
2021/06/02 21	SR	38,00	V	0,49	V	74,83	V	0,00	V	0,44	V	124,73	V	30855	V
2021/06/02 22	SR	62,90	V	0,58	V	64,40	V	0,00	V	0,38	V	124,76	V	30384	V
2021/06/02 23	SR	62,70	V	0,83	V	71,34	V	0,00	V	0,43	V	125,37	V	30930	V
2021/06/02 24	SR	67,96	V	1,14	V	75,91	V	0,00	V	0,51	V	125,83	V	31120	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-130.1	0.3-1.1	55.6-147.3	0.0-0.0	0.1-1.5	117.3-134.9	27027.1-36233.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.8	0.5	110.2	0	0.4	123.2	30231.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/03 01	SR	52,46	V	0,81	V	81,18	V	0,00	V	0,45	V	126,47	V	31292	V
2021/06/03 02	SR	35,68	V	0,63	V	86,78	V	0,00	V	0,38	V	126,13	V	30883	V
2021/06/03 03	SR	28,97	V	0,59	V	95,56	V	0,00	V	0,40	V	126,34	V	31259	V
2021/06/03 04	SR	20,44	V	0,49	V	95,28	V	0,00	V	0,48	V	126,54	V	31160	V
2021/06/03 05	SR	15,50	V	0,45	V	98,22	V	0,00	V	0,39	V	126,58	V	31044	V
2021/06/03 06	SR	24,34	V	0,45	V	89,49	V	0,00	V	0,38	V	126,98	V	31095	V
2021/06/03 07	SR	36,90	V	0,55	V	81,54	V	0,00	V	0,39	V	127,20	V	31798	V
2021/06/03 08	SR	39,02	V	0,51	V	78,21	V	0,00	V	0,39	V	127,40	V	31486	V
2021/06/03 09	SR	35,02	V	0,48	V	82,58	V	0,00	V	0,38	V	127,50	V	31100	V
2021/06/03 10	SR	66,75	V	0,89	V	79,29	V	0,00	V	0,57	V	127,31	V	31813	V
2021/06/03 11	SR	120,60	V	1,26	V	59,61	V	0,00	V	0,42	V	132,06	V	34716	V
2021/06/03 12	SR	109,57	V	1,50	V	72,05	V	0,02	V	0,40	V	136,16	V	35470	V
2021/06/03 13	SR	102,02	V	1,42	V	72,64	V	0,02	V	0,41	V	137,49	V	35762	V
2021/06/03 14	SR	80,35	V	0,88	V	76,12	V	0,00	V	0,39	V	138,43	V	35654	V
2021/06/03 15	SR	63,12	V	1,28	V	92,51	V	0,00	V	0,44	V	139,78	V	36838	V
2021/06/03 16	SR	47,66	V	1,02	V	90,07	V	0,00	V	0,46	V	140,43	V	37102	V
2021/06/03 17	SR	104,97	V	1,29	V	67,95	V	0,00	V	0,43	V	140,01	V	36478	V
2021/06/03 18	SR	97,74	V	1,33	V	77,38	V	0,01	V	0,42	V	140,45	V	36614	V
2021/06/03 19	SR	48,55	V	0,66	V	97,07	V	0,00	V	0,43	V	140,91	V	36957	V
2021/06/03 20	SR	69,17	V	0,73	V	76,05	V	0,00	V	0,47	V	140,66	V	36854	V
2021/06/03 21	SR	74,58	V	0,78	V	69,70	V	0,00	V	0,50	V	140,36	V	36755	V
2021/06/03 22	SR	57,32	V	0,62	V	69,98	V	0,00	V	0,54	V	140,47	V	36522	V
2021/06/03 23	SR	97,96	V	1,55	V	67,72	V	0,04	V	0,49	V	140,31	V	36524	V
2021/06/03 24	SR	127,35	V	2,78	V	70,28	V	0,09	V	0,49	V	140,12	V	36379	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.5-127.3	0.4-2.8	59.6-98.2	0.0-0.1	0.4-0.6	126.1-140.9	30882.5-37101.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.8	1	80.3	0	0.4	134	34231.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/04 01	SR	62,09	V	1,26	V	84,54	V	0,01	V	0,45	V	140,16	V	36317	V
2021/06/04 02	SR	70,77	V	1,42	V	78,98	V	0,04	V	0,46	V	140,13	V	36439	V
2021/06/04 03	SR	49,31	V	0,81	V	81,43	V	0,00	V	0,47	V	140,04	V	36519	V
2021/06/04 04	SR	49,06	V	0,67	V	78,28	V	0,00	V	0,45	V	140,08	V	36603	V
2021/06/04 05	SR	49,88	V	0,57	V	76,66	V	0,00	V	0,50	V	140,25	V	36598	V
2021/06/04 06	SR	54,16	V	0,50	V	68,91	V	0,00	V	0,50	V	140,50	V	36490	V
2021/06/04 07	SR	39,59	V	0,46	V	77,37	V	0,00	V	0,49	V	140,84	V	36931	V
2021/06/04 08	SR	46,48	V	0,45	V	70,82	V	0,00	V	0,48	V	141,05	V	36762	V
2021/06/04 09	SR	33,06	V	0,38	V	79,96	V	0,00	V	0,50	V	141,04	V	36570	V
2021/06/04 10	SR	44,73	V	0,39	V	73,18	V	0,01	V	0,49	V	141,69	V	36038	V
2021/06/04 11	SR	50,07	V	0,42	V	70,81	V	0,05	V	0,51	V	142,06	V	36260	V
2021/06/04 12	SR	79,81	V	0,71	V	63,18	V	0,06	V	0,47	V	142,16	V	36032	V
2021/06/04 13	SR	81,15	V	0,60	V	62,85	V	0,00	V	0,42	V	141,73	V	35695	V
2021/06/04 14	SR	65,43	V	0,53	V	74,36	V	0,04	V	0,43	V	141,84	V	36226	V
2021/06/04 15	SR	79,88	V	0,64	V	72,24	V	0,00	V	0,42	V	142,27	V	36330	V
2021/06/04 16	SR	72,70	V	0,68	V	68,81	V	0,01	V	0,41	V	142,71	V	36317	V
2021/06/04 17	SR	63,32	V	0,58	V	69,27	V	0,01	V	0,42	V	142,78	V	36420	V
2021/06/04 18	SR	103,37	V	0,86	V	58,49	V	0,03	V	0,38	V	142,39	V	35474	V
2021/06/04 19	SR	73,42	V	0,64	V	69,21	V	0,00	V	0,38	V	142,59	V	35846	V
2021/06/04 20	SR	72,21	V	0,47	V	61,37	V	0,08	V	0,40	V	143,00	V	35821	V
2021/06/04 21	SR	56,44	V	0,39	V	64,15	V	0,26	V	0,48	V	143,05	V	36120	V
2021/06/04 22	SR	46,81	V	0,35	V	69,21	V	0,26	V	0,47	V	143,52	V	36147	V
2021/06/04 23	SR	31,74	V	0,33	V	78,43	V	0,27	V	0,46	V	143,75	V	36546	V
2021/06/04 24	SR	24,47	V	0,33	V	83,15	V	0,42	V	0,47	V	143,88	V	36591	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.5-103.4	0.3-1.4	58.5-84.5	0.0-0.4	0.4-0.5	140.0-143.9	35474.3-36930.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.3	0.6	72.3	0.1	0.5	141.8	36295.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	INV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/05 01	SR	26,19	V	0,34	V	81,62	V	0,15	V	0,49	V	143,94	V	36495	V
2021/06/05 02	SR	35,24	V	0,38	V	73,39	V	0,43	V	0,47	V	143,88	V	36474	V
2021/06/05 03	SR	38,01	V	0,36	V	72,80	V	0,09	V	0,46	V	143,74	V	36509	V
2021/06/05 04	SR	29,66	V	0,40	V	79,97	V	0,23	V	0,49	V	143,38	V	36401	V
2021/06/05 05	SR	34,46	V	0,43	V	77,29	V	0,34	V	0,52	V	143,31	V	36339	V
2021/06/05 06	SR	46,10	V	0,43	V	69,31	V	0,46	V	0,49	V	143,34	V	36483	V
2021/06/05 07	SR	44,46	V	0,45	V	67,72	V	0,00	V	0,52	V	143,35	V	36076	V
2021/06/05 08	SR	58,66	V	0,49	V	61,87	V	0,00	V	0,51	V	143,41	V	35939	V
2021/06/05 09	SR	50,67	V	0,39	V	64,09	V	0,00	V	0,55	V	143,48	V	35816	V
2021/06/05 10	SR	46,77	V	0,34	V	64,13	V	0,00	V	0,52	V	143,34	V	35732	V
2021/06/05 11	SR	38,77	V	0,31	V	67,83	V	0,00	V	0,49	V	142,65	V	35215	V
2021/06/05 12	SR	48,81	V	0,35	V	62,16	V	0,00	V	0,52	V	142,80	V	35375	V
2021/06/05 13	SR	49,39	V	0,36	V	63,36	V	0,00	V	0,48	V	142,90	V	35299	V
2021/06/05 14	SR	50,93	V	0,33	V	63,02	V	0,00	V	0,44	V	142,53	V	34992	V
2021/06/05 15	SR	52,99	V	0,32	V	59,08	V	0,00	V	0,44	V	141,97	V	34740	V
2021/06/05 16	SR	48,55	V	0,30	V	62,10	V	0,00	V	0,46	V	142,05	V	34954	V
2021/06/05 17	SR	38,59	V	0,29	V	69,37	V	0,00	V	0,47	V	142,44	V	35149	V
2021/06/05 18	SR	35,50	V	0,27	V	69,60	V	0,00	V	0,51	V	142,77	V	35258	V
2021/06/05 19	SR	30,31	V	0,26	V	73,36	V	0,00	V	0,61	V	139,28	V	35017	V
2021/06/05 20	SR	39,96	V	0,33	V	65,36	V	0,00	V	0,44	V	135,44	V	34638	V
2021/06/05 21	SR	46,79	V	0,37	V	64,00	V	0,00	V	0,43	V	135,10	V	34923	V
2021/06/05 22	SR	60,87	V	0,43	V	58,39	V	0,00	V	0,42	V	135,22	V	34877	V
2021/06/05 23	SR	53,42	V	0,42	V	64,16	V	0,00	V	0,43	V	135,62	V	35180	V
2021/06/05 24	SR	72,35	V	0,58	V	62,42	V	0,00	V	0,39	V	135,83	V	35235	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.2-72.4	0.3-0.6	58.4-81.6	0.0-0.5	0.4-0.6	135.1-143.9	34638.5-36509.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.9	0.4	67.4	0.1	0.5	141.3	35546.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/06 01	SR	80,75	V	0,56	V	58,33	V	0,00	V	0,38	V	135,95	V	34913	V
2021/06/06 02	SR	46,44	V	0,42	V	76,47	V	0,00	V	0,45	V	136,55	V	35544	V
2021/06/06 03	SR	20,75	V	0,29	V	89,06	V	0,00	V	0,51	V	137,71	V	36047	V
2021/06/06 04	SR	20,18	V	0,28	V	88,60	V	0,00	V	0,50	V	137,94	V	35932	V
2021/06/06 05	SR	32,92	V	0,28	V	76,11	V	0,00	V	0,47	V	138,08	V	36073	V
2021/06/06 06	SR	24,22	V	0,27	V	85,15	V	0,00	V	0,46	V	138,44	V	35995	V
2021/06/06 07	SR	50,13	V	0,42	V	65,83	V	0,00	V	1,37	V	137,97	V	34858	V
2021/06/06 08	SR	29,65	V	0,36	V	92,58	V	0,00	V	0,62	V	131,84	V	34843	V
2021/06/06 09	SR	13,82	V	0,34	V	114,21	V	0,00	V	0,58	V	130,77	V	36036	V
2021/06/06 10	SR	22,24	V	0,33	V	99,23	V	0,00	V	0,53	V	131,19	V	36163	V
2021/06/06 11	SR	21,32	V	0,32	V	96,22	V	0,00	V	0,50	V	131,64	V	36116	V
2021/06/06 12	SR	39,40	V	0,34	V	75,09	V	0,00	V	0,48	V	132,02	V	35924	V
2021/06/06 13	SR	54,60	V	0,36	V	65,85	V	0,00	V	0,43	V	132,14	V	35366	V
2021/06/06 14	SR	35,46	V	0,31	V	80,21	V	0,00	V	0,44	V	132,16	V	35525	V
2021/06/06 15	SR	45,98	V	0,36	V	68,21	V	0,00	V	0,51	V	132,08	V	35654	V
2021/06/06 16	SR	66,85	V	0,43	V	54,64	V	0,00	V	0,36	V	129,71	V	34431	V
2021/06/06 17	SR	57,28	V	0,40	V	59,16	V	0,00	V	0,41	V	129,65	V	34817	V
2021/06/06 18	SR	54,56	V	0,37	V	61,39	V	0,00	V	0,44	V	130,31	V	34972	V
2021/06/06 19	SR	89,25	V	0,50	V	53,21	V	0,00	V	0,40	V	130,48	V	34638	V
2021/06/06 20	SR	94,40	V	0,58	V	52,65	V	0,00	V	0,38	V	130,76	V	34969	V
2021/06/06 21	SR	121,70	V	1,00	V	51,91	V	0,00	V	0,36	V	131,10	V	34645	V
2021/06/06 22	SR	111,92	V	1,04	V	58,96	V	0,00	V	0,37	V	132,47	V	35391	V
2021/06/06 23	SR	53,15	V	0,50	V	78,02	V	0,00	V	0,36	V	133,13	V	35616	V
2021/06/06 24	SR	64,40	V	0,55	V	74,98	V	0,00	V	0,34	V	133,28	V	35363	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.8-121.7	0.3-1.0	51.9-114.2	0.0-0.0	0.3-1.4	129.7-138.4	34430.6-36162.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.1	0.4	74	0	0.5	133.2	35409.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 105

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]