


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/15 01	SR	35,20	V	0,33	V	87,03	V	0,00	V	0,69	V	137,58	V	25898	V
2020/06/15 02	SR	110,37	V	0,80	V	54,68	V	0,00	V	0,66	V	138,03	V	25485	V
2020/06/15 03	SR	54,53	V	0,45	V	80,54	V	0,00	V	0,64	V	138,56	V	25789	V
2020/06/15 04	SR	84,60	V	0,62	V	66,45	V	0,00	V	0,60	V	137,85	V	25593	V
2020/06/15 05	SR	83,50	V	0,83	V	64,85	V	0,01	V	0,68	V	137,46	V	25477	V
2020/06/15 06	SR	22,99	V	0,26	V	98,66	V	0,00	V	0,60	V	138,48	V	25397	V
2020/06/15 07	SR	53,10	V	0,42	V	75,10	V	0,00	V	0,63	V	140,22	V	24837	V
2020/06/15 08	SR	55,59	V	0,51	V	68,92	V	0,00	V	0,72	V	139,15	V	24975	V
2020/06/15 09	SR	51,63	V	0,38	V	68,44	V	0,00	V	0,62	V	138,10	V	25369	V
2020/06/15 10	SR	66,28	V	0,49	V	66,15	V	0,00	V	0,63	V	138,79	V	25827	V
2020/06/15 11	SR	74,09	V	0,57	V	67,97	V	0,00	V	0,53	V	139,78	V	25529	V
2020/06/15 12	SR	65,36	V	0,46	V	69,35	V	0,00	V	0,57	V	140,02	V	25554	V
2020/06/15 13	SR	66,02	V	0,48	V	72,98	V	0,00	V	0,61	V	140,35	V	25645	V
2020/06/15 14	SR	21,19	V	0,23	V	97,21	V	0,00	V	0,63	V	140,55	V	26094	V
2020/06/15 15	SR	53,86	V	0,39	V	75,70	V	0,00	V	0,67	V	139,92	V	25925	V
2020/06/15 16	SR	36,58	V	0,33	V	87,85	V	0,00	V	0,68	V	139,51	V	26028	V
2020/06/15 17	SR	67,08	V	0,67	V	70,62	V	0,00	V	0,65	V	140,04	V	25854	V
2020/06/15 18	SR	106,18	V	1,37	V	63,49	V	0,00	V	0,68	V	139,78	V	25645	V
2020/06/15 19	SR	113,29	V	1,50	V	65,95	V	0,00	V	0,65	V	139,89	V	25739	V
2020/06/15 20	SR	106,90	V	1,30	V	66,96	V	0,00	V	0,62	V	140,28	V	25685	V
2020/06/15 21	SR	120,54	V	1,50	V	67,88	V	0,00	V	0,60	V	140,07	V	25939	V
2020/06/15 22	SR	136,85	V	1,78	V	60,87	V	0,00	V	0,69	V	139,67	V	24832	V
2020/06/15 23	SR	56,05	V	0,58	V	58,76	V	0,00	V	0,74	V	138,23	V	25884	V
2020/06/15 24	SR	149,53	V	4,28	V	44,07	V	0,98	V	0,68	V	137,49	V	25498	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.2-149.5	0.2-4.3	44.1-98.7	0.0-1.0	0.5-0.7	137.5-140.6	24831.5-26094.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.6	0.9	70.9	0	0.6	139.2	25604
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/16

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/06/16 01	SR	172,80	V	5,99	V	68,28	V	1,18	V	0,69	V	138,47	V	25268	V
2020/06/16 02	SR	16,01	V	0,27	V	128,29	V	0,00	V	0,72	V	139,67	V	26249	V
2020/06/16 03	SR	10,07	V	0,26	V	132,99	V	0,00	V	0,75	V	139,88	V	26404	V
2020/06/16 04	SR	57,51	V	0,72	V	78,31	V	0,03	V	0,74	V	139,73	V	26059	V
2020/06/16 05	SR	122,80	V	1,05	V	49,76	V	0,00	V	0,67	V	139,97	V	24597	V
2020/06/16 06	SR	94,10	V	1,86	V	78,44	V	0,27	V	0,69	V	140,84	V	25256	V
2020/06/16 07	SR	103,23	V	1,46	V	82,90	V	0,14	V	0,61	V	141,94	V	24868	V
2020/06/16 08	SR	103,58	V	3,26	V	89,05	V	0,67	V	0,61	V	141,74	V	25249	V
2020/06/16 09	SR	78,55	V	0,83	V	82,57	V	0,01	V	0,60	V	143,64	V	25138	V
2020/06/16 10	SR	100,46	V	2,03	V	82,78	V	0,30	V	0,55	V	143,17	V	25442	V
2020/06/16 11	SR	101,57	V	1,26	V	74,41	V	0,05	V	0,62	V	143,43	V	25053	V
2020/06/16 12	SR	84,28	V	0,80	V	71,46	V	0,00	V	0,66	V	143,63	V	25009	V
2020/06/16 13	SR	99,91	V	1,35	V	72,89	V	0,03	V	0,66	V	144,08	V	24947	V
2020/06/16 14	SR	113,33	V	2,72	V	71,74	V	0,44	V	0,65	V	143,59	V	24490	V
2020/06/16 15	SR	29,65	V	0,33	V	102,12	V	0,00	V	0,69	V	142,41	V	24104	V
2020/06/16 16	SR	50,70	V	0,42	V	88,25	V	0,00	V	0,69	V	141,63	V	25591	V
2020/06/16 17	SR	92,61	V	0,86	V	84,04	V	0,16	V	0,66	V	140,52	V	25423	V
2020/06/16 18	SR	25,75	V	0,38	V	114,98	V	0,00	V	0,69	V	140,45	V	26376	V
2020/06/16 19	SR	19,63	V	0,30	V	113,95	V	0,00	V	0,67	V	140,28	V	26270	V
2020/06/16 20	SR	37,73	V	0,35	V	98,31	V	0,00	V	0,69	V	140,56	V	26032	V
2020/06/16 21	SR	58,60	V	0,50	V	90,90	V	0,00	V	0,69	V	141,07	V	25941	V
2020/06/16 22	SR	40,15	V	0,42	V	87,45	V	0,00	V	0,71	V	142,01	V	26341	V
2020/06/16 23	SR	74,56	V	0,78	V	68,76	V	0,00	V	0,75	V	142,64	V	26108	V
2020/06/16 24	SR	25,06	V	0,37	V	100,95	V	0,00	V	0,75	V	142,78	V	26276	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.1-172.8	0.3-6.0	49.8-133.0	0.0-1.2	0.6-0.8	138.5-144.1	24103.9-26404.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.4	1.2	88.1	0.1	0.7	141.6	25520.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]