



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/06 01	SR	50,26	V	0,31	V	66,41	V	0,18	V	0,33	V	141,87	V	29981	V
2022/06/06 02	SR	74,01	V	0,44	V	56,27	V	0,02	V	0,32	V	141,72	V	29640	V
2022/06/06 03	SR	56,43	V	0,32	V	62,88	V	0,00	V	0,33	V	141,83	V	29812	V
2022/06/06 04	SR	74,43	V	0,60	V	59,34	V	0,03	V	0,34	V	142,59	V	30017	V
2022/06/06 05	SR	76,87	V	0,44	V	59,45	V	0,00	V	0,36	V	143,54	V	30239	V
2022/06/06 06	SR	26,15	V	0,23	V	96,26	V	0,00	V	0,38	V	144,35	V	31029	V
2022/06/06 07	SR	5,97	V	0,24	V	141,34	V	0,00	V	0,39	V	144,89	V	32304	V
2022/06/06 08	SR	11,32	V	0,22	V	123,67	V	0,00	V	0,37	V	145,32	V	31878	V
2022/06/06 09	SR	21,09	V	0,23	V	105,79	V	0,00	V	0,38	V	145,79	V	31569	V
2022/06/06 10	SR	30,30	V	0,25	V	93,83	V	0,00	V	0,40	V	145,99	V	31432	V
2022/06/06 11	SR	54,01	V	0,33	V	76,04	V	0,00	V	0,41	V	146,27	V	31338	V
2022/06/06 12	SR	53,45	V	0,31	V	71,19	V	0,00	V	0,42	V	146,73	V	31242	V
2022/06/06 13	SR	87,36	V	0,62	V	62,32	V	0,03	V	0,38	V	146,88	V	31144	V
2022/06/06 14	SR	42,21	V	0,31	V	79,95	V	0,01	V	0,38	V	146,45	V	31175	V
2022/06/06 15	SR	32,75	V	0,24	V	81,47	V	0,00	V	0,45	V	145,23	V	31403	V
2022/06/06 16	SR	63,97	V	0,45	V	60,24	V	0,00	V	0,33	V	143,22	V	30926	V
2022/06/06 17	SR	83,21	V	0,84	V	53,37	V	0,08	V	0,37	V	143,46	V	31253	V
2022/06/06 18	SR	91,82	V	1,25	V	64,90	V	0,17	V	0,39	V	144,06	V	31235	V
2022/06/06 19	SR	68,48	V	0,95	V	86,21	V	0,11	V	0,42	V	143,60	V	31401	V
2022/06/06 20	SR	24,53	V	0,26	V	111,11	V	0,01	V	0,44	V	144,16	V	31827	V
2022/06/06 21	SR	31,01	V	0,27	V	92,86	V	0,05	V	0,41	V	144,38	V	31879	V
2022/06/06 22	SR	55,28	V	0,35	V	71,22	V	0,10	V	0,41	V	144,86	V	31880	V
2022/06/06 23	SR	64,20	V	0,49	V	71,72	V	0,12	V	0,38	V	145,98	V	31545	V
2022/06/06 24	SR	136,39	V	1,21	V	58,08	V	0,20	V	0,36	V	146,94	V	31183	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.0-136.4	0.2-1.3	53.4-141.3	0.0-0.2	0.3-0.4	141.7-146.9	29639.6-32304.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.8	0.5	79.4	0	0.4	144.6	31138.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/07 01	SR	99,47	V	1,22	V	74,32	V	0,37	V	0,34	V	147,02	V	31592	V
2022/06/07 02	SR	59,59	V	0,48	V	82,83	V	0,28	V	0,37	V	146,89	V	31960	V
2022/06/07 03	SR	66,86	V	0,53	V	79,17	V	0,27	V	0,37	V	147,09	V	31835	V
2022/06/07 04	SR	107,31	V	0,69	V	63,17	V	0,28	V	0,36	V	147,22	V	32102	V
2022/06/07 05	SR	76,47	V	0,53	V	73,23	V	0,23	V	0,37	V	147,37	V	32905	V
2022/06/07 06	SR	45,89	V	0,34	V	94,68	V	0,12	V	0,40	V	147,61	V	33152	V
2022/06/07 07	SR	59,98	V	0,39	V	74,00	V	0,00	V	0,45	V	147,84	V	31330	V
2022/06/07 08	SR	46,60	V	0,36	V	74,49	V	0,00	V	0,44	V	148,02	V	31325	V
2022/06/07 09	SR	54,44	V	0,45	V	72,52	V	0,00	V	0,41	V	147,60	V	31611	V
2022/06/07 10	SR	39,99	V	0,33	V	81,30	V	0,00	V	0,42	V	148,28	V	31782	V
2022/06/07 11	SR	83,64	V	0,86	V	64,65	V	0,12	V	0,47	V	149,06	V	31548	V
2022/06/07 12	SR	94,11	V	0,54	V	59,52	V	0,00	V	0,34	V	145,85	V	30921	V
2022/06/07 13	SR	72,96	V	0,41	V	59,53	V	0,00	V	0,36	V	143,22	V	30615	V
2022/06/07 14	SR	112,37	V	0,90	V	47,58	V	0,04	V	0,34	V	142,01	V	30546	V
2022/06/07 15	SR	93,43	V	0,66	V	56,13	V	0,01	V	0,37	V	141,95	V	30678	V
2022/06/07 16	SR	46,10	V	0,44	V	80,95	V	0,00	V	0,81	V	142,46	V	30850	V
2022/06/07 17	SR	52,79	V	0,53	V	81,84	V	0,00	V	0,37	V	143,83	V	31583	V
2022/06/07 18	SR	54,68	V	0,50	V	75,83	V	0,00	V	0,37	V	144,90	V	31585	V
2022/06/07 19	SR	91,02	V	0,93	V	64,61	V	0,00	V	0,36	V	145,55	V	31280	V
2022/06/07 20	SR	129,82	V	1,40	V	57,53	V	0,02	V	0,34	V	146,04	V	31114	V
2022/06/07 21	SR	135,80	V	1,45	V	58,61	V	0,03	V	0,33	V	146,72	V	31139	V
2022/06/07 22	SR	69,97	V	0,67	V	79,54	V	0,00	V	0,38	V	147,20	V	31530	V
2022/06/07 23	SR	48,52	V	0,38	V	83,56	V	0,00	V	0,40	V	147,65	V	31679	V
2022/06/07 24	SR	42,12	V	0,36	V	89,98	V	0,00	V	0,39	V	147,66	V	31945	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	40.0-135.8	0.3-1.5	47.6-94.7	0.0-0.4	0.3-0.8	141.9-149.1	30545.6-33152.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.3	0.6	72.1	0.1	0.4	146.2	31525.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/08 01	SR	69,39	V	0,50	V	68,35	V	0,00	V	0,40	V	147,69	V	31599	V
2022/06/08 02	SR	34,13	V	0,31	V	90,29	V	0,00	V	0,39	V	147,82	V	32060	V
2022/06/08 03	SR	14,16	V	0,25	V	105,94	V	0,00	V	0,39	V	147,60	V	32390	V
2022/06/08 04	SR	20,59	V	0,26	V	96,76	V	0,00	V	0,39	V	147,37	V	32221	V
2022/06/08 05	SR	49,87	V	0,37	V	81,05	V	0,00	V	0,44	V	147,24	V	31776	V
2022/06/08 06	SR	123,16	V	0,73	V	55,24	V	0,00	V	0,97	V	146,92	V	31184	V
2022/06/08 07	SR	134,06	V	0,72	V	49,91	V	0,00	V	1,04	V	146,58	V	30549	V
2022/06/08 08	SR	70,94	V	0,43	V	68,27	V	0,00	V	1,05	V	146,52	V	30537	V
2022/06/08 09	SR	74,95	V	0,41	V	65,86	V	0,00	V	1,23	V	146,15	V	30722	V
2022/06/08 10	SR	102,43	V	0,60	V	57,34	V	0,00	V	0,89	V	142,47	V	30404	V
2022/06/08 11	SR	97,48	V	0,55	V	59,95	V	0,00	V	0,99	V	142,36	V	30569	V
2022/06/08 12	SR	58,53	V	0,37	V	73,69	V	0,00	V	1,02	V	143,09	V	30876	V
2022/06/08 13	SR	10,29	V	0,24	V	112,93	V	0,00	V	1,12	V	144,33	V	32456	V
2022/06/08 14	SR	4,61	V	0,24	V	124,69	V	0,01	V	1,16	V	145,05	V	32815	V
2022/06/08 15	SR	38,78	V	0,35	V	88,78	V	0,00	V	1,19	V	145,11	V	31993	V
2022/06/08 16	SR	42,14	V	0,41	V	89,03	V	0,00	V	1,07	V	144,55	V	31962	V
2022/06/08 17	SR	68,14	V	0,52	V	71,04	V	0,00	V	1,12	V	144,95	V	31727	V
2022/06/08 18	SR	76,08	V	0,58	V	68,98	V	0,01	V	1,10	V	145,03	V	31558	V
2022/06/08 19	SR	100,43	V	0,66	V	55,77	V	0,02	V	1,01	V	145,19	V	31259	V
2022/06/08 20	SR	69,52	V	0,41	V	63,16	V	0,00	V	0,91	V	144,84	V	31061	V
2022/06/08 21	SR	102,17	V	0,68	V	58,17	V	0,02	V	0,86	V	144,47	V	30927	V
2022/06/08 22	SR	30,01	V	0,29	V	85,98	V	0,01	V	1,06	V	144,87	V	31810	V
2022/06/08 23	SR	21,10	V	0,25	V	92,41	V	0,01	V	1,07	V	145,84	V	32197	V
2022/06/08 24	SR	10,93	V	0,23	V	103,03	V	0,01	V	1,03	V	146,10	V	32491	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.6-134.1	0.2-0.7	49.9-124.7	0.0-0.0	0.4-1.2	142.4-147.8	30404.2-32815.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.3	0.4	78.6	0	0.9	145.5	31547.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/09 01	SR	21,33	V	0,26	V	92,57	V	0,00	V	1,00	V	146,72	V	32413	V
2022/06/09 02	SR	27,91	V	0,28	V	83,63	V	0,00	V	0,97	V	146,72	V	31997	V
2022/06/09 03	SR	24,94	V	0,26	V	84,88	V	0,00	V	1,02	V	146,87	V	32005	V
2022/06/09 04	SR	46,65	V	0,33	V	71,72	V	0,00	V	0,93	V	146,77	V	31821	V
2022/06/09 05	SR	36,93	V	0,69	V	88,54	V	0,15	V	0,96	V	146,76	V	31698	V
2022/06/09 06	SR	20,46	V	0,24	V	92,15	V	0,00	V	0,96	V	147,54	V	32195	V
2022/06/09 07	SR	70,61	V	0,60	V	71,03	V	0,00	V	0,98	V	147,96	V	31201	V
2022/06/09 08	SR	54,40	V	0,42	V	74,28	V	0,00	V	0,94	V	147,84	V	30772	V
2022/06/09 09	SR	24,77	V	0,25	V	89,44	V	0,00	V	0,98	V	148,32	V	31033	V
2022/06/09 10	SR	31,75	V	0,27	V	83,47	V	0,00	V	1,06	V	149,09	V	31204	V
2022/06/09 11	SR	72,46	V	2,60	V	79,77	V	2,51	V	1,21	V	149,48	V	31072	V
2022/06/09 12	SR	98,04	V	0,64	V	58,34	V	0,00	V	1,13	V	149,09	V	30856	V
2022/06/09 13	SR	68,56	V	0,42	V	64,70	V	0,00	V	1,06	V	148,48	V	30707	V
2022/06/09 14	SR	60,05	V	0,55	V	73,59	V	0,02	V	5,99	V	147,58	V	30598	V
2022/06/09 15	SR	13,40	V	0,20	V	109,43	V	0,00	V	1,24	V	142,74	V	31473	V
2022/06/09 16	SR	36,42	V	0,32	V	93,83	V	0,00	V	1,51	V	143,01	V	31409	V
2022/06/09 17	SR	47,28	V	0,31	V	79,67	V	0,00	V	1,37	V	144,52	V	31434	V
2022/06/09 18	SR	103,06	V	0,65	V	62,35	V	0,00	V	0,90	V	143,49	V	30607	V
2022/06/09 19	SR	106,78	V	0,65	V	56,66	V	0,00	V	0,76	V	142,84	V	29977	V
2022/06/09 20	SR	111,95	V	0,66	V	51,54	V	0,00	V	0,89	V	142,43	V	29934	V
2022/06/09 21	SR	112,19	V	1,06	V	61,18	V	0,00	V	0,80	V	140,66	V	30726	V
2022/06/09 22	SR	31,83	V	0,48	V	97,64	V	0,00	V	1,28	V	141,78	V	32386	V
2022/06/09 23	SR	49,38	V	0,85	V	91,12	V	0,00	V	1,22	V	143,11	V	32181	V
2022/06/09 24	SR	68,37	V	1,43	V	93,91	V	0,00	V	1,22	V	143,93	V	32166	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.4-112.2	0.2-2.6	51.5-109.4	0.0-2.5	0.8-6.0	140.7-149.5	29934.3-32412.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.8	0.6	79.4	0.1	1.3	145.7	31327.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/10 01	SR	85,00	V	2,11	V	99,57	V	0,01	V	1,42	V	144,35	V	32229	V
2022/06/10 02	SR	47,67	V	1,02	V	108,68	V	0,00	V	1,45	V	144,49	V	32379	V
2022/06/10 03	SR	68,06	V	0,91	V	95,51	V	0,00	V	1,28	V	144,87	V	31471	V
2022/06/10 04	SR	67,47	V	0,65	V	88,31	V	0,00	V	1,25	V	145,19	V	31305	V
2022/06/10 05	SR	93,46	V	0,84	V	78,30	V	0,00	V	1,23	V	145,47	V	31525	V
2022/06/10 06	SR	118,34	V	1,13	V	70,74	V	0,00	V	1,17	V	145,44	V	31664	V
2022/06/10 07	SR	78,46	V	0,75	V	87,24	V	0,02	V	1,34	V	145,43	V	32661	V
2022/06/10 08	SR	15,36	V	0,26	V	120,35	V	0,00	V	1,13	V	144,43	V	33011	V
2022/06/10 09	SR	15,84	V	0,26	V	118,09	V	0,00	V	1,08	V	144,77	V	33020	V
2022/06/10 10	SR	10,62	V	0,25	V	123,17	V	0,00	V	1,10	V	145,11	V	33033	V
2022/06/10 11	SR	13,57	V	0,24	V	117,76	V	0,00	V	1,15	V	145,56	V	33007	V
2022/06/10 12	SR	17,58	V	0,23	V	106,95	V	0,00	V	1,14	V	145,79	V	32816	V
2022/06/10 13	SR	10,16	V	0,21	V	126,33	V	0,00	V	1,28	V	145,75	V	33091	V
2022/06/10 14	SR	24,02	V	0,26	V	105,33	V	0,00	V	1,11	V	144,93	V	32265	V
2022/06/10 15	SR	29,09	V	0,23	V	84,73	V	0,00	V	0,81	V	143,71	V	31392	V
2022/06/10 16	SR	22,54	V	0,23	V	92,53	V	0,00	V	0,83	V	143,85	V	31571	V
2022/06/10 17	SR	91,61	V	0,71	V	68,51	V	0,03	V	0,83	V	144,09	V	31068	V
2022/06/10 18	SR	115,74	V	1,02	V	62,75	V	0,08	V	0,96	V	144,57	V	30752	V
2022/06/10 19	SR	47,18	V	0,31	V	85,88	V	0,00	V	1,09	V	144,44	V	31191	V
2022/06/10 20	SR	61,05	V	0,36	V	76,66	V	0,00	V	1,10	V	144,84	V	30737	V
2022/06/10 21	SR	39,82	V	0,27	V	85,08	V	0,00	V	0,97	V	143,87	V	30584	V
2022/06/10 22	SR	34,73	V	0,39	V	97,82	V	0,03	V	1,00	V	143,13	V	30772	V
2022/06/10 23	SR	12,58	V	0,23	V	129,25	V	0,00	V	1,10	V	144,79	V	31921	V
2022/06/10 24	SR	12,21	V	0,23	V	116,42	V	0,00	V	1,11	V	145,71	V	31728	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.2-118.3	0.2-2.1	62.8-129.3	0.0-0.1	0.8-1.5	143.1-145.8	30583.7-33090.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.2	0.5	97.7	0	1.1	144.8	31882.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/11 01	SR	20,64	V	0,25	V	101,47	V	0,00	V	1,09	V	145,89	V	31795	V
2022/06/11 02	SR	46,16	V	0,38	V	72,29	V	0,01	V	1,27	V	146,47	V	31261	V
2022/06/11 03	SR	12,29	V	0,27	V	78,24	V	5,55	V	1,43	V	147,15	V	31390	V
2022/06/11 04	SR	16,47	NV	0,80	NV	91,08	NV	74,15	NV	1,26	NV	147,28	V	32485	NV
2022/06/11 05	SR	41,02	V	1,23	V	75,61	V	178,96	18	1,07	V	146,61	V	31099	V
2022/06/11 06	SR	21,94	V	0,88	V	87,90	V	179,85	18	0,96	V	145,55	V	30759	V
2022/06/11 07	SR	7,24	V	0,33	V	102,78	V	181,66	18	0,99	V	146,23	V	31850	V
2022/06/11 08	SR	4,14	V	0,27	V	97,85	V	181,26	18	0,88	V	146,49	V	31659	V
2022/06/11 09	SR	4,66	V	0,25	V	106,63	V	164,05	18	0,96	V	146,73	V	32271	V
2022/06/11 10	SR	4,87	V	0,27	V	120,85	V	37,68	V	0,99	V	148,03	V	33021	V
2022/06/11 11	SR	6,39	V	0,25	V	112,63	V	26,60	V	0,95	V	148,21	V	32487	V
2022/06/11 12	SR	3,34	V	0,24	V	122,65	V	29,14	V	1,03	V	148,74	V	32760	V
2022/06/11 13	SR	5,18	V	0,23	V	110,89	V	27,23	V	1,06	V	149,27	V	32611	V
2022/06/11 14	SR	14,44	V	0,25	V	102,56	V	16,28	V	1,20	V	148,66	V	31818	V
2022/06/11 15	SR	40,55	V	0,42	V	75,98	V	12,81	V	0,85	V	145,38	V	30591	V
2022/06/11 16	SR	48,75	V	0,70	V	67,55	V	16,42	V	4,74	V	143,90	V	30309	V
2022/06/11 17	SR	19,74	V	0,24	V	86,62	V	11,02	V	1,00	V	141,56	V	30997	V
2022/06/11 18	SR	19,57	V	0,25	V	88,19	V	11,17	V	0,98	V	141,56	V	30870	V
2022/06/11 19	SR	14,85	V	0,22	V	92,48	V	7,60	V	0,76	V	140,41	V	30602	V
2022/06/11 20	SR	33,02	V	0,37	V	77,88	V	2,65	V	0,72	V	140,07	V	30604	V
2022/06/11 21	SR	16,69	V	0,24	V	92,02	V	2,54	V	0,76	V	140,40	V	30921	V
2022/06/11 22	SR	26,38	V	0,25	V	82,84	V	1,15	V	0,74	V	140,57	V	30749	V
2022/06/11 23	SR	41,17	V	0,30	V	76,41	V	0,37	V	0,71	V	140,36	V	30539	V
2022/06/11 24	SR	43,53	V	0,30	V	78,81	V	0,14	V	0,72	V	140,47	V	30608	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.3-48.8	0.2-1.2	67.6-122.7	0.0-81.7	0.7-4.7	140.1-149.3	30308.5-33021.3
Supero Orario	0	0	0	5	0	0	0
Media Giornaliera	21.6	0.4	91.8	25.8	1.1	144.8	31372.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/06/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/06/12 01	SR	21,41	V	0,24	V	98,05	V	0,18	V	0,93	V	141,10	V	31950	V
2022/06/12 02	SR	23,77	V	0,24	V	97,37	V	0,05	V	0,93	V	141,67	V	32444	V
2022/06/12 03	SR	28,57	V	0,25	V	94,29	V	0,15	V	0,95	V	141,95	V	32802	V
2022/06/12 04	SR	36,36	V	0,31	V	85,52	V	0,13	V	0,91	V	141,98	V	32117	V
2022/06/12 05	SR	31,01	V	0,27	V	88,88	V	0,05	V	0,86	V	142,15	V	32317	V
2022/06/12 06	SR	9,61	V	0,24	V	121,32	V	0,04	V	1,00	V	143,20	V	33285	V
2022/06/12 07	SR	9,28	V	0,23	V	122,95	V	0,01	V	1,03	V	144,42	V	33608	V
2022/06/12 08	SR	9,29	V	0,23	V	128,63	V	0,05	V	1,02	V	144,86	V	33500	V
2022/06/12 09	SR	6,44	V	0,24	V	128,29	V	0,59	V	0,99	V	145,34	V	33625	V
2022/06/12 10	SR	5,21	V	0,25	V	139,35	V	1,08	V	1,07	V	146,13	V	33656	V
2022/06/12 11	SR	4,80	V	0,23	V	137,09	V	1,19	V	1,08	V	146,63	V	33725	V
2022/06/12 12	SR	2,92	V	0,24	V	148,21	V	0,78	V	1,06	V	146,81	V	33871	V
2022/06/12 13	SR	3,86	V	0,22	V	140,45	V	0,63	V	1,05	V	146,97	V	33805	V
2022/06/12 14	SR	6,22	V	0,21	V	128,89	V	0,60	V	1,06	V	146,89	V	33148	V
2022/06/12 15	SR	9,33	V	0,19	V	117,26	V	0,51	V	0,79	V	143,94	V	31896	V
2022/06/12 16	SR	15,75	V	0,20	V	104,98	V	0,42	V	0,80	V	142,94	V	31011	V
2022/06/12 17	SR	21,73	V	0,20	V	92,76	V	0,16	V	0,77	V	143,08	V	30471	V
2022/06/12 18	SR	37,34	V	0,22	V	78,20	V	0,15	V	0,77	V	143,29	V	30185	V
2022/06/12 19	SR	75,31	V	0,62	V	70,68	V	0,47	V	0,85	V	143,04	V	29640	V
2022/06/12 20	SR	46,86	V	0,32	V	73,60	V	0,61	V	0,75	V	142,16	V	29654	V
2022/06/12 21	SR	67,94	V	0,86	V	77,11	V	0,38	V	0,80	V	142,00	V	29973	V
2022/06/12 22	SR	16,92	V	0,19	V	107,58	V	0,10	V	0,93	V	142,92	V	30987	V
2022/06/12 23	SR	9,76	V	0,19	V	122,96	V	0,21	V	0,99	V	144,13	V	31806	V
2022/06/12 24	SR	13,16	V	0,18	V	111,85	V	0,18	V	0,94	V	144,14	V	31405	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.9-75.3	0.2-0.9	70.7-148.2	0.0-1.2	0.8-1.1	141.1-147.0	29640.2-33871.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.4	0.3	109	0.4	0.9	143.8	32120.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Dale

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]