

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/08

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2020/06/08 01 | SR       | 37,96    | V     | 0,31      | V     | 103,76        | V     | 0,00      | V     | 0,43      | V     | 140,88         | V     | 27171            | V     |
| 2020/06/08 02 | SR       | 26,70    | V     | 0,28      | V     | 114,55        | V     | 0,00      | V     | 0,46      | V     | 141,49         | V     | 27281            | V     |
| 2020/06/08 03 | SR       | 31,59    | V     | 0,33      | V     | 110,67        | V     | 0,00      | V     | 0,49      | V     | 141,64         | V     | 26921            | V     |
| 2020/06/08 04 | SR       | 75,43    | V     | 0,55      | V     | 83,26         | V     | 0,00      | V     | 0,46      | V     | 141,36         | V     | 25909            | V     |
| 2020/06/08 05 | SR       | 50,16    | V     | 0,41      | V     | 101,20        | V     | 0,00      | V     | 0,48      | V     | 141,81         | V     | 25391            | V     |
| 2020/06/08 06 | SR       | 42,39    | V     | 0,36      | V     | 114,09        | V     | 0,00      | V     | 0,49      | V     | 141,95         | V     | 26414            | V     |
| 2020/06/08 07 | SR       | 123,97   | V     | 5,87      | V     | 98,13         | V     | 1,57      | V     | 0,51      | V     | 141,79         | V     | 26851            | V     |
| 2020/06/08 08 | SR       | 15,82    | V     | 0,27      | V     | 137,34        | V     | 0,00      | V     | 0,57      | V     | 141,25         | V     | 27655            | V     |
| 2020/06/08 09 | SR       | 44,41    | V     | 0,32      | V     | 98,34         | V     | 0,00      | V     | 0,59      | V     | 141,01         | V     | 27115            | V     |
| 2020/06/08 10 | SR       | 26,00    | V     | 0,26      | V     | 112,89        | V     | 0,00      | V     | 0,66      | V     | 140,61         | V     | 27511            | V     |
| 2020/06/08 11 | SR       | 61,81    | V     | 0,47      | V     | 92,56         | V     | 0,00      | V     | 0,64      | V     | 140,45         | V     | 26954            | V     |
| 2020/06/08 12 | SR       | 52,93    | V     | 0,37      | V     | 91,23         | V     | 0,00      | V     | 0,62      | V     | 140,78         | V     | 26888            | V     |
| 2020/06/08 13 | SR       | 110,97   | V     | 0,71      | V     | 65,45         | V     | 0,00      | V     | 0,57      | V     | 140,73         | V     | 26163            | V     |
| 2020/06/08 14 | SR       | 111,49   | V     | 1,17      | V     | 68,65         | V     | 0,05      | V     | 0,55      | V     | 140,40         | V     | 26172            | V     |
| 2020/06/08 15 | SR       | 31,75    | V     | 0,31      | V     | 99,24         | V     | 0,00      | V     | 0,59      | V     | 140,90         | V     | 27149            | V     |
| 2020/06/08 16 | SR       | 43,64    | V     | 0,34      | V     | 78,68         | V     | 0,00      | V     | 0,64      | V     | 141,73         | V     | 26852            | V     |
| 2020/06/08 17 | SR       | 101,29   | V     | 0,83      | V     | 70,73         | V     | 0,00      | V     | 0,68      | V     | 141,86         | V     | 25004            | V     |
| 2020/06/08 18 | SR       | 98,65    | V     | 0,94      | V     | 81,24         | V     | 0,00      | V     | 0,73      | V     | 141,17         | V     | 26495            | V     |
| 2020/06/08 19 | SR       | 77,89    | V     | 1,13      | V     | 100,00        | V     | 0,00      | V     | 0,74      | V     | 140,48         | V     | 27167            | V     |
| 2020/06/08 20 | SR       | 75,42    | V     | 1,65      | V     | 112,07        | V     | 0,00      | V     | 0,79      | V     | 140,43         | V     | 27569            | V     |
| 2020/06/08 21 | SR       | 12,57    | V     | 0,28      | V     | 129,28        | V     | 0,00      | V     | 0,76      | V     | 140,23         | V     | 27653            | V     |
| 2020/06/08 22 | SR       | 48,87    | V     | 0,37      | V     | 84,23         | V     | 0,00      | V     | 0,65      | V     | 140,94         | V     | 26632            | V     |
| 2020/06/08 23 | SR       | 81,11    | V     | 0,59      | V     | 55,70         | V     | 0,00      | V     | 0,71      | V     | 141,83         | V     | 26017            | V     |
| 2020/06/08 24 | SR       | 69,67    | V     | 0,52      | V     | 65,12         | V     | 0,00      | V     | 0,73      | V     | 142,61         | V     | 24983            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 12.6-124.0   | 0.3-5.9     | 55.7-137.3   | 0.0-1.6      | 0.4-0.8     | 140.2-142.6 | 24983.2-27654.7 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 60.5         | 0.8         | 94.5         | 0.1          | 0.6         | 141.2       | 26663.3         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


## CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/09

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |


| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2020/06/09 01 | SR       | 54,80    | V     | 0,42      | V     | 74,99         | V     | 0,00      | V     | 0,76      | V     | 142,95         | V     | 25943            | V     |
| 2020/06/09 02 | SR       | 48,57    | V     | 0,37      | V     | 89,88         | V     | 0,00      | V     | 0,78      | V     | 143,10         | V     | 26249            | V     |
| 2020/06/09 03 | SR       | 39,83    | V     | 0,32      | V     | 86,53         | V     | 0,00      | V     | 0,72      | V     | 143,09         | V     | 26182            | V     |
| 2020/06/09 04 | SR       | 47,29    | V     | 0,37      | V     | 80,11         | V     | 0,00      | V     | 0,75      | V     | 143,46         | V     | 26113            | V     |
| 2020/06/09 05 | SR       | 32,58    | V     | 0,50      | V     | 94,50         | V     | 0,02      | V     | 0,67      | V     | 143,98         | V     | 26321            | V     |
| 2020/06/09 06 | SR       | 29,87    | V     | 0,24      | V     | 96,91         | V     | 0,00      | V     | 0,74      | V     | 143,46         | V     | 25241            | V     |
| 2020/06/09 07 | SR       | 19,15    | V     | 0,25      | V     | 118,05        | V     | 0,00      | V     | 0,68      | V     | 142,23         | V     | 26918            | V     |
| 2020/06/09 08 | SR       | 23,99    | V     | 0,24      | V     | 93,05         | V     | 0,00      | V     | 0,68      | V     | 141,84         | V     | 26612            | V     |
| 2020/06/09 09 | SR       | 37,35    | V     | 0,31      | V     | 81,81         | V     | 0,00      | V     | 0,70      | V     | 141,56         | V     | 26773            | V     |
| 2020/06/09 10 | SR       | 104,25   | V     | 0,86      | V     | 56,87         | V     | 0,00      | V     | 0,64      | V     | 141,87         | V     | 26685            | V     |
| 2020/06/09 11 | SR       | 66,73    | V     | 2,77      | V     | 129,19        | V     | 0,64      | V     | 0,48      | V     | 139,79         | V     | 24747            | V     |
| 2020/06/09 12 | SR       | 51,84    | V     | 0,65      | V     | 89,15         | V     | 0,02      | V     | 0,64      | V     | 140,56         | V     | 26653            | V     |
| 2020/06/09 13 | SR       | 26,19    | V     | 0,30      | V     | 103,63        | V     | 0,00      | V     | 0,72      | V     | 142,51         | V     | 25953            | V     |
| 2020/06/09 14 | SR       | 52,87    | V     | 0,98      | V     | 87,97         | V     | 0,06      | V     | 0,72      | V     | 143,43         | V     | 26371            | V     |
| 2020/06/09 15 | SR       | 101,85   | V     | 2,27      | V     | 89,90         | V     | 0,27      | V     | 0,79      | V     | 142,57         | V     | 25671            | V     |
| 2020/06/09 16 | SR       | 68,95    | V     | 1,03      | V     | 110,99        | V     | 0,03      | V     | 0,66      | V     | 139,03         | V     | 26194            | V     |
| 2020/06/09 17 | SR       | 112,33   | V     | 4,21      | V     | 95,41         | V     | 1,06      | V     | 0,65      | V     | 138,68         | V     | 26362            | V     |
| 2020/06/09 18 | SR       | 47,51    | V     | 0,58      | V     | 102,44        | V     | 0,00      | V     | 0,70      | V     | 138,90         | V     | 26713            | V     |
| 2020/06/09 19 | SR       | 44,09    | V     | 0,35      | V     | 88,95         | V     | 0,00      | V     | 0,63      | V     | 139,20         | V     | 26546            | V     |
| 2020/06/09 20 | SR       | 77,09    | V     | 1,09      | V     | 78,22         | V     | 0,06      | V     | 0,61      | V     | 139,68         | V     | 25429            | V     |
| 2020/06/09 21 | SR       | 115,96   | V     | 2,45      | V     | 68,49         | V     | 0,37      | V     | 0,70      | V     | 140,03         | V     | 26259            | V     |
| 2020/06/09 22 | SR       | 14,24    | V     | 0,25      | V     | 114,30        | V     | 0,00      | V     | 0,73      | V     | 139,23         | V     | 27437            | V     |
| 2020/06/09 23 | SP       | 136,36   | NV    | 4,08      | NV    | 170,90        | NV    | 0,10      | NV    | 0,59      | V     | 133,69         | V     | 28614            | NV    |
| 2020/06/09 24 | AV       | 289,86   | NV    | 26,44     | NV    | 278,18        | NV    | 1,92      | NV    | 0,31      | V     | 122,45         | V     | 21753            | NV    |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 14.2-116.0   | 0.2-4.2     | 56.9-129.2   | 0.0-1.1      | 0.5-0.8     | 138.7-144.0 | 24746.7-27437.4 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 55.3         | 0.9         | 92.3         | 0.1          | 0.7         | 141.4       | 26244.3         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/10

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2020/06/10 01 | AV       | 3,90    | V     | 3,44     | V     | 233,04       | V     | 0,08     | V     | 0,39     | V     | 125,34         | V     | 24725            | V     |
| 2020/06/10 02 | SR       | 15,47   | V     | 1,36     | V     | 159,10       | V     | 0,64     | V     | 0,63     | V     | 134,07         | V     | 27312            | V     |
| 2020/06/10 03 | SR       | 13,56   | V     | 0,58     | V     | 134,63       | V     | 0,00     | V     | 0,60     | V     | 135,43         | V     | 26852            | V     |
| 2020/06/10 04 | SR       | 35,42   | V     | 0,58     | V     | 104,75       | V     | 0,00     | V     | 0,53     | V     | 136,54         | V     | 26853            | V     |
| 2020/06/10 05 | SR       | 83,54   | V     | 1,23     | V     | 82,86        | V     | 0,04     | V     | 0,52     | V     | 137,44         | V     | 26523            | V     |
| 2020/06/10 06 | SR       | 20,83   | V     | 0,43     | V     | 126,01       | V     | 0,00     | V     | 0,60     | V     | 138,49         | V     | 27668            | V     |
| 2020/06/10 07 | SR       | 24,24   | V     | 0,43     | V     | 133,43       | V     | 0,00     | V     | 0,59     | V     | 137,18         | V     | 27626            | V     |
| 2020/06/10 08 | SR       | 53,63   | V     | 0,78     | V     | 101,59       | V     | 0,00     | V     | 0,66     | V     | 134,00         | V     | 26187            | V     |
| 2020/06/10 09 | SR       | 25,37   | V     | 0,39     | V     | 109,67       | V     | 0,00     | V     | 0,61     | V     | 133,44         | V     | 27632            | V     |
| 2020/06/10 10 | SR       | 101,52  | V     | 1,35     | V     | 86,82        | V     | 0,04     | V     | 0,60     | V     | 133,15         | V     | 27491            | V     |
| 2020/06/10 11 | SR       | 63,99   | V     | 0,61     | V     | 72,90        | V     | 0,00     | V     | 0,62     | V     | 133,45         | V     | 27376            | V     |
| 2020/06/10 12 | SR       | 65,83   | V     | 0,96     | V     | 77,72        | V     | 0,03     | V     | 0,57     | V     | 134,25         | V     | 27118            | V     |
| 2020/06/10 13 | SR       | 103,69  | V     | 3,41     | V     | 82,48        | V     | 0,71     | V     | 0,57     | V     | 136,57         | V     | 26467            | V     |
| 2020/06/10 14 | SR       | 71,44   | V     | 0,80     | V     | 80,61        | V     | 0,02     | V     | 0,49     | V     | 138,57         | V     | 26256            | V     |
| 2020/06/10 15 | SR       | 44,46   | V     | 0,35     | V     | 84,36        | V     | 0,00     | V     | 0,51     | V     | 139,85         | V     | 26227            | V     |
| 2020/06/10 16 | SR       | 39,26   | V     | 0,45     | V     | 89,24        | V     | 0,00     | V     | 0,60     | V     | 140,38         | V     | 25198            | V     |
| 2020/06/10 17 | SR       | 72,45   | V     | 1,41     | V     | 78,52        | V     | 0,30     | V     | 0,52     | V     | 140,41         | V     | 25813            | V     |
| 2020/06/10 18 | SR       | 67,71   | V     | 1,27     | V     | 92,94        | V     | 0,27     | V     | 0,57     | V     | 139,41         | V     | 26207            | V     |
| 2020/06/10 19 | SR       | 46,09   | V     | 0,96     | V     | 109,80       | V     | 0,10     | V     | 0,56     | V     | 139,22         | V     | 26413            | V     |
| 2020/06/10 20 | SR       | 26,92   | V     | 0,32     | V     | 104,72       | V     | 0,00     | V     | 0,57     | V     | 139,16         | V     | 26697            | V     |
| 2020/06/10 21 | SR       | 70,18   | V     | 0,79     | V     | 75,56        | V     | 0,01     | V     | 0,52     | V     | 139,30         | V     | 26052            | V     |
| 2020/06/10 22 | SR       | 67,40   | V     | 0,50     | V     | 71,88        | V     | 0,00     | V     | 0,51     | V     | 139,90         | V     | 25811            | V     |
| 2020/06/10 23 | SR       | 33,34   | V     | 0,33     | V     | 83,49        | V     | 0,00     | V     | 0,56     | V     | 139,62         | V     | 25272            | V     |
| 2020/06/10 24 | SR       | 12,04   | V     | 0,28     | V     | 134,20       | V     | 0,00     | V     | 0,59     | V     | 139,37         | V     | 26717            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 12.0-103.7   | 0.3-3.4     | 71.9-159.1   | 0.0-0.7      | 0.5-0.7     | 133.1-140.4 | 25198.4-27667.7 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 50.4         | 0.9         | 99           | 0.1          | 0.6         | 137.4       | 26598.6         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/06/11

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2020/06/11 01 | SR       | 15,91    | V     | 0,26      | V     | 130,01        | V     | 0,00      | V     | 0,60      | V     | 138,46         | V     | 27043            | V     |
| 2020/06/11 02 | SR       | 18,11    | V     | 0,24      | V     | 113,63        | V     | 0,00      | V     | 0,63      | V     | 138,83         | V     | 26934            | V     |
| 2020/06/11 03 | SR       | 17,42    | V     | 0,26      | V     | 111,63        | V     | 0,00      | V     | 0,64      | V     | 139,00         | V     | 26991            | V     |
| 2020/06/11 04 | SR       | 22,19    | V     | 0,30      | V     | 113,19        | V     | 0,00      | V     | 0,69      | V     | 138,99         | V     | 26955            | V     |
| 2020/06/11 05 | SR       | 20,09    | V     | 0,27      | V     | 109,95        | V     | 0,00      | V     | 0,70      | V     | 139,60         | V     | 26587            | V     |
| 2020/06/11 06 | SR       | 9,71     | V     | 0,29      | V     | 137,39        | V     | 0,00      | V     | 0,78      | V     | 139,15         | V     | 26144            | V     |
| 2020/06/11 07 | SR       | 11,80    | V     | 0,24      | V     | 128,77        | V     | 0,00      | V     | 0,77      | V     | 138,81         | V     | 27025            | V     |
| 2020/06/11 08 | SR       | 45,18    | V     | 0,43      | V     | 79,07         | V     | 0,00      | V     | 0,72      | V     | 138,15         | V     | 26600            | V     |
| 2020/06/11 09 | SR       | 98,81    | V     | 0,95      | V     | 59,77         | V     | 0,01      | V     | 0,82      | V     | 136,44         | V     | 26458            | V     |
| 2020/06/11 10 | SR       | 95,68    | V     | 1,11      | V     | 62,26         | V     | 0,00      | V     | 0,77      | V     | 136,91         | V     | 26811            | V     |
| 2020/06/11 11 | SR       | 110,97   | V     | 1,61      | V     | 70,34         | V     | 0,05      | V     | 0,76      | V     | 135,31         | V     | 25384            | V     |
| 2020/06/11 12 | SR       | 85,52    | V     | 0,76      | V     | 55,43         | V     | 0,00      | V     | 0,68      | V     | 134,36         | V     | 26635            | V     |
| 2020/06/11 13 | SR       | 109,45   | V     | 1,15      | V     | 44,81         | V     | 0,01      | V     | 0,67      | V     | 135,19         | V     | 26434            | V     |
| 2020/06/11 14 | SR       | 73,08    | V     | 0,68      | V     | 68,04         | V     | 0,00      | V     | 0,72      | V     | 136,32         | V     | 26276            | V     |
| 2020/06/11 15 | SR       | 88,19    | V     | 0,92      | V     | 77,47         | V     | 0,00      | V     | 0,58      | V     | 137,95         | V     | 25754            | V     |
| 2020/06/11 16 | SR       | 69,15    | V     | 0,48      | V     | 71,12         | V     | 0,00      | V     | 0,51      | V     | 138,64         | V     | 25678            | V     |
| 2020/06/11 17 | SR       | 64,52    | V     | 0,44      | V     | 68,00         | V     | 0,00      | V     | 0,59      | V     | 139,17         | V     | 25075            | V     |
| 2020/06/11 18 | SR       | 83,83    | V     | 0,72      | V     | 64,17         | V     | 0,00      | V     | 0,51      | V     | 139,81         | V     | 25940            | V     |
| 2020/06/11 19 | SR       | 94,23    | V     | 0,63      | V     | 64,07         | V     | 0,00      | V     | 0,53      | V     | 140,35         | V     | 25694            | V     |
| 2020/06/11 20 | SR       | 62,72    | V     | 0,50      | V     | 75,72         | V     | 0,00      | V     | 0,50      | V     | 138,85         | V     | 25668            | V     |
| 2020/06/11 21 | SR       | 48,14    | V     | 0,32      | V     | 72,73         | V     | 0,00      | V     | 0,56      | V     | 137,38         | V     | 26596            | V     |
| 2020/06/11 22 | SR       | 38,85    | V     | 0,31      | V     | 82,71         | V     | 0,00      | V     | 0,58      | V     | 137,03         | V     | 26702            | V     |
| 2020/06/11 23 | SR       | 12,21    | V     | 0,26      | V     | 108,16        | V     | 0,00      | V     | 0,60      | V     | 136,66         | V     | 27049            | V     |
| 2020/06/11 24 | SR       | 16,62    | V     | 0,25      | V     | 99,36         | V     | 0,00      | V     | 0,63      | V     | 136,37         | V     | 26760            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 9.7-111.0    | 0.2-1.6     | 44.8-137.4   | 0.0-0.0      | 0.5-0.8     | 134.4-140.4 | 25075.0-27049.2 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 54.7         | 0.6         | 86.2         | 0            | 0.6         | 137.8       | 26383           |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

*Dante*

RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*