

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	TG: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/31 01	SR	17,28	V	0,10	V	134,67	V	0,00	V	1,31	V	136,03	V	33652	V
2017/07/31 02	SR	30,70	V	0,07	V	114,42	V	0,00	V	1,27	V	134,88	V	33058	V
2017/07/31 03	SR	16,46	V	0,07	V	134,77	V	0,00	V	1,32	V	135,99	V	33906	V
2017/07/31 04	SR	23,82	V	0,09	V	121,91	V	0,00	V	1,27	V	134,33	V	33529	V
2017/07/31 05	SR	40,86	V	0,12	V	105,23	V	0,00	V	1,22	V	135,52	V	32296	V
2017/07/31 06	SR	60,06	V	0,13	V	94,29	V	0,00	V	1,20	V	135,40	V	31699	V
2017/07/31 07	SR	66,59	V	0,13	V	88,65	V	0,00	V	1,22	V	135,45	V	31241	V
2017/07/31 08	SR	50,18	V	0,11	V	94,10	V	0,00	V	1,23	V	133,56	V	31620	V
2017/07/31 09	SR	64,43	V	0,09	V	85,07	V	0,00	V	1,21	V	130,91	V	31933	V
2017/07/31 10	SR	40,96	V	0,03	V	94,22	V	0,00	V	1,27	V	131,92	V	31855	V
2017/07/31 11	SR	51,67	V	0,14	V	89,74	V	0,01	V	1,29	V	132,30	V	31087	V
2017/07/31 12	SR	34,17	V	0,04	V	96,28	V	0,00	V	1,32	V	131,55	V	31746	V
2017/07/31 13	SR	27,64	V	0,03	V	104,54	V	0,00	V	1,35	V	130,79	V	32346	V
2017/07/31 14	SR	9,62	V	0,07	V	132,33	V	0,00	V	1,45	V	133,09	V	33457	V
2017/07/31 15	SR	11,43	V	0,05	V	154,40	V	0,00	V	1,55	V	135,11	V	34814	V
2017/07/31 16	SR	41,00	V	0,08	V	127,10	V	0,00	V	1,52	V	133,72	V	33642	V
2017/07/31 17	SR	59,36	V	0,12	V	107,66	V	0,00	V	1,46	V	133,48	V	31718	V
2017/07/31 18	SR	16,36	V	0,09	V	117,49	V	0,00	V	1,45	V	134,50	V	32520	V
2017/07/31 19	SR	44,19	V	0,08	V	93,81	V	0,00	V	1,41	V	135,48	V	32342	V
2017/07/31 20	SR	63,20	V	0,09	V	78,00	V	0,00	V	1,44	V	136,31	V	32755	V
2017/07/31 21	SR	26,75	V	0,06	V	101,98	V	0,00	V	1,43	V	137,38	V	34553	V
2017/07/31 22	SR	16,85	V	0,14	V	167,60	V	0,01	V	1,43	V	136,36	V	34631	V
2017/07/31 23	SR	12,42	V	0,07	V	150,72	V	0,00	V	1,35	V	134,49	V	33246	V
2017/07/31 24	SR	2,63	V	0,10	V	163,09	V	0,00	V	1,36	V	132,59	V	33760	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.6-66.6	0.0-0.1	78.0-167.6	0.0-0.0	1.2-1.6	130.8-137.4	31086.9-34814.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.5	0.1	114.7	0	1.3	134.2	32808.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: