


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/07/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/07/01 01	AV	279,56	V	3,91	V	158,40	V	1,84	V	1,13	V	48,81	V	14299	V
2020/07/01 02	AV	59,91	V	1,50	V	208,81	V	0,64	V	0,44	V	51,00	V	15696	V
2020/07/01 03	AV	20,10	V	1,14	V	191,77	V	1,64	V	0,48	V	52,62	V	17150	V
2020/07/01 04	AV	4,05	V	0,94	V	188,21	V	1,49	V	0,40	V	56,80	V	18151	V
2020/07/01 05	AV	1,84	V	0,86	V	183,53	V	1,37	V	0,22	V	68,04	V	17368	V
2020/07/01 06	AV	3,59	V	0,83	V	179,11	V	1,26	V	0,19	V	79,63	V	16429	V
2020/07/01 07	AV	0,70	V	0,76	V	175,44	V	1,10	V	0,22	V	91,24	V	18243	V
2020/07/01 08	AV	13,97	V	1,75	V	201,70	V	1,62	V	0,66	V	108,29	V	27126	V
2020/07/01 09	AV	3,56	V	2,01	V	213,96	V	0,10	V	0,28	V	118,77	V	28035	V
2020/07/01 10	AV	75,20	V	5,01	NV	158,12	V	6,27	V	0,42	NV	120,47	V	31668	NV
2020/07/01 11	SR	34,14	V	3,79	V	111,41	V	0,00	V	0,92	V	133,32	V	35149	V
2020/07/01 12	SR	33,71	V	0,83	V	100,25	V	0,00	V	0,43	V	140,30	V	34618	V
2020/07/01 13	SR	52,21	V	0,54	V	88,89	V	0,00	V	0,37	V	142,05	V	34529	V
2020/07/01 14	SR	24,23	V	0,36	V	105,03	V	0,00	V	0,48	V	141,61	V	34669	V
2020/07/01 15	SR	11,08	V	0,36	V	124,19	V	0,00	V	0,38	V	141,02	V	35832	V
2020/07/01 16	SR	18,28	V	0,39	V	116,13	V	0,00	V	0,40	V	140,89	V	35171	V
2020/07/01 17	SR	49,18	V	0,36	V	71,19	V	0,00	V	0,40	V	141,17	V	34798	V
2020/07/01 18	SR	66,93	V	0,32	V	67,99	V	0,00	V	0,37	V	141,41	V	34799	V
2020/07/01 19	SR	81,16	V	0,37	V	72,74	V	0,00	V	0,43	V	141,23	V	34626	V
2020/07/01 20	SR	43,06	V	0,26	V	85,96	V	0,00	V	0,35	V	140,68	V	34569	V
2020/07/01 21	SR	65,86	V	0,48	V	87,16	V	0,01	V	2,07	V	140,00	V	34359	V
2020/07/01 22	SR	79,82	V	0,45	V	89,43	V	0,00	V	0,80	V	136,15	V	34951	V
2020/07/01 23	SR	74,22	V	0,58	V	101,26	V	0,00	V	0,31	V	133,58	V	34445	V
2020/07/01 24	SR	31,38	V	0,19	V	110,78	V	0,00	V	0,28	V	133,02	V	34541	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.1-81.2	0.2-3.8	68.0-124.2	0.0-0.0	0.3-2.1	133.0-142.1	34359.4-35831.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.5	0.7	95.2	0	0.6	139	34789.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/07/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/07/02 01	SR	42,43	V	0,21	V	95,50	V	0,00	V	0,22	V	132,61	V	33832	V
2020/07/02 02	SR	34,92	V	0,19	V	98,79	V	0,00	V	0,19	V	131,96	V	33325	V
2020/07/02 03	SR	49,56	V	0,40	V	91,62	V	0,02	V	0,20	V	132,48	V	33644	V
2020/07/02 04	SR	57,30	V	0,31	V	91,55	V	0,00	V	0,19	V	132,69	V	33491	V
2020/07/02 05	SR	32,34	V	0,17	V	98,40	V	0,00	V	0,19	V	132,90	V	33479	V
2020/07/02 06	SR	61,43	V	0,28	V	85,29	V	0,00	V	0,23	V	133,98	V	33851	V
2020/07/02 07	SR	34,68	V	0,19	V	98,64	V	0,00	V	0,27	V	134,69	V	34231	V
2020/07/02 08	SR	30,60	V	0,17	V	99,31	V	0,00	V	0,35	V	136,68	V	35639	V
2020/07/02 09	SR	70,93	V	0,38	V	80,85	V	0,00	V	0,41	V	137,60	V	35225	V
2020/07/02 10	SR	37,75	V	0,14	V	92,67	V	0,00	V	0,35	V	136,61	V	35711	V
2020/07/02 11	SR	24,25	V	0,11	V	104,36	V	0,09	V	0,40	V	136,78	V	35309	V
2020/07/02 12	SR	33,16	V	0,14	V	97,28	V	0,00	V	0,36	V	137,14	V	35352	V
2020/07/02 13	SR	48,09	V	0,17	V	88,63	V	0,00	V	0,32	V	137,14	V	35031	V
2020/07/02 14	SR	28,41	V	0,13	V	107,96	V	0,00	V	0,33	V	137,10	V	34730	V
2020/07/02 15	SR	10,86	V	0,12	V	138,41	V	0,00	V	0,34	V	137,57	V	34802	V
2020/07/02 16	SR	10,90	V	0,11	V	137,26	V	0,00	V	0,30	V	137,57	V	34464	V
2020/07/02 17	SR	6,83	V	0,21	V	149,76	V	0,00	V	0,29	V	137,46	V	33049	V
2020/07/02 18	SR	13,28	V	0,13	V	130,84	V	0,00	V	0,36	V	136,76	V	34537	V
2020/07/02 19	SR	51,09	V	0,26	V	98,56	V	0,00	V	0,28	V	135,74	V	34447	V
2020/07/02 20	SR	55,80	V	0,19	V	87,64	V	0,00	V	0,25	V	135,32	V	33916	V
2020/07/02 21	SR	41,46	V	0,15	V	102,63	V	0,00	V	0,25	V	135,31	V	33712	V
2020/07/02 22	SR	44,55	V	0,22	V	101,88	V	0,00	V	0,24	V	135,97	V	33892	V
2020/07/02 23	SR	43,96	V	0,15	V	96,66	V	0,00	V	0,23	V	136,55	V	33987	V
2020/07/02 24	SR	44,46	V	0,14	V	98,23	V	0,00	V	0,23	V	136,97	V	33900	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.8-70.9	0.1-0.4	80.8-149.8	0.0-0.1	0.2-0.4	132.0-137.6	33048.6-35711.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.9	0.2	103	0	0.3	135.6	34314.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: