

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/01 01	SR	67,58	V	0,76	V	91,88	V	0,00	V	0,70	V	137,58	V	32285	V
2021/07/01 02	SR	27,68	V	0,50	V	101,46	V	0,00	V	0,70	V	137,77	V	32404	V
2021/07/01 03	SR	14,90	V	0,51	V	114,98	V	0,00	V	0,76	V	137,70	V	32531	V
2021/07/01 04	SR	9,57	V	0,53	V	122,47	V	0,00	V	0,74	V	137,70	V	32586	V
2021/07/01 05	SR	9,40	V	0,52	V	122,44	V	0,00	V	0,78	V	137,71	V	32667	V
2021/07/01 06	SR	11,06	V	0,49	V	121,28	V	0,00	V	0,74	V	137,84	V	32642	V
2021/07/01 07	SR	14,91	V	0,50	V	113,10	V	0,00	V	0,74	V	138,09	V	32967	V
2021/07/01 08	SR	32,08	V	0,50	V	96,16	V	0,00	V	0,76	V	138,64	V	32561	V
2021/07/01 09	SR	56,96	V	0,50	V	88,18	V	0,00	V	0,74	V	138,79	V	32113	V
2021/07/01 10	SR	50,06	V	0,47	V	93,05	V	0,00	V	0,83	V	138,81	V	32058	V
2021/07/01 11	SR	87,76	V	0,70	V	81,24	V	0,00	V	0,63	V	134,92	V	31264	V
2021/07/01 12	SR	56,89	V	0,49	V	86,52	V	0,00	V	0,71	V	132,57	V	31163	V
2021/07/01 13	SR	34,67	V	0,40	V	95,22	V	0,00	V	0,76	V	132,71	V	32051	V
2021/07/01 14	SR	48,60	V	0,51	V	91,81	V	0,00	V	0,76	V	132,97	V	32053	V
2021/07/01 15	SR	49,15	V	0,64	V	89,53	V	0,00	V	0,80	V	133,53	V	31997	V
2021/07/01 16	SR	33,06	V	0,47	V	94,34	V	0,00	V	0,81	V	133,97	V	32098	V
2021/07/01 17	SR	22,96	V	0,47	V	99,86	V	0,00	V	0,90	V	134,04	V	31882	V
2021/07/01 18	SR	24,42	V	0,42	V	99,62	V	0,00	V	0,90	V	133,89	V	31962	V
2021/07/01 19	SR	40,51	V	0,45	V	83,57	V	0,00	V	0,81	V	133,75	V	31636	V
2021/07/01 20	SR	25,82	V	0,43	V	96,00	V	0,00	V	0,87	V	134,01	V	31999	V
2021/07/01 21	SR	14,28	V	0,43	V	108,81	V	0,00	V	0,87	V	134,10	V	32082	V
2021/07/01 22	SR	17,52	V	0,42	V	109,68	V	0,00	V	0,78	V	133,82	V	31654	V
2021/07/01 23	SR	43,37	V	0,44	V	93,17	V	0,00	V	0,73	V	133,08	V	30820	V
2021/07/01 24	SR	72,57	V	0,64	V	84,07	V	0,03	V	0,62	V	132,64	V	30302	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-87.8	0.4-0.8	81.2-122.5	0.0-0.0	0.6-0.9	132.6-138.8	30301.9-32967.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.1	0.5	99.1	0	0.8	135.4	31990.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/02 01	SR	79,58	V	0,55	V	78,10	V	0,00	V	0,63	V	132,68	V	30284	V
2021/07/02 02	SR	87,53	V	0,60	V	74,41	V	0,01	V	0,64	V	133,12	V	30379	V
2021/07/02 03	SR	96,95	V	0,76	V	73,18	V	0,03	V	0,59	V	132,93	V	30032	V
2021/07/02 04	SR	66,91	V	0,54	V	83,97	V	0,00	V	0,96	V	133,52	V	30812	V
2021/07/02 05	SR	43,97	V	0,53	V	101,58	V	0,00	V	0,96	V	135,06	V	31807	V
2021/07/02 06	SR	28,33	V	0,49	V	115,18	V	0,00	V	1,02	V	137,21	V	32228	V
2021/07/02 07	SR	30,44	V	0,48	V	110,09	V	0,00	V	1,11	V	137,96	V	31949	V
2021/07/02 08	SR	17,67	V	0,43	V	122,48	V	0,00	V	0,86	V	135,75	V	31481	V
2021/07/02 09	SR	9,96	V	0,48	V	133,69	V	0,00	V	0,93	V	135,61	V	31932	V
2021/07/02 10	SR	27,20	V	0,44	V	107,99	V	0,06	V	0,62	V	135,97	V	31525	V
2021/07/02 11	SR	38,21	V	0,50	V	108,15	V	0,22	V	1,00	V	135,85	V	31685	V
2021/07/02 12	SR	26,64	V	0,47	V	115,48	V	0,23	V	0,97	V	135,90	V	31881	V
2021/07/02 13	SR	26,97	V	0,51	V	114,35	V	0,42	V	0,98	V	136,13	V	31930	V
2021/07/02 14	SR	37,92	V	0,53	V	103,17	V	0,20	V	0,93	V	136,31	V	31894	V
2021/07/02 15	SR	63,67	V	0,82	V	94,55	V	0,24	V	0,94	V	136,45	V	31736	V
2021/07/02 16	SR	90,55	V	1,49	V	90,93	V	0,55	V	0,85	V	136,61	V	31615	V
2021/07/02 17	SR	63,51	V	1,21	V	100,75	V	0,61	V	1,03	V	137,02	V	31792	V
2021/07/02 18	SR	28,10	V	0,52	V	105,85	V	0,43	V	0,93	V	136,41	V	31907	V
2021/07/02 19	SR	53,09	V	0,65	V	85,02	V	0,44	V	2,43	V	134,69	V	31476	V
2021/07/02 20	SR	56,07	V	0,64	V	83,67	V	0,39	V	0,90	V	131,96	V	31665	V
2021/07/02 21	SR	55,52	V	0,64	V	79,46	V	0,26	V	0,86	V	132,01	V	31692	V
2021/07/02 22	SR	70,16	V	0,84	V	76,32	V	0,58	V	0,93	V	132,20	V	31585	V
2021/07/02 23	SR	39,90	V	0,53	V	86,82	V	0,55	V	0,93	V	132,62	V	31173	V
2021/07/02 24	SR	59,42	V	0,59	V	72,88	V	0,50	V	0,79	V	133,01	V	30798	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.0-97.0	0.4-1.5	72.9-133.7	0.0-0.6	0.6-2.4	132.0-138.0	30032.1-32228.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.9	0.6	96.6	0.2	0.9	134.9	31469
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE-NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/03 01	SR	40,69	V	0,48	V	78,38	V	0,55	V	0,81	V	132,83	V	30574	V
2021/07/03 02	SR	18,80	V	0,42	V	94,15	V	0,11	V	0,79	V	132,81	V	30808	V
2021/07/03 03	SR	8,40	V	0,45	V	109,35	V	0,45	V	0,85	V	133,36	V	31401	V
2021/07/03 04	SR	4,08	V	0,49	V	124,97	V	0,57	V	0,92	V	134,13	V	31507	V
2021/07/03 05	SR	5,29	V	0,46	V	124,14	V	0,50	V	0,88	V	134,45	V	31250	V
2021/07/03 06	SR	6,07	V	0,43	V	118,65	V	0,48	V	0,84	V	134,30	V	30775	V
2021/07/03 07	SR	7,56	V	0,42	V	109,69	V	0,00	V	0,85	V	133,38	V	30195	V
2021/07/03 08	SR	11,03	V	0,45	V	103,92	V	0,00	V	0,76	V	131,53	V	30391	V
2021/07/03 09	SR	31,05	V	0,55	V	84,65	V	0,00	V	0,77	V	131,84	V	30337	V
2021/07/03 10	SR	31,01	V	0,50	V	79,88	V	0,00	V	0,75	V	131,90	V	29854	V
2021/07/03 11	SR	20,41	V	0,44	V	91,78	V	0,00	V	0,74	V	132,17	V	29954	V
2021/07/03 12	SR	34,03	V	0,53	V	84,43	V	0,00	V	0,82	V	133,18	V	30334	V
2021/07/03 13	SR	51,99	V	0,72	V	80,57	V	0,00	V	0,84	V	133,86	V	30363	V
2021/07/03 14	SR	65,39	V	1,18	V	87,24	V	0,03	V	0,94	V	134,60	V	30539	V
2021/07/03 15	SR	45,96	V	0,62	V	89,30	V	0,00	V	0,95	V	135,29	V	30613	V
2021/07/03 16	SR	51,92	V	0,80	V	92,44	V	0,00	V	0,91	V	135,54	V	30660	V
2021/07/03 17	SR	56,24	V	0,85	V	92,45	V	0,00	V	0,94	V	134,61	V	30334	V
2021/07/03 18	SR	51,68	V	0,82	V	93,87	V	0,00	V	0,89	V	134,08	V	30662	V
2021/07/03 19	SR	64,28	V	0,86	V	85,22	V	0,00	V	0,87	V	134,22	V	30512	V
2021/07/03 20	SR	78,21	V	1,12	V	84,78	V	0,02	V	0,86	V	134,33	V	30481	V
2021/07/03 21	SR	32,84	V	0,64	V	101,59	V	0,00	V	0,85	V	134,74	V	30631	V
2021/07/03 22	SR	41,29	V	0,68	V	93,71	V	0,00	V	0,91	V	135,01	V	30523	V
2021/07/03 23	SR	64,69	V	0,96	V	86,01	V	0,01	V	0,86	V	135,40	V	30368	V
2021/07/03 24	SR	55,68	V	0,78	V	85,24	V	0,01	V	0,87	V	135,77	V	30355	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.1-78.2	0.4-1.2	78.4-125.0	0.0-0.6	0.7-1.0	131.5-135.8	29854.5-31507.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.6	0.7	94.9	0.1	0.9	133.9	30559.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/04 01	SR	115,47	V	1,51	V	74,66	V	0,05	V	0,89	V	136,00	V	30202	V
2021/07/04 02	SR	45,90	V	0,67	V	95,74	V	0,00	V	0,81	V	136,40	V	29982	V
2021/07/04 03	SR	55,97	V	0,73	V	91,93	V	0,00	V	0,85	V	136,63	V	29942	V
2021/07/04 04	SR	33,25	V	0,53	V	101,54	V	0,00	V	0,81	V	136,93	V	30000	V
2021/07/04 05	SR	37,26	V	0,55	V	97,04	V	0,00	V	0,85	V	137,21	V	29979	V
2021/07/04 06	SR	54,21	V	1,06	V	94,57	V	0,02	V	0,85	V	137,31	V	30047	V
2021/07/04 07	SR	95,87	V	2,33	V	83,59	V	0,04	V	0,93	V	137,31	V	29642	V
2021/07/04 08	SR	95,13	V	2,24	V	85,12	V	0,04	V	1,01	V	137,73	V	29450	V
2021/07/04 09	SR	123,10	V	2,76	V	83,52	V	0,08	V	1,00	V	138,39	V	29454	V
2021/07/04 10	SR	79,06	V	1,55	V	95,71	V	0,00	V	0,99	V	139,15	V	29509	V
2021/07/04 11	SR	75,20	V	1,34	V	95,63	V	0,00	V	0,91	V	139,81	V	29339	V
2021/07/04 12	SR	61,64	V	1,10	V	99,24	V	0,01	V	0,84	V	140,00	V	29380	V
2021/07/04 13	SR	75,52	V	1,18	V	94,98	V	0,00	V	0,87	V	140,10	V	29413	V
2021/07/04 14	SR	30,08	V	0,52	V	103,21	V	0,00	V	0,91	V	139,85	V	29419	V
2021/07/04 15	SR	18,75	V	0,40	V	103,02	V	0,00	V	0,80	V	137,67	V	29293	V
2021/07/04 16	SR	12,07	V	0,40	V	108,64	V	0,00	V	0,80	V	136,59	V	29398	V
2021/07/04 17	SR	15,62	V	0,40	V	101,79	V	0,00	V	0,80	V	136,85	V	29625	V
2021/07/04 18	SR	27,34	V	0,42	V	88,71	V	0,00	V	0,76	V	136,93	V	29341	V
2021/07/04 19	SR	35,77	V	0,43	V	82,30	V	0,00	V	0,71	V	136,82	V	29064	V
2021/07/04 20	SR	42,86	V	0,53	V	81,80	V	0,00	V	0,78	V	137,41	V	29326	V
2021/07/04 21	SR	50,71	V	0,65	V	82,92	V	0,00	V	0,78	V	137,91	V	29104	V
2021/07/04 22	SR	42,95	V	0,53	V	84,89	V	0,00	V	0,77	V	138,18	V	29076	V
2021/07/04 23	SR	36,98	V	0,45	V	83,46	V	0,00	V	0,76	V	137,99	V	28805	V
2021/07/04 24	SR	39,27	V	0,45	V	80,43	V	0,00	V	0,71	V	137,55	V	28273	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.1-123.1	0.4-2.8	74.7-108.6	0.0-0.1	0.7-1.0	136.0-140.1	28272.8-30202.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.2	0.9	91.4	0	0.8	137.8	29460.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

