

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/12 01	SR	74,76	V	0,75	V	57,63	V	0,00	V	0,62	V	142,87	V	27412	V
2021/07/12 02	SR	74,10	V	0,93	V	64,25	V	0,00	V	0,59	V	143,18	V	27485	V
2021/07/12 03	SR	82,58	V	0,96	V	60,21	V	0,00	V	0,59	V	143,68	V	27482	V
2021/07/12 04	SR	83,70	V	0,84	V	61,25	V	0,01	V	0,57	V	143,94	V	27499	V
2021/07/12 05	SR	34,51	V	0,52	V	82,91	V	0,00	V	0,59	V	144,15	V	27535	V
2021/07/12 06	SR	54,78	V	0,86	V	71,05	V	0,00	V	0,55	V	144,31	V	27469	V
2021/07/12 07	SR	66,19	V	0,71	V	64,73	V	0,00	V	0,59	V	144,68	V	27250	V
2021/07/12 08	SR	48,19	V	0,50	V	67,15	V	0,00	V	0,59	V	144,82	V	27446	V
2021/07/12 09	SR	56,13	V	0,48	V	60,98	V	0,00	V	0,59	V	144,71	V	27384	V
2021/07/12 10	SR	42,76	V	0,49	V	67,99	V	0,00	V	1,67	V	143,16	V	27112	V
2021/07/12 11	SR	44,25	V	0,50	V	65,66	V	0,00	V	3,03	V	135,82	V	26874	V
2021/07/12 12	SR	32,08	V	0,48	V	75,04	V	0,00	V	0,94	V	132,26	V	27597	V
2021/07/12 13	SR	27,03	V	0,47	V	79,22	V	0,00	V	1,21	V	132,93	V	27549	V
2021/07/12 14	SR	25,52	V	0,45	V	83,30	V	0,00	V	1,13	V	133,22	V	27270	V
2021/07/12 15	SR	61,83	V	0,61	V	62,44	V	0,00	V	1,15	V	133,10	V	27141	V
2021/07/12 16	SR	85,53	V	0,80	V	51,96	V	0,00	V	1,12	V	132,84	V	27078	V
2021/07/12 17	SR	56,64	V	0,56	V	61,35	V	0,00	V	1,17	V	133,85	V	27045	V
2021/07/12 18	SR	77,37	V	0,66	V	44,91	V	0,00	V	1,19	V	134,08	V	26878	V
2021/07/12 19	SR	74,71	V	0,60	V	46,72	V	0,00	V	1,10	V	134,12	V	26672	V
2021/07/12 20	SR	62,18	V	0,56	V	53,77	V	0,00	V	1,23	V	134,89	V	27086	V
2021/07/12 21	SR	43,71	V	0,52	V	61,27	V	0,00	V	1,25	V	135,64	V	27271	V
2021/07/12 22	SR	66,80	V	0,81	V	49,26	V	0,00	V	1,13	V	136,26	V	26959	V
2021/07/12 23	SR	74,00	V	0,90	V	49,71	V	0,00	V	0,89	V	136,83	V	26837	V
2021/07/12 24	SR	52,47	V	0,76	V	63,08	V	0,00	V	0,79	V	137,08	V	26760	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.5-85.5	0.4-1.0	44.9-83.3	0.0-0.0	0.6-3.0	132.3-144.8	26672.1-27596.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.4	0.7	62.7	0	1	138.4	27212.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/13 01	SR	95,23	V	1,32	V	55,92	V	0,03	V	0,79	V	137,75	V	26725	V
2021/07/13 02	SR	50,81	V	0,83	V	67,55	V	0,00	V	0,81	V	138,15	V	26867	V
2021/07/13 03	SR	57,70	V	1,04	V	63,03	V	0,01	V	0,79	V	138,42	V	26686	V
2021/07/13 04	SR	103,27	V	1,34	V	48,80	V	0,00	V	0,87	V	138,76	V	26512	V
2021/07/13 05	SR	82,78	V	0,84	V	52,85	V	0,00	V	0,84	V	139,05	V	26469	V
2021/07/13 06	SR	41,22	V	0,69	V	69,68	V	0,00	V	0,78	V	139,56	V	26503	V
2021/07/13 07	SR	40,35	V	0,62	V	75,90	V	0,00	V	0,87	V	139,16	V	26180	V
2021/07/13 08	SR	20,22	V	0,59	V	83,97	V	0,00	V	0,79	NV	136,11	V	26382	V
2021/07/13 09	SR	6,57	V	0,59	V	105,17	V	0,00	V	0,82	V	134,93	V	26458	V
2021/07/13 10	SR	121,59	V	1,49	V	44,11	V	0,00	V	0,80	V	134,73	V	26131	V
2021/07/13 11	SR	152,28	V	1,48	V	33,18	V	0,00	V	1,23	V	135,33	V	26108	V
2021/07/13 12	SR	103,54	V	1,00	V	43,50	V	0,00	V	1,03	V	136,07	V	26270	V
2021/07/13 13	SR	64,65	V	0,62	V	55,33	V	0,00	V	0,97	V	136,62	V	26170	V
2021/07/13 14	SR	104,33	V	0,82	V	49,93	V	0,00	V	0,89	V	137,41	V	25783	V
2021/07/13 15	SR	84,48	V	0,77	V	52,74	V	0,00	V	0,90	V	137,96	V	25806	V
2021/07/13 16	SR	88,20	V	0,69	V	47,08	V	0,00	V	0,91	V	137,61	V	25716	V
2021/07/13 17	SR	94,02	V	0,79	V	43,71	V	0,01	V	0,71	V	137,27	V	25618	V
2021/07/13 18	SR	43,93	V	0,47	V	59,14	V	0,00	V	0,63	V	137,48	V	25318	V
2021/07/13 19	SR	50,54	V	0,52	V	62,02	V	0,00	V	0,65	V	137,67	V	25447	V
2021/07/13 20	SR	77,33	V	0,59	V	47,28	V	0,00	V	0,70	V	137,96	V	25480	V
2021/07/13 21	SR	103,82	V	0,90	V	43,07	V	0,01	V	0,70	V	138,42	V	25488	V
2021/07/13 22	SR	74,58	V	0,68	V	55,73	V	0,00	V	0,67	V	138,81	V	25666	V
2021/07/13 23	SR	70,76	V	0,70	V	52,50	V	0,00	V	0,68	V	138,95	V	25694	V
2021/07/13 24	SR	78,03	V	0,70	V	48,08	V	0,00	V	0,61	V	139,49	V	25559	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.6-152.3	0.5-1.5	33.2-105.2	0.0-0.0	0.6-1.2	134.7-139.6	25318.0-26866.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.4	0.8	56.7	0	0.8	137.7	26043.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/14 01	SR	27,16	V	0,51	V	63,47	V	0,00	V	0,66	V	139,87	V	25656	V
2021/07/14 02	SR	60,94	V	0,78	V	58,48	V	0,03	V	0,68	V	139,37	V	25704	V
2021/07/14 03	SR	44,70	V	0,58	V	64,95	V	0,00	V	0,59	V	137,74	V	25889	V
2021/07/14 04	SR	37,63	V	0,54	V	64,95	V	0,00	V	0,60	V	137,85	V	25908	V
2021/07/14 05	SR	76,42	V	0,78	V	46,97	V	0,00	V	0,56	V	138,32	V	25558	V
2021/07/14 06	SR	68,92	V	0,88	V	49,83	V	0,00	V	0,54	V	138,90	V	25614	V
2021/07/14 07	SR	36,87	V	0,54	V	64,31	V	0,00	V	0,55	V	139,24	V	26326	V
2021/07/14 08	SR	52,66	V	0,56	V	56,33	V	0,00	V	0,54	V	139,65	V	26131	V
2021/07/14 09	SR	94,20	V	0,80	V	44,85	V	0,01	V	0,61	V	139,86	V	26087	V
2021/07/14 10	SR	87,07	V	0,77	V	44,77	V	0,02	V	0,53	V	138,56	V	26253	V
2021/07/14 11	SR	77,55	V	0,67	V	54,11	V	0,12	V	0,53	V	138,42	V	26196	V
2021/07/14 12	SR	72,72	V	0,63	V	56,36	V	0,07	V	0,51	V	138,90	V	26152	V
2021/07/14 13	SR	51,32	V	0,59	V	65,82	V	0,00	V	0,52	V	139,23	V	26363	V
2021/07/14 14	SR	53,39	V	0,67	V	62,68	V	0,01	V	0,53	V	139,36	V	26380	V
2021/07/14 15	SR	136,38	V	1,93	V	49,91	V	0,36	V	0,56	V	139,98	V	26171	V
2021/07/14 16	SR	36,48	V	0,68	V	66,76	V	0,11	V	0,56	V	139,83	V	26108	V
2021/07/14 17	SR	21,68	V	0,57	V	73,63	V	0,08	V	0,53	V	138,95	V	26307	V
2021/07/14 18	SR	9,05	V	0,46	V	85,39	V	0,19	V	0,49	V	138,57	V	26060	V
2021/07/14 19	SR	43,63	V	0,73	V	69,61	V	0,09	V	0,45	V	138,67	V	26044	V
2021/07/14 20	SR	52,68	V	0,63	V	58,73	V	0,10	V	0,45	V	139,31	V	25996	V
2021/07/14 21	SR	90,82	V	0,76	V	43,64	V	0,12	V	0,67	V	140,16	V	25843	V
2021/07/14 22	SR	96,90	V	0,75	V	37,96	V	0,04	V	0,53	V	140,98	V	25679	V
2021/07/14 23	SR	109,50	V	0,84	V	35,23	V	0,00	V	0,52	V	141,24	V	25778	V
2021/07/14 24	SR	57,52	V	0,56	V	50,12	V	0,00	V	0,51	V	141,41	V	25788	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-136.4	0.5-1.9	35.2-85.4	0.0-0.4	0.4-0.7	137.7-141.4	25558.4-26380.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.3	0.7	57	0.1	0.6	139.3	25999.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNE: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/15 01	SR	52,95	V	0,53	V	48,20	V	0,00	V	0,51	V	141,77	V	25753	V
2021/07/15 02	SR	99,72	V	0,86	V	41,97	V	0,05	V	0,90	V	141,95	V	25791	V
2021/07/15 03	SR	50,39	V	0,60	V	66,98	V	0,01	V	0,86	V	137,91	V	25768	V
2021/07/15 04	SR	58,94	V	0,79	V	67,74	V	0,02	V	0,53	V	137,19	V	26458	V
2021/07/15 05	SR	89,27	V	1,13	V	57,03	V	0,03	V	0,52	V	137,91	V	26337	V
2021/07/15 06	SR	57,74	V	1,25	V	58,90	V	0,06	V	0,58	V	138,02	V	26343	V
2021/07/15 07	SR	84,65	V	0,99	V	50,58	V	0,00	V	0,55	V	138,60	V	26811	V
2021/07/15 08	SR	36,15	V	0,53	V	66,22	V	0,00	V	0,50	V	138,89	V	26810	V
2021/07/15 09	SR	58,78	V	0,73	V	56,71	V	0,00	V	0,54	V	139,00	V	26926	V
2021/07/15 10	SR	42,14	V	0,63	V	65,41	V	0,00	V	0,46	V	137,46	V	27294	V
2021/07/15 11	SR	57,77	V	0,71	V	56,74	V	0,00	V	0,48	V	136,64	V	27051	V
2021/07/15 12	SR	70,09	V	0,84	V	53,30	V	0,00	V	0,48	V	137,01	V	26931	V
2021/07/15 13	SR	100,99	V	1,13	V	48,45	V	0,00	V	0,44	V	137,61	V	27043	V
2021/07/15 14	SR	137,63	V	1,54	V	44,17	V	0,01	V	0,42	V	138,40	V	26532	V
2021/07/15 15	SR	95,76	V	1,13	V	51,78	V	0,00	V	0,39	V	139,06	V	26593	V
2021/07/15 16	SR	71,64	V	0,86	V	58,33	V	0,00	V	0,38	V	139,52	V	26737	V
2021/07/15 17	SR	53,62	V	0,62	V	67,05	V	0,00	V	0,35	V	139,74	V	26783	V
2021/07/15 18	SR	38,20	V	0,53	V	71,52	V	0,00	V	0,39	V	139,61	V	26814	V
2021/07/15 19	SR	42,67	V	0,59	V	64,06	V	0,00	V	0,38	V	138,90	V	26810	V
2021/07/15 20	SR	59,10	V	0,73	V	57,51	V	0,00	V	0,37	V	139,30	V	26726	V
2021/07/15 21	SR	50,62	V	0,74	V	59,43	V	0,00	V	0,41	V	139,69	V	26897	V
2021/07/15 22	SR	34,67	V	0,63	V	68,29	V	0,00	V	0,41	V	139,74	V	26915	V
2021/07/15 23	SR	45,71	V	0,57	V	56,89	V	0,00	V	0,43	V	139,81	V	26790	V
2021/07/15 24	SR	71,35	V	0,73	V	44,73	V	0,00	V	0,44	V	140,31	V	26654	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	34.7-137.6	0.5-1.5	42.0-71.5	0.0-0.1	0.3-0.9	136.6-142.0	25753.4-27293.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65	0.8	57.6	0	0.5	138.9	26648.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 14/8

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]