

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/16 01	SR	52,95	V	0,59	V	51,36	V	0,00	V	0,45	V	140,47	V	26754	V
2021/07/16 02	SR	64,49	V	0,63	V	52,06	V	0,00	V	0,44	V	140,64	V	26885	V
2021/07/16 03	SR	118,84	V	0,97	V	48,70	V	0,00	V	0,41	V	141,08	V	26840	V
2021/07/16 04	SR	51,96	V	0,63	V	67,99	V	0,00	V	0,40	V	141,49	V	26808	V
2021/07/16 05	SR	32,06	V	0,58	V	73,96	V	0,00	V	0,40	V	141,72	V	26782	V
2021/07/16 06	SR	20,80	V	0,63	V	82,36	V	0,00	V	0,41	V	141,69	V	27096	V
2021/07/16 07	SR	47,99	V	0,65	V	61,97	V	0,00	V	0,52	V	141,49	V	26913	V
2021/07/16 08	SR	56,40	V	0,71	V	57,14	V	0,00	V	0,45	V	139,77	V	26808	V
2021/07/16 09	SR	57,06	V	0,78	V	57,89	V	0,00	V	0,44	V	139,61	V	26756	V
2021/07/16 10	SR	112,69	V	1,18	V	47,36	V	0,00	V	0,48	V	139,66	V	26764	V
2021/07/16 11	SR	43,05	V	0,63	V	65,23	V	0,00	V	0,42	V	139,56	V	26728	V
2021/07/16 12	SR	52,57	V	0,68	V	66,56	V	0,00	V	0,44	V	140,07	V	26719	V
2021/07/16 13	SR	32,23	V	0,56	V	72,48	V	0,00	V	0,46	V	140,39	V	26728	V
2021/07/16 14	SR	47,55	V	0,67	V	66,58	V	0,00	V	0,46	V	140,92	V	26793	V
2021/07/16 15	SR	55,83	V	0,62	V	58,23	V	0,00	V	0,42	V	141,60	V	26829	V
2021/07/16 16	SR	68,22	V	0,78	V	60,96	V	0,00	V	0,40	V	142,04	V	26710	V
2021/07/16 17	SR	84,37	V	0,94	V	62,92	V	0,00	V	0,40	V	142,42	V	26592	V
2021/07/16 18	SR	61,31	V	0,75	V	68,51	V	0,00	V	0,41	V	142,64	V	26607	V
2021/07/16 19	SR	70,77	V	0,83	V	67,45	V	0,00	V	0,40	V	142,75	V	26689	V
2021/07/16 20	SR	49,74	V	0,71	V	69,13	V	0,00	V	0,41	V	143,14	V	26516	V
2021/07/16 21	SR	70,35	V	1,00	V	57,84	V	0,00	V	0,49	V	142,83	V	26327	V
2021/07/16 22	SR	46,20	V	0,82	V	61,45	V	0,00	V	0,49	V	141,06	V	26523	V
2021/07/16 23	SR	13,56	V	0,63	V	77,66	V	0,00	V	0,51	V	140,89	V	26652	V
2021/07/16 24	SR	8,06	V	0,66	V	89,59	V	0,00	V	0,52	V	140,40	V	26822	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.1-118.8	0.6-1.2	47.4-89.6	0.0-0.0	0.4-0.5	139.6-143.1	26327.1-27095.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55	0.7	64.4	0	0.4	141.2	26735
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/17 01	SR	28,18	V	0,69	V	69,86	V	0,00	V	0,51	V	139,72	V	26668	V
2021/07/17 02	SR	75,71	V	1,06	V	41,46	V	0,00	V	0,49	V	140,07	V	26637	V
2021/07/17 03	SR	89,81	V	1,25	V	37,06	V	0,00	V	0,52	V	140,50	V	26499	V
2021/07/17 04	SR	87,46	V	1,23	V	44,47	V	0,00	V	0,49	V	141,07	V	26401	V
2021/07/17 05	SR	34,04	V	0,72	V	65,45	V	0,00	V	0,49	V	141,63	V	26486	V
2021/07/17 06	SR	61,36	V	1,00	V	52,65	V	0,00	V	0,49	V	142,08	V	26608	V
2021/07/17 07	SR	47,68	V	0,74	V	54,05	V	0,00	V	0,83	V	142,64	V	27012	V
2021/07/17 08	SR	81,51	V	1,00	V	47,22	V	0,00	V	1,01	V	141,65	V	26825	V
2021/07/17 09	SR	33,79	V	0,62	V	61,67	V	0,00	V	1,05	V	139,55	V	26621	V
2021/07/17 10	SR	48,38	V	0,66	V	60,62	V	0,00	V	0,78	V	138,07	V	26974	V
2021/07/17 11	SR	51,24	V	0,69	V	61,24	V	0,00	V	0,49	V	138,61	V	27172	V
2021/07/17 12	SR	95,50	V	1,14	V	54,11	V	0,00	V	0,49	V	139,52	V	27058	V
2021/07/17 13	SR	107,06	V	1,22	V	52,88	V	0,01	V	0,51	V	140,36	V	26933	V
2021/07/17 14	SR	60,75	V	0,84	V	67,03	V	0,00	V	0,45	V	140,91	V	27077	V
2021/07/17 15	SR	L 346,45	18	1,44	NV	124,99	V	2,76	V	0,43	NV	137,28	V	24642	NV
2021/07/17 16	SR	47,90	V	3,96	V	121,46	V	2,08	V	0,16	V	124,01	V	15827	V
2021/07/17 17	SR	175,84	V	8,12	V	100,95	V	3,18	V	0,42	V	131,75	V	25623	V
2021/07/17 18	SR	8,57	V	0,61	V	143,03	V	0,00	V	0,49	V	135,23	V	27390	V
2021/07/17 19	SR	56,14	V	1,01	V	101,99	V	0,00	V	0,39	V	136,10	V	26705	V
2021/07/17 20	SR	113,12	V	1,45	V	70,63	V	0,00	V	0,40	V	139,70	V	26423	V
2021/07/17 21	SR	95,38	V	1,12	V	63,61	V	0,00	V	0,43	V	141,40	V	26479	V
2021/07/17 22	SR	57,88	V	0,83	V	77,55	V	0,00	V	0,46	V	141,74	V	26653	V
2021/07/17 23	SR	21,55	V	0,59	V	102,28	V	0,00	V	0,46	V	141,58	V	26752	V
2021/07/17 24	SR	25,56	V	0,62	V	94,92	V	0,00	V	0,44	V	141,31	V	26699	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.6-346.5	0.6-8.1	37.1-143.0	0.0-3.2	0.2-1.0	124.0-142.6	15827.2-27390.0
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.1	1.4	73.8	0.3	0.5	139	26240.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/18 01	SR	53,06	V	0,77	V	66,25	V	0,00	V	0,50	V	141,21	V	26789	V
2021/07/18 02	SR	33,79	V	0,62	V	66,51	V	0,00	V	0,53	V	141,43	V	26822	V
2021/07/18 03	SR	80,87	V	0,88	V	55,22	V	0,00	V	0,50	V	141,68	V	26648	V
2021/07/18 04	SR	105,64	V	1,35	V	52,02	V	0,00	V	0,45	V	142,24	V	26635	V
2021/07/18 05	SR	100,12	V	1,47	V	60,72	V	0,03	V	0,45	V	142,70	V	26663	V
2021/07/18 06	SR	56,83	V	0,77	V	69,73	V	0,00	V	0,46	V	142,86	V	26840	V
2021/07/18 07	SR	88,17	V	1,40	V	68,78	V	0,02	V	0,42	V	143,33	V	26840	V
2021/07/18 08	SR	59,68	V	1,18	V	80,61	V	0,02	V	0,43	V	143,78	V	26790	V
2021/07/18 09	SR	24,12	V	0,64	V	91,54	V	0,00	V	0,45	V	143,70	V	26832	V
2021/07/18 10	SR	31,78	V	0,71	V	86,28	V	0,00	V	0,47	V	143,75	V	26724	V
2021/07/18 11	SR	68,04	V	1,10	V	66,39	V	0,08	V	0,48	V	144,22	V	26625	V
2021/07/18 12	SR	51,75	V	0,81	V	60,08	V	0,00	V	0,53	V	145,36	V	26687	V
2021/07/18 13	SR	83,32	V	1,06	V	47,27	V	0,06	V	0,56	V	145,75	V	26513	V
2021/07/18 14	SR	99,25	V	1,28	V	52,21	V	0,19	V	0,48	V	146,04	V	26474	V
2021/07/18 15	SR	98,26	V	1,08	V	45,19	V	0,12	V	0,49	V	146,94	V	26434	V
2021/07/18 16	SR	117,99	V	1,32	V	52,37	V	0,06	V	0,44	V	147,85	V	26427	V
2021/07/18 17	SR	106,16	V	1,38	V	62,74	V	0,02	V	0,39	V	148,89	V	26299	V
2021/07/18 18	SR	97,15	V	1,27	V	65,85	V	0,03	V	0,39	V	149,90	V	26157	V
2021/07/18 19	SR	102,52	V	1,23	V	62,17	V	0,06	V	0,61	V	150,03	V	26124	V
2021/07/18 20	SR	109,90	V	1,37	V	55,63	V	0,27	V	1,46	V	143,44	V	26092	V
2021/07/18 21	SR	66,93	V	0,96	V	68,15	V	0,35	V	0,46	V	140,71	V	26629	V
2021/07/18 22	SR	45,59	V	0,71	V	71,53	V	0,48	V	0,48	V	140,33	V	26780	V
2021/07/18 23	SR	65,58	V	0,80	V	60,19	V	0,39	V	0,49	V	140,29	V	26797	V
2021/07/18 24	SR	67,59	V	0,81	V	56,09	V	0,03	V	0,51	V	140,29	V	26918	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.1-118.0	0.6-1.5	45.2-91.5	0.0-0.5	0.4-1.5	140.3-150.0	26092.4-26917.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.6	1	63.5	0.1	0.5	144	26605.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/19 01	SR	82,29	V	0,92	V	53,31	V	0,09	V	0,50	V	140,35	V	27094	V
2021/07/19 02	SR	99,66	V	1,16	V	53,78	V	0,15	V	0,50	V	140,49	V	27093	V
2021/07/19 03	SR	88,86	V	1,30	V	63,23	V	0,22	V	0,47	V	140,76	V	27037	V
2021/07/19 04	SR	64,47	V	0,94	V	77,21	V	0,11	V	0,46	V	141,29	V	27164	V
2021/07/19 05	SR	54,98	V	0,86	V	76,73	V	0,11	V	0,46	V	141,57	V	27124	V
2021/07/19 06	SR	43,30	V	1,14	V	79,19	V	0,14	V	0,46	V	141,88	V	27148	V
2021/07/19 07	SR	46,69	V	0,61	V	70,94	V	0,00	V	0,82	V	142,12	V	27496	V
2021/07/19 08	SR	37,86	V	0,60	V	72,03	V	0,00	V	0,52	V	140,29	V	27432	V
2021/07/19 09	SR	48,62	V	0,71	V	63,55	V	0,01	V	0,53	V	139,70	V	27299	V
2021/07/19 10	SR	19,77	V	0,42	V	77,90	V	0,00	V	0,50	V	140,08	V	27378	V
2021/07/19 11	SR	64,07	V	0,78	V	57,50	V	0,00	V	0,48	V	140,35	V	27222	V
2021/07/19 12	SR	113,62	V	1,09	V	42,76	V	0,00	V	0,47	V	140,91	V	27085	V
2021/07/19 13	SR	67,64	V	0,87	V	62,61	V	0,00	V	0,45	V	141,57	V	27202	V
2021/07/19 14	SR	60,14	V	0,83	V	63,21	V	0,00	V	0,48	V	141,68	V	27157	V
2021/07/19 15	SR	105,69	V	1,18	V	39,21	V	0,00	V	0,47	V	142,89	V	26879	V
2021/07/19 16	SR	83,97	V	0,87	V	48,22	V	0,01	V	0,47	V	144,38	V	27042	V
2021/07/19 17	SR	117,37	V	1,17	V	39,72	V	0,04	V	1,45	V	143,30	V	26699	V
2021/07/19 18	SR	62,15	V	0,80	V	54,04	V	0,00	V	0,52	V	139,42	V	27455	V
2021/07/19 19	SR	66,12	V	0,81	V	47,60	V	0,00	V	0,50	V	138,97	V	27463	V
2021/07/19 20	SR	55,26	V	0,63	V	50,53	V	0,00	V	0,49	V	139,24	V	27662	V
2021/07/19 21	SR	90,39	V	0,83	V	40,73	V	0,00	V	0,50	V	139,36	V	27651	V
2021/07/19 22	SR	87,12	V	0,84	V	43,79	V	0,00	V	0,47	V	139,64	V	27530	V
2021/07/19 23	SR	75,51	V	0,83	V	50,90	V	0,00	V	0,47	V	140,28	V	27457	V
2021/07/19 24	SR	44,24	V	0,65	V	65,44	V	0,00	V	0,50	V	140,49	V	27616	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.8-117.4	0.4-1.3	39.2-79.2	0.0-0.2	0.5-1.4	139.0-144.4	26698.6-27662.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70	0.9	58.1	0	0.5	140.9	27265.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/20 01	SR	62,35	V	0,76	V	61,91	V	0,00	V	0,49	V	140,59	V	27697	V
2021/07/20 02	SR	41,45	V	0,60	V	72,30	V	0,00	V	0,48	V	140,87	V	27621	V
2021/07/20 03	SR	36,69	V	0,54	V	70,99	V	0,00	V	0,45	V	141,06	V	27745	V
2021/07/20 04	SR	77,11	V	0,85	V	57,51	V	0,00	V	0,46	V	141,28	V	27686	V
2021/07/20 05	SR	78,49	V	0,95	V	60,40	V	0,00	V	0,45	V	141,63	V	27552	V
2021/07/20 06	SR	58,67	V	1,10	V	60,68	V	0,00	V	0,44	V	142,31	V	27611	V
2021/07/20 07	SR	80,35	V	0,74	V	51,37	V	0,00	V	0,47	V	142,96	V	26628	V
2021/07/20 08	SR	84,51	V	0,75	V	49,32	V	0,00	V	0,49	V	143,55	V	26546	V
2021/07/20 09	SR	84,26	V	0,76	V	51,18	V	0,00	V	0,47	V	143,95	V	26462	V
2021/07/20 10	SR	61,10	V	0,60	V	57,90	V	0,00	V	0,49	V	144,11	V	26577	V
2021/07/20 11	SR	108,88	V	1,03	V	48,96	V	0,01	V	0,47	V	144,38	V	26610	V
2021/07/20 12	SR	131,80	V	1,26	V	49,29	V	0,04	V	0,46	V	144,73	V	26398	V
2021/07/20 13	SR	80,78	V	0,75	V	56,01	V	0,00	V	0,45	V	145,47	V	26530	V
2021/07/20 14	SR	62,87	V	0,56	V	58,46	V	0,00	V	0,54	V	144,52	V	26596	V
2021/07/20 15	SR	43,48	V	0,47	V	66,02	V	0,00	V	0,46	V	142,74	V	26788	V
2021/07/20 16	SR	81,37	V	0,86	V	53,54	V	0,01	V	0,47	V	142,85	V	26737	V
2021/07/20 17	SR	72,29	V	0,85	V	59,17	V	0,01	V	0,55	V	143,09	V	26886	V
2021/07/20 18	SR	73,46	V	0,89	V	56,84	V	0,00	V	0,53	V	142,45	V	26991	V
2021/07/20 19	SR	98,92	V	1,11	V	52,21	V	0,00	V	0,53	V	142,54	V	26828	V
2021/07/20 20	SR	48,18	V	0,58	V	60,44	V	0,00	V	0,51	V	142,91	V	26863	V
2021/07/20 21	SR	45,60	V	0,57	V	56,89	V	0,00	V	0,55	V	143,12	V	27070	V
2021/07/20 22	SR	29,72	V	0,47	V	62,17	V	0,00	V	2,56	V	143,20	V	27117	V
2021/07/20 23	SR	57,77	V	0,56	V	50,90	V	0,00	V	0,98	V	143,63	V	27103	V
2021/07/20 24	SR	66,34	V	0,77	V	54,74	V	0,01	V	0,71	V	143,76	V	27284	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.7-131.8	0.5-1.3	49.0-72.3	0.0-0.0	0.4-2.6	140.6-145.5	26398.2-27745.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.4	0.8	57.5	0	0.6	143	26996.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE				SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE				F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA					
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE				AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO				MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE					
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA					SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO				16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO					
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA					TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO				CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE					
ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/21 01	SR	79,27	V	0,94	V	56,38	V	0,00	V	0,65	V	144,03	V	27220	V
2021/07/21 02	SR	40,36	V	0,59	V	76,00	V	0,00	V	0,62	V	144,23	V	27295	V
2021/07/21 03	SR	48,74	V	0,68	V	75,51	V	0,00	V	0,60	V	144,65	V	27155	V
2021/07/21 04	SR	37,23	V	0,56	V	77,17	V	0,00	V	0,57	V	144,93	V	27272	V
2021/07/21 05	SR	57,49	V	0,74	V	64,01	V	0,00	V	0,58	V	145,17	V	27209	V
2021/07/21 06	SR	70,32	V	1,16	V	57,34	V	0,03	V	0,55	V	145,50	V	26946	V
2021/07/21 07	SR	76,62	V	0,88	V	49,50	V	0,01	V	0,62	V	145,77	V	26863	V
2021/07/21 08	SR	62,54	V	0,67	V	56,79	V	0,01	V	0,53	V	143,57	V	26883	V
2021/07/21 09	SR	44,18	V	0,50	V	60,94	V	0,00	V	0,55	V	142,63	V	27047	V
2021/07/21 10	SR	88,85	V	0,76	V	45,29	V	0,03	V	0,56	V	142,79	V	26899	V
2021/07/21 11	SR	58,53	V	0,50	V	51,71	V	0,00	V	0,50	V	143,62	V	26732	V
2021/07/21 12	SR	74,62	V	0,55	V	41,90	V	0,00	V	0,92	V	144,29	V	26589	V
2021/07/21 13	SR	83,19	V	0,68	V	43,87	V	0,00	V	1,14	V	142,10	V	26357	V
2021/07/21 14	SR	44,29	V	0,39	V	55,60	V	0,00	V	0,56	V	140,34	V	26684	V
2021/07/21 15	SR	31,66	V	0,29	V	62,68	V	0,00	V	0,54	V	139,31	V	26846	V
2021/07/21 16	SR	40,18	V	0,35	V	59,38	V	0,00	V	0,52	V	139,59	V	26834	V
2021/07/21 17	SR	42,35	V	0,36	V	60,60	V	0,00	V	0,54	V	140,10	V	27274	V
2021/07/21 18	SR	55,85	V	0,52	V	60,79	V	0,00	V	0,51	V	140,53	V	27283	V
2021/07/21 19	SR	67,76	V	0,79	V	64,86	V	0,03	V	0,49	V	141,42	V	27126	V
2021/07/21 20	SR	72,46	V	1,00	V	57,92	V	0,03	V	0,61	V	141,43	V	27264	V
2021/07/21 21	SR	83,04	V	1,13	V	47,51	V	0,05	V	0,60	V	140,31	V	27162	V
2021/07/21 22	SR	129,87	V	1,66	V	43,09	V	0,25	V	0,58	V	140,39	V	26947	V
2021/07/21 23	SR	112,38	V	1,94	V	53,16	V	0,39	V	0,55	V	140,50	V	26953	V
2021/07/21 24	SR	86,32	V	1,70	V	62,75	V	0,34	V	0,55	V	140,39	V	27158	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		31.7-129.9		0.3-1.9		41.9-77.2		0.0-0.4		0.5-1.1		139.3-145.8		26357.0-27295.4	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		66.2		0.8		57.7		0		0.6		142.4		26999.9	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/22 01	SR	28,54	V	0,60	V	78,31	V	0,05	V	0,53	V	140,53	V	27204	V
2021/07/22 02	SR	58,01	V	0,95	V	65,41	V	0,12	V	0,55	V	140,81	V	27057	V
2021/07/22 03	SR	98,20	V	1,37	V	56,22	V	0,05	V	0,57	V	141,04	V	26938	V
2021/07/22 04	SR	78,37	V	0,87	V	53,06	V	0,02	V	0,53	V	141,32	V	26912	V
2021/07/22 05	SR	63,50	V	0,65	V	59,04	V	0,01	V	0,55	V	141,62	V	26993	V
2021/07/22 06	SR	46,79	V	0,73	V	66,39	V	0,00	V	0,51	V	142,22	V	27169	V
2021/07/22 07	SR	56,23	V	0,63	V	55,18	V	0,00	V	0,52	V	142,58	V	26954	V
2021/07/22 08	SR	31,73	V	0,49	V	64,25	V	0,00	V	0,55	V	142,84	V	27055	V
2021/07/22 09	SR	18,32	V	0,43	V	76,15	V	0,00	V	0,55	V	143,27	V	27202	V
2021/07/22 10	SR	16,95	V	0,46	V	75,01	V	0,00	V	0,66	V	142,22	V	27135	V
2021/07/22 11	SR	29,93	V	0,45	V	62,59	V	0,00	V	0,60	V	140,91	V	27240	V
2021/07/22 12	SR	43,40	V	0,42	V	52,43	V	0,00	V	0,58	V	141,03	V	27155	V
2021/07/22 13	SR	40,48	V	0,34	V	55,17	V	0,00	V	0,55	V	141,45	V	27151	V
2021/07/22 14	SR	55,36	V	0,48	V	54,74	V	0,00	V	0,58	V	142,08	V	27007	V
2021/07/22 15	SR	123,88	NV	2,83	NV	43,45	NV	0,97	NV	0,59	NV	143,14	NV	26737	NV
2021/07/22 16	SR	70,38	V	0,69	V	53,65	V	0,00	V	0,63	V	143,53	V	26964	V
2021/07/22 17	SR	70,79	V	0,65	V	46,15	V	0,00	V	0,55	V	142,79	V	26893	V
2021/07/22 18	SR	25,09	V	0,30	V	61,17	V	0,00	V	0,57	V	142,25	V	27134	V
2021/07/22 19	SR	57,18	V	0,45	V	44,00	V	0,00	V	0,55	V	142,44	V	27089	V
2021/07/22 20	SR	25,20	V	0,38	V	60,58	V	0,00	V	0,56	V	142,85	V	27099	V
2021/07/22 21	SR	52,02	V	0,53	V	46,45	V	0,00	V	0,57	V	143,15	V	26944	V
2021/07/22 22	SR	76,40	V	0,80	V	42,31	V	0,00	V	0,59	V	143,49	V	26820	V
2021/07/22 23	SR	130,34	V	2,20	V	46,59	V	0,16	V	0,55	V	143,85	V	26612	V
2021/07/22 24	SR	68,14	V	1,53	V	61,19	V	0,07	V	0,61	V	143,77	V	26789	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.9-130.3	0.3-2.2	42.3-78.3	0.0-0.2	0.5-0.7	140.5-143.9	26611.9-27240.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54	0.7	58.1	0	0.6	142.3	27022.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/23 01	SR	68,28	V	1,40	V	61,12	V	0,03	V	0,60	V	144,04	V	26788	V
2021/07/23 02	SR	113,80	V	2,13	V	45,55	V	0,16	V	0,60	V	144,26	V	26611	V
2021/07/23 03	SR	44,99	V	0,88	V	59,46	V	0,00	V	0,63	V	144,82	V	26731	V
2021/07/23 04	SR	31,02	V	0,66	V	65,50	V	0,00	V	0,63	V	144,87	V	26873	V
2021/07/23 05	SR	52,51	V	0,97	V	60,59	V	0,00	V	0,61	V	145,48	V	26690	V
2021/07/23 06	SR	131,97	V	2,20	V	39,99	V	0,11	V	0,58	V	146,00	V	26468	V
2021/07/23 07	SR	64,28	V	1,22	V	54,97	V	0,00	V	1,60	V	143,21	V	26610	V
2021/07/23 08	SR	104,04	V	1,43	V	46,01	V	0,02	V	0,63	V	140,89	V	26997	V
2021/07/23 09	SR	90,75	V	1,00	V	41,60	V	0,00	V	0,59	V	141,40	V	27160	V
2021/07/23 10	SR	57,17	V	0,74	V	48,58	V	0,00	V	0,59	V	141,82	V	27295	V
2021/07/23 11	SR	65,00	V	0,64	V	46,01	V	0,00	V	0,59	V	142,29	V	27201	V
2021/07/23 12	SR	68,47	V	0,63	V	43,95	V	0,00	V	0,62	V	141,54	V	26898	V
2021/07/23 13	SR	71,23	V	0,62	V	43,98	V	0,00	V	0,55	V	140,12	V	26976	V
2021/07/23 14	SR	88,64	V	0,81	V	37,98	V	0,00	V	0,54	V	140,47	V	26935	V
2021/07/23 15	SR	86,49	V	0,81	V	40,55	V	0,00	V	0,54	V	141,04	V	26799	V
2021/07/23 16	SR	66,91	V	0,80	V	54,21	V	0,00	V	0,49	V	141,81	V	26751	V
2021/07/23 17	SR	84,59	V	1,39	V	60,92	V	0,03	V	0,46	V	142,65	V	26423	V
2021/07/23 18	SR	89,55	V	1,64	V	70,14	V	0,07	V	0,46	V	142,93	V	26610	V
2021/07/23 19	SR	59,49	V	1,32	V	76,22	V	0,03	V	0,98	V	142,40	V	26604	V
2021/07/23 20	SR	96,38	V	2,12	V	69,41	V	0,11	V	0,88	V	140,93	V	26453	V
2021/07/23 21	SR	119,48	V	2,75	V	64,91	V	0,20	V	0,71	V	140,28	V	26211	V
2021/07/23 22	SR	79,11	V	2,00	V	73,72	V	0,11	V	0,74	V	140,44	V	26229	V
2021/07/23 23	SR	34,97	V	0,91	V	73,53	V	0,00	V	0,79	V	140,08	V	26220	V
2021/07/23 24	SR	83,62	V	2,08	V	59,06	V	0,12	V	0,77	V	140,03	V	26069	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.0-132.0	0.6-2.8	38.0-76.2	0.0-0.2	0.5-1.6	140.0-146.0	26068.5-27295.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.2	1.3	55.7	0	0.7	142.2	26691.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/24 01	SR	97,50	V	2,48	V	62,36	V	0,19	V	0,72	V	140,38	V	25985	V
2021/07/24 02	SR	81,00	V	2,10	V	62,06	V	0,10	V	0,74	V	140,61	V	26138	V
2021/07/24 03	SR	51,52	V	1,36	V	68,38	V	0,01	V	0,80	V	140,74	V	26063	V
2021/07/24 04	SR	126,48	V	2,75	V	50,52	V	0,16	V	0,95	V	141,09	V	25988	V
2021/07/24 05	SR	83,07	V	1,58	V	54,50	V	0,05	V	0,89	V	141,64	V	26078	V
2021/07/24 06	SR	36,35	V	0,79	V	71,49	V	0,02	V	0,92	V	142,18	V	26127	V
2021/07/24 07	SR	113,14	V	2,27	V	62,02	V	0,15	V	1,78	V	141,46	V	25381	V
2021/07/24 08	SR	64,57	V	1,41	V	76,28	V	0,01	V	0,85	V	139,05	V	26124	V
2021/07/24 09	SR	101,26	V	2,23	V	61,24	V	0,11	V	3,76	V	138,72	V	26258	V
2021/07/24 10	SR	118,73	V	2,59	V	58,93	V	0,08	V	3,08	V	139,22	V	26079	V
2021/07/24 11	SR	92,41	V	2,03	V	61,84	V	0,07	V	3,29	V	139,66	V	26116	V
2021/07/24 12	SR	107,49	V	2,40	V	58,66	V	0,13	V	3,65	V	139,55	V	25950	V
2021/07/24 13	SR	90,17	V	2,25	V	64,62	V	0,13	V	2,87	V	139,69	V	25802	V
2021/07/24 14	SR	55,90	V	1,70	V	68,08	V	0,07	V	2,73	V	139,29	V	25155	V
2021/07/24 15	SR	122,68	V	3,39	V	61,02	V	0,46	V	2,46	V	136,76	V	25269	V
2021/07/24 16	SR	70,67	V	1,75	V	79,57	V	0,13	V	1,85	V	137,09	V	25386	V
2021/07/24 17	SR	52,30	V	1,05	V	77,94	V	0,03	V	1,41	V	138,18	V	25197	V
2021/07/24 18	SR	27,88	V	0,61	V	83,50	V	0,00	V	1,28	V	138,86	V	25051	V
2021/07/24 19	SR	47,91	V	0,60	V	65,68	V	0,00	V	1,21	V	139,03	V	24980	V
2021/07/24 20	SR	38,99	V	0,65	V	77,46	V	0,01	V	1,95	V	139,26	V	24688	V
2021/07/24 21	SR	11,53	V	0,56	V	115,55	V	0,00	V	1,64	V	139,23	V	24963	V
2021/07/24 22	SR	80,88	V	1,18	V	61,93	V	0,09	V	1,54	V	139,41	V	24025	V
2021/07/24 23	SR	39,92	V	0,61	V	80,58	V	0,00	V	1,00	V	137,38	V	23536	V
2021/07/24 24	SR	51,35	V	0,59	V	60,17	V	0,00	V	0,98	V	138,01	V	23524	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.5-126.5	0.6-3.4	50.5-115.5	0.0-0.5	0.7-3.8	136.8-142.2	23523.8-26257.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.5	1.6	68.5	0.1	1.8	139.4	25410.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/25 01	SR	114,62	V	0,91	V	44,69	V	0,00	V	1,00	V	134,47	V	23635	V
2021/07/25 02	SR	97,50	V	0,95	V	59,17	V	0,03	V	1,32	V	134,27	V	25342	V
2021/07/25 03	SR	110,22	V	1,25	V	53,29	V	0,10	V	1,25	V	135,14	V	25451	V
2021/07/25 04	SR	88,58	V	0,85	V	49,68	V	0,02	V	1,24	V	135,46	V	25503	V
2021/07/25 05	SR	84,44	V	0,80	V	57,61	V	0,00	V	1,27	V	136,38	V	25901	V
2021/07/25 06	SR	35,08	V	0,61	V	69,86	V	0,00	V	1,40	V	137,14	V	26155	V
2021/07/25 07	SR	76,43	V	0,82	V	45,65	V	0,00	V	1,33	V	136,06	V	25679	V
2021/07/25 08	SR	40,16	V	0,70	V	60,25	V	0,00	V	1,27	V	134,51	V	25622	V
2021/07/25 09	SR	57,26	V	0,83	V	53,60	V	0,00	V	1,34	V	136,85	V	25445	V
2021/07/25 10	SR	60,08	V	0,83	V	51,32	V	0,00	V	1,20	V	138,94	V	25195	V
2021/07/25 11	SR	85,54	V	0,91	V	43,07	V	0,00	V	1,10	V	139,92	V	25085	V
2021/07/25 12	SR	54,02	V	0,79	V	56,17	V	0,00	V	1,12	V	140,57	V	25176	V
2021/07/25 13	SR	71,03	V	0,94	V	52,27	V	0,01	V	1,17	V	140,78	V	25135	V
2021/07/25 14	SR	66,02	V	0,97	V	46,22	V	0,00	V	1,13	V	140,21	V	25090	V
2021/07/25 15	SR	126,27	V	1,54	V	34,92	V	0,03	V	1,09	V	140,27	V	25114	V
2021/07/25 16	SR	37,65	V	0,64	V	66,10	V	0,00	V	1,22	V	140,21	V	25283	V
2021/07/25 17	SR	75,78	V	0,96	V	50,84	V	0,00	V	1,04	V	139,31	V	25243	V
2021/07/25 18	SR	82,49	V	0,89	V	42,04	V	0,00	V	0,99	V	139,23	V	25187	V
2021/07/25 19	SR	61,54	V	0,78	V	52,75	V	0,00	V	1,01	V	139,47	V	24956	V
2021/07/25 20	SR	91,80	V	1,17	V	40,25	V	0,09	V	1,02	V	140,36	V	25135	V
2021/07/25 21	SR	74,50	V	0,84	V	42,38	V	0,00	V	1,06	V	141,09	V	24923	V
2021/07/25 22	SR	121,40	V	1,41	V	30,37	V	0,00	V	1,17	V	139,93	V	24676	V
2021/07/25 23	SR	95,66	V	1,05	V	34,70	V	0,00	V	1,08	V	139,46	V	24710	V
2021/07/25 24	SR	88,87	V	0,99	V	39,58	V	0,00	V	1,02	V	139,76	V	25093	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	35.1-126.3	0.6-1.5	30.4-69.9	0.0-0.1	1.0-1.4	134.3-141.1	23634.6-26155.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79	0.9	49	0	1.2	138.3	25197.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/26 01	SR	106,83	V	1,19	V	39,92	V	0,01	V	1,06	V	139,48	V	24992	V
2021/07/26 02	SR	101,10	V	1,12	V	40,10	V	0,00	V	1,04	V	137,91	V	25167	V
2021/07/26 03	SR	87,40	V	1,11	V	39,88	V	0,00	V	1,14	V	138,16	V	25071	V
2021/07/26 04	SR	104,24	V	1,28	V	36,61	V	0,00	V	1,05	V	137,03	V	24591	V
2021/07/26 05	SR	77,99	V	0,97	V	34,53	V	0,00	V	1,04	V	135,51	V	24749	V
2021/07/26 06	SR	112,94	V	1,48	V	28,95	NV	0,00	V	1,00	V	135,49	V	24643	V
2021/07/26 07	SR	89,68	V	1,03	V	43,00	V	0,01	V	0,89	V	138,25	V	24711	V
2021/07/26 08	SR	78,89	V	0,97	V	50,80	V	0,00	V	0,81	V	140,04	V	24577	V
2021/07/26 09	SR	89,90	V	1,13	V	49,57	V	0,00	V	0,82	V	140,44	V	24421	V
2021/07/26 10	SR	52,99	V	0,59	V	61,24	V	0,00	V	0,85	V	140,33	V	24397	V
2021/07/26 11	SR	34,63	V	0,58	V	77,66	V	0,00	V	1,53	V	140,72	V	24103	V
2021/07/26 12	SR	8,21	V	0,54	V	107,48	V	0,00	V	3,04	V	139,66	V	24990	V
2021/07/26 13	SR	85,03	V	1,68	V	64,12	V	0,02	V	0,61	V	140,74	V	24676	V
2021/07/26 14	SR	35,13	V	0,63	V	75,55	V	0,00	V	0,65	V	142,32	V	24550	V
2021/07/26 15	SR	89,94	V	1,25	V	51,37	V	0,02	V	0,76	V	141,97	V	24629	V
2021/07/26 16	SR	150,14	V	2,21	V	37,32	V	0,03	V	0,74	V	141,58	V	24880	V
2021/07/26 17	SR	88,00	V	1,51	V	47,28	V	0,03	V	0,80	V	141,92	V	25152	V
2021/07/26 18	SR	58,04	V	1,02	V	57,27	V	0,00	V	0,80	V	141,84	V	25257	V
2021/07/26 19	SR	75,06	V	1,43	V	64,36	V	0,08	V	0,88	V	142,12	V	25301	V
2021/07/26 20	SR	72,15	V	1,17	V	53,69	V	0,01	V	0,86	V	142,37	V	25322	V
2021/07/26 21	SR	57,25	V	0,96	V	54,53	V	0,00	V	0,90	V	142,73	V	25376	V
2021/07/26 22	SR	51,88	V	0,71	V	52,50	V	0,00	V	0,90	V	143,20	V	25473	V
2021/07/26 23	SR	61,08	V	0,69	V	43,04	V	0,00	V	0,96	V	143,62	V	25465	V
2021/07/26 24	SR	74,55	V	0,67	V	37,31	V	0,00	V	0,96	V	144,45	V	25444	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.2-150.1	0.5-2.2	34.5-107.5	0.0-0.1	0.6-3.0	135.5-144.5	24103.2-25472.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.8	1.1	53	0	1	140.5	24914.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/27 01	SR	44,84	V	0,59	V	54,61	V	0,00	V	1,06	V	144,01	V	25500	V
2021/07/27 02	SR	77,31	V	0,87	V	44,84	V	0,00	V	1,18	V	142,48	V	25425	V
2021/07/27 03	SR	73,64	V	0,84	V	48,09	V	0,00	V	0,95	V	142,03	V	25499	V
2021/07/27 04	SR	80,07	V	0,86	V	44,53	V	0,00	V	0,88	V	142,51	V	25734	V
2021/07/27 05	SR	79,75	V	0,88	V	43,86	V	0,00	V	0,91	V	142,77	V	25686	V
2021/07/27 06	SR	88,69	V	1,10	V	39,71	V	0,00	V	0,90	V	143,17	V	25687	V
2021/07/27 07	SR	68,94	V	0,76	V	54,07	V	0,00	V	0,94	V	143,51	V	26348	V
2021/07/27 08	SR	80,65	V	0,89	V	51,98	V	0,03	V	0,90	V	143,79	V	26282	V
2021/07/27 09	SR	51,98	V	0,63	V	63,32	V	0,00	V	4,16	V	143,58	V	26712	V
2021/07/27 10	SR	80,82	V	1,01	V	56,10	V	0,04	V	1,84	V	142,03	V	27268	V
2021/07/27 11	SR	102,25	V	1,01	V	49,57	V	0,02	V	1,38	V	142,08	V	27534	V
2021/07/27 12	SR	94,17	V	1,03	V	54,72	V	0,05	V	1,27	V	142,25	V	27707	V
2021/07/27 13	SR	75,56	V	0,87	V	57,48	V	0,05	V	1,17	V	142,61	V	27647	V
2021/07/27 14	SR	77,20	V	0,78	V	47,56	V	0,00	V	1,20	V	142,95	V	27879	V
2021/07/27 15	SR	99,70	V	1,02	V	41,46	V	0,03	V	1,42	V	142,74	V	27684	V
2021/07/27 16	SR	50,80	V	0,55	V	54,44	V	0,00	V	1,25	V	142,30	V	27818	V
2021/07/27 17	SR	39,62	V	0,50	V	66,95	V	0,00	V	1,25	V	142,22	V	28010	V
2021/07/27 18	SR	83,68	V	0,76	V	47,43	V	0,01	V	3,40	V	141,90	V	27510	V
2021/07/27 19	SR	62,57	V	0,78	V	55,24	V	0,03	V	2,70	V	138,89	V	27598	V
2021/07/27 20	SR	108,12	V	1,16	V	47,70	V	0,06	V	1,33	V	138,80	V	27765	V
2021/07/27 21	SR	35,60	V	0,55	V	65,79	V	0,00	V	1,28	V	138,94	V	27570	V
2021/07/27 22	SR	120,38	V	2,15	V	56,09	V	0,46	V	1,29	V	139,27	V	27490	V
2021/07/27 23	SR	56,30	V	0,58	V	58,62	V	0,00	V	1,19	V	141,10	V	27521	V
2021/07/27 24	SR	61,71	V	0,68	V	57,08	V	0,02	V	1,17	V	141,95	V	27561	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	35.6-120.4	0.5-2.1	39.7-66.9	0.0-0.5	0.9-4.2	138.8-144.0	25425.1-28010.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.8	0.9	52.6	0	1.5	142	26976.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/28 01	SR	25,84	V	0,49	V	71,88	V	0,00	V	1,15	V	142,46	V	27651	V
2021/07/28 02	SR	21,26	V	0,49	V	76,27	V	0,00	V	1,13	V	142,79	V	27666	V
2021/07/28 03	SR	41,05	V	0,67	V	64,42	V	0,00	V	1,07	V	142,93	V	27386	V
2021/07/28 04	SR	102,14	V	1,36	V	53,02	V	0,17	V	1,01	V	143,48	V	26968	V
2021/07/28 05	SR	46,52	V	0,72	V	72,15	V	0,01	V	0,99	V	143,78	V	27143	V
2021/07/28 06	SR	43,79	V	0,70	V	70,48	V	0,01	V	0,98	V	143,87	V	27383	V
2021/07/28 07	SR	55,78	V	0,80	V	63,19	V	0,00	V	0,98	V	143,68	V	27599	V
2021/07/28 08	SR	76,30	V	0,89	V	57,79	V	0,01	V	0,99	V	143,52	V	27496	V
2021/07/28 09	SR	41,97	V	0,58	V	76,43	V	0,00	V	1,27	V	142,66	V	27271	V
2021/07/28 10	SR	70,25	V	0,61	V	65,34	V	0,00	V	0,96	V	139,01	V	27264	V
2021/07/28 11	SR	60,23	V	0,56	V	68,38	V	0,00	V	0,96	V	137,90	V	27340	V
2021/07/28 12	SR	63,20	V	0,53	V	64,20	V	0,00	V	0,93	V	138,10	V	27478	V
2021/07/28 13	SR	36,58	V	0,47	V	74,33	V	0,00	V	1,03	V	138,44	V	27614	V
2021/07/28 14	SR	53,98	V	0,62	V	66,61	V	0,02	V	1,22	V	139,23	V	27744	V
2021/07/28 15	SR	74,39	V	0,74	V	51,76	V	0,01	V	1,25	V	140,04	V	27756	V
2021/07/28 16	SR	85,21	V	0,71	V	43,74	V	0,00	V	1,18	V	140,49	V	27944	V
2021/07/28 17	SR	109,69	V	0,98	V	41,81	V	0,01	V	1,36	V	140,65	V	28030	V
2021/07/28 18	SR	48,76	V	0,55	V	57,09	V	0,00	V	1,25	V	139,75	V	28100	V
2021/07/28 19	SR	62,25	V	0,63	V	47,86	V	0,00	V	1,22	V	139,29	V	28060	V
2021/07/28 20	SR	89,33	V	1,19	V	62,43	V	0,07	V	1,23	V	139,54	V	28169	V
2021/07/28 21	SR	41,49	V	0,61	V	60,33	V	0,00	V	1,18	V	140,25	V	28275	V
2021/07/28 22	SR	48,77	V	0,64	V	58,07	V	0,00	V	1,32	V	140,31	V	28342	V
2021/07/28 23	SR	124,44	V	1,09	V	36,09	V	0,01	V	3,64	V	139,16	V	27787	V
2021/07/28 24	SR	101,76	V	0,82	V	44,31	V	0,00	V	1,26	V	138,84	V	28298	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.3-124.4	0.5-1.4	36.1-76.4	0.0-0.2	0.9-3.6	137.9-143.9	26968.5-28342.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.5	0.7	60.3	0	1.2	140.8	27698.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____