

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/17 01	SR	19,66	V	0,12	V	138,43	V	0,00	V	1,12	V	132,06	V	35492	V
2017/07/17 02	SR	17,98	V	0,11	V	140,54	V	0,00	V	1,12	V	132,97	V	34332	V
2017/07/17 03	SR	12,70	V	0,10	V	147,97	V	0,06	V	1,11	V	130,58	V	34944	V
2017/07/17 04	SR	26,56	V	0,12	V	138,48	V	0,01	V	1,10	V	132,84	V	33528	V
2017/07/17 05	SR	31,63	V	0,08	V	132,08	V	0,00	V	1,09	V	132,60	V	33344	V
2017/07/17 06	SR	55,81	V	0,14	V	109,76	V	0,00	V	1,06	V	131,25	V	32804	V
2017/07/17 07	SR	50,35	V	0,14	V	116,20	V	0,00	V	1,12	V	133,38	V	32703	V
2017/07/17 08	SR	64,32	V	0,17	V	122,05	V	0,03	V	1,09	V	135,09	V	32947	V
2017/07/17 09	SR	42,43	V	0,19	V	134,85	V	0,00	V	1,29	V	130,29	V	23468	V
2017/07/17 10	SR	79,47	V	0,23	V	111,65	V	0,00	V	1,07	V	125,29	V	31344	V
2017/07/17 11	SR	47,31	V	0,13	V	116,55	V	0,00	V	1,11	V	130,28	V	32829	V
2017/07/17 12	SR	31,03	V	0,11	V	127,56	V	0,00	V	1,20	V	131,47	V	32874	V
2017/07/17 13	SR	35,60	V	0,11	V	125,95	V	0,00	V	1,23	V	132,22	V	33309	V
2017/07/17 14	SR	40,32	V	0,17	V	110,32	V	0,00	V	2,04	V	131,49	V	33592	V
2017/07/17 15	SR	26,12	V	0,12	V	110,93	V	0,00	V	1,32	V	130,51	V	33620	V
2017/07/17 16	SR	33,59	V	0,15	V	110,93	V	0,00	V	1,35	V	130,15	V	34549	V
2017/07/17 17	SR	78,06	V	0,24	V	83,39	V	0,00	V	1,30	V	131,56	V	32378	V
2017/07/17 18	SR	98,96	V	0,42	V	80,39	V	0,00	V	1,22	V	130,79	V	32033	V
2017/07/17 19	SR	105,78	V	0,38	V	75,71	V	0,00	V	1,18	V	130,88	V	31870	V
2017/07/17 20	SR	62,04	V	0,25	V	113,74	V	0,00	V	1,20	V	131,47	V	33187	V
2017/07/17 21	SR	30,48	V	0,19	V	131,80	V	0,00	V	1,20	V	130,84	V	34988	V
2017/07/17 22	SR	30,55	V	0,19	V	133,41	V	0,00	V	1,16	V	132,76	V	34610	V
2017/07/17 23	SR	44,33	V	0,20	V	110,67	V	0,00	V	1,14	V	132,59	V	34635	V
2017/07/17 24	SR	25,97	V	0,21	V	147,80	V	0,92	V	1,23	V	133,38	V	36334	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.7-105.8	0.1-0.4	75.7-148.0	0.0-0.9	1.1-2.0	125.3-135.1	23467.8-36333.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.5	0.2	119.6	0	1.2	131.5	33154.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/18 01	SR	56,22	V	0,23	V	134,89	V	2,42	V	1,13	V	134,46	V	35076	V
2017/07/18 02	SR	41,71	V	0,19	V	131,41	V	0,00	V	1,13	V	134,37	V	34915	V
2017/07/18 03	SR	24,66	V	0,13	V	136,35	V	0,00	V	1,14	V	132,75	V	35361	V
2017/07/18 04	SR	17,59	V	0,14	V	143,70	V	0,00	V	1,14	V	133,68	V	36119	V
2017/07/18 05	SR	18,32	V	0,11	V	129,28	V	0,00	V	1,10	V	132,53	V	34891	V
2017/07/18 06	SR	13,16	V	0,10	V	131,88	V	0,00	V	1,10	V	134,07	V	34391	V
2017/07/18 07	SR	18,25	V	0,12	V	138,44	V	0,00	V	1,10	V	135,25	V	34864	V
2017/07/18 08	SR	21,62	V	0,10	V	136,58	V	0,00	V	1,12	V	133,44	V	33737	V
2017/07/18 09	SR	23,75	V	0,06	V	140,87	V	0,03	V	1,22	V	132,10	V	34823	V
2017/07/18 10	SR	55,99	V	0,17	V	140,18	V	1,60	V	1,26	V	134,02	V	34472	V
2017/07/18 11	SR	71,78	V	0,19	V	110,83	V	0,05	V	1,22	V	133,27	V	32087	V
2017/07/18 12	SR	81,91	V	0,30	V	105,52	V	0,00	V	1,23	V	133,00	V	31314	V
2017/07/18 13	SR	88,72	V	0,27	V	98,73	V	0,00	V	1,22	V	131,58	V	31024	V
2017/07/18 14	SR	44,66	V	0,11	V	121,91	V	0,00	V	1,29	V	131,47	V	32100	V
2017/07/18 15	SR	109,00	V	0,40	V	99,12	V	0,01	V	1,31	V	132,44	V	31137	V
2017/07/18 16	SR	134,56	V	0,54	V	74,49	V	0,03	V	1,32	V	131,56	V	31400	V
2017/07/18 17	SR	52,03	V	0,21	V	102,55	V	0,00	V	1,41	V	133,46	V	33379	V
2017/07/18 18	SR	15,74	V	0,18	V	129,01	V	0,00	V	1,38	V	135,01	V	34099	V
2017/07/18 19	SR	8,37	V	0,15	V	137,06	V	0,00	V	1,28	V	136,14	V	33609	V
2017/07/18 20	SR	15,04	V	0,12	V	131,06	V	0,00	V	1,24	V	134,50	V	32839	V
2017/07/18 21	SR	30,49	V	0,12	V	118,61	V	0,00	V	1,20	V	132,79	V	32420	V
2017/07/18 22	SR	63,52	V	0,22	V	99,31	V	0,00	V	1,16	V	133,01	V	32219	V
2017/07/18 23	SR	26,65	V	0,15	V	116,56	V	0,00	V	1,17	V	133,98	V	32670	V
2017/07/18 24	SR	35,56	V	0,15	V	105,51	V	0,00	V	1,14	V	135,13	V	32273	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.4-134.6	0.1-0.5	74.5-143.7	0.0-2.4	1.1-1.4	131.5-136.1	31023.8-36118.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.6	0.2	121.4	0.2	1.2	133.5	33384
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/19 01	SR	39,86	V	0,19	V	102,11	V	0,00	V	1,15	V	136,22	V	32167	V
2017/07/19 02	SR	65,55	V	0,26	V	88,67	V	0,00	V	1,10	V	134,85	V	31671	V
2017/07/19 03	SR	42,01	V	0,16	V	105,02	V	0,00	V	1,13	V	132,94	V	32902	V
2017/07/19 04	SR	36,91	V	0,16	V	115,34	V	0,00	V	1,13	V	135,36	V	33009	V
2017/07/19 05	SR	10,73	V	0,12	V	141,89	V	0,00	V	1,16	V	136,73	V	33966	V
2017/07/19 06	SR	13,31	V	0,10	V	148,78	V	0,00	V	1,16	V	138,93	V	34438	V
2017/07/19 07	SR	13,90	V	0,09	V	153,15	V	0,00	V	1,18	V	138,03	V	34597	V
2017/07/19 08	SR	31,62	V	0,12	V	141,25	V	0,31	V	1,18	V	138,58	V	34278	V
2017/07/19 09	SR	52,38	V	0,15	V	117,90	V	0,00	V	1,20	V	136,97	V	33142	V
2017/07/19 10	SR	83,09	V	0,46	V	121,12	V	0,36	V	1,21	V	134,77	V	32909	V
2017/07/19 11	SR	84,92	V	0,23	V	100,16	V	0,00	V	1,21	V	131,61	V	30805	V
2017/07/19 12	SR	67,92	V	0,19	V	101,81	V	0,00	V	1,25	V	130,65	V	31593	V
2017/07/19 13	SR	42,08	V	0,12	V	113,28	V	0,00	V	1,29	V	131,75	V	31852	V
2017/07/19 14	SR	19,77	V	0,14	V	124,80	V	0,00	V	1,35	V	132,35	V	32605	V
2017/07/19 15	SR	61,17	V	0,22	V	106,63	V	0,00	V	1,29	V	132,60	V	32485	V
2017/07/19 16	SR	80,63	V	0,31	V	98,22	V	0,00	V	1,29	V	133,48	V	32290	V
2017/07/19 17	SR	110,53	V	0,40	V	77,70	V	0,00	V	1,30	V	132,73	V	32413	V
2017/07/19 18	SR	64,23	V	0,26	V	90,61	V	0,00	V	1,28	V	134,66	V	33435	V
2017/07/19 19	SR	85,24	V	0,34	V	109,12	V	0,02	V	1,20	V	134,77	V	33128	V
2017/07/19 20	SR	90,20	V	0,64	V	109,41	V	0,12	V	1,18	V	135,41	V	33540	V
2017/07/19 21	SR	88,31	V	0,43	V	122,56	V	0,02	V	1,19	V	133,82	V	34340	V
2017/07/19 22	SR	87,72	V	0,43	V	121,18	V	0,05	V	1,18	V	134,69	V	33401	V
2017/07/19 23	SR	79,21	V	0,34	V	118,26	V	0,17	V	1,17	V	134,03	V	33384	V
2017/07/19 24	SR	64,08	V	0,25	V	118,24	V	0,31	V	1,14	V	134,74	V	32418	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.7-110.5	0.1-0.6	77.7-153.1	0.0-0.4	1.1-1.3	130.6-138.9	30805.1-34597.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59	0.3	114.5	0.1	1.2	134.6	32948.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/20 01	SR	39,10	V	0,16	V	179,65	V	0,23	V	135,74	V	11,00	V	0,87	V
2017/07/20 02	SR	74,31	V	0,30	V	162,77	V	0,51	V	136,60	V	11,00	V	0,86	V
2017/07/20 03	SR	82,05	V	0,25	V	130,55	V	0,00	V	135,83	V	11,00	V	0,86	V
2017/07/20 04	SR	73,09	V	0,23	V	142,47	V	0,00	V	134,55	V	11,00	V	0,86	V
2017/07/20 05	SR	63,98	V	0,19	V	143,23	V	0,00	V	137,15	V	11,00	V	0,86	V
2017/07/20 06	SR	64,29	V	0,21	V	162,65	V	0,60	V	137,67	V	11,00	V	0,85	V
2017/07/20 07	SR	63,26	V	0,33	V	175,24	V	2,84	V	137,22	V	11,00	V	0,86	V
2017/07/20 08	SR	44,23	V	0,22	V	187,57	V	6,47	V	138,18	V	11,00	V	0,89	V
2017/07/20 09	SR	97,14	V	0,76	V	164,46	V	2,41	V	138,19	V	11,00	V	0,90	V
2017/07/20 10	SR	52,11	V	0,16	V	179,21	V	1,25	V	135,58	V	11,00	V	0,90	V
2017/07/20 11	SR	53,18	V	0,10	V	175,19	V	1,65	V	133,39	V	11,00	V	0,92	V
2017/07/20 12	SR	62,82	V	0,16	V	163,63	V	0,01	V	134,82	V	11,00	V	0,96	V
2017/07/20 13	SR	51,90	V	0,17	V	153,75	V	0,19	V	135,54	V	11,00	V	0,99	V
2017/07/20 14	SR	62,04	V	0,18	V	157,46	V	0,45	V	133,89	V	11,00	V	1,02	V
2017/07/20 15	SR	46,30	V	0,10	V	169,52	V	3,07	V	133,33	V	11,00	V	1,05	V
2017/07/20 16	SR	43,56	NV	0,07	NV	169,46	NV	2,12	NV	131,33	NV	11,00	NV	1,04	NV
2017/07/20 17	SR	17,58	V	0,07	V	218,09	V	13,62	V	134,19	V	11,00	V	1,03	V
2017/07/20 18	SR	39,39	V	0,10	V	183,36	V	7,29	V	134,53	V	11,00	V	0,98	V
2017/07/20 19	SR	112,37	V	0,33	V	149,20	V	5,33	V	132,32	V	11,00	V	0,99	V
2017/07/20 20	SR	73,39	V	0,19	V	165,70	V	6,09	V	130,13	V	11,00	V	0,96	V
2017/07/20 21	SR	35,99	V	0,06	V	183,76	V	5,53	V	132,07	V	11,00	V	0,93	V
2017/07/20 22	SR	35,66	V	0,07	V	186,08	V	4,34	V	132,53	V	11,00	V	0,92	V
2017/07/20 23	SR	32,01	V	0,11	V	190,64	V	3,32	V	131,47	V	11,00	V	0,92	V
2017/07/20 24	SR	25,49	V	0,02	V	182,64	V	2,07	V	133,76	V	11,00	V	0,91	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/m3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-300 -C	0-25 %	0-20 mg/m3
Min-Max	17.6-112.4	0.0-0.8	130.6-218.1	0.0-13.6	130.1-138.2	11.0-11.0	0.9-1.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.6	0.2	169.9	2.9	134.7	11	0.9
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/21 01	SR	30,82	V	0,03	V	126,89	V	1,20	V	1,16	V	133,29	V	31509	V
2017/07/21 02	SR	26,18	V	0,02	V	121,64	V	0,40	V	1,15	V	133,38	V	31368	V
2017/07/21 03	SR	40,40	V	0,03	V	93,04	V	0,00	V	1,12	V	133,37	V	31194	V
2017/07/21 04	SR	35,09	V	0,01	V	96,91	V	0,00	V	1,13	V	133,23	V	31920	V
2017/07/21 05	SR	27,83	V	0,03	V	124,63	V	0,00	V	1,16	V	133,62	V	32885	V
2017/07/21 06	SR	14,11	V	0,03	V	150,44	V	0,41	V	1,19	V	135,59	V	33864	V
2017/07/21 07	SR	103,44	V	0,46	V	118,13	V	1,67	V	1,12	V	135,22	V	32625	V
2017/07/21 08	SR	109,01	V	0,39	V	106,75	V	1,83	V	1,10	V	134,45	V	31510	V
2017/07/21 09	SR	102,20	V	0,51	V	121,15	V	2,70	V	1,14	V	134,63	V	31284	V
2017/07/21 10	SR	124,63	V	0,60	V	119,99	V	3,35	V	1,09	V	132,89	V	32375	V
2017/07/21 11	SR	109,06	V	0,34	V	109,09	V	0,66	V	1,12	V	132,33	V	31170	V
2017/07/21 12	SR	99,32	V	0,35	V	108,18	V	0,07	V	1,22	V	134,53	V	30557	V
2017/07/21 13	SR	24,23	V	0,12	V	137,64	V	0,38	V	1,30	V	133,71	V	31314	V
2017/07/21 14	SR	15,50	V	0,10	V	154,15	V	1,66	V	1,36	V	132,61	V	32439	V
2017/07/21 15	SR	11,42	V	0,08	V	163,87	V	3,62	V	1,40	V	134,10	V	32798	V
2017/07/21 16	SR	51,55	V	0,28	V	124,46	V	0,32	V	1,37	V	134,21	V	31820	V
2017/07/21 17	SR	53,25	V	0,13	V	111,56	V	0,00	V	1,36	V	134,27	V	31839	V
2017/07/21 18	SR	74,25	V	0,17	V	106,13	V	0,00	V	1,25	V	136,01	V	31773	V
2017/07/21 19	SR	51,01	V	0,19	V	119,76	V	0,02	V	1,09	V	133,25	V	32041	V
2017/07/21 20	SR	21,86	V	0,12	V	144,01	V	0,01	V	1,18	V	133,64	V	32990	V
2017/07/21 21	SR	52,32	V	0,17	V	132,42	V	0,22	V	1,20	V	136,75	V	32891	V
2017/07/21 22	SR	40,03	V	0,25	V	152,94	V	0,06	V	1,26	V	136,60	V	32789	V
2017/07/21 23	SR	57,39	V	0,27	V	106,90	V	0,02	V	1,11	V	135,36	V	31310	V
2017/07/21 24	SR	69,36	V	0,48	V	107,09	V	0,13	V	1,15	V	132,31	V	30472	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.4-124.6	0.0-0.6	93.0-163.9	0.0-3.6	1.1-1.4	132.3-136.7	30472.1-33863.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56	0.2	123.2	0.8	1.2	134.1	31947.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/22 01	SR	6,33	V	0,12	V	148,71	V	0,00	V	1,20	V	133,65	V	32845	V
2017/07/22 02	SR	14,13	V	0,10	V	132,28	V	0,00	V	1,14	V	135,38	V	32145	V
2017/07/22 03	SR	29,78	V	0,10	V	113,89	V	0,00	V	1,10	V	133,54	V	31009	V
2017/07/22 04	SR	23,43	V	0,11	V	108,15	V	0,00	V	1,07	V	133,83	V	30921	V
2017/07/22 05	SR	30,44	V	0,11	V	102,55	V	0,00	V	1,07	V	131,81	V	30655	V
2017/07/22 06	SR	42,24	V	0,21	V	98,72	V	0,02	V	1,08	V	133,38	V	30514	V
2017/07/22 07	SR	8,97	V	0,08	V	148,24	V	0,00	V	1,20	V	136,14	V	32953	V
2017/07/22 08	SR	58,98	V	1,41	V	135,54	V	0,82	V	1,18	V	136,21	V	33862	V
2017/07/22 09	SR	114,53	V	4,09	V	104,40	V	12,98	V	1,21	V	136,04	V	30167	V
2017/07/22 10	SR	102,44	V	0,36	V	103,95	V	2,12	V	1,19	V	136,42	V	30735	V
2017/07/22 11	SR	144,54	V	0,97	V	97,49	V	2,98	V	1,23	V	133,92	V	30102	V
2017/07/22 12	SR	129,00	V	0,17	V	97,27	V	1,09	V	1,23	V	132,68	V	30927	V
2017/07/22 13	SR	77,59	V	0,05	V	100,50	V	0,02	V	1,32	V	134,32	V	31540	V
2017/07/22 14	SR	17,28	V	0,01	V	136,87	V	0,00	V	1,44	V	136,30	V	33493	V
2017/07/22 15	SR	26,85	V	0,01	V	124,75	V	0,00	V	1,46	V	137,57	V	33449	V
2017/07/22 16	SR	45,56	V	0,03	V	108,40	V	0,00	V	1,41	V	136,90	V	32825	V
2017/07/22 17	SR	19,36	V	0,01	V	133,80	V	0,00	V	1,49	V	136,72	V	33208	V
2017/07/22 18	SR	20,47	V	0,01	V	151,19	V	0,27	V	1,44	V	138,41	V	32875	V
2017/07/22 19	SR	24,37	V	0,01	V	127,11	V	0,00	V	1,36	V	135,88	V	32519	V
2017/07/22 20	SR	47,08	V	0,11	V	114,77	V	0,03	V	1,31	V	131,59	V	32372	V
2017/07/22 21	SR	57,30	V	0,46	V	110,72	V	0,33	V	1,27	V	133,41	V	30870	V
2017/07/22 22	SR	11,10	V	0,01	V	151,56	V	0,26	V	1,30	V	133,17	V	32198	V
2017/07/22 23	SR	5,43	V	0,01	V	174,54	V	2,44	V	1,32	V	135,09	V	33519	V
2017/07/22 24	SR	4,67	V	0,01	V	179,52	V	2,98	V	1,28	V	136,07	V	33847	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-144.5	0.0-4.1	97.3-179.5	0.0-13.0	1.1-1.5	131.6-138.4	30102.2-33861.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.2	0.4	125.2	1.1	1.3	134.9	32064.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/23

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/23 01	SR	31,72	V	0,18	V	161,19	V	3,13	V	1,21	V	134,30	V	33603	V
2017/07/23 02	SR	63,60	V	0,09	V	129,86	V	2,81	V	1,15	V	135,02	V	32366	V
2017/07/23 03	SR	132,24	V	0,30	V	99,05	V	0,80	V	1,12	V	134,74	V	31195	V
2017/07/23 04	SR	69,91	V	0,08	V	101,75	V	0,02	V	1,13	V	134,44	V	31611	V
2017/07/23 05	SR	55,86	V	0,01	V	96,00	V	0,00	V	1,13	V	137,11	V	31496	V
2017/07/23 06	SR	24,36	V	0,01	V	114,82	V	0,00	V	1,15	V	136,52	V	33160	V
2017/07/23 07	SR	19,18	V	0,01	V	127,33	V	0,00	V	1,19	V	139,68	V	34508	V
2017/07/23 08	SR	25,42	V	0,01	V	123,00	V	0,00	V	1,18	V	140,62	V	33192	V
2017/07/23 09	SR	29,83	V	0,07	V	126,54	V	0,00	V	1,19	V	140,22	V	32952	V
2017/07/23 10	SR	63,53	V	0,12	V	103,03	V	0,00	V	1,18	V	137,95	V	32191	V
2017/07/23 11	SR	41,44	V	0,05	V	107,81	V	0,00	V	1,22	V	136,81	V	32291	V
2017/07/23 12	SR	118,81	V	0,30	V	82,55	V	0,00	V	1,21	V	133,96	V	31809	V
2017/07/23 13	SR	86,77	V	0,18	V	96,49	V	0,00	V	1,25	V	133,38	V	32306	V
2017/07/23 14	SR	28,32	V	0,08	V	124,38	V	0,01	V	1,31	V	132,94	V	31933	V
2017/07/23 15	SR	61,76	V	0,14	V	111,70	V	0,00	V	1,33	V	131,52	V	31878	V
2017/07/23 16	SR	95,57	V	0,21	V	96,95	V	0,01	V	1,34	V	132,49	V	31277	V
2017/07/23 17	SR	93,10	V	0,24	V	103,35	V	0,03	V	1,35	V	132,73	V	31664	V
2017/07/23 18	SR	90,06	V	0,69	V	107,70	V	0,89	V	1,35	V	133,17	V	31716	V
2017/07/23 19	SR	101,84	V	0,31	V	93,72	V	0,03	V	1,32	V	131,28	V	31335	V
2017/07/23 20	SR	93,03	V	0,21	V	92,14	V	0,00	V	1,26	V	131,54	V	31105	V
2017/07/23 21	SR	100,83	V	0,28	V	92,71	V	0,02	V	1,24	V	132,26	V	30906	V
2017/07/23 22	SR	31,01	V	0,03	V	124,03	V	0,00	V	1,25	V	132,83	V	31773	V
2017/07/23 23	SR	28,79	V	0,05	V	120,13	V	0,00	V	1,23	V	133,73	V	32116	V
2017/07/23 24	SR	109,85	V	0,29	V	88,00	V	0,00	V	1,16	V	133,98	V	31144	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.2-132.2	0.0-0.7	82.6-161.2	0.0-3.1	1.1-1.4	131.3-140.6	30905.6-34508.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.5	0.2	109.3	0.3	1.2	134.7	32063.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: