

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/07/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/07/20 01	SR	54,60	V	0,06	V	64,80	V	0,00	V	0,37	V	141,00	V	31421	V
2020/07/20 02	SR	28,40	V	0,01	V	83,15	V	0,00	V	0,37	V	141,37	V	31799	V
2020/07/20 03	SR	42,02	V	0,24	V	97,57	V	0,00	V	0,56	V	141,98	V	32202	V
2020/07/20 04	SR	46,79	V	0,05	V	70,77	V	0,00	V	0,43	V	143,23	V	31627	V
2020/07/20 05	SR	49,95	V	0,07	V	61,69	V	0,00	V	0,47	V	144,37	V	31600	V
2020/07/20 06	SR	51,41	V	0,09	V	55,70	V	0,00	V	0,84	V	145,26	V	31254	V
2020/07/20 07	SR	89,77	V	0,61	V	44,52	V	0,00	V	1,52	V	142,74	V	30199	V
2020/07/20 08	SR	92,03	V	0,58	V	50,45	V	0,00	V	0,65	V	139,12	V	30336	V
2020/07/20 09	SR	71,07	V	0,29	V	55,35	V	0,00	V	0,45	V	138,40	V	30907	V
2020/07/20 10	SR	44,39	NV	0,01	NV	62,04	NV	0,00	NV	0,46	NV	139,07	NV	32495	NV
2020/07/20 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/07/20 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/07/20 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/07/20 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/07/20 15	SR	86,19	NV	1,59	NV	56,78	NV	1,50	NV	0,37	NV	140,16	V	31774	NV
2020/07/20 16	SR	74,13	V	0,34	V	51,21	V	0,56	V	0,32	V	140,35	V	32551	V
2020/07/20 17	SR	107,02	V	1,81	V	51,40	V	0,85	V	0,29	V	140,17	V	32287	V
2020/07/20 18	SR	46,58	V	0,06	V	73,25	V	0,81	V	0,31	V	141,13	V	33593	V
2020/07/20 19	SR	29,22	V	0,05	V	97,57	V	0,84	V	0,29	V	142,47	V	34281	V
2020/07/20 20	SR	27,78	V	0,06	V	97,82	V	0,86	V	0,29	V	143,16	V	34452	V
2020/07/20 21	SR	61,14	V	0,38	V	65,42	V	0,55	V	0,35	V	142,99	V	34186	V
2020/07/20 22	SR	32,66	V	0,03	V	69,85	V	0,88	V	0,38	V	142,93	V	34174	V
2020/07/20 23	SR	45,19	V	0,14	V	54,13	V	0,94	V	0,40	V	142,66	V	33925	V
2020/07/20 24	SR	77,26	V	0,49	V	40,42	V	0,94	V	0,43	V	142,21	V	33738	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.8-107.0	0.0-1.8	40.4-97.8	0.0-0.9	0.3-1.5	138.4-145.3	30199.5-34451.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.1	0.3	65.8	0.4	0.5	141.9	32473.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piras

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/07/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/07/21 01	SR	108,65	V	0,64	V	30,31	V	0,80	V	0,43	V	142,34	V	33642	V
2020/07/21 02	SR	72,72	V	0,28	V	40,39	V	0,89	V	0,42	V	142,89	V	33649	V
2020/07/21 03	SR	28,45	V	0,01	V	62,14	V	0,55	V	0,43	V	143,23	V	33880	V
2020/07/21 04	SR	49,34	V	0,07	V	51,69	V	0,70	V	0,42	V	143,64	V	33845	V
2020/07/21 05	SR	55,87	V	0,08	V	52,36	V	0,83	V	0,37	V	144,40	V	33629	V
2020/07/21 06	SR	57,27	V	0,11	V	60,45	V	0,87	V	0,40	V	144,35	V	33829	V
2020/07/21 07	SR	31,62	V	0,02	V	78,46	V	0,58	V	0,96	V	140,82	V	34592	V
2020/07/21 08	SR	51,34	V	0,10	V	66,21	V	0,73	V	0,36	V	138,52	V	33945	V
2020/07/21 09	SR	83,29	V	0,43	V	58,15	V	0,61	V	0,27	V	137,57	V	33466	V
2020/07/21 10	SR	62,00	V	0,22	V	72,19	V	0,71	V	0,28	V	137,69	V	33837	V
2020/07/21 11	SR	57,17	V	0,19	V	76,81	V	0,80	V	0,30	V	138,60	V	34402	V
2020/07/21 12	SR	43,18	V	0,05	V	82,73	V	0,51	V	0,31	V	139,23	V	34319	V
2020/07/21 13	SR	47,78	V	0,07	V	79,19	V	0,39	V	0,29	V	139,52	V	34272	V
2020/07/21 14	SR	19,08	V	0,01	V	101,70	V	0,70	V	0,32	V	140,12	V	34527	V
2020/07/21 15	SR	28,39	V	0,01	V	78,95	V	0,56	V	0,32	V	142,02	V	33605	V
2020/07/21 16	SR	24,05	V	0,02	V	84,25	V	0,65	V	0,36	V	143,44	V	33639	V
2020/07/21 17	SR	14,13	V	0,03	V	98,87	V	0,60	V	1,10	V	142,15	V	33139	V
2020/07/21 18	SR	8,96	V	0,01	V	106,48	V	0,74	V	0,42	V	140,91	V	34284	V
2020/07/21 19	SR	17,75	V	0,09	V	89,95	V	0,57	V	0,41	V	140,59	V	33344	V
2020/07/21 20	SR	39,62	V	0,17	V	67,46	V	0,47	V	0,31	V	138,66	V	32312	V
2020/07/21 21	SR	28,93	V	0,01	V	68,89	V	0,73	V	0,27	V	137,40	V	31709	V
2020/07/21 22	SR	63,19	V	0,17	V	55,94	V	0,83	V	0,27	V	137,24	V	31878	V
2020/07/21 23	SR	52,36	V	0,05	V	60,66	V	0,79	V	0,31	V	138,60	V	32723	V
2020/07/21 24	SR	23,60	V	0,01	V	77,60	V	0,52	V	0,41	V	140,21	V	33726	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-108.7	0.0-0.6	30.3-106.5	0.4-0.9	0.3-1.1	137.2-144.4	31709.3-34591.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.5	0.1	70.9	0.7	0.4	140.6	33591.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/07/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/07/22 01	SR	8,52	V	0,01	V	97,66	V	0,97	V	0,46	V	141,21	V	34504	V
2020/07/22 02	SR	7,88	V	0,01	V	102,47	V	1,00	V	0,45	V	140,90	V	34567	V
2020/07/22 03	SR	15,62	V	0,01	V	92,17	V	0,90	V	0,42	V	140,23	V	34593	V
2020/07/22 04	SR	14,28	V	0,01	V	81,25	V	0,81	V	0,40	V	140,28	V	34538	V
2020/07/22 05	SR	47,72	V	2,04	V	66,70	V	3,03	V	0,38	V	140,32	V	34025	V
2020/07/22 06	SR	19,87	V	0,01	V	74,50	V	0,48	V	0,40	V	139,72	V	34133	V
2020/07/22 07	SR	14,86	V	0,01	V	88,60	V	1,08	V	0,32	V	137,75	V	33514	V
2020/07/22 08	SR	36,02	V	0,69	V	86,79	V	1,49	V	0,31	V	136,01	V	32210	V
2020/07/22 09	SR	4,37	V	0,01	V	118,70	V	1,52	V	0,28	V	134,93	V	32140	V
2020/07/22 10	SR	5,72	V	0,01	V	115,88	V	1,46	V	0,27	V	135,17	V	32108	V
2020/07/22 11	SR	5,53	V	0,01	V	115,03	V	1,32	V	0,26	V	135,02	V	31539	V
2020/07/22 12	SR	5,50	V	0,01	V	112,17	V	1,42	V	0,25	V	135,20	V	31511	V
2020/07/22 13	SR	2,69	V	0,01	V	144,13	V	1,37	V	0,25	V	134,97	V	31469	V
2020/07/22 14	SR	0,00	V	0,01	V	194,69	V	1,96	V	0,26	V	133,57	V	32321	V
2020/07/22 15	SR	0,00	V	0,01	NV	203,88	V	2,02	V	0,27	V	133,69	V	33279	V
2020/07/22 16	SR	0,00	V	0,01	NV	207,66	V	1,67	V	0,27	V	134,56	V	33988	V
2020/07/22 17	SR	11,77	V	0,01	NV	160,87	V	1,55	V	1,16	V	136,10	V	34166	V
2020/07/22 18	SR	83,93	V	3,86	V	61,71	V	3,89	V	0,35	V	135,72	V	32076	V
2020/07/22 19	SR	105,68	V	0,54	V	41,81	V	0,68	V	0,37	V	137,63	V	32524	V
2020/07/22 20	SR	76,74	V	0,22	V	49,23	V	0,43	V	0,35	V	138,75	V	32676	V
2020/07/22 21	SR	59,71	V	0,10	V	48,48	V	0,60	V	0,33	V	138,86	V	32436	V
2020/07/22 22	SR	80,42	V	0,21	V	43,95	V	0,59	V	0,31	V	138,86	V	32248	V
2020/07/22 23	SR	90,86	V	0,32	V	44,71	V	0,59	V	0,30	V	138,74	V	32086	V
2020/07/22 24	SR	136,31	V	2,06	V	45,00	V	0,48	V	0,37	V	140,23	V	33515	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-136.3	0.0-3.9	41.8-207.7	0.4-3.9	0.2-1.2	133.6-141.2	31468.6-34592.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.7	0.5	99.9	1.3	0.4	137.4	33006.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]