

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/07/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/07/23 01	SR	83,45	V	0,72	V	55,68	V	0,69	V	0,36	V	140,43	V	33920	V
2020/07/23 02	SR	40,23	V	0,07	V	68,25	V	0,61	V	0,39	V	140,55	V	34336	V
2020/07/23 03	SR	77,13	V	0,56	V	48,66	V	0,61	V	0,41	V	140,90	V	34139	V
2020/07/23 04	SR	77,03	V	0,72	V	54,52	V	0,50	V	0,40	V	141,49	V	34091	V
2020/07/23 05	SR	82,45	V	0,79	V	53,44	V	0,59	V	0,40	V	141,94	V	33967	V
2020/07/23 06	SR	46,10	V	0,18	V	63,87	V	0,45	V	0,42	V	141,58	V	33668	V
2020/07/23 07	SR	5,72	V	0,01	V	110,01	V	0,58	V	0,34	V	138,53	V	32560	V
2020/07/23 08	SR	0,00	V	0,01	V	190,32	V	1,24	V	0,32	V	135,76	V	31973	V
2020/07/23 09	SR	0,00	V	0,01	V	203,81	V	1,67	V	0,29	V	133,96	V	31973	V
2020/07/23 10	SR	0,00	V	0,01	V	212,94	V	1,79	V	0,27	V	133,23	V	32138	V
2020/07/23 11	SR	0,00	V	0,17	V	206,72	V	1,56	V	0,26	V	132,57	V	31816	V
2020/07/23 12	SR	0,00	V	0,18	V	211,45	V	1,76	V	0,25	V	132,13	V	31697	V
2020/07/23 13	SR	0,00	V	0,01	V	207,07	V	1,80	V	0,26	V	132,54	V	31932	V
2020/07/23 14	SR	0,00	V	0,01	V	171,04	V	0,93	V	0,24	V	134,31	V	32401	V
2020/07/23 15	SR	4,23	V	0,01	V	110,24	V	0,51	V	0,26	V	137,83	V	32724	V
2020/07/23 16	SR	23,13	V	0,13	V	84,41	V	0,64	V	0,36	V	141,00	V	33313	V
2020/07/23 17	SR	36,76	NV	0,06	NV	60,90	NV	1,52	NV	0,28	NV	142,25	NV	36021	NV
2020/07/23 18	SR	44,17	V	0,12	NV	57,27	V	1,00	V	1,62	NV	142,77	V	35950	NV
2020/07/23 19	SR	85,67	V	0,18	NV	45,07	V	1,13	V	0,31	NV	140,54	V	35664	NV
2020/07/23 20	SR	50,11	V	0,21	NV	61,91	V	1,18	V	0,27	NV	140,91	V	36060	NV
2020/07/23 21	SR	88,03	V	0,25	NV	58,58	V	1,25	V	0,30	NV	141,66	V	36360	NV
2020/07/23 22	SR	138,14	V	0,81	NV	60,63	V	1,20	V	0,23	NV	141,43	V	35851	NV
2020/07/23 23	SR	112,26	V	1,65	NV	79,21	V	1,67	V	0,25	NV	142,19	V	36740	NV
2020/07/23 24	SR	70,49	V	0,92	NV	80,25	V	1,55	V	0,24	NV	142,99	V	36965	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-138.1	0.0-0.8	45.1-212.9	0.5-1.8	0.2-0.4	132.1-143.0	31696.6-34336.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.7	0.2	108.5	1.1	0.3	138.7	32915.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/07/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/07/24 01	SR	68,80	V	0,86	NV	79,14	V	1,46	V	0,23	NV	143,70	V	37299	NV
2020/07/24 02	SR	62,15	V	0,41	NV	73,76	V	1,42	V	0,21	NV	144,11	V	37142	NV
2020/07/24 03	SR	88,25	V	0,71	NV	71,16	V	1,51	V	0,21	NV	144,12	V	36610	NV
2020/07/24 04	SR	102,26	V	1,54	NV	72,20	V	1,13	V	0,22	NV	144,38	V	36912	NV
2020/07/24 05	SR	109,85	V	1,38	NV	75,88	V	1,62	V	0,23	NV	144,46	V	36653	NV
2020/07/24 06	SR	18,00	V	0,00	NV	110,51	V	1,77	V	0,00	NV	143,90	V	0,00	NV
2020/07/24 07	SR	12,69	V	0,01	V	104,69	V	1,14	V	0,34	V	143,16	V	34250	V
2020/07/24 08	SR	12,13	V	0,01	V	96,58	V	1,11	V	0,33	V	143,22	V	34010	V
2020/07/24 09	SR	14,59	V	0,01	V	88,65	V	0,89	V	0,32	V	143,02	V	33771	V
2020/07/24 10	SR	9,68	V	0,01	V	112,41	V	1,23	V	0,38	V	142,73	V	34690	V
2020/07/24 11	SR	40,48	V	0,74	V	108,07	V	1,24	V	0,31	V	140,03	V	33934	V
2020/07/24 12	SR	66,91	V	1,01	V	58,04	V	1,22	V	0,31	V	141,78	V	33532	V
2020/07/24 13	SR	36,54	V	0,15	V	69,55	V	1,60	V	0,33	V	142,94	V	33634	V
2020/07/24 14	SR	21,88	V	0,03	V	96,41	V	1,75	V	0,34	V	143,52	V	33616	V
2020/07/24 15	SR	13,80	V	0,01	V	99,21	V	1,56	V	0,32	V	144,06	V	33784	V
2020/07/24 16	SR	13,97	V	0,01	V	101,68	V	1,75	V	0,30	V	144,43	V	33906	V
2020/07/24 17	SR	11,78	V	0,01	V	99,71	V	1,42	V	0,29	V	144,35	V	33987	V
2020/07/24 18	SR	38,39	V	0,77	V	91,24	V	1,39	V	1,09	V	143,75	V	33174	V
2020/07/24 19	SR	22,36	V	0,01	V	89,08	V	1,52	V	0,36	V	140,63	V	33084	V
2020/07/24 20	SR	35,47	V	0,23	V	83,46	V	1,52	V	0,35	V	140,21	V	33056	V
2020/07/24 21	SR	44,56	V	0,45	V	72,61	V	1,41	V	0,35	V	140,74	V	33256	V
2020/07/24 22	SR	34,38	V	0,03	V	75,82	V	1,39	-V	0,33	V	140,83	V	33381	V
2020/07/24 23	SR	85,10	V	0,78	V	53,19	V	1,46	V	0,29	V	141,02	V	32958	V
2020/07/24 24	SR	119,94	V	2,26	V	48,23	V	1,30	V	0,27	V	140,70	V	32190	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.7-119.9	0.0-2.3	48.2-112.4	0.9-1.8	0.3-1.1	140.0-144.5	32189.6-34690.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.2	0.4	84.6	1.4	0.4	142.7	33567.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/07/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/07/25 01	SR	78,93	V	1,24	V	62,19	V	1,26	V	0,29	V	141,54	V	33204	V
2020/07/25 02	SR	58,20	V	0,14	V	62,28	V	1,29	V	0,33	V	143,17	V	33784	V
2020/07/25 03	SR	23,10	V	0,01	V	89,83	V	1,12	V	0,36	V	144,10	V	33922	V
2020/07/25 04	SR	46,23	V	0,20	V	75,37	V	1,06	V	0,33	V	144,29	V	33664	V
2020/07/25 05	SR	47,46	V	0,66	V	75,61	V	0,75	V	0,34	V	144,02	V	33443	V
2020/07/25 06	SR	15,01	V	0,01	V	94,97	V	0,38	V	0,39	V	144,19	V	34096	V
2020/07/25 07	SR	31,48	V	0,13	V	76,27	V	1,06	V	0,37	V	144,43	V	33654	V
2020/07/25 08	SR	22,38	V	0,15	V	81,90	V	1,20	V	0,34	V	144,01	V	33109	V
2020/07/25 09	SR	15,71	V	0,05	V	85,42	V	1,28	V	0,35	V	144,54	V	33491	V
2020/07/25 10	SR	8,13	V	0,01	V	102,52	V	0,89	V	0,37	V	145,48	V	34231	V
2020/07/25 11	SR	6,87	V	0,01	V	112,07	V	0,95	V	0,67	V	145,61	V	33881	V
2020/07/25 12	SR	7,34	V	0,01	V	115,82	V	0,89	V	1,21	V	142,97	V	33404	V
2020/07/25 13	SR	9,59	V	0,01	V	109,33	V	0,77	V	0,43	V	142,44	V	33987	V
2020/07/25 14	SR	11,75	V	0,01	V	103,78	V	0,96	V	0,39	V	142,20	V	33753	V
2020/07/25 15	SR	47,86	V	1,09	V	80,16	V	1,16	V	0,36	V	141,36	V	33291	V
2020/07/25 16	SR	61,64	V	0,47	V	70,35	V	0,89	V	0,32	V	141,33	V	32896	V
2020/07/25 17	SR	64,01	V	0,39	V	69,70	V	1,03	V	0,30	V	141,76	V	33164	V
2020/07/25 18	SR	56,62	V	0,28	V	71,73	V	0,87	V	0,28	V	141,96	V	33139	V
2020/07/25 19	SR	80,79	V	0,64	V	58,08	V	0,55	V	0,31	V	141,98	V	32655	V
2020/07/25 20	SR	67,06	V	0,39	V	61,20	V	1,05	V	0,29	V	141,37	V	32694	V
2020/07/25 21	SR	71,40	V	1,12	V	68,59	V	1,29	V	0,30	V	141,24	V	32785	V
2020/07/25 22	SR	20,58	V	0,01	V	91,26	V	1,20	V	0,32	V	141,98	V	33883	V
2020/07/25 23	SR	16,47	V	0,01	V	101,69	V	1,21	V	0,33	V	142,66	V	34307	V
2020/07/25 24	SR	16,76	V	0,01	V	101,27	V	1,09	V	0,33	V	143,07	V	34316	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.9-80.8	0.0-1.2	58.1-115.8	0.4-1.3	0.3-1.2	141.2-145.6	32655.0-34315.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.9	0.3	84.2	1	0.4	143	33531.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/07/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/07/26 01	SR	26,53	V	0,01	V	83,21	V	0,91	V	0,34	V	142,97	V	33938	V
2020/07/26 02	SR	39,80	V	0,11	V	74,51	V	1,06	V	0,32	V	142,72	V	33801	V
2020/07/26 03	SR	31,94	V	0,01	V	72,60	V	1,01	V	0,34	V	142,52	V	33899	V
2020/07/26 04	SR	24,85	V	0,01	V	79,11	V	0,49	V	0,35	V	142,90	V	34082	V
2020/07/26 05	SR	34,33	V	0,05	V	70,32	V	0,73	V	0,37	V	142,99	V	32086	V
2020/07/26 06	SR	11,82	V	0,01	V	104,84	V	0,87	V	0,40	V	143,12	V	32645	V
2020/07/26 07	SR	13,62	V	0,01	V	91,59	V	0,93	V	0,39	V	143,46	V	34558	V
2020/07/26 08	SR	10,92	V	0,01	V	97,77	V	0,90	V	0,40	V	143,97	V	34197	V
2020/07/26 09	SR	12,60	V	0,01	V	92,86	V	1,03	V	0,41	V	144,33	V	33878	V
2020/07/26 10	SR	10,53	V	0,01	V	99,27	V	0,83	V	0,41	V	144,85	V	34126	V
2020/07/26 11	SR	41,24	V	7,44	V	96,76	V	3,85	V	0,51	V	145,32	V	33788	V
2020/07/26 12	SR	6,92	V	1,16	V	121,64	V	1,20	V	0,39	V	143,63	V	34076	V
2020/07/26 13	SR	7,28	V	0,01	V	122,22	V	1,23	V	0,41	V	142,93	V	34312	V
2020/07/26 14	SR	7,82	V	0,01	V	111,52	V	0,60	V	0,41	V	142,90	V	34422	V
2020/07/26 15	SR	9,36	V	0,01	V	105,69	V	1,04	V	0,41	V	143,35	V	34371	V
2020/07/26 16	SR	13,80	V	0,01	V	95,24	V	1,09	V	0,38	V	143,65	V	34093	V
2020/07/26 17	SR	15,07	V	0,01	V	87,36	V	1,10	V	0,37	V	143,96	V	34127	V
2020/07/26 18	SR	59,59	V	0,16	V	54,21	V	0,90	V	0,34	V	143,69	V	33327	V
2020/07/26 19	SR	22,41	V	0,01	V	76,57	V	1,06	V	0,35	V	142,88	V	33311	V
2020/07/26 20	SR	23,21	V	0,01	V	74,89	V	1,04	V	0,41	V	142,27	V	33209	V
2020/07/26 21	SR	20,48	V	0,01	V	79,10	V	0,57	V	0,35	V	140,84	V	33450	V
2020/07/26 22	SR	24,41	V	0,01	V	75,55	V	1,03	V	0,35	V	140,78	V	33699	V
2020/07/26 23	SR	38,59	V	0,14	V	70,46	V	1,15	V	0,34	V	140,75	V	33505	V
2020/07/26 24	SR	27,24	V	0,01	V	69,74	V	1,13	V	0,33	V	141,23	V	33359	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.9-59.6	0.0-7.4	54.2-122.2	0.5-3.8	0.3-0.5	140.7-145.3	32085.6-34558.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.3	0.4	87.8	1.1	0.4	143	33760.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: