

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/24 01	SR	58,99	V	0,15	V	101,00	V	0,00	V	1,16	V	132,83	V	31762	V
2017/07/24 02	SR	35,98	V	0,06	V	104,25	V	0,00	V	1,16	V	135,57	V	31885	V
2017/07/24 03	SR	22,89	V	0,01	V	108,86	V	0,00	V	1,16	V	135,32	V	32101	V
2017/07/24 04	SR	10,11	V	0,01	V	137,25	V	0,00	V	1,20	V	136,09	V	33473	V
2017/07/24 05	SR	15,47	V	0,05	V	127,63	V	0,00	V	1,14	V	137,23	V	32531	V
2017/07/24 06	SR	82,40	V	0,22	V	78,09	V	0,01	V	1,08	V	134,73	V	31298	V
2017/07/24 07	SR	104,81	V	0,32	V	82,67	V	0,02	V	1,12	V	134,48	V	31513	V
2017/07/24 08	SR	62,41	V	0,20	V	89,23	V	0,04	V	1,12	V	131,55	V	31729	V
2017/07/24 09	SR	24,88	V	0,07	V	116,54	V	0,00	V	1,25	V	130,77	V	32893	V
2017/07/24 10	SR	69,83	V	0,09	V	93,30	V	0,00	V	1,25	V	131,53	V	31733	V
2017/07/24 11	SR	68,86	V	0,09	V	94,66	V	0,00	V	1,28	V	132,73	V	30994	V
2017/07/24 12	SR	67,89	V	0,12	V	93,53	V	0,01	V	1,32	V	130,15	V	31722	V
2017/07/24 13	SR	46,59	V	0,01	V	98,61	V	0,00	V	1,39	V	128,69	V	32350	V
2017/07/24 14	SR	21,66	V	0,01	V	121,44	V	0,00	V	1,46	V	131,15	V	33116	V
2017/07/24 15	SR	34,08	V	0,01	V	111,43	V	0,00	V	1,46	V	132,28	V	32419	V
2017/07/24 16	SR	83,12	V	0,41	V	88,00	V	0,08	V	1,37	V	129,88	V	31054	V
2017/07/24 17	SR	107,74	V	0,54	V	73,15	V	0,10	V	1,34	V	129,96	V	29827	V
2017/07/24 18	SR	82,12	V	0,43	V	81,82	V	0,03	V	1,31	V	130,31	V	29777	V
2017/07/24 19	SR	78,44	V	0,17	V	75,77	V	0,00	V	1,31	V	127,96	V	29476	V
2017/07/24 20	SR	48,53	V	0,07	V	84,75	V	0,00	V	1,29	V	126,31	V	29965	V
2017/07/24 21	SR	21,13	V	0,02	V	116,00	V	0,00	V	1,29	V	130,34	V	30858	V
2017/07/24 22	SR	45,03	V	0,08	V	100,76	V	0,00	V	1,22	V	129,98	V	30610	V
2017/07/24 23	SR	12,61	V	0,03	V	138,55	V	0,00	V	1,29	V	131,74	V	31998	V
2017/07/24 24	SR	6,25	V	0,02	V	146,45	V	0,00	V	1,31	V	133,66	V	32566	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-107.7	0.0-0.5	73.1-146.4	0.0-0.1	1.1-1.5	126.3-137.2	29475.8-33473.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.5	0.1	102.7	0	1.3	131.9	31568.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/25 01	SR	7,55	V	0,02	V	139,03	V	0,00	V	1,28	V	134,27	V	32223	V
2017/07/25 02	SR	10,45	V	0,01	V	132,51	V	0,00	V	1,23	V	132,87	V	32715	V
2017/07/25 03	SR	50,51	V	0,10	V	109,05	V	0,00	V	1,16	V	132,26	V	31206	V
2017/07/25 04	SR	102,97	V	0,30	V	88,92	V	0,00	V	1,08	V	129,08	V	30204	V
2017/07/25 05	SR	27,35	V	0,01	V	106,03	V	0,00	V	1,11	V	130,27	V	30781	V
2017/07/25 06	SR	24,86	V	0,01	V	107,70	V	0,00	V	1,11	V	133,91	V	30409	V
2017/07/25 07	SR	50,62	V	0,02	V	90,32	V	0,00	V	1,10	V	133,53	V	29239	V
2017/07/25 08	SR	36,63	V	0,01	V	97,72	V	0,00	V	1,17	V	132,75	V	30113	V
2017/07/25 09	SR	44,07	V	0,06	V	95,26	V	0,00	V	1,22	V	129,55	V	30412	V
2017/07/25 10	SR	50,10	V	0,07	V	91,75	V	0,00	V	1,20	V	129,91	V	30636	V
2017/07/25 11	SR	79,88	V	0,20	V	77,87	V	0,00	V	1,23	V	130,50	V	30266	V
2017/07/25 12	SR	78,47	V	0,17	V	77,95	V	0,00	V	1,27	V	131,67	V	30643	V
2017/07/25 13	SR	58,59	V	0,13	V	75,98	V	0,00	V	1,32	V	132,95	V	30664	V
2017/07/25 14	SR	141,39	V	0,37	V	66,23	V	0,00	V	1,42	V	127,99	V	31270	V
2017/07/25 15	SR	124,76	V	0,86	V	95,16	V	0,01	V	1,54	V	128,22	V	33161	V
2017/07/25 16	SR	76,83	V	0,43	V	97,13	V	0,00	V	1,53	V	129,88	V	32594	V
2017/07/25 17	SR	63,01	V	0,18	V	85,16	V	0,00	V	1,45	V	128,67	V	31422	V
2017/07/25 18	SR	80,70	V	0,19	V	78,48	V	0,00	V	1,43	V	128,40	V	31172	V
2017/07/25 19	SR	68,08	V	0,16	V	81,37	V	0,00	V	1,40	V	129,09	V	31282	V
2017/07/25 20	SR	37,97	V	0,15	V	104,98	V	0,00	V	1,36	V	128,10	V	32051	V
2017/07/25 21	SR	141,86	V	1,40	V	103,37	V	0,31	V	1,25	V	128,19	V	31437	V
2017/07/25 22	SR	42,76	V	0,23	V	133,56	V	1,37	V	1,24	V	127,77	V	32537	V
2017/07/25 23	SR	30,19	V	0,18	V	141,63	V	1,09	V	1,26	V	129,36	V	32512	V
2017/07/25 24	SR	33,43	V	0,14	V	115,25	V	0,00	V	1,24	V	125,94	V	33253	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.5-141.9	0.0-1.4	66.2-141.6	0.0-1.4	1.1-1.5	125.9-134.3	29238.8-33252.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61	0.2	99.7	0.1	1.3	130.2	31341.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/26 01	SR	24,46	V	0,11	V	125,14	V	0,00	V	1,20	V	125,31	V	34052	V
2017/07/26 02	SR	48,41	V	0,12	V	117,02	V	0,00	V	1,18	V	126,00	V	33422	V
2017/07/26 03	SR	110,15	V	0,74	V	103,71	V	0,21	V	1,19	V	129,18	V	31847	V
2017/07/26 04	SR	45,55	V	0,12	V	122,41	V	0,33	V	1,17	V	129,60	V	32055	V
2017/07/26 05	SR	49,45	V	0,09	V	113,78	V	0,01	V	1,14	V	129,70	V	31778	V
2017/07/26 06	SR	31,23	V	0,09	V	138,04	V	0,00	V	1,19	V	130,46	V	32786	V
2017/07/26 07	SR	35,89	V	0,05	V	106,43	V	0,00	V	1,13	V	131,49	V	32159	V
2017/07/26 08	SR	74,52	V	0,09	V	74,51	V	0,00	V	1,08	V	127,77	V	30242	V
2017/07/26 09	SR	30,42	V	0,04	V	100,61	V	0,00	V	1,17	V	125,08	V	31347	V
2017/07/26 10	SR	85,65	V	0,14	V	76,01	V	0,00	V	1,23	V	126,32	V	29943	V
2017/07/26 11	SR	66,47	V	0,11	V	82,30	V	0,00	V	1,25	V	126,86	V	29549	V
2017/07/26 12	SR	44,21	V	0,07	V	103,36	V	0,00	V	1,29	V	127,36	V	30135	V
2017/07/26 13	SR	43,89	V	0,04	V	90,25	V	0,00	V	1,31	V	125,87	V	29874	V
2017/07/26 14	SR	45,50	V	0,03	V	99,81	V	0,00	V	1,37	V	126,53	V	30288	V
2017/07/26 15	SR	15,39	V	0,01	V	141,75	V	0,40	V	1,46	V	128,38	V	31389	V
2017/07/26 16	SR	45,12	V	0,10	V	129,85	V	1,13	V	1,47	V	129,51	V	31570	V
2017/07/26 17	SR	66,86	V	0,12	V	107,16	V	0,46	V	1,46	V	128,16	V	30797	V
2017/07/26 18	SR	30,47	V	0,07	V	123,06	V	0,00	V	1,41	V	126,75	V	32148	V
2017/07/26 19	SR	39,48	V	0,07	V	110,62	V	0,00	V	1,36	V	126,57	V	31975	V
2017/07/26 20	SR	15,76	V	0,01	V	131,22	V	0,00	V	1,39	V	126,16	V	32979	V
2017/07/26 21	SR	14,83	V	0,04	V	146,39	V	0,01	V	1,38	V	129,76	V	33032	V
2017/07/26 22	SR	47,98	V	0,25	V	125,70	V	0,05	V	1,28	V	128,57	V	32490	V
2017/07/26 23	SR	59,62	V	0,11	V	103,29	V	0,00	V	1,23	V	127,32	V	31794	V
2017/07/26 24	SR	78,37	V	0,12	V	93,22	V	0,00	V	1,21	V	129,21	V	30564	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.8-110.1	0.0-0.7	74.5-146.4	0.0-1.1	1.1-1.5	125.1-131.5	29548.6-34051.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.9	0.1	111.1	0.1	1.3	127.8	31592.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/27 01	SR	107,37	V	0,34	V	90,80	V	0,03	V	1,21	V	129,00	V	30253	V
2017/07/27 02	SR	73,98	V	0,10	V	100,95	V	0,00	V	1,21	V	129,74	V	30654	V
2017/07/27 03	SR	46,99	V	0,06	V	109,17	V	0,00	V	1,20	V	130,58	V	30530	V
2017/07/27 04	SR	138,97	V	0,41	V	83,88	V	0,01	V	1,14	V	129,34	V	29930	V
2017/07/27 05	SR	90,32	V	0,25	V	94,88	V	0,01	V	1,17	V	129,02	V	30200	V
2017/07/27 06	SR	62,34	V	0,04	V	92,72	V	0,00	V	1,17	V	131,93	V	31105	V
2017/07/27 07	SR	15,11	V	0,01	V	147,82	V	0,00	V	1,28	V	132,88	V	32393	V
2017/07/27 08	SR	30,57	V	0,05	V	147,76	V	0,96	V	1,24	V	132,33	V	32207	V
2017/07/27 09	SR	57,14	V	0,09	V	99,75	V	0,02	V	1,17	V	130,96	V	30914	V
2017/07/27 10	SR	55,43	V	0,04	V	91,30	V	0,00	V	1,23	V	131,34	V	30153	V
2017/07/27 11	SR	22,50	V	0,03	V	126,72	V	0,02	V	1,27	V	131,14	V	32029	V
2017/07/27 12	SR	7,35	V	0,01	V	154,06	V	0,02	V	1,31	V	132,57	V	32708	V
2017/07/27 13	SR	9,53	V	0,01	V	139,22	V	0,18	V	1,35	V	132,35	V	32048	V
2017/07/27 14	SR	13,59	V	0,02	V	122,86	V	0,00	V	1,35	V	131,56	V	30840	V
2017/07/27 15	SR	149,40	V	3,77	V	182,15	V	6,05	V	1,99	V	131,63	V	33542	V
2017/07/27 16	SR	94,23	V	1,20	V	163,51	V	0,40	V	1,83	V	132,57	V	33973	V
2017/07/27 17	SR	6,30	V	0,17	V	134,71	V	0,00	V	1,50	V	133,31	V	32437	V
2017/07/27 18	SR	13,87	V	0,13	V	119,10	V	0,00	V	1,38	V	131,68	V	31483	V
2017/07/27 19	SR	46,16	V	0,13	V	98,73	V	0,00	V	1,32	V	129,84	V	30880	V
2017/07/27 20	SR	22,37	V	0,11	V	114,25	V	0,00	V	1,33	V	128,35	V	32086	V
2017/07/27 21	SR	41,81	V	0,14	V	98,69	V	0,00	V	1,26	V	129,99	V	31045	V
2017/07/27 22	SR	35,49	V	0,14	V	110,45	V	0,00	V	1,24	V	130,82	V	30988	V
2017/07/27 23	SR	6,73	V	0,11	V	151,33	V	0,00	V	1,33	V	133,26	V	34196	V
2017/07/27 24	SR	8,29	V	0,11	V	144,35	V	0,00	V	1,28	V	133,18	V	33705	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-149.4	0.0-3.8	83.9-182.1	0.0-6.1	1.1-2.0	128.4-133.3	29929.9-34195.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.2	0.3	121.6	0.3	1.3	131.2	31679.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: