

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/26 01	SR	15,68	V	0,26	V	112,05	V	0,00	V	1,55	V	147,89	V	31920	V
2022/07/26 02	SR	22,23	V	0,29	V	122,66	V	0,00	V	1,68	V	147,92	V	31743	V
2022/07/26 03	SR	30,28	V	0,34	V	114,29	V	0,00	V	1,69	V	147,79	V	31902	V
2022/07/26 04	SR	59,83	V	0,45	V	99,86	V	0,00	V	1,64	V	147,73	V	31639	V
2022/07/26 05	SR	96,72	V	1,04	V	89,72	V	0,05	V	1,56	V	147,88	V	31554	V
2022/07/26 06	SR	52,88	V	0,66	V	113,48	V	0,05	V	1,70	V	148,25	V	31886	V
2022/07/26 07	SR	91,86	V	0,73	V	102,33	V	0,03	V	2,01	V	148,25	V	31732	V
2022/07/26 08	SR	66,36	V	0,55	V	103,21	V	0,07	V	2,28	V	148,56	V	31698	V
2022/07/26 09	SR	91,44	V	1,15	V	103,82	V	0,55	V	2,74	V	146,97	V	32035	V
2022/07/26 10	SR	56,21	V	0,41	V	109,90	V	0,39	V	2,58	V	144,82	V	32361	V
2022/07/26 11	SR	144,76	V	2,39	V	83,78	V	0,87	V	2,40	V	144,80	V	31452	V
2022/07/26 12	SR	80,71	V	0,73	V	111,87	V	0,27	V	2,15	V	145,38	V	31298	V
2022/07/26 13	SR	63,94	V	0,54	V	108,64	V	0,32	V	2,15	V	145,99	V	31346	V
2022/07/26 14	SR	15,85	V	0,28	V	149,82	V	0,35	V	1,94	V	145,11	V	30275	V
2022/07/26 15	SR	48,42	V	1,78	V	175,89	V	0,87	V	2,58	V	141,78	V	32006	V
2022/07/26 16	SR	1207,46	18	3,10	V	63,60	V	0,46	V	1,69	V	142,32	V	30309	V
2022/07/26 17	SR	155,37	V	4,20	V	74,38	V	1,31	V	1,98	V	144,29	V	30825	V
2022/07/26 18	SR	43,01	V	0,31	V	104,34	V	0,00	V	1,88	V	145,75	V	31595	V
2022/07/26 19	SR	40,41	V	0,40	V	116,79	V	0,00	V	1,99	V	146,20	V	31753	V
2022/07/26 20	SR	68,70	V	0,68	V	85,20	V	0,06	V	2,00	V	146,56	V	31614	V
2022/07/26 21	SR	30,35	V	0,29	V	115,78	V	0,00	V	2,10	V	146,37	V	31662	V
2022/07/26 22	SR	32,32	V	0,32	V	118,98	V	0,00	V	2,35	V	146,07	V	31593	V
2022/07/26 23	SR	34,48	V	0,30	V	115,65	V	0,01	V	2,42	V	146,18	V	31617	V
2022/07/26 24	SR	23,86	V	0,29	V	125,62	V	0,02	V	2,32	V	146,17	V	31810	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.7-207.5	0.3-4.2	63.6-175.9	0.0-1.3	1.5-2.7	141.8-148.6	30275.3-32361.4
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.5	0.9	109.2	0.2	2.1	146.2	31567.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/27 01	SR	34,83	V	0,40	V	132,87	V	0,10	V	3,18	V	144,51	V	31541	V
2022/07/27 02	SR	88,68	V	1,54	V	124,54	V	0,30	V	2,83	V	144,01	V	31100	V
2022/07/27 03	SR	129,52	V	1,98	V	118,54	V	0,53	V	2,76	V	144,64	V	31583	V
2022/07/27 04	SR	100,22	V	1,58	V	124,99	V	0,65	V	2,68	V	145,16	V	31679	V
2022/07/27 05	SR	56,37	V	0,87	V	132,13	V	0,49	V	2,65	V	145,89	V	31674	V
2022/07/27 06	SR	65,89	V	0,77	V	123,37	V	0,46	V	2,60	V	146,15	V	31599	V
2022/07/27 07	SR	41,85	V	0,47	V	125,13	V	0,03	-V	2,72	V	146,28	V	31033	V
2022/07/27 08	SR	121,36	V	2,54	V	95,80	V	0,37	V	2,88	V	146,82	V	30150	V
2022/07/27 09	SR	126,14	V	1,93	V	101,89	V	0,28	V	2,74	V	147,17	V	30374	V
2022/07/27 10	SR	129,75	V	2,05	V	113,53	V	0,32	V	2,55	V	147,43	V	30096	V
2022/07/27 11	SR	130,17	V	3,92	V	128,36	V	1,14	V	2,30	V	147,59	V	30210	V
2022/07/27 12	SR	26,07	V	0,31	V	139,90	V	0,02	V	2,03	V	147,83	V	30607	V
2022/07/27 13	SR	28,04	V	0,29	V	134,38	V	0,01	V	2,49	V	147,82	V	30427	V
2022/07/27 14	SR	14,96	V	0,24	V	146,44	V	0,00	V	2,18	V	145,00	V	30410	V
2022/07/27 15	SR	59,84	V	0,79	V	116,46	V	0,07	V	1,98	V	144,05	V	30193	V
2022/07/27 16	SR	32,49	V	0,26	V	101,20	V	0,00	V	1,83	V	144,15	V	30754	V
2022/07/27 17	SR	17,67	V	0,25	V	115,65	V	0,00	V	2,33	V	144,25	V	31199	V
2022/07/27 18	SR	25,61	V	0,31	V	110,61	V	0,05	V	1,93	V	143,66	V	31678	V
2022/07/27 19	SR	4,29	V	0,26	V	140,22	V	0,26	V	2,62	V	143,43	V	32044	V
2022/07/27 20	SR	72,34	V	0,36	V	95,84	V	0,07	V	2,24	V	143,62	V	31355	V
2022/07/27 21	SR	140,67	V	0,85	V	85,05	V	0,04	V	1,36	V	142,42	V	29875	V
2022/07/27 22	SR	12,41	V	0,26	V	118,09	V	0,00	V	1,50	V	143,32	V	30984	V
2022/07/27 23	SR	6,18	V	0,25	V	131,00	V	0,00	V	1,62	V	145,10	V	31732	V
2022/07/27 24	SR	12,73	V	0,25	V	120,35	V	0,00	V	1,50	V	145,63	V	31368	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.3-140.7	0.2-3.9	85.1-146.4	0.0-1.1	1.4-3.2	142.4-147.8	29875.3-32044.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.6	0.9	119.8	0.2	2.3	145.2	30986.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/28 01	SR	6,48	V	0,25	V	129,10	V	0,00	V	1,56	V	145,85	V	31711	V
2022/07/28 02	SR	4,04	V	0,25	V	135,90	V	0,00	V	1,66	V	145,93	V	31837	V
2022/07/28 03	SR	6,94	V	0,25	V	128,32	V	0,00	V	1,67	V	146,02	V	31714	V
2022/07/28 04	SR	35,12	V	0,27	V	100,29	V	0,00	V	1,44	V	145,53	V	30673	V
2022/07/28 05	SR	20,68	V	0,26	V	110,02	V	0,00	V	1,71	V	145,28	V	30876	V
2022/07/28 06	SR	8,72	V	0,26	V	132,82	V	0,00	V	2,00	V	146,14	V	31653	V
2022/07/28 07	SR	11,12	V	0,29	V	126,34	V	0,07	V	1,90	V	146,59	V	31609	V
2022/07/28 08	SR	56,53	V	0,32	V	83,05	V	0,01	V	1,87	V	146,76	V	30534	V
2022/07/28 09	SR	34,53	V	0,33	V	104,48	V	0,01	V	2,03	V	147,59	V	30827	V
2022/07/28 10	SR	51,06	V	0,30	V	87,10	V	0,00	V	1,97	V	148,64	V	30589	V
2022/07/28 11	SR	66,95	V	0,36	V	81,01	V	0,00	V	1,97	V	149,30	V	30459	V
2022/07/28 12	SR	105,09	V	0,64	V	75,93	V	0,03	V	1,99	V	149,66	V	30151	V
2022/07/28 13	SR	54,38	V	0,33	V	87,30	V	0,00	V	1,92	V	150,54	V	30416	V
2022/07/28 14	SR	41,02	V	0,27	V	89,87	V	0,00	V	2,07	V	150,95	V	30397	V
2022/07/28 15	SR	75,83	V	0,56	V	70,91	V	0,04	V	1,90	V	150,69	V	30133	V
2022/07/28 16	SR	36,86	V	0,30	V	86,93	V	0,00	V	1,97	V	150,93	V	30518	V
2022/07/28 17	SR	69,61	V	0,88	V	91,21	V	0,09	V	2,16	V	151,03	V	30495	V
2022/07/28 18	SR	27,18	V	0,29	V	120,60	V	0,01	V	2,63	V	150,83	V	30890	V
2022/07/28 19	SR	29,00	V	0,29	V	119,20	V	0,03	V	2,68	V	150,34	V	31078	V
2022/07/28 20	SR	20,13	V	0,25	V	129,41	V	0,16	V	2,55	V	149,96	V	31077	V
2022/07/28 21	SR	13,76	V	0,24	V	138,80	V	0,27	V	2,58	V	149,99	V	31244	V
2022/07/28 22	SR	16,25	V	0,26	V	139,29	V	0,18	V	2,64	V	150,40	V	31163	V
2022/07/28 23	SR	9,44	V	0,24	V	124,72	V	0,06	V	2,20	V	150,45	V	31314	V
2022/07/28 24	SR	2,46	V	0,26	V	140,08	V	0,03	V	2,14	V	150,56	V	31723	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.5-105.1	0.2-0.9	70.9-140.1	0.0-0.3	1.4-2.7	145.3-151.0	30133.1-31836.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.5	0.3	109.7	0	2.1	148.7	30961.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/29 01	SR	10,05	V	0,26	V	117,45	V	0,00	V	2,07	V	150,58	V	31389	V
2022/07/29 02	SR	16,63	V	0,24	V	105,65	V	0,00	V	2,02	V	150,08	V	31015	V
2022/07/29 03	SR	10,03	V	0,25	V	115,22	V	0,01	V	1,90	V	150,14	V	31303	V
2022/07/29 04	SR	3,32	V	0,28	V	132,97	V	0,05	V	2,03	V	150,42	V	31695	V
2022/07/29 05	SR	3,71	V	0,31	V	140,81	V	0,04	V	2,11	V	150,45	V	31683	V
2022/07/29 06	SR	5,82	V	0,26	V	128,55	V	0,05	V	1,98	V	150,34	V	31640	V
2022/07/29 07	SR	10,88	V	0,27	V	124,76	V	0,09	V	2,62	V	149,00	V	31064	V
2022/07/29 08	SR	18,32	V	0,25	V	119,66	V	0,06	V	2,23	V	146,30	V	30757	V
2022/07/29 09	SR	33,94	V	0,30	V	100,56	V	0,12	V	2,01	V	145,56	V	30214	V
2022/07/29 10	SR	35,44	V	0,31	V	101,87	V	0,14	V	2,14	V	145,68	V	30733	V
2022/07/29 11	SR	67,49	V	0,67	V	86,18	V	0,15	V	1,94	V	146,07	V	30167	V
2022/07/29 12	SR	38,11	V	0,32	V	100,71	V	0,28	V	2,17	V	146,20	V	30497	V
2022/07/29 13	SR	81,83	V	1,09	V	94,58	V	1,09	V	4,23	V	146,17	V	29887	V
2022/07/29 14	SR	41,92	V	0,38	V	108,27	V	0,53	V	2,53	V	145,72	V	30591	V
2022/07/29 15	SR	49,53	V	0,45	V	110,88	V	0,82	V	6,48	V	142,12	V	30689	V
2022/07/29 16	SR	115,03	V	1,80	V	101,15	V	1,10	V	2,60	V	139,25	V	30438	V
2022/07/29 17	SR	50,70	V	0,58	V	118,94	V	0,51	V	2,95	V	139,58	V	31098	V
2022/07/29 18	SR	38,10	V	0,56	V	124,28	V	0,37	V	2,67	V	140,69	V	31242	V
2022/07/29 19	SR	74,92	V	0,53	V	95,87	V	0,49	V	2,17	V	140,92	V	31135	V
2022/07/29 20	SR	26,25	V	0,28	V	112,72	V	0,38	V	2,11	V	140,50	V	31721	V
2022/07/29 21	SR	24,53	V	0,32	V	110,08	V	0,09	V	2,33	V	140,79	V	31904	V
2022/07/29 22	SR	97,03	V	0,92	V	78,60	V	0,08	V	2,36	V	141,86	V	31565	V
2022/07/29 23	SR	23,46	V	0,34	V	105,33	V	0,02	V	2,41	V	142,40	V	31843	V
2022/07/29 24	SR	85,31	V	0,56	V	70,42	V	0,02	V	2,50	V	142,55	V	31284	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.3-115.0	0.2-1.8	70.4-140.8	0.0-1.1	1.9-6.5	139.3-150.6	29886.8-31903.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.1	0.5	108.6	0.3	2.5	145.1	31064.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/30 01	SR	49,48	V	0,34	V	82,44	V	0,00	V	2,29	V	142,99	V	31595	V
2022/07/30 02	SR	44,15	V	0,36	V	91,31	V	0,01	V	2,31	V	143,23	V	31495	V
2022/07/30 03	SR	32,47	V	0,27	V	91,55	V	0,00	V	2,18	V	143,56	V	31448	V
2022/07/30 04	SR	26,31	V	0,26	V	100,34	V	0,00	V	2,22	V	144,08	V	31629	V
2022/07/30 05	SR	25,34	V	0,26	V	109,19	V	0,01	V	2,26	V	144,55	V	31764	V
2022/07/30 06	SR	48,19	V	0,30	V	86,43	V	0,00	V	2,28	V	145,07	V	31523	V
2022/07/30 07	SR	50,96	V	0,39	V	88,25	V	0,00	V	2,36	V	145,65	V	31255	V
2022/07/30 08	SR	24,82	V	0,29	V	100,89	V	0,00	V	2,32	V	146,20	V	31202	V
2022/07/30 09	SR	7,37	V	0,27	V	128,89	V	0,01	V	2,33	V	146,48	V	31462	V
2022/07/30 10	SR	13,99	V	0,26	V	113,13	V	0,00	V	2,27	V	146,93	V	31145	V
2022/07/30 11	SR	37,64	V	0,30	V	93,98	V	0,00	V	2,59	V	146,45	V	30859	V
2022/07/30 12	SR	46,85	V	0,33	V	84,50	V	0,00	V	2,26	V	144,35	V	30790	V
2022/07/30 13	SR	32,09	V	0,29	V	95,37	V	0,00	V	2,17	V	144,45	V	31278	V
2022/07/30 14	SR	16,47	V	0,32	V	118,62	V	0,71	V	2,31	V	144,65	V	31286	V
2022/07/30 15	SR	23,43	V	0,31	V	101,26	V	0,00	V	2,34	V	145,05	V	31184	V
2022/07/30 16	SR	13,15	V	0,31	V	121,38	V	0,00	V	2,33	V	145,29	V	31556	V
2022/07/30 17	SR	35,30	V	0,34	V	101,66	V	0,00	V	2,24	V	145,28	V	31205	V
2022/07/30 18	SR	26,46	V	0,31	V	106,42	V	0,00	V	2,15	V	145,68	V	31252	V
2022/07/30 19	SR	33,58	V	0,33	V	101,52	V	0,00	V	2,32	V	145,89	V	31224	V
2022/07/30 20	SR	9,73	V	0,36	V	126,30	V	0,00	V	2,43	V	146,11	V	31503	V
2022/07/30 21	SR	21,29	V	0,34	V	106,90	V	0,00	V	2,35	V	146,21	V	31113	V
2022/07/30 22	SR	44,07	V	0,38	V	94,38	V	0,00	V	2,12	V	146,43	V	30774	V
2022/07/30 23	SR	41,96	V	0,37	V	90,77	V	0,00	V	2,00	V	146,47	V	30530	V
2022/07/30 24	SR	69,89	V	0,50	V	81,99	V	0,00	V	2,10	V	147,21	V	30614	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.4-69.9	0.3-0.5	82.0-128.9	0.0-0.7	2.0-2.6	143.0-147.2	30530.5-31764.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.3	0.3	100.7	0	2.3	145.3	31236.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/07/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/07/31 01	SR	43,98	V	0,40	V	91,33	V	0,00	V	2,08	V	147,75	V	30781	V
2022/07/31 02	SR	40,94	V	0,36	V	90,06	V	0,00	V	2,12	V	148,18	V	30774	V
2022/07/31 03	SR	27,12	V	0,34	V	97,86	V	0,00	V	2,19	V	148,40	V	30964	V
2022/07/31 04	SR	15,31	V	0,34	V	111,70	V	0,00	V	2,29	V	148,42	V	31016	V
2022/07/31 05	SR	48,16	V	0,40	V	83,75	V	0,00	V	2,34	V	148,67	V	30734	V
2022/07/31 06	SR	47,52	V	0,37	V	88,08	V	0,00	V	2,15	V	149,18	V	30701	V
2022/07/31 07	SR	43,76	V	0,34	V	86,82	V	0,00	V	2,21	V	149,59	V	31237	V
2022/07/31 08	SR	50,54	V	0,38	V	86,32	V	0,00	V	2,24	V	149,90	V	30947	V
2022/07/31 09	SR	37,80	V	0,34	V	92,32	V	0,00	V	2,11	V	150,31	V	31062	V
2022/07/31 10	SR	38,83	V	0,34	V	93,72	V	0,00	V	2,04	V	150,50	V	30918	V
2022/07/31 11	SR	103,50	V	1,08	V	79,85	V	0,07	V	1,96	V	150,74	V	30611	V
2022/07/31 12	SR	78,34	V	0,76	V	80,08	V	0,02	V	2,18	V	149,82	V	30199	V
2022/07/31 13	SR	32,23	V	0,29	V	95,97	V	0,00	V	1,76	V	146,15	V	30446	V
2022/07/31 14	SR	17,18	V	0,27	V	108,98	V	0,00	V	1,49	V	145,83	V	31161	V
2022/07/31 15	SR	52,65	V	0,39	V	83,03	V	0,00	V	1,87	V	146,09	V	30939	V
2022/07/31 16	SR	47,57	V	0,41	V	83,13	V	0,00	V	1,92	V	145,92	V	30630	V
2022/07/31 17	SR	25,66	V	0,32	V	100,06	V	0,00	V	2,22	V	146,82	V	31224	V
2022/07/31 18	SR	63,62	V	0,48	V	75,77	V	0,00	V	2,28	V	147,38	V	30892	V
2022/07/31 19	SR	88,73	V	2,01	V	77,54	V	1,08	V	2,42	V	146,48	V	30280	V
2022/07/31 20	SR	21,59	V	0,35	V	102,88	V	0,00	V	2,19	V	146,10	V	31298	V
2022/07/31 21	SR	25,07	V	0,33	V	102,16	V	0,00	V	2,25	V	146,51	V	31153	V
2022/07/31 22	SR	23,08	V	0,31	V	102,96	V	0,01	V	2,42	V	146,69	V	31211	V
2022/07/31 23	SR	17,28	V	0,28	V	108,01	V	0,04	V	1,99	V	145,28	V	30968	V
2022/07/31 24	SR	25,45	V	0,30	V	98,95	V	0,04	V	1,89	V	145,07	V	31260	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.3-103.5	0.3-2.0	75.8-111.7	0.0-1.1	1.5-2.4	145.1-150.7	30198.8-31298.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.3	0.5	92.6	0.1	2.1	147.7	30891.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 