


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/07/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/07/27 01	SR	42,08	V	0,02	V	57,75	V	1,02	V	0,30	V	141,01	V	32629	V
2020/07/27 02	SR	51,23	V	0,02	V	56,09	V	0,93	V	0,28	V	140,81	V	32428	V
2020/07/27 03	SR	51,78	V	0,17	V	57,21	V	1,01	V	0,28	V	140,64	V	32027	V
2020/07/27 04	SR	51,95	V	0,43	V	63,51	V	0,97	V	0,28	V	140,63	V	31896	V
2020/07/27 05	SR	52,26	V	0,35	V	68,24	V	0,57	V	0,31	V	140,97	V	31882	V
2020/07/27 06	SR	46,67	V	0,83	V	80,09	V	0,91	V	1,29	V	142,27	V	32471	V
2020/07/27 07	SR	43,74	V	0,38	V	78,51	V	0,84	V	0,33	V	138,84	V	32712	V
2020/07/27 08	SR	23,50	V	0,01	V	79,01	V	0,91	V	0,38	V	137,98	V	33276	V
2020/07/27 09	SR	42,90	V	0,15	V	65,23	V	0,76	V	0,37	V	138,90	V	33445	V
2020/07/27 10	SR	77,20	V	1,37	V	64,46	V	1,13	V	0,40	V	140,05	V	33524	V
2020/07/27 11	SR	18,18	V	0,02	V	95,04	V	1,10	V	0,44	V	141,47	V	33725	V
2020/07/27 12	SR	25,03	V	0,04	V	80,87	V	0,58	V	0,40	V	141,58	V	34064	V
2020/07/27 13	SR	33,94	V	0,01	V	71,53	V	0,96	V	0,33	V	141,37	V	33068	V
2020/07/27 14	SR	16,96	V	0,02	V	92,25	V	1,06	V	0,31	V	141,13	V	33022	V
2020/07/27 15	SR	12,90	V	0,01	V	100,21	V	1,03	V	0,36	V	141,15	V	33179	V
2020/07/27 16	SR	14,67	V	0,01	V	97,84	V	0,99	V	0,36	V	140,85	V	33542	V
2020/07/27 17	SR	26,29	V	0,01	V	82,98	V	0,98	V	0,35	V	141,84	V	33890	V
2020/07/27 18	SR	37,38	V	0,03	V	87,84	V	1,09	V	0,32	V	142,15	V	33955	V
2020/07/27 19	SR	40,99	V	0,15	V	93,73	V	0,90	V	0,29	V	142,79	V	34331	V
2020/07/27 20	SR	19,88	V	0,04	V	109,60	V	1,18	V	0,32	V	143,20	V	34472	V
2020/07/27 21	SR	14,38	V	0,04	V	104,87	V	1,34	V	0,35	V	142,32	V	34361	V
2020/07/27 22	SR	79,63	V	2,40	V	62,78	V	1,30	V	0,36	V	141,67	V	34021	V
2020/07/27 23	SR	27,92	V	0,02	V	78,45	V	0,64	V	0,40	V	142,29	V	34432	V
2020/07/27 24	SR	41,00	V	0,15	V	71,49	V	1,23	V	0,39	V	142,73	V	34493	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.9-79.6	0.0-2.4	56.1-109.6	0.6-1.3	0.3-1.3	138.0-143.2	31881.7-34493.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.2	0.3	79.1	1	0.4	141.2	33368.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/07/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/07/28 01	SR	68,87	V	1,06	V	60,88	V	1,37	V	0,39	V	143,21	V	34544	V
2020/07/28 02	SR	43,26	V	0,09	V	66,73	V	1,30	V	0,40	V	143,66	V	34513	V
2020/07/28 03	SR	16,98	V	0,01	V	87,18	V	1,19	V	0,37	V	143,76	V	34309	V
2020/07/28 04	SR	18,86	V	0,02	V	86,53	V	1,21	V	0,40	V	143,72	V	34317	V
2020/07/28 05	SR	46,37	V	0,19	V	68,73	V	1,05	V	0,36	V	144,08	V	33998	V
2020/07/28 06	SR	45,91	V	0,30	V	72,14	V	1,10	V	0,69	V	145,22	V	34156	V
2020/07/28 07	SR	42,13	V	0,07	V	61,86	V	0,88	V	0,55	V	143,29	V	32991	V
2020/07/28 08	SR	81,86	V	1,03	V	48,86	V	0,90	V	0,40	V	141,85	V	32819	V
2020/07/28 09	SR	37,99	V	0,10	V	65,38	V	0,59	V	0,44	V	142,82	V	33857	V
2020/07/28 10	SR	135,19	V	3,05	V	42,77	V	1,09	V	0,39	V	143,67	V	33234	V
2020/07/28 11	SR	68,94	V	0,42	V	56,85	V	0,95	V	0,38	V	142,70	V	32407	V
2020/07/28 12	SR	85,24	V	0,60	V	53,79	V	0,89	V	0,35	V	141,78	V	32640	V
2020/07/28 13	SR	65,68	V	0,37	V	62,09	V	0,99	V	0,35	V	142,08	V	32804	V
2020/07/28 14	SR	21,54	V	0,01	V	92,18	V	0,84	V	0,37	V	142,83	V	33797	V
2020/07/28 15	SR	24,86	V	0,02	V	84,59	V	0,56	V	0,43	V	143,36	V	34021	V
2020/07/28 16	SR	30,99	V	0,07	V	91,79	V	0,88	V	0,42	V	142,83	V	33796	V
2020/07/28 17	SR	3,78	V	0,01	V	150,38	V	0,94	V	0,63	V	142,29	V	34002	V
2020/07/28 18	SR	2,01	V	0,01	V	175,16	V	0,94	V	0,38	V	141,92	V	34361	V
2020/07/28 19	SR	6,57	V	0,02	V	153,97	V	0,81	V	0,37	V	141,91	V	34134	V
2020/07/28 20	SR	11,76	V	0,01	V	116,93	V	0,92	V	0,38	V	142,79	V	33970	V
2020/07/28 21	SR	52,23	V	1,33	V	83,41	V	1,14	V	0,38	V	142,93	V	33539	V
2020/07/28 22	SR	61,79	V	0,38	V	63,08	V	0,74	V	0,36	V	142,39	V	32968	V
2020/07/28 23	SR	50,80	V	0,27	V	60,66	V	0,91	V	0,38	V	142,63	V	33092	V
2020/07/28 24	SR	41,91	V	0,23	V	68,57	V	0,97	V	0,40	V	143,10	V	33077	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-135.2	0.0-3.0	42.8-175.2	0.6-1.4	0.3-0.7	141.8-145.2	32407.3-34544.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.4	0.4	82.3	1	0.4	143	33639.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/07/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/07/29 01	SR	34,13	V	0,37	V	73,02	V	0,99	V	0,39	V	143,09	V	33126	V
2020/07/29 02	SR	29,76	V	0,06	V	74,50	V	0,87	V	0,39	V	143,51	V	33318	V
2020/07/29 03	SR	38,86	V	0,09	V	66,46	V	0,98	V	0,37	V	143,61	V	32978	V
2020/07/29 04	SR	39,26	V	0,05	V	64,79	V	0,48	V	0,38	V	144,33	V	33206	V
2020/07/29 05	SR	45,95	V	0,04	V	60,98	V	0,92	V	0,41	V	145,26	V	33495	V
2020/07/29 06	SR	68,43	V	0,67	V	60,65	V	0,99	V	0,45	V	146,03	V	33347	V
2020/07/29 07	SR	82,47	V	1,07	V	55,78	V	0,85	V	0,52	V	144,07	V	31979	V
2020/07/29 08	SR	96,78	V	1,76	V	57,98	V	0,79	V	0,35	V	141,18	V	31905	V
2020/07/29 09	SR	18,18	V	0,01	V	98,19	V	0,94	V	0,40	V	140,96	V	33103	V
2020/07/29 10	SR	25,87	V	0,10	V	91,56	V	0,88	V	0,40	V	141,78	V	33151	V
2020/07/29 11	SR	38,33	V	0,37	V	86,80	V	0,69	V	0,38	V	142,22	V	32775	V
2020/07/29 12	SR	42,07	V	0,70	V	87,64	V	0,53	V	0,37	V	142,74	V	32632	V
2020/07/29 13	SR	41,01	V	0,41	V	82,69	V	0,83	V	0,38	V	143,05	V	32707	V
2020/07/29 14	SR	15,92	V	0,15	V	113,28	V	0,94	V	0,41	V	143,35	V	33559	V
2020/07/29 15	SR	73,48	V	1,30	V	69,28	V	0,92	V	0,37	V	143,02	V	32847	V
2020/07/29 16	SR	118,64	V	3,36	V	53,98	V	0,98	V	0,31	V	142,15	V	32049	V
2020/07/29 17	SR	47,75	V	0,20	V	74,41	V	0,77	V	0,31	V	143,38	V	33207	V
2020/07/29 18	SR	28,45	V	0,01	V	87,99	V	0,84	V	0,30	V	143,92	V	33419	V
2020/07/29 19	SR	23,74	V	0,01	V	98,06	V	0,61	V	0,29	V	144,34	V	33483	V
2020/07/29 20	SR	46,73	V	1,10	V	86,60	V	0,98	V	0,28	V	144,61	V	33024	V
2020/07/29 21	SR	23,40	V	0,01	V	97,70	V	0,88	V	0,32	V	144,96	V	33141	V
2020/07/29 22	SR	26,47	V	0,01	V	91,17	V	0,64	V	0,34	V	145,21	V	33007	V
2020/07/29 23	SR	24,14	V	0,01	V	91,27	V	0,52	V	0,35	V	145,29	V	32922	V
2020/07/29 24	SR	36,92	V	0,04	V	81,69	V	0,83	V	0,39	V	145,09	V	33057	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.9-118.6	0.0-3.4	54.0-113.3	0.5-1.0	0.3-0.5	141.0-146.0	31905.0-33559.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.4	0.5	79.4	0.8	0.4	143.6	32976.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pina

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/07/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/07/30 01	SR	31,37	V	0,01	V	77,01	V	0,86	V	0,35	V	145,14	V	33154	V
2020/07/30 02	SR	25,26	V	0,01	V	80,39	V	0,84	V	0,37	V	145,16	V	33149	V
2020/07/30 03	SR	18,27	V	0,01	V	87,29	V	0,75	V	0,38	V	145,32	V	33092	V
2020/07/30 04	SR	21,38	V	0,09	V	85,23	V	0,83	V	0,38	V	145,56	V	33176	V
2020/07/30 05	SR	16,96	V	0,01	V	82,67	V	0,57	V	0,37	V	146,12	V	33212	V
2020/07/30 06	SR	16,07	V	0,01	V	87,48	V	0,49	V	0,35	V	146,31	V	32906	V
2020/07/30 07	SR	12,21	V	0,01	V	103,93	V	0,98	V	0,70	V	146,21	V	33098	V
2020/07/30 08	SR	7,91	V	0,01	V	121,44	V	1,03	V	0,75	V	142,62	V	33188	V
2020/07/30 09	SR	23,15	V	0,02	V	90,46	V	0,96	V	0,37	V	141,45	V	32537	V
2020/07/30 10	SR	53,03	V	0,62	V	67,08	V	1,03	V	0,29	V	140,64	V	31702	V
2020/07/30 11	SR	60,95	V	0,93	V	71,00	V	1,07	V	0,27	V	140,25	V	31399	V
2020/07/30 12	SR	33,68	V	0,08	V	79,36	V	0,60	V	0,27	V	140,32	V	31634	V
2020/07/30 13	SR	16,24	V	0,01	V	95,99	V	0,97	V	0,29	V	140,82	V	32244	V
2020/07/30 14	SR	23,17	V	0,01	V	86,61	V	1,08	V	0,32	V	141,53	V	32535	V
2020/07/30 15	SR	22,02	V	0,01	V	82,07	V	1,10	V	0,38	V	142,02	V	32877	V
2020/07/30 16	SR	12,19	V	0,01	V	111,49	V	1,05	V	0,35	V	141,78	V	33474	V
2020/07/30 17	SR	35,66	V	0,05	V	69,08	V	1,07	V	0,33	V	141,60	V	32890	V
2020/07/30 18	SR	41,80	V	0,07	V	62,37	V	1,05	V	0,33	V	141,84	V	32690	V
2020/07/30 19	SR	30,74	V	0,02	V	73,35	V	0,41	V	0,31	V	141,72	V	32497	V
2020/07/30 20	SR	64,74	V	0,25	V	57,57	V	0,87	V	0,29	V	141,15	V	31492	V
2020/07/30 21	SR	52,93	V	0,09	V	64,05	V	1,01	V	0,29	V	141,23	V	32025	V
2020/07/30 22	SR	14,05	V	0,01	V	96,63	V	1,03	V	0,32	V	142,70	V	33378	V
2020/07/30 23	SR	13,64	V	0,01	V	101,22	V	0,88	V	0,31	V	143,22	V	33267	V
2020/07/30 24	SR	4,33	V	0,01	V	142,80	V	0,89	V	0,34	V	143,81	V	33730	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.3-64.7	0.0-0.9	57.6-142.8	0.4-1.1	0.3-0.8	140.2-146.3	31399.4-33729.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.2	0.1	86.5	0.9	0.4	142.9	32722.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pica

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/07/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/07/31 01	SR	4,00	V	0,01	V	144,43	V	0,75	V	0,34	V	144,02	V	33866	V
2020/07/31 02	SR	2,87	V	0,01	V	148,45	V	0,95	V	0,32	V	143,85	V	33769	V
2020/07/31 03	SR	24,92	V	1,61	V	112,93	V	1,59	V	0,30	V	143,65	V	33071	V
2020/07/31 04	SR	4,24	V	0,01	V	136,29	V	0,63	V	0,29	V	143,66	V	33643	V
2020/07/31 05	SR	4,33	V	0,01	V	145,20	V	0,82	V	0,30	V	143,99	V	33781	V
2020/07/31 06	SR	17,62	V	0,13	V	116,83	V	0,76	V	0,41	V	143,59	V	33361	V
2020/07/31 07	SR	12,50	V	0,01	V	117,03	V	0,96	V	0,49	V	143,10	V	33339	V
2020/07/31 08	SR	9,16	V	0,01	V	128,19	V	0,90	V	0,38	V	140,90	V	33114	V
2020/07/31 09	SR	25,57	V	0,08	V	115,76	V	1,18	V	0,28	V	139,40	V	32101	V
2020/07/31 10	SR	16,15	V	0,01	V	127,64	V	1,16	V	0,29	V	138,47	V	32479	V
2020/07/31 11	SR	17,92	V	0,02	V	123,30	V	2,07	V	0,27	V	138,92	V	32390	V
2020/07/31 12	SR	91,99	V	2,12	V	93,03	V	1,60	V	0,23	V	138,59	V	31218	V
2020/07/31 13	SR	42,76	V	0,25	V	95,51	V	1,37	V	0,24	V	139,01	V	31234	V
2020/07/31 14	SR	27,01	V	0,03	V	102,67	V	1,30	V	0,26	V	140,22	V	31878	V
2020/07/31 15	SR	1304,85	18	5,23	NV	212,93	V	7,47	V	0,28	NV	133,70	V	28306	NV
2020/07/31 16	SR	19,93	V	1,49	V	142,90	V	1,88	V	0,23	V	132,86	V	30774	V
2020/07/31 17	SR	22,51	V	0,10	V	102,30	V	1,40	V	0,26	V	138,70	V	31931	V
2020/07/31 18	SR	35,28	V	0,19	V	93,29	V	1,16	V	0,25	V	140,02	V	31857	V
2020/07/31 19	SR	26,33	V	0,03	V	97,14	V	0,89	V	0,24	V	140,43	V	32022	V
2020/07/31 20	SR	36,84	V	0,02	V	82,73	V	1,17	V	0,23	V	140,38	V	31618	V
2020/07/31 21	SR	55,48	V	0,07	V	71,73	V	1,21	V	0,24	V	140,11	V	31538	V
2020/07/31 22	SR	32,61	V	0,01	V	82,83	V	1,18	V	0,28	V	140,98	V	32296	V
2020/07/31 23	SR	34,21	V	0,05	V	81,72	V	1,22	V	0,26	V	142,62	V	32040	V
2020/07/31 24	SR	32,71	V	0,06	V	77,36	V	0,87	V	0,26	V	143,09	V	32182	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.9-304.8	0.0-2.1	71.7-212.9	0.6-7.5	0.2-0.5	132.9-144.0	30774.0-33866.4
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.6	0.3	114.7	1.4	0.3	140.6	32413.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 