



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/29 01	SR	103,28	V	0,84	V	43,99	V	0,00	V	1,27	V	139,41	V	28380	V
2021/07/29 02	SR	67,63	V	0,65	V	46,74	V	0,01	V	1,34	V	139,58	V	28304	V
2021/07/29 03	SR	70,04	V	0,62	V	45,10	V	0,00	V	1,30	V	139,89	V	28311	V
2021/07/29 04	SR	62,17	V	0,59	V	47,31	V	0,00	V	1,24	V	140,35	V	28250	V
2021/07/29 05	SR	66,52	V	0,69	V	41,77	V	0,00	V	1,24	V	140,62	V	28199	V
2021/07/29 06	SR	98,89	V	1,01	V	33,50	V	0,01	V	1,27	V	140,77	V	28232	V
2021/07/29 07	SR	106,14	V	0,93	V	35,69	V	0,00	V	1,25	V	140,78	V	28443	V
2021/07/29 08	SR	78,91	V	0,81	V	50,98	V	0,00	V	1,24	V	140,89	V	28266	V
2021/07/29 09	SR	45,44	V	0,63	V	58,58	V	0,00	V	1,25	V	140,67	V	28194	V
2021/07/29 10	SR	110,09	V	0,91	V	33,87	V	0,00	V	1,35	V	140,58	V	28075	V
2021/07/29 11	SR	89,41	V	0,76	V	33,61	V	0,00	V	1,40	V	141,05	V	28018	V
2021/07/29 12	SR	73,90	V	0,71	V	32,62	V	0,00	V	1,48	V	141,26	V	27924	V
2021/07/29 13	SR	92,45	V	0,79	V	30,53	V	0,00	V	1,57	V	141,45	V	27843	V
2021/07/29 14	SR	27,03	V	0,40	V	57,19	V	0,00	V	1,32	V	139,59	V	28067	V
2021/07/29 15	SR	30,66	V	0,41	V	51,82	V	0,00	V	1,26	V	138,98	V	27960	V
2021/07/29 16	SR	33,95	V	0,48	V	54,46	V	0,00	V	1,28	V	139,05	V	27997	V
2021/07/29 17	SR	67,48	V	0,65	V	42,01	V	0,00	V	1,29	V	139,33	V	27871	V
2021/07/29 18	SR	75,72	V	0,66	V	33,62	V	0,00	V	1,41	V	139,81	V	27795	V
2021/07/29 19	SR	53,26	V	0,58	V	38,34	V	0,00	V	1,32	V	139,12	V	27897	V
2021/07/29 20	SR	69,14	V	0,70	V	37,27	V	0,00	V	1,36	V	139,38	V	27884	V
2021/07/29 21	SR	19,63	V	0,50	V	60,10	V	0,00	V	1,26	V	139,11	V	27947	V
2021/07/29 22	SR	68,26	V	0,76	V	51,27	V	0,02	V	1,31	V	139,04	V	27794	V
2021/07/29 23	SR	69,50	V	0,68	V	42,63	V	0,00	V	1,14	V	139,56	V	27508	V
2021/07/29 24	SR	30,81	V	0,53	V	62,61	V	0,00	V	1,18	V	140,49	V	27602	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.6-110.1	0.4-1.0	30.5-62.6	0.0-0.0	1.1-1.6	139.0-141.4	27508.4-28442.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.1	0.7	44.4	0	1.3	140	28031.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/30 01	SR	49,04	V	0,57	V	55,04	V	0,00	V	1,12	V	141,07	V	27573	V
2021/07/30 02	SR	17,70	V	0,43	V	69,41	V	0,00	V	1,13	V	141,48	V	27600	V
2021/07/30 03	SR	15,59	V	0,42	V	70,50	V	0,00	V	1,08	V	141,82	V	27667	V
2021/07/30 04	SR	51,77	V	0,59	V	48,56	V	0,01	V	1,14	V	142,20	V	27122	V
2021/07/30 05	SR	78,87	V	0,67	V	39,18	V	0,00	V	1,16	V	142,53	V	27102	V
2021/07/30 06	SR	39,47	V	0,69	V	50,61	V	0,00	V	1,20	V	142,08	V	27246	V
2021/07/30 07	SR	17,87	V	0,52	V	66,78	V	0,00	V	1,18	V	141,91	V	27200	V
2021/07/30 08	SR	17,49	V	0,49	V	70,31	V	0,00	V	1,31	V	141,76	V	27103	V
2021/07/30 09	SR	36,98	V	0,49	V	53,10	V	0,00	V	1,25	V	141,84	V	26993	V
2021/07/30 10	SR	84,48	V	0,95	V	44,06	V	0,04	V	1,26	V	141,91	V	27022	V
2021/07/30 11	SR	60,74	V	0,70	V	40,97	V	0,00	V	1,47	V	141,29	V	26981	V
2021/07/30 12	SR	81,22	V	0,94	V	36,67	V	0,01	V	1,60	V	138,92	V	27102	V
2021/07/30 13	SR	107,80	V	0,96	V	30,59	V	0,01	V	1,55	V	139,50	V	26987	V
2021/07/30 14	SR	72,15	V	0,69	V	33,44	V	0,00	V	1,65	V	140,29	V	27011	V
2021/07/30 15	SR	84,84	V	0,62	V	29,97	NV	0,00	V	1,43	V	141,20	V	26792	V
2021/07/30 16	SR	75,47	V	0,65	V	33,21	V	0,00	V	1,33	V	141,75	V	26532	V
2021/07/30 17	SR	97,08	V	0,76	V	33,34	V	0,00	V	1,20	V	142,08	V	26406	V
2021/07/30 18	SR	87,13	V	0,72	V	39,79	V	0,00	V	1,26	V	142,87	V	26504	V
2021/07/30 19	SR	68,61	V	0,75	V	51,58	V	0,00	V	1,19	V	143,46	V	26287	V
2021/07/30 20	SR	92,20	V	1,05	V	46,53	V	0,00	V	1,11	V	143,65	V	26304	V
2021/07/30 21	SR	114,90	V	1,44	V	52,31	V	0,02	V	1,07	V	144,35	V	25888	V
2021/07/30 22	SR	56,64	V	0,61	V	56,04	V	0,00	V	1,12	V	144,30	V	25982	V
2021/07/30 23	SR	71,66	V	0,62	V	53,23	V	0,01	V	1,04	V	143,76	V	26642	V
2021/07/30 24	SR	26,88	V	0,39	V	72,89	V	0,00	V	1,03	V	143,85	V	26743	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.6-114.9	0.4-1.4	30.6-72.9	0.0-0.0	1.0-1.6	138.9-144.4	25888.2-27667.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.8	0.7	49.9	0	1.2	142.1	26866.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/07/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/07/31 01	SR	20,24	V	0,36	V	78,93	V	0,00	V	1,01	V	144,29	V	26700	V
2021/07/31 02	SR	34,10	V	0,41	V	69,58	V	0,00	V	0,99	V	144,63	V	26757	V
2021/07/31 03	SR	50,79	V	0,61	V	62,49	V	0,00	V	1,03	V	144,93	V	26695	V
2021/07/31 04	SR	65,36	V	0,62	V	50,81	V	0,00	V	1,05	V	145,26	V	26657	V
2021/07/31 05	SR	70,40	V	0,60	V	49,99	V	0,00	V	1,07	V	145,37	V	26590	V
2021/07/31 06	SR	50,91	V	0,50	V	57,74	V	0,00	V	1,14	V	145,59	V	26466	V
2021/07/31 07	SR	49,79	V	0,65	V	53,24	V	0,00	V	1,43	V	145,99	V	26435	V
2021/07/31 08	SR	73,15	V	0,82	V	46,39	V	0,00	V	1,26	V	143,61	V	26347	V
2021/07/31 09	SR	99,85	V	1,05	V	40,74	V	0,00	V	1,24	V	141,85	V	26343	V
2021/07/31 10	SR	67,93	V	0,87	V	40,54	V	0,00	V	1,29	V	141,70	V	26465	V
2021/07/31 11	SR	102,69	V	1,07	V	30,25	V	0,00	V	1,30	V	141,97	V	26477	V
2021/07/31 12	SR	109,89	V	1,09	V	30,59	V	0,00	V	1,29	V	142,27	V	26517	V
2021/07/31 13	SR	58,57	V	0,85	V	58,88	V	0,00	V	1,08	V	143,07	V	26745	V
2021/07/31 14	SR	96,13	V	1,12	V	52,51	V	0,00	V	0,98	V	143,59	V	26550	V
2021/07/31 15	SR	46,27	V	0,66	V	65,04	V	0,00	V	2,24	V	144,29	V	26577	V
2021/07/31 16	SR	47,84	V	0,63	V	64,73	V	0,00	V	3,24	V	141,30	V	25969	V
2021/07/31 17	SR	64,23	V	0,76	V	57,71	V	0,00	V	1,30	V	139,29	V	26205	V
2021/07/31 18	SR	79,91	V	0,78	V	52,86	V	0,00	V	1,06	V	138,05	V	26163	V
2021/07/31 19	SR	115,89	V	1,35	V	48,36	V	0,05	V	1,05	V	137,72	V	25967	V
2021/07/31 20	SR	59,68	V	0,96	V	56,03	V	0,02	V	1,07	V	138,08	V	26263	V
2021/07/31 21	SR	98,50	V	1,39	V	42,60	V	0,08	V	1,13	V	138,04	V	26234	V
2021/07/31 22	SR	70,43	V	0,88	V	49,36	V	0,00	V	1,01	V	137,37	V	26126	V
2021/07/31 23	SR	45,77	V	0,77	V	62,18	V	0,00	V	1,03	V	136,65	V	26404	V
2021/07/31 24	SR	38,98	V	0,80	V	68,65	V	0,00	V	1,01	V	137,00	V	26376	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.2-115.9	0.4-1.4	30.3-78.9	0.0-0.1	1.0-3.2	136.6-146.0	25967.3-26757.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.4	0.8	53.8	0	1.3	141.7	26417.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 