


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/06 01	SR	68,16	V	0,45	V	99,00	V	0,01	V	0,99	V	131,54	V	30991	V
2017/07/06 02	SR	30,50	V	0,27	V	118,70	V	0,00	V	1,02	V	130,96	V	32177	V
2017/07/06 03	SR	19,19	V	0,18	V	121,36	V	0,00	V	1,03	V	131,86	V	32513	V
2017/07/06 04	SR	15,71	V	0,16	V	139,33	V	0,00	V	1,04	V	132,20	V	33468	V
2017/07/06 05	SR	19,48	V	0,16	V	134,00	V	0,00	V	1,03	V	134,52	V	33825	V
2017/07/06 06	SR	22,85	V	0,18	V	132,57	V	0,00	V	1,03	V	137,04	V	34032	V
2017/07/06 07	SR	14,98	V	0,15	V	143,09	V	0,00	V	1,04	V	137,79	V	34255	V
2017/07/06 08	SR	44,73	V	0,40	V	144,82	V	0,00	V	1,51	V	134,95	V	22209	V
2017/07/06 09	AV	110,59	V	0,81	V	198,58	V	0,00	V	3,16	V	120,89	V	13435	V
2017/07/06 10	AV	66,35	V	0,71	V	221,12	V	0,00	V	3,18	V	112,39	V	16791	V
2017/07/06 11	AV	0,25	V	0,44	V	173,37	V	0,00	V	2,10	V	110,18	V	16367	V
2017/07/06 12	AV	8,17	V	0,48	V	165,66	V	0,19	V	2,10	V	111,57	V	20368	V
2017/07/06 13	SR	70,52	V	1,47	V	117,51	V	1,20	V	1,38	V	117,36	V	24373	V
2017/07/06 14	SR	85,58	V	0,50	V	98,88	V	0,14	V	1,24	V	125,44	V	29955	V
2017/07/06 15	SR	108,01	V	0,89	V	89,77	V	0,33	V	1,24	V	130,23	V	30454	V
2017/07/06 16	SR	34,90	V	0,21	V	114,76	V	0,00	V	1,31	V	128,66	V	31062	V
2017/07/06 17	SR	55,09	V	0,39	V	102,11	V	0,01	V	1,31	V	127,55	V	32294	V
2017/07/06 18	SR	54,31	V	0,32	V	90,97	V	0,00	V	1,20	V	127,38	V	31004	V
2017/07/06 19	SR	59,00	V	0,34	V	95,14	V	0,00	V	1,20	V	127,10	V	30954	V
2017/07/06 20	SR	14,36	V	0,17	V	120,05	V	0,00	V	1,18	V	128,29	V	31888	V
2017/07/06 21	SR	8,94	V	0,20	V	128,17	V	0,00	V	1,19	V	129,43	V	33873	V
2017/07/06 22	SR	32,24	V	0,17	V	101,45	V	0,00	V	1,18	V	133,96	V	35052	V
2017/07/06 23	SR	29,63	V	0,17	V	98,22	V	0,00	V	1,11	V	136,31	V	34239	V
2017/07/06 24	SR	54,84	V	0,20	V	77,82	V	0,00	V	1,04	V	132,88	V	32562	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-108.0	0.2-1.5	77.8-144.8	0.0-1.2	1.0-1.5	117.4-137.8	22209.3-35051.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.2	0.3	113.4	0.1	1.2	130.8	31559
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI	
SOCIETA': SIPEA SRL	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	
RIVAROLO CANAVESE (TO) Corso Indipendenza, 53	

CALDAIA BIOMASSA - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2017/07/06							
CODICE	CO R 021	COT R 057	NOX NO2 R 027	SO2 R 026	PLV R 022	TF 051	QFS 055
CAMPO SCALA	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
LIMITE GIORNALIERO	100 mg/Nm3		150 mg/Nm3		5 mg/Nm3		
VALORE MIN-MAX	8.9-108.0	0.2-1.5	77.8-144.8	0.0-1.2	1.0-1.5	117.4-137.8	22209.3-35051.6
MEDIA GIORNALIERA	42.2	0.3	113.4	0.1	1.2	130.8	31559
SUPERO LIMITE GIORNALIERO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

CALDAIA METANO - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2017/07/06		
CODICE	CO R 021	TF051

CAMPO SCALA		
LIMITE GIORNALIERO		
VALORE MIN-MAX		
MEDIA GIORNALIERA		
SUPERO LIMITE GIORNALIERO		

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/05

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/05 01	SR	6,41	V	0,11	V	148,53	V	0,00	V	1,05	V	136,94	V	35582	V
2017/07/05 02	SR	18,48	V	0,11	V	118,52	V	0,00	V	0,99	V	136,14	V	34454	V
2017/07/05 03	SR	35,60	V	0,11	V	104,84	V	0,00	V	0,97	V	132,65	V	33828	V
2017/07/05 04	SR	36,63	V	0,13	V	112,40	V	0,00	V	0,99	V	133,97	V	33330	V
2017/07/05 05	SR	11,27	V	0,10	V	142,95	V	0,00	V	1,06	V	134,09	V	35646	V
2017/07/05 06	SR	16,54	V	0,11	V	122,79	V	0,00	V	1,03	V	136,09	V	35237	V
2017/07/05 07	SR	31,37	V	0,11	V	107,12	V	0,00	V	1,00	V	135,66	V	33725	V
2017/07/05 08	SR	38,06	V	0,15	V	103,92	V	0,00	V	1,01	V	134,12	V	33563	V
2017/07/05 09	SR	20,96	V	0,11	V	127,69	V	0,00	V	1,06	V	132,35	V	33274	V
2017/07/05 10	SR	22,96	V	0,12	V	130,28	V	0,00	V	1,16	V	132,91	V	34700	V
2017/07/05 11	SR	40,77	V	0,19	V	114,55	V	0,00	V	1,14	V	134,49	V	33320	V
2017/07/05 12	SR	49,96	V	0,20	V	96,58	V	0,00	V	1,15	V	132,07	V	31679	V
2017/07/05 13	SR	48,15	V	0,20	V	102,84	V	0,00	V	1,16	V	130,82	V	32632	V
2017/07/05 14	SR	30,20	V	0,18	V	119,21	V	0,00	V	1,25	V	133,39	V	33645	V
2017/07/05 15	SR	47,69	V	0,24	V	133,66	V	0,01	V	1,32	V	135,53	V	34446	V
2017/07/05 16	SR	80,46	V	0,38	V	107,20	V	0,00	V	1,30	V	135,86	V	33561	V
2017/07/05 17	SR	79,83	V	0,41	V	106,94	V	0,00	V	1,28	V	133,28	V	32865	V
2017/07/05 18	SR	52,90	V	0,28	V	103,60	V	0,00	V	1,22	V	131,59	V	32995	V
2017/07/05 19	SR	58,80	V	0,29	V	106,45	V	0,00	V	1,17	V	132,83	V	32209	V
2017/07/05 20	SR	62,64	V	0,57	V	112,80	V	0,07	V	1,15	V	131,06	V	32352	V
2017/07/05 21	SR	36,19	V	0,22	V	109,87	V	0,00	V	1,11	V	131,91	V	32804	V
2017/07/05 22	SR	38,03	V	0,27	V	113,83	V	0,00	V	1,08	V	133,06	V	32986	V
2017/07/05 23	SR	36,48	V	0,25	V	110,11	V	0,00	V	1,04	V	134,51	V	32185	V
2017/07/05 24	SR	66,57	V	0,58	V	99,56	V	0,08	V	1,00	V	133,41	V	31403	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-80.5	0.1-0.6	96.6-148.5	0.0-0.1	1.0-1.3	130.8-136.9	31403.5-35646.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.3	0.2	114.8	0	1.1	133.7	33434.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI	
SOCIETA': SIPEA SRL	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	
RIVAROLO CANAVESE (TO) Corso Indipendenza, 53	

CALDAIA BIOMASSA - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2017/07/05							
CODICE	CO R 021	COT R 057	NOX NO2 R 027	SO2 R 026	PLV R 022	TF 051	QFS 055
CAMPO SCALA	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
LIMITE GIORNALIERO	100 mg/Nm3		150 mg/Nm3		5 mg/Nm3		
VALORE MIN-MAX	6.4-80.5	0.1-0.6	96.6-148.5	0.0-0.1	1.0-1.3	130.8-136.9	31403.5-35646.3
MEDIA GIORNALIERA	40.3	0.2	114.8	0	1.1	133.7	33434.3
SUPERO LIMITE GIORNALIERO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

CALDAIA METANO - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2017/07/05		
CODICE	CO R 021	TF051

CAMPO SCALA		
LIMITE GIORNALIERO		
VALORE MIN-MAX		
MEDIA GIORNALIERA		
SUPERO LIMITE GIORNALIERO		

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI	
SOCIETA': SIPEA SRL	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	
RIVAROLO CANAVESE (TO) Corso Indipendenza, 53	

CALDAIA BIOMASSA - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2017/07/04							
CODICE	CO R 021	COT R 057	NOX NO2 R 027	SO2 R 026	PLV R 022	TF 051	QFS 055
CAMPO SCALA	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
LIMITE GIORNALIERO	100 mg/Nm3		150 mg/Nm3		5 mg/Nm3		
VALORE MIN-MAX	10.2-122.7	0.1-0.5	81.1-145.4	0.0-0.0	0.9-1.2	129.7-136.7	31771.6-35219.1
MEDIA GIORNALIERA	43.9	0.2	115.1	0	1.1	132.6	33198.3
SUPERO LIMITE GIORNALIERO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

CALDAIA METANO - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2017/07/04		
CODICE	CO R 021	TF051

CAMPO SCALA		
LIMITE GIORNALIERO		
VALORE MIN-MAX		
MEDIA GIORNALIERA		
SUPERO LIMITE GIORNALIERO		

DATI VERIFICATI DA:  _____


RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/04 01	SR	34,82	V	0,13	V	120,08	V	0,00	V	0,97	V	130,87	V	33294	V
2017/07/04 02	SR	39,08	V	0,14	V	115,05	V	0,00	V	0,97	V	131,88	V	33867	V
2017/07/04 03	SR	34,74	V	0,14	V	120,37	V	0,00	V	0,98	V	132,44	V	33238	V
2017/07/04 04	SR	59,43	V	0,17	V	100,29	V	0,00	V	0,93	V	133,56	V	32756	V
2017/07/04 05	SR	93,20	V	0,21	V	88,24	V	0,00	V	0,91	V	132,70	V	31902	V
2017/07/04 06	SR	54,13	V	0,28	V	111,50	V	0,04	V	0,99	V	133,26	V	33392	V
2017/07/04 07	SR	21,74	V	0,07	V	132,09	V	0,00	V	1,03	V	135,29	V	34369	V
2017/07/04 08	SR	22,52	V	0,06	V	127,52	V	0,00	V	1,00	V	131,71	V	32512	V
2017/07/04 09	SR	45,68	V	0,13	V	109,80	V	0,00	V	0,99	V	129,76	V	31842	V
2017/07/04 10	SR	31,18	V	0,12	V	136,38	V	0,00	V	1,07	V	129,66	V	33003	V
2017/07/04 11	SR	27,21	V	0,08	V	145,37	V	0,00	V	1,12	V	131,67	V	33231	V
2017/07/04 12	SR	45,89	V	0,14	V	120,75	V	0,00	V	1,10	V	132,88	V	32704	V
2017/07/04 13	SR	31,17	V	0,11	V	131,12	V	0,00	V	1,14	V	132,67	V	33156	V
2017/07/04 14	SR	31,61	V	0,12	V	116,05	V	0,00	V	1,22	V	134,22	V	33997	V
2017/07/04 15	SR	55,05	V	0,21	V	103,36	V	0,00	V	1,24	V	133,98	V	33802	V
2017/07/04 16	SR	66,22	V	0,27	V	101,38	V	0,00	V	1,22	V	131,62	V	32698	V
2017/07/04 17	SR	122,69	V	0,53	V	81,14	V	0,00	V	1,17	V	132,17	V	31772	V
2017/07/04 18	SR	57,85	V	0,23	V	102,11	V	0,00	V	1,14	V	129,67	V	32263	V
2017/07/04 19	SR	35,78	V	0,18	V	119,77	V	0,00	V	1,15	V	131,46	V	33570	V
2017/07/04 20	SR	40,93	V	0,15	V	99,62	V	0,00	V	1,12	V	131,49	V	32429	V
2017/07/04 21	SR	40,71	V	0,15	V	94,93	V	0,00	V	1,09	V	132,21	V	33418	V
2017/07/04 22	SR	37,77	V	0,22	V	111,64	V	0,00	V	1,05	V	133,96	V	33825	V
2017/07/04 23	SR	15,10	V	0,17	V	132,64	V	0,00	V	1,05	V	135,41	V	34500	V
2017/07/04 24	SR	10,23	V	0,14	V	141,92	V	0,00	V	1,05	V	136,66	V	35219	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.2-122.7	0.1-0.5	81.1-145.4	0.0-0.0	0.9-1.2	129.7-136.7	31771.6-35219.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.9	0.2	115.1	0	1.1	132.6	33198.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: _____