

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE		SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA							
CODICE STABILIMENTO: LTC1		INV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE		AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE							
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA				SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO							
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA				TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE							
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/07 01	SR	41,57	V	0,18	V	91,10	V	0,00	V	1,07	V	133,53	V	34102	V
2017/07/07 02	SR	22,22	V	0,16	V	122,20	V	0,00	V	1,09	V	135,12	V	35087	V
2017/07/07 03	SR	22,30	V	0,16	V	129,89	V	0,00	V	1,07	V	138,02	V	34456	V
2017/07/07 04	SR	40,43	V	0,15	V	95,52	V	0,00	V	1,04	V	136,44	V	34089	V
2017/07/07 05	SR	56,11	V	0,35	V	92,18	V	0,02	V	1,03	V	135,29	V	33975	V
2017/07/07 06	SR	20,98	V	0,12	V	126,16	V	0,00	V	1,05	V	135,68	V	34903	V
2017/07/07 07	SR	13,40	V	0,11	V	162,39	V	0,00	V	1,13	V	138,66	V	35396	V
2017/07/07 08	SR	10,50	V	0,11	V	156,44	V	0,00	V	1,11	V	137,56	V	35468	V
2017/07/07 09	SR	14,26	V	0,13	V	140,95	V	0,00	V	1,19	V	134,00	V	35573	V
2017/07/07 10	SR	22,48	V	0,18	V	135,40	V	0,00	V	1,20	V	134,02	V	34785	V
2017/07/07 11	SR	66,18	V	0,26	V	100,40	V	0,00	V	1,18	V	130,63	V	33651	V
2017/07/07 12	SR	28,47	V	0,16	V	124,85	V	0,00	V	1,24	V	130,83	V	34696	V
2017/07/07 13	SR	20,14	V	0,14	V	138,02	V	0,00	V	1,24	V	133,49	V	34270	V
2017/07/07 14	SR	31,90	V	0,15	V	114,40	V	0,00	V	1,25	V	132,77	V	32894	V
2017/07/07 15	SR	12,90	V	0,15	V	134,78	V	0,00	V	1,40	V	131,40	V	35583	V
2017/07/07 16	SR	9,51	V	0,20	V	143,32	V	0,00	V	1,43	V	131,65	V	36458	V
2017/07/07 17	SR	11,38	V	0,24	V	136,91	V	0,00	V	1,38	V	132,02	V	35019	V
2017/07/07 18	SR	24,11	V	0,22	V	118,51	V	0,00	V	1,28	V	134,52	V	33220	V
2017/07/07 19	SR	50,11	V	0,23	V	106,56	V	0,00	V	1,23	V	132,66	V	32549	V
2017/07/07 20	SR	27,13	V	0,21	V	115,69	V	0,00	V	1,25	V	133,81	V	33378	V
2017/07/07 21	SR	133,63	V	0,71	V	83,24	V	0,00	V	1,18	V	133,45	V	32265	V
2017/07/07 22	SR	82,92	V	0,48	V	102,49	V	0,00	V	1,15	V	130,45	V	33199	V
2017/07/07 23	SR	96,35	V	0,44	V	96,00	V	0,00	V	1,13	V	132,01	V	32215	V
2017/07/07 24	SR	11,92	V	0,21	V	157,43	V	0,00	V	1,15	V	133,07	V	33119	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		9,5-133,6		0,1-0,7		83,2-162,4		0,0-0,0		1,0-1,4		130,5-138,7		32214,6-36458,3	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		36,3		0,2		121,9		0		1,2		133,8		34181,2	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE		SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA							
CODICE STABILIMENTO: LTC1		NV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE		AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE							
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA				SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO							
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA				TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE							
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/08 01	SR	9,69	V	0,18	V	150,81	V	0,00	V	1,10	V	132,91	V	32771	V
2017/07/08 02	SR	14,91	V	0,19	V	141,24	V	0,00	V	1,10	V	133,46	V	32602	V
2017/07/08 03	SR	32,48	V	0,23	V	149,17	V	0,00	V	1,13	V	134,50	V	33654	V
2017/07/08 04	SR	85,96	V	0,36	V	105,51	V	0,00	V	1,06	V	133,85	V	32185	V
2017/07/08 05	SR	42,33	V	0,34	V	140,29	V	0,13	V	1,07	V	133,03	V	32904	V
2017/07/08 06	SR	35,25	V	0,22	V	149,55	V	1,44	V	1,11	V	134,20	V	33122	V
2017/07/08 07	SR	44,46	V	0,25	V	142,47	V	0,96	V	1,10	V	133,59	V	33117	V
2017/07/08 08	SR	69,15	V	0,28	V	126,65	V	1,92	V	1,11	V	133,21	V	31821	V
2017/07/08 09	SR	48,41	V	0,15	V	139,05	V	0,59	V	1,18	V	130,87	V	32290	V
2017/07/08 10	SR	102,72	V	0,33	V	111,17	V	0,00	V	1,19	V	128,60	V	31941	V
2017/07/08 11	SR	45,50	V	0,26	V	149,72	V	0,06	V	1,27	V	128,81	V	33745	V
2017/07/08 12	SR	38,67	V	0,12	V	124,38	V	0,00	V	1,26	V	128,14	V	32854	V
2017/07/08 13	SR	17,82	V	0,12	V	146,49	V	0,00	V	1,32	V	129,18	V	34358	V
2017/07/08 14	SR	25,62	V	0,09	V	133,15	V	0,00	V	1,32	V	128,96	V	33448	V
2017/07/08 15	SR	36,66	V	0,14	V	115,83	V	0,00	V	1,32	V	128,96	V	32571	V
2017/07/08 16	SR	54,25	V	0,32	V	105,68	V	0,00	V	1,29	V	129,26	V	32344	V
2017/07/08 17	SR	39,92	V	0,27	V	111,48	V	0,00	V	1,25	V	129,62	V	33255	V
2017/07/08 18	SR	37,77	V	0,26	V	107,51	V	0,00	V	1,21	V	132,37	V	32669	V
2017/07/08 19	SR	32,60	V	0,23	V	108,78	V	0,00	V	1,10	V	132,86	V	32643	V
2017/07/08 20	SR	21,84	V	0,16	V	130,48	V	0,00	V	1,08	V	133,35	V	32951	V
2017/07/08 21	SR	21,84	V	0,19	V	138,72	V	0,00	V	1,15	V	133,44	V	32738	V
2017/07/08 22	SR	27,34	V	0,17	V	130,28	V	0,00	V	1,15	V	132,34	V	32296	V
2017/07/08 23	SR	45,86	V	0,24	V	124,58	V	0,00	V	1,15	V	133,70	V	32199	V
2017/07/08 24	SR	51,50	V	0,25	V	115,63	V	0,03	V	1,11	V	134,86	V	31672	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		9,7-102,7		0,1-0,4		105,5-150,8		0,0-1,9		1,1-1,3		128,1-134,9		31672,1-34357,9	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		40,9		0,2		129,1		0,2		1,2		131,8		32756,2	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/09 01	SR	44,99	V	0,20	V	124,83	V	0,00	V	1,10	V	133,93	V	32463	V
2017/07/09 02	SR	73,92	V	0,28	V	109,99	V	0,02	V	1,09	V	134,43	V	31587	V
2017/07/09 03	SR	59,16	V	1,11	V	119,33	V	2,30	V	1,11	V	134,55	V	30568	V
2017/07/09 04	SR	69,39	V	1,77	V	130,82	V	1,52	V	1,15	V	132,64	V	31548	V
2017/07/09 05	SR	50,52	V	0,20	V	111,80	V	0,01	V	1,13	V	134,66	V	31686	V
2017/07/09 06	SR	15,60	V	0,10	V	139,10	V	0,00	V	1,12	V	133,83	V	31848	V
2017/07/09 07	SR	46,76	V	0,15	V	117,21	V	0,00	V	1,10	V	135,37	V	32042	V
2017/07/09 08	SR	68,80	V	0,31	V	104,51	V	0,01	V	1,13	V	134,50	V	30527	V
2017/07/09 09	SR	63,62	V	2,11	V	104,62	V	2,46	V	1,14	V	132,89	V	30839	V
2017/07/09 10	SR	38,69	V	0,13	V	113,00	V	0,00	V	0,99	V	131,94	V	31100	V
2017/07/09 11	SR	32,02	V	0,06	V	112,63	V	0,00	V	1,10	V	131,89	V	29984	V
2017/07/09 12	SR	64,12	V	0,28	V	107,84	V	0,01	V	1,20	V	131,36	V	30160	V
2017/07/09 13	SR	51,05	V	0,18	V	95,21	V	0,01	V	1,23	V	131,98	V	29530	V
2017/07/09 14	SR	25,11	V	0,05	V	121,24	V	0,00	V	1,27	V	132,32	V	31735	V
2017/07/09 15	SR	19,70	V	0,02	V	119,59	V	0,00	V	1,21	V	130,56	V	31566	V
2017/07/09 16	SR	29,52	V	0,04	V	106,49	V	0,00	V	1,21	V	132,27	V	31363	V
2017/07/09 17	SR	38,43	V	0,04	V	96,54	V	0,00	V	1,21	V	132,80	V	31734	V
2017/07/09 18	SR	34,10	V	0,08	V	109,78	V	0,00	V	1,21	V	133,29	V	31948	V
2017/07/09 19	SR	35,34	V	0,10	V	108,74	V	0,00	V	1,20	V	131,61	V	32169	V
2017/07/09 20	SR	52,14	V	0,09	V	93,04	V	0,00	V	1,16	V	130,08	V	32364	V
2017/07/09 21	SR	32,78	V	0,04	V	107,68	V	0,00	V	1,14	V	132,14	V	31986	V
2017/07/09 22	SR	59,02	V	0,16	V	103,52	V	0,01	V	1,12	V	131,41	V	32296	V
2017/07/09 23	SR	37,69	V	0,06	V	115,64	V	0,00	V	1,15	V	133,60	V	31433	V
2017/07/09 24	SR	41,90	V	0,08	V	110,72	V	0,00	V	1,11	V	133,02	V	30639	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15,6-73,9	0,0-2,1	93,0-139,1	0,0-2,5	1,0-1,3	130,1-135,4	29530,1-32463,2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45,2	0,3	111,8	0,3	1,1	132,8	31379,7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Alen

sd

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE				SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE				F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA			
CODICE STABILIMENTO: LTC1		NV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE				AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO				MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE			
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA						SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO				T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO			
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA		I8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA						TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO				CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE			
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/10 01	SR	38,69	V	0,04	V	109,52	V	0,00	V	1,10	V	129,99	V	31294	V
2017/07/10 02	SR	45,31	V	0,06	V	106,51	V	0,00	V	1,06	V	131,13	V	31839	V
2017/07/10 03	SR	36,46	V	0,02	V	115,39	V	0,00	V	1,06	V	133,43	V	32059	V
2017/07/10 04	SR	55,35	V	0,11	V	111,49	V	0,02	V	1,06	V	132,90	V	32384	V
2017/07/10 05	SR	65,05	V	0,12	V	100,68	V	0,00	V	1,05	V	133,10	V	31546	V
2017/07/10 06	SP	641,74	V	403,84	V	143,02	V	136,95	V	23,20	V	125,48	V	29077	NV
2017/07/10 07	SP	1000,00	V	503,13	V	89,83	V	201,24	V	74,66	V	111,18	V	0,00	NV
2017/07/10 08	SP	1000,00	V	319,51	V	68,47	V	159,51	V	83,26	V	104,94	V	0,00	NV
2017/07/10 09	SP	999,45	V	219,08	V	51,33	NV	3,99	V	188,82	V	104,51	V	0,00	NV
2017/07/10 10	SP	756,25	V	146,16	V	9,44	NV	0,01	V	194,09	V	107,72	V	0,00	NV
2017/07/10 11	SP	536,33	V	131,99	V	4,30	NV	0,01	V	210,41	V	111,32	V	0,00	NV
2017/07/10 12	AV	316,66	V	113,41	V	0,02	NV	0,00	V	198,24	V	114,24	V	0,00	NV
2017/07/10 13	SP	244,53	V	95,28	V	0,00	NV	0,00	V	187,15	V	113,86	V	0,00	NV
2017/07/10 14	SP	197,86	V	85,18	V	0,00	NV	0,00	V	172,06	V	111,06	V	0,00	NV
2017/07/10 15	SP	326,79	V	87,73	V	0,00	NV	0,00	V	152,22	V	108,82	V	0,00	NV
2017/07/10 16	SP	583,60	V	91,15	V	29,52	NV	0,00	V	91,77	V	104,41	V	9699	NV
2017/07/10 17	AV	322,02	V	4,39	V	231,15	V	0,00	V	3,63	V	106,02	V	17560	V
2017/07/10 18	AV	52,40	V	1,45	V	195,79	V	0,00	V	2,74	V	111,14	V	22832	V
2017/07/10 19	AV	2,57	V	0,99	V	181,94	V	0,00	V	2,20	V	107,88	V	16531	V
2017/07/10 20	AV	0,00	V	0,62	V	194,73	V	0,00	V	1,50	V	121,04	V	25359	V
2017/07/10 21	SR	31,80	V	0,40	V	127,20	V	0,40	V	1,15	V	134,31	V	31801	V
2017/07/10 22	SR	72,11	V	0,36	V	95,45	V	0,00	V	1,13	V	138,04	V	31807	V
2017/07/10 23	SR	53,85	V	0,26	V	105,40	V	0,00	V	1,15	V	139,16	V	32142	V
2017/07/10 24	SR	78,72	V	0,28	V	86,18	V	0,00	V	1,08	V	139,79	V	31834	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		31,8-78,7		0,0-0,4		86,2-127,2		0,0-0,4		1,0-1,2		130,0-139,8		31294,3-32384,3	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		53		0,2		106,4		0		1,1		134,6		31856,3	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	INV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/11 01	SR	86,12	V	0,38	V	82,75	V	0,00	V	1,11	V	139,57	V	32640	V
2017/07/11 02	SR	39,81	V	0,16	V	111,59	V	0,00	V	1,12	V	139,46	V	33604	V
2017/07/11 03	SR	40,36	V	0,37	V	106,50	V	0,06	V	1,08	V	139,84	V	33081	V
2017/07/11 04	SR	26,46	V	0,11	V	117,98	V	0,00	V	1,10	V	140,38	V	33251	V
2017/07/11 05	SR	16,99	V	0,10	V	155,21	V	0,00	V	1,17	V	142,13	V	34778	V
2017/07/11 06	SR	21,69	V	0,13	V	151,01	V	0,00	V	1,13	V	140,91	V	35205	V
2017/07/11 07	SR	36,43	V	0,11	V	124,91	V	0,00	V	1,07	V	137,27	V	34424	V
2017/07/11 08	SR	83,44	V	0,28	V	105,54	V	0,00	V	1,07	V	136,00	V	33346	V
2017/07/11 09	SR	90,01	V	0,26	V	103,36	V	0,00	V	1,05	V	135,31	V	33513	V
2017/07/11 10	SR	67,89	V	0,34	V	119,94	V	0,02	V	1,13	V	135,27	V	33354	V
2017/07/11 11	SR	34,02	V	0,16	V	134,61	V	0,00	V	1,21	V	134,33	V	34194	V
2017/07/11 12	SR	36,39	V	0,15	V	129,20	V	0,00	V	1,21	V	129,48	V	33764	V
2017/07/11 13	SR	40,77	V	0,18	V	124,50	V	0,00	V	1,12	V	129,30	V	33654	V
2017/07/11 14	SR	111,45	V	0,48	V	93,54	V	0,01	V	1,10	V	127,31	V	32010	V
2017/07/11 15	SR	116,63	V	0,73	V	92,01	V	0,09	V	1,26	V	126,53	V	31378	V
2017/07/11 16	SR	73,01	V	0,36	V	102,81	V	0,00	V	1,35	V	129,05	V	31800	V
2017/07/11 17	SR	110,78	V	0,70	V	89,03	V	0,05	V	1,36	V	130,10	V	32110	V
2017/07/11 18	SR	102,87	V	0,93	V	94,91	V	0,11	V	1,26	V	132,16	V	33877	V
2017/07/11 19	SR	48,28	V	0,30	V	117,31	V	0,00	V	1,25	V	133,57	V	33578	V
2017/07/11 20	SR	121,84	V	0,96	V	105,99	V	0,11	V	1,22	V	134,00	V	32791	V
2017/07/11 21	SR	48,23	V	0,28	V	120,46	V	0,00	V	1,20	V	131,73	V	32538	V
2017/07/11 22	SR	46,11	V	0,26	V	121,19	V	0,00	V	1,14	V	132,90	V	33041	V
2017/07/11 23	SR	32,87	V	0,23	V	131,38	V	0,00	V	1,12	V	129,83	V	33122	V
2017/07/11 24	SR	15,22	V	0,23	V	172,45	V	0,14	V	1,18	V	131,00	V	35204	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15,2-121,8	0,1-1,0	82,8-172,5	0,0-0,1	1,0-1,4	126,5-142,1	31378,5-35204,5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60,3	0,3	117	0	1,2	134,1	33344,1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE		SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA							
CODICE STABILIMENTO: LTC1		NV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE		AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE							
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA				SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO							
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA				TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE							
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/12 01	SR	16,37	V	0,23	V	174,15	V	0,97	V	1,17	V	133,60	V	36198	V
2017/07/12 02	SR	58,69	V	0,33	V	145,91	V	1,68	V	1,14	V	134,98	V	34832	V
2017/07/12 03	SR	103,93	V	0,68	V	124,58	V	0,87	V	1,10	V	134,31	V	33858	V
2017/07/12 04	SR	92,79	V	1,05	V	121,43	V	0,53	V	1,05	V	134,17	V	32670	V
2017/07/12 05	SR	61,92	V	0,40	V	124,39	V	0,09	V	1,04	V	131,64	V	32519	V
2017/07/12 06	SR	67,75	V	0,47	V	122,21	V	0,21	V	1,02	V	130,66	V	32723	V
2017/07/12 07	SR	84,40	V	0,30	V	114,49	V	0,20	V	1,04	V	133,18	V	31467	V
2017/07/12 08	SR	27,00	V	0,12	V	139,49	V	1,33	V	1,10	V	133,89	V	32375	V
2017/07/12 09	SR	49,67	V	0,17	V	123,72	V	0,46	V	1,12	V	131,34	V	31571	V
2017/07/12 10	SR	52,83	V	0,22	V	125,85	V	0,70	V	1,16	V	128,81	V	32175	V
2017/07/12 11	SR	33,29	V	0,15	V	141,12	V	1,80	V	1,21	V	130,73	V	32697	V
2017/07/12 12	SR	19,39	V	0,14	V	158,60	V	0,41	V	1,27	V	129,30	V	34081	V
2017/07/12 13	SR	42,20	V	0,19	V	137,01	V	0,66	V	1,24	V	129,23	V	33522	V
2017/07/12 14	SR	53,06	V	0,24	V	127,91	V	0,12	V	1,29	V	131,32	V	32378	V
2017/07/12 15	SR	45,90	V	0,21	V	133,26	V	0,00	V	1,36	V	132,07	V	33256	V
2017/07/12 16	SR	28,65	V	0,19	V	138,08	V	0,00	V	1,38	V	131,41	V	33197	V
2017/07/12 17	SR	21,58	V	0,22	V	140,59	V	0,00	V	1,42	V	131,03	V	35365	V
2017/07/12 18	SR	27,07	V	0,27	V	147,13	V	0,00	V	1,33	V	132,95	V	34318	V
2017/07/12 19	SR	67,32	V	0,50	V	123,39	V	0,15	V	1,27	V	133,85	V	33553	V
2017/07/12 20	SR	95,39	V	0,55	V	114,31	V	0,20	V	1,24	V	132,65	V	32994	V
2017/07/12 21	SR	104,59	V	0,58	V	114,04	V	0,38	V	1,19	V	130,93	V	32284	V
2017/07/12 22	SR	55,07	V	0,26	V	125,16	V	0,00	V	1,15	V	131,09	V	32390	V
2017/07/12 23	SR	49,20	V	0,29	V	134,61	V	0,00	V	1,15	V	131,19	V	32999	V
2017/07/12 24	SR	30,02	V	0,22	V	147,99	V	0,00	V	1,21	V	131,64	V	34676	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		16.4-104.6		0.1-1.0		114.0-174.1		0.0-1.8		1.0-1.4		128.8-135.0		31467.0-36197.6	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		53.7		0.3		133.3		0.4		1.2		131.9		33254	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE		SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA							
CODICE STABILIMENTO: LTC1		NV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE		AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MM: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE							
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA				SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO							
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA				TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE							
ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp_Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/13 01	SR	46,49	V	0,19	V	123,50	V	0,00	V	1,09	V	132,96	V	33629	V
2017/07/13 02	SR	79,73	V	0,26	V	106,86	V	0,00	V	1,06	V	132,34	V	32595	V
2017/07/13 03	SR	54,01	V	0,17	V	121,30	V	0,00	V	1,09	V	134,35	V	32966	V
2017/07/13 04	SR	28,33	V	0,12	V	148,39	V	0,00	V	1,12	V	134,02	V	34079	V
2017/07/13 05	SR	70,15	V	0,23	V	118,84	V	0,00	V	1,07	V	134,24	V	33741	V
2017/07/13 06	SR	59,99	V	0,17	V	120,41	V	0,00	V	1,08	V	133,83	V	33211	V
2017/07/13 07	SR	42,27	V	0,12	V	124,51	V	0,00	V	1,12	V	136,55	V	33709	V
2017/07/13 08	SR	43,02	V	0,18	V	129,37	V	0,00	V	1,10	V	139,36	V	33821	V
2017/07/13 09	SR	68,85	V	0,46	V	126,10	V	0,05	V	1,11	V	134,74	V	31876	V
2017/07/13 10	SR	29,84	V	0,12	V	141,96	V	0,00	V	1,19	V	132,62	V	32294	V
2017/07/13 11	SR	21,59	V	0,12	V	153,94	V	0,00	V	1,26	V	133,78	V	33062	V
2017/07/13 12	SR	28,58	V	0,13	V	147,65	V	0,00	V	1,29	V	133,27	V	32846	V
2017/07/13 13	SR	46,16	V	0,16	V	133,91	V	0,00	V	1,30	V	133,65	V	32708	V
2017/07/13 14	SR	47,91	V	0,17	V	136,07	V	0,00	V	1,34	V	133,20	V	32485	V
2017/07/13 15	SR	67,14	V	0,22	V	119,09	V	0,00	V	1,31	V	131,95	V	31063	V
2017/07/13 16	SR	42,88	V	0,22	V	132,87	V	0,00	V	1,33	V	130,40	V	31401	V
2017/07/13 17	SR	26,77	V	0,26	V	142,09	V	0,00	V	1,35	V	129,81	V	31991	V
2017/07/13 18	SR	154,25	V	1,04	V	99,91	V	0,03	V	1,24	V	131,41	V	30865	V
2017/07/13 19	SR	77,83	V	0,30	V	112,51	V	0,00	V	1,25	V	130,55	V	30154	V
2017/07/13 20	SR	50,95	V	0,23	V	117,92	V	0,00	V	1,25	V	131,52	V	31296	V
2017/07/13 21	SR	38,37	V	0,21	V	122,50	V	0,00	V	1,21	V	130,30	V	31865	V
2017/07/13 22	SR	69,45	V	0,30	V	105,66	V	0,00	V	1,14	V	130,25	V	30962	V
2017/07/13 23	SR	53,46	V	0,27	V	117,56	V	0,00	V	1,13	V	130,07	V	31332	V
2017/07/13 24	SR	67,72	V	0,33	V	117,30	V	0,00	V	1,12	V	131,14	V	31505	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		21,6-154,3		0,1-1,0		99,9-153,9		0,0-0,1		1,1-1,4		129,8-139,4		30153,7-34078,6	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		54,8		0,2		125,8		0		1,2		132,8		32310,5	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

ms

RESPONSABILE IMPIANTO:

gld

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MM: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/14 01	SR	114,24	V	1,11	V	111,91	V	0,17	V	1,12	V	131,86	V	32095	V
2017/07/14 02	SR	90,98	V	0,50	V	111,09	V	0,02	V	1,10	V	131,12	V	31656	V
2017/07/14 03	SR	51,83	V	0,27	V	123,78	V	0,00	V	1,15	V	132,06	V	31677	V
2017/07/14 04	SR	25,37	V	0,25	V	152,23	V	0,44	V	1,14	V	132,80	V	32661	V
2017/07/14 05	SR	53,35	V	0,38	V	130,90	V	1,47	V	1,09	V	131,73	V	31547	V
2017/07/14 06	SR	44,38	V	0,23	V	128,53	V	1,19	V	1,06	V	133,31	V	32020	V
2017/07/14 07	SR	71,87	V	0,55	V	126,23	V	1,32	V	1,08	V	131,71	V	31818	V
2017/07/14 08	SR	91,72	V	0,68	V	131,47	V	3,75	V	1,15	V	132,46	V	31326	V
2017/07/14 09	SR	60,54	V	0,25	V	142,88	V	2,15	V	1,17	V	130,92	V	31392	V
2017/07/14 10	SR	70,47	V	0,30	V	140,76	V	1,40	V	1,20	V	129,97	V	31624	V
2017/07/14 11	SR	44,64	V	0,23	V	150,58	V	0,70	V	1,23	V	129,98	V	32267	V
2017/07/14 12	SR	38,18	V	0,17	V	147,56	V	3,64	V	1,23	V	128,33	V	32484	V
2017/07/14 13	SR	54,73	V	0,43	V	147,31	V	5,69	V	1,25	V	129,26	V	31791	V
2017/07/14 14	SR	82,49	V	0,44	V	121,97	V	4,27	V	1,23	V	129,10	V	31337	V
2017/07/14 15	SR	58,56	V	0,35	V	124,43	V	1,65	V	1,27	V	129,81	V	31132	V
2017/07/14 16	SR	54,50	V	0,21	V	102,04	V	0,42	V	1,31	V	131,41	V	30978	V
2017/07/14 17	SR	70,91	V	0,24	V	85,66	V	0,00	V	1,32	V	131,50	V	30729	V
2017/07/14 18	SR	70,98	V	0,20	V	88,25	V	0,00	V	1,25	V	131,55	V	31117	V
2017/07/14 19	SR	89,61	V	0,42	V	97,22	V	0,02	V	1,23	V	131,21	V	30926	V
2017/07/14 20	SR	93,15	V	0,36	V	91,66	V	0,00	V	1,20	V	130,11	V	31200	V
2017/07/14 21	SR	96,78	V	0,24	V	76,92	V	0,00	V	1,18	V	130,81	V	31402	V
2017/07/14 22	SR	100,14	V	0,29	V	79,22	V	0,00	V	1,15	V	132,26	V	31736	V
2017/07/14 23	SR	54,96	V	0,35	V	131,81	V	0,32	V	1,15	V	133,36	V	32291	V
2017/07/14 24	SR	58,13	V	0,88	V	155,33	V	7,25	V	1,09	V	132,65	V	32008	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25,4-114,2	0,2-1,1	76,9-155,3	0,0-7,2	1,1-1,3	128,3-133,4	30728,8-32661,4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68,4	0,4	120,8	1,5	1,2	131,2	31633,8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Carlo

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	INV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/15 01	SR	45,80	V	0,14	V	131,74	V	3,31	V	1,07	V	131,08	V	30471	V
2017/07/15 02	SR	121,60	V	1,28	V	129,70	V	9,45	V	1,07	V	129,96	V	31174	V
2017/07/15 03	SR	133,55	V	4,70	V	135,23	V	22,74	V	1,05	V	128,04	V	30577	V
2017/07/15 04	SR	91,08	V	0,69	V	139,32	V	14,86	V	1,05	V	127,68	V	31548	V
2017/07/15 05	SR	71,68	V	0,32	V	149,42	V	13,67	V	1,08	V	130,11	V	31763	V
2017/07/15 06	SR	87,73	V	0,35	V	129,58	V	9,50	V	1,05	V	131,25	V	30840	V
2017/07/15 07	SR	103,40	V	0,36	V	128,57	V	3,22	V	1,06	V	128,46	V	31333	V
2017/07/15 08	SR	116,47	V	0,84	V	127,88	V	3,75	V	1,11	V	129,78	V	31040	V
2017/07/15 09	SR	83,42	V	0,46	V	126,30	V	0,63	V	1,13	V	130,33	V	30746	V
2017/07/15 10	SR	73,07	V	0,40	V	130,29	V	0,14	V	1,18	V	130,05	V	31470	V
2017/07/15 11	SR	74,43	V	0,22	V	130,29	V	0,73	V	1,23	V	128,75	V	32580	V
2017/07/15 12	SR	54,39	V	0,19	V	140,67	V	2,10	V	1,26	V	129,14	V	32785	V
2017/07/15 13	SR	46,48	V	0,25	V	136,11	V	0,01	V	1,28	V	129,51	V	32280	V
2017/07/15 14	SR	34,97	V	0,16	V	136,47	V	1,13	V	1,31	V	129,86	V	32157	V
2017/07/15 15	SR	29,83	V	0,13	V	132,58	V	0,78	V	1,34	V	129,99	V	31849	V
2017/07/15 16	SR	25,06	V	0,15	V	121,64	V	0,67	V	1,36	V	130,36	V	31372	V
2017/07/15 17	SR	22,18	V	0,17	V	115,13	V	0,00	V	1,34	V	128,89	V	31591	V
2017/07/15 18	SR	30,06	V	0,16	V	103,33	V	0,00	V	1,26	V	128,71	V	31731	V
2017/07/15 19	SR	48,85	V	0,15	V	89,03	V	0,00	V	1,23	V	130,18	V	32636	V
2017/07/15 20	SR	28,85	V	0,16	V	121,54	V	0,00	V	1,26	V	132,74	V	33718	V
2017/07/15 21	SR	44,43	V	0,21	V	115,57	V	0,00	V	1,23	V	133,29	V	33570	V
2017/07/15 22	SR	30,09	V	0,16	V	123,57	V	0,00	V	1,22	V	134,29	V	33303	V
2017/07/15 23	SR	66,14	V	0,25	V	117,06	V	0,00	V	1,17	V	133,10	V	32194	V
2017/07/15 24	SR	23,67	V	0,14	V	144,94	V	0,00	V	1,18	V	132,24	V	32888	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.2-133.5	0.1-4.7	89.0-149.4	0.0-22.7	1.0-1.4	127.7-134.3	30471.3-33717.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62	0.5	127.3	3.6	1.2	130.3	31900.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Man

RESPONSABILE IMPIANTO:

dy

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/07/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/07/16 01	SR	39,15	V	0,16	V	135,05	V	0,04	V	1,16	V	132,32	V	32539	V
2017/07/16 02	SR	59,26	V	0,20	V	133,95	V	2,03	V	1,12	V	131,71	V	31698	V
2017/07/16 03	SR	75,82	V	0,28	V	131,83	V	3,23	V	1,11	V	130,74	V	31150	V
2017/07/16 04	SR	77,34	V	0,29	V	125,92	V	1,29	V	1,09	V	129,23	V	31655	V
2017/07/16 05	SR	67,36	V	0,19	V	114,88	V	0,00	V	1,06	V	128,56	V	31937	V
2017/07/16 06	SR	83,13	V	0,27	V	96,38	V	0,00	V	1,04	V	128,92	V	31923	V
2017/07/16 07	SR	94,44	V	0,38	V	99,43	V	0,00	V	1,07	V	130,75	V	31096	V
2017/07/16 08	SR	30,33	V	0,08	V	123,42	V	0,00	V	1,13	V	131,04	V	32103	V
2017/07/16 09	SR	29,14	V	0,09	V	123,11	V	0,00	V	1,12	V	131,18	V	32845	V
2017/07/16 10	SR	30,85	V	0,09	V	116,09	V	0,00	V	1,16	V	131,09	V	33174	V
2017/07/16 11	SR	30,77	V	0,09	V	108,27	V	0,00	V	1,19	V	131,18	V	32760	V
2017/07/16 12	SR	43,68	V	0,12	V	103,92	V	0,00	V	1,22	V	132,25	V	33260	V
2017/07/16 13	SR	55,94	V	0,13	V	95,60	V	0,00	V	1,23	V	131,79	V	32796	V
2017/07/16 14	SR	18,88	V	0,10	V	118,76	V	0,00	V	1,31	V	132,01	V	34522	V
2017/07/16 15	SR	16,60	V	0,14	V	127,75	V	0,00	V	1,36	V	132,91	V	34969	V
2017/07/16 16	SR	13,65	V	0,17	V	139,67	V	0,00	V	1,38	V	131,20	V	35646	V
2017/07/16 17	SR	19,67	V	0,22	V	142,92	V	0,04	V	1,37	V	132,26	V	34597	V
2017/07/16 18	SR	39,63	V	0,21	V	129,64	V	0,10	V	1,26	V	130,93	V	33772	V
2017/07/16 19	SR	48,41	V	0,24	V	120,84	V	0,00	V	1,22	V	130,06	V	33799	V
2017/07/16 20	SR	67,61	V	0,24	V	113,08	V	0,00	V	1,19	V	130,49	V	32082	V
2017/07/16 21	SR	42,00	V	0,15	V	111,97	V	0,00	V	1,16	V	131,83	V	32543	V
2017/07/16 22	SR	52,11	V	0,21	V	107,11	V	0,00	V	1,11	V	131,35	V	32899	V
2017/07/16 23	SR	38,58	V	0,20	V	125,87	V	0,01	V	1,11	V	133,18	V	33715	V
2017/07/16 24	SR	9,83	V	0,12	V	156,76	V	0,00	V	1,13	V	131,93	V	35203	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9,8-94,4	0,1-0,4	95,6-156,8	0,0-3,2	1,0-1,4	128,6-133,2	31096,4-35646,4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45,2	0,2	120,9	0,3	1,2	131,2	33028,5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: