

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/01 01	SR	45,13	V	0,09	V	76,73	V	0,00	V	0,00	V	145,60	V	33165	V
2016/05/01 02	SR	38,55	V	0,02	V	75,29	V	0,00	V	0,00	V	145,42	V	33110	V
2016/05/01 03	SR	16,64	V	0,01	V	107,77	V	0,00	V	0,14	V	146,51	V	33939	V
2016/05/01 04	SR	42,32	V	0,08	V	86,84	V	0,00	V	0,01	V	147,50	V	33439	V
2016/05/01 05	SR	48,48	V	0,10	V	83,70	V	0,00	V	0,00	V	146,31	V	31986	V
2016/05/01 06	SR	26,40	V	0,02	V	96,90	V	0,00	V	0,00	V	146,11	V	33122	V
2016/05/01 07	SR	22,43	V	0,01	V	105,27	V	0,00	V	0,00	V	146,81	V	33668	V
2016/05/01 08	SR	14,80	V	0,01	V	118,10	V	0,00	V	0,00	V	148,64	V	34467	V
2016/05/01 09	SR	25,61	V	0,02	V	104,24	V	0,00	V	0,00	V	149,12	V	34299	V
2016/05/01 10	SR	18,82	V	0,02	V	106,47	V	0,00	V	0,00	V	148,88	V	34838	V
2016/05/01 11	SR	21,42	V	0,06	V	110,23	V	0,00	V	0,00	V	150,07	V	35410	V
2016/05/01 12	SR	38,66	V	0,08	V	91,13	V	0,00	V	0,04	V	150,28	V	34313	V
2016/05/01 13	SR	24,03	V	0,04	V	94,70	V	0,00	V	0,00	V	148,16	V	34118	V
2016/05/01 14	SR	18,44	V	0,02	V	109,21	V	0,00	V	0,00	V	148,30	V	34383	V
2016/05/01 15	SR	16,20	V	0,01	V	108,06	V	0,00	V	0,00	V	147,47	V	34374	V
2016/05/01 16	SR	24,40	V	0,02	V	94,79	V	0,00	V	0,00	V	146,85	V	33606	V
2016/05/01 17	SR	21,45	V	0,01	V	93,21	V	0,00	V	0,00	V	147,14	V	33762	V
2016/05/01 18	SR	23,19	V	0,01	V	91,84	V	0,00	V	0,00	V	147,01	V	33504	V
2016/05/01 19	SR	22,14	V	0,01	V	95,75	V	0,00	V	0,00	V	146,20	V	33695	V
2016/05/01 20	SR	15,99	V	0,01	V	106,18	V	0,00	V	0,00	V	146,76	V	34358	V
2016/05/01 21	SR	15,94	V	0,01	V	106,58	V	0,00	V	0,00	V	147,11	V	34036	V
2016/05/01 22	SR	28,15	V	1,61	V	117,74	V	0,38	V	0,00	V	147,01	V	33583	V
2016/05/01 23	SR	17,94	V	0,02	V	108,12	V	0,00	V	0,00	V	147,17	V	33495	V
2016/05/01 24	SR	23,44	V	0,02	V	92,34	V	0,00	V	0,00	V	147,72	V	33333	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.8-48.5	0.0-1.6	75.3-118.1	0.0-0.4	0.0-0.1	145.4-150.3	31986.2-35410.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.4	0.1	99.2	0	0	147.4	33833.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: