

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/11 01	SR	49,38	V	0,64	V	105,86	V	0,00	V	0,00	V	141,09	V	35675	V
2016/05/11 02	SR	41,48	V	0,57	V	95,69	V	0,00	V	0,00	V	140,82	V	34870	V
2016/05/11 03	SR	37,18	V	0,52	V	98,10	V	0,00	V	0,00	V	141,47	V	34943	V
2016/05/11 04	SR	32,43	V	0,47	V	101,35	V	0,00	V	0,00	V	141,08	V	34807	V
2016/05/11 05	SR	37,48	V	0,47	V	100,08	V	0,00	V	0,00	V	141,88	V	35669	V
2016/05/11 06	SR	27,65	V	0,43	V	106,71	V	0,00	V	0,00	V	141,81	V	36233	V
2016/05/11 07	SR	28,96	V	0,41	V	114,71	V	0,00	V	0,00	V	142,76	V	36946	V
2016/05/11 08	SR	27,29	V	0,39	V	113,51	V	0,00	V	0,00	V	143,21	V	37121	V
2016/05/11 09	SR	21,81	V	0,40	V	120,21	V	0,00	V	0,03	V	143,34	V	37578	V
2016/05/11 10	SR	29,30	V	0,63	NV	110,66	V	0,00	V	0,63	NV	141,73	V	38768	NV
2016/05/11 11	SR	20,94	V	0,68	V	142,12	V	0,00	V	0,31	V	141,79	V	38354	V
2016/05/11 12	SR	51,45	V	0,67	V	97,99	V	0,00	V	0,25	V	141,50	V	37457	V
2016/05/11 13	SR	32,30	V	0,67	V	110,10	V	0,00	V	0,26	V	142,57	V	38333	V
2016/05/11 14	SR	29,48	V	0,64	V	114,09	V	0,00	V	0,25	V	142,87	V	38541	V
2016/05/11 15	SR	38,61	V	0,65	V	100,33	V	0,00	V	0,25	V	142,48	V	38092	V
2016/05/11 16	SR	46,06	V	0,67	V	91,95	V	0,00	V	0,26	V	143,06	V	37519	V
2016/05/11 17	SR	124,92	V	0,79	V	71,40	V	3,57	V	0,31	V	143,66	V	36125	V
2016/05/11 18	SR	140,67	V	1,12	V	88,45	V	0,43	V	0,30	V	143,34	V	32553	V
2016/05/11 19	SR	143,20	V	1,17	V	75,11	V	0,08	V	0,27	V	143,00	V	30592	V
2016/05/11 20	SR	101,70	V	0,93	V	88,12	V	0,03	V	0,27	V	142,49	V	33161	V
2016/05/11 21	SR	112,55	V	0,90	V	82,60	V	0,22	V	0,28	V	143,64	V	33068	V
2016/05/11 22	SR	118,95	V	1,34	V	83,67	V	0,00	V	0,31	V	143,91	V	33177	V
2016/05/11 23	SR	107,44	V	1,53	V	88,80	V	0,00	V	0,27	V	144,66	V	35486	V
2016/05/11 24	SR	70,09	V	0,93	V	97,07	V	0,00	V	0,25	V	144,89	V	37786	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.9-143.2	0.4-1.5	71.4-142.1	0.0-3.6	0.0-0.3	140.8-144.9	30591.7-38541.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.3	0.7	99.9	0.2	0.2	142.6	35829.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: