

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/12 01	SR	70,80	V	0,76	V	90,69	V	0,00	V	0,24	V	144,91	V	36717	V
2016/05/12 02	SR	61,92	V	0,67	V	91,82	V	0,00	V	0,25	V	144,82	V	35545	V
2016/05/12 03	SR	25,79	V	0,55	V	122,21	V	0,00	V	0,24	V	143,40	V	34440	V
2016/05/12 04	SR	18,83	V	0,53	V	130,01	V	0,00	V	0,26	V	143,73	V	35845	V
2016/05/12 05	SR	68,88	V	0,75	V	103,84	V	0,00	V	0,27	V	144,14	V	33484	V
2016/05/12 06	SR	38,50	V	0,55	V	102,76	V	0,00	V	0,26	V	145,72	V	35192	V
2016/05/12 07	SR	36,66	V	0,59	V	114,29	V	0,00	V	0,26	V	146,32	V	35458	V
2016/05/12 08	SR	26,90	V	0,62	V	125,65	V	0,00	V	0,35	V	146,68	V	37437	V
2016/05/12 09	SR	15,11	V	0,67	V	144,19	V	0,00	V	0,26	V	146,14	V	35546	V
2016/05/12 10	SR	8,95	V	0,68	V	140,16	V	0,00	V	0,25	V	144,58	V	33392	V
2016/05/12 11	SR	5,58	V	0,64	V	154,52	V	0,00	V	0,24	V	143,07	V	32957	V
2016/05/12 12	SR	1,82	V	0,64	V	174,96	V	0,00	V	0,25	V	141,76	V	33337	V
2016/05/12 13	SR	0,81	V	0,69	V	197,37	V	0,00	V	0,29	V	138,08	V	31076	V
2016/05/12 14	SR	1,23	V	0,67	V	200,05	V	0,00	V	0,24	V	133,74	V	27623	V
2016/05/12 15	SR	0,83	V	0,69	V	200,99	V	0,00	V	0,24	V	130,27	V	27609	V
2016/05/12 16	SR	3,02	V	0,66	V	187,96	V	0,00	V	0,23	V	130,22	V	26641	V
2016/05/12 17	SR	1,83	V	0,65	V	193,19	V	0,00	V	0,24	V	130,90	V	27875	V
2016/05/12 18	SR	17,13	V	0,68	V	171,19	V	0,00	V	0,27	V	136,10	V	32001	V
2016/05/12 19	SR	88,59	V	1,03	V	118,62	V	0,98	V	0,28	V	141,33	V	31465	V
2016/05/12 20	SR	124,36	V	1,34	V	96,76	V	0,17	V	0,29	V	141,15	V	29810	V
2016/05/12 21	SR	69,67	V	0,92	V	112,82	V	0,02	V	0,26	V	140,29	V	31862	V
2016/05/12 22	SR	54,21	V	0,71	V	111,82	V	0,10	V	0,26	V	141,92	V	33442	V
2016/05/12 23	SR	68,55	V	0,77	V	91,21	V	0,01	V	0,27	V	144,03	V	32831	V
2016/05/12 24	SR	47,64	V	0,67	V	108,40	V	0,00	V	0,26	V	144,94	V	33241	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.8-124.4	0.5-1.3	90.7-201.0	0.0-1.0	0.2-0.4	130.2-146.7	26641.2-37437.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.7	0.7	136.9	0.1	0.3	141.2	32701.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: