

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/13 01	SR	42,73	V	0,63	V	109,04	V	0,00	V	0,26	V	144,26	V	33810	V
2016/05/13 02	SR	37,61	V	0,61	V	102,51	V	0,00	V	0,25	V	144,93	V	34708	V
2016/05/13 03	SR	55,37	V	0,65	V	88,79	V	0,02	V	0,25	V	145,54	V	34083	V
2016/05/13 04	SR	71,57	V	0,67	V	79,92	V	0,01	V	0,25	V	146,18	V	32988	V
2016/05/13 05	SR	50,95	V	0,68	V	99,53	V	0,00	V	0,29	V	147,09	V	34131	V
2016/05/13 06	SR	15,18	V	0,58	V	138,87	V	0,00	V	0,26	V	144,68	V	36946	V
2016/05/13 07	SR	7,83	V	0,59	V	162,67	V	0,00	V	0,25	V	139,26	V	36495	V
2016/05/13 08	SR	0,50	V	0,76	V	216,20	V	0,00	V	0,27	V	132,95	V	29095	V
2016/05/13 09	SR	0,00	V	1,03	V	207,49	V	0,00	V	0,32	V	131,37	V	29807	V
2016/05/13 10	SR	0,00	V	0,79	V	218,42	V	0,00	V	0,36	V	129,84	V	28909	V
2016/05/13 11	SR	0,00	V	0,84	V	208,19	V	0,00	V	0,29	V	129,64	V	29095	V
2016/05/13 12	SR	0,00	V	0,77	V	204,11	V	0,00	V	0,28	V	130,13	V	28224	V
2016/05/13 13	SR	0,35	V	0,70	V	190,86	V	0,00	V	0,30	V	132,50	V	31626	V
2016/05/13 14	SR	41,39	V	0,65	V	103,96	V	0,04	V	0,28	V	140,45	V	34240	V
2016/05/13 15	SR	126,11	V	0,84	V	64,41	V	0,48	V	0,29	V	143,55	V	31637	V
2016/05/13 16	SR	67,88	V	0,81	V	84,76	V	0,01	V	0,26	V	144,95	V	32479	V
2016/05/13 17	SR	88,13	V	0,70	V	90,97	V	0,05	V	0,26	V	145,45	V	32702	V
2016/05/13 18	SR	106,45	V	0,89	V	86,82	V	0,10	V	0,26	V	144,96	V	30532	V
2016/05/13 19	SR	68,07	V	0,68	V	108,30	V	0,20	V	0,25	V	144,97	V	31706	V
2016/05/13 20	SR	62,56	V	0,68	V	102,30	V	0,01	V	0,24	V	145,01	V	31452	V
2016/05/13 21	SR	78,44	V	0,68	V	86,42	V	0,05	V	0,27	V	144,95	V	32144	V
2016/05/13 22	SR	104,03	V	0,78	V	74,61	V	0,13	V	0,25	V	144,41	V	31432	V
2016/05/13 23	SR	86,25	V	0,72	V	77,33	V	0,00	V	0,24	V	146,36	V	30896	V
2016/05/13 24	SR	70,07	V	0,70	V	79,71	V	0,00	V	0,23	V	145,98	V	31689	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-126.1	0.6-1.0	64.4-218.4	0.0-0.5	0.2-0.4	129.6-147.1	28224.2-36946.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.2	0.7	124.4	0	0.3	141.2	32117.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 