

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/14 01	SR	29,06	V	0,52	V	103,64	V	0,00	V	0,22	V	144,90	V	32519	V
2016/05/14 02	SR	9,82	V	0,50	V	131,15	V	0,00	V	0,23	V	145,37	V	33660	V
2016/05/14 03	SR	5,29	V	0,52	V	158,39	V	0,00	V	0,31	V	146,70	V	34362	V
2016/05/14 04	SR	1,71	V	0,55	V	191,94	V	0,00	V	0,26	V	147,47	V	34911	V
2016/05/14 05	SR	21,39	V	0,56	V	142,19	V	0,00	V	0,23	V	146,98	V	33700	V
2016/05/14 06	SR	27,59	V	0,52	V	111,87	V	0,00	V	0,23	V	146,28	V	34578	V
2016/05/14 07	SR	25,03	V	0,52	V	114,99	V	0,00	V	0,26	V	147,23	V	34804	V
2016/05/14 08	SR	38,36	V	0,56	V	96,12	V	0,00	V	0,24	V	148,08	V	35795	V
2016/05/14 09	SR	22,73	V	0,50	V	119,37	V	0,00	V	0,23	V	146,51	V	35496	V
2016/05/14 10	SR	32,30	V	0,51	V	102,48	V	0,00	V	0,22	V	145,61	V	34521	V
2016/05/14 11	SR	20,40	V	0,50	V	116,63	V	0,00	V	0,22	V	144,57	V	35377	V
2016/05/14 12	SR	17,21	V	0,52	V	123,40	V	0,00	V	0,42	V	143,72	V	35936	V
2016/05/14 13	SR	51,45	V	0,58	V	86,77	V	0,00	V	0,22	V	144,25	V	35036	V
2016/05/14 14	SR	52,33	V	0,59	V	84,17	V	0,00	V	0,23	V	144,40	V	35407	V
2016/05/14 15	SR	45,08	V	0,55	V	82,52	V	0,00	V	0,23	V	146,62	V	36354	V
2016/05/14 16	SR	29,04	V	0,53	V	99,43	V	0,00	V	0,24	V	147,25	V	36837	V
2016/05/14 17	SR	51,77	V	0,60	V	87,72	V	0,00	V	0,23	V	145,47	V	34674	V
2016/05/14 18	SR	34,11	V	0,55	V	96,74	V	0,00	V	0,23	V	146,70	V	36770	V
2016/05/14 19	SR	52,19	V	0,65	V	85,37	V	0,00	V	0,23	V	146,10	V	35204	V
2016/05/14 20	SR	48,14	V	0,65	V	88,74	V	0,00	V	0,25	V	146,15	V	34809	V
2016/05/14 21	SR	55,28	V	0,74	V	76,13	V	0,00	V	0,26	V	146,77	V	33289	V
2016/05/14 22	SR	57,36	V	0,68	V	84,62	V	0,00	V	0,28	V	146,94	V	34068	V
2016/05/14 23	SR	24,06	V	0,57	V	114,81	V	0,00	V	0,24	V	147,65	V	34123	V
2016/05/14 24	SR	34,55	V	0,56	V	105,44	V	0,00	V	0,23	V	147,25	V	34086	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.7-57.4	0.5-0.7	76.1-191.9	0.0-0.0	0.2-0.4	143.7-148.1	32518.7-36837.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.8	0.6	108.5	0	0.2	146.2	34846.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: