

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': IPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/15 01	SR	18,70	V	0,55	V	129,91	V	0,00	V	0,24	V	146,57	V	35640	V
2016/05/15 02	SR	20,69	V	0,55	V	126,96	V	0,00	V	0,25	V	149,04	V	36097	V
2016/05/15 03	SR	30,29	V	0,57	V	104,72	V	0,00	V	0,26	V	147,97	V	36209	V
2016/05/15 04	SR	43,78	V	0,60	V	93,76	V	0,00	V	0,23	V	149,00	V	33902	V
2016/05/15 05	SR	28,56	V	0,55	V	111,76	V	0,00	V	0,23	V	148,59	V	35460	V
2016/05/15 06	SR	53,72	V	0,64	V	91,13	V	0,00	V	0,23	V	148,76	V	33560	V
2016/05/15 07	SR	35,83	V	0,55	V	110,35	V	0,00	V	0,23	V	146,78	V	34541	V
2016/05/15 08	SR	62,95	V	0,64	V	94,64	V	0,00	V	0,26	V	147,71	V	33494	V
2016/05/15 09	SR	50,36	V	0,64	V	102,01	V	0,02	V	0,25	V	146,11	V	34936	V
2016/05/15 10	SR	71,28	V	0,71	V	86,24	V	0,00	V	0,27	V	146,47	V	33129	V
2016/05/15 11	SR	43,18	V	0,55	V	95,64	V	0,00	V	0,23	V	143,91	V	34047	V
2016/05/15 12	SR	67,59	V	0,64	V	88,11	V	0,01	V	0,24	V	143,67	V	32301	V
2016/05/15 13	SR	107,95	V	0,70	V	78,52	V	0,04	V	0,25	V	145,00	V	31749	V
2016/05/15 14	SR	36,81	V	0,67	V	118,92	V	0,00	V	0,26	V	146,01	V	33467	V
2016/05/15 15	SR	43,22	V	0,64	V	104,99	V	0,00	V	0,26	V	145,75	V	34003	V
2016/05/15 16	SR	32,35	V	0,62	V	108,77	V	0,00	V	0,27	V	147,05	V	35376	V
2016/05/15 17	SR	65,79	V	0,74	V	84,12	V	0,00	V	0,29	V	148,05	V	33162	V
2016/05/15 18	SR	41,16	V	0,65	V	93,49	V	0,00	V	0,25	V	149,19	V	33546	V
2016/05/15 19	SR	51,42	V	0,74	V	101,33	V	0,00	V	0,27	V	147,26	V	31753	V
2016/05/15 20	SR	43,27	V	0,72	V	110,63	V	0,00	V	0,24	V	144,83	V	32315	V
2016/05/15 21	SR	46,88	V	0,68	V	108,69	V	0,02	V	0,24	V	143,78	V	33532	V
2016/05/15 22	SR	14,28	V	0,56	V	129,64	V	0,00	V	0,23	V	142,24	V	35423	V
2016/05/15 23	SR	10,36	V	0,56	V	147,11	V	0,00	V	0,25	V	145,08	V	35685	V
2016/05/15 24	SR	9,20	V	0,57	V	150,31	V	0,00	V	0,24	V	146,79	V	36733	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-108.0	0.5-0.7	78.5-150.3	0.0-0.0	0.2-0.3	142.2-149.2	31749.4-36732.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.9	0.6	107.2	0	0.2	146.5	34169.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: