

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/16 01	SR	18,77	V	0,59	V	138,60	V	0,00	V	0,24	V	147,10	V	35659	V
2016/05/16 02	SR	5,53	V	0,57	V	164,18	V	0,00	V	0,25	V	146,99	V	36826	V
2016/05/16 03	SR	13,18	V	0,56	V	139,74	V	0,00	V	0,24	V	145,73	V	37688	V
2016/05/16 04	SR	10,34	V	0,55	V	143,04	V	0,00	V	0,29	V	146,85	V	37235	V
2016/05/16 05	SR	20,78	V	0,53	V	117,93	V	0,00	V	0,23	V	147,11	V	36885	V
2016/05/16 06	SR	22,24	V	0,53	V	119,13	V	0,00	V	0,23	V	148,04	V	37651	V
2016/05/16 07	SR	27,19	V	0,55	V	114,70	V	0,00	V	0,24	V	147,99	V	38508	V
2016/05/16 08	SR	57,42	V	0,57	V	83,68	V	0,00	V	0,26	V	149,87	V	36497	V
2016/05/16 09	SR	37,03	V	0,54	V	96,35	V	0,00	V	0,29	V	147,66	V	36842	V
2016/05/16 10	SR	61,18	V	0,75	V	74,25	V	0,00	V	0,40	V	146,25	V	32815	V
2016/05/16 11	SR	51,92	V	0,61	V	76,43	V	0,00	V	0,26	V	140,72	V	32778	V
2016/05/16 12	SR	23,09	V	0,51	V	110,61	V	0,00	V	0,26	V	140,80	V	35576	V
2016/05/16 13	SR	38,35	V	0,53	V	95,84	V	0,00	V	0,25	V	140,34	V	34053	V
2016/05/16 14	SR	20,39	V	0,50	V	121,24	V	0,00	V	0,24	V	140,92	V	34617	V
2016/05/16 15	SR	10,87	V	0,60	V	134,40	V	0,00	V	0,24	V	142,12	V	35545	V
2016/05/16 16	SR	6,47	V	0,91	V	157,15	V	0,02	V	0,25	V	140,68	V	37127	V
2016/05/16 17	SR	16,74	V	0,86	V	124,95	V	0,00	V	0,23	V	141,68	V	35927	V
2016/05/16 18	SR	31,63	V	0,92	V	117,02	V	0,00	V	0,23	V	142,68	V	34494	V
2016/05/16 19	SR	16,46	V	1,21	V	177,93	V	0,01	V	0,30	V	141,91	V	32814	V
2016/05/16 20	SR	20,39	V	1,08	V	179,02	V	0,01	V	0,25	V	138,11	V	34591	V
2016/05/16 21	SR	47,76	V	1,06	V	100,59	V	0,00	V	0,24	V	141,94	V	34416	V
2016/05/16 22	SR	69,80	V	1,15	V	65,05	V	0,00	V	0,27	V	145,69	V	34183	V
2016/05/16 23	SP	202,83	V	47,93	V	88,60	V	1,61	V	0,99	V	145,04	V	23810	V
2016/05/16 24	AV	123,83	V	51,90	V	182,30	V	1,49	V	0,88	V	129,81	V	12867	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.5-69.8	0.5-1.2	65.0-179.0	0.0-0.0	0.2-0.4	138.1-149.9	32778.4-38507.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.5	0.7	120.5	0	0.3	144.1	35578.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: