

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/17

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/17 01	AV	111,93	V	74,04	V	119,25	V	2,77	V	0,92	V	125,96	V	16722	V
2016/05/17 02	AV	1,63	V	1,11	V	172,23	V	0,00	V	0,25	V	129,35	V	29588	V
2016/05/17 03	AV	45,33	V	1,36	V	97,35	V	0,00	V	0,27	V	139,56	V	30863	V
2016/05/17 04	SR	45,67	V	1,00	V	81,78	V	0,00	V	0,26	V	144,79	V	32671	V
2016/05/17 05	SR	39,39	V	1,02	V	87,27	V	0,01	V	0,26	V	147,16	V	32930	V
2016/05/17 06	SR	79,49	V	1,21	V	68,44	V	0,04	V	0,29	V	148,51	V	31233	V
2016/05/17 07	SR	41,68	V	0,96	V	82,49	V	0,00	V	0,26	V	147,30	V	33089	V
2016/05/17 08	SR	45,40	V	0,49	V	76,58	V	0,00	V	0,26	V	148,34	V	35246	V
2016/05/17 09	SR	39,66	V	0,47	V	89,82	V	0,00	V	0,24	V	144,82	V	36554	V
2016/05/17 10	SR	41,82	V	0,53	V	85,89	V	0,00	V	0,25	V	141,88	V	36816	V
2016/05/17 11	SR	35,40	V	0,53	V	90,30	V	0,00	V	0,27	V	142,83	V	37575	V
2016/05/17 12	SR	43,72	V	0,52	V	79,74	V	0,00	V	0,28	V	143,63	V	35569	V
2016/05/17 13	SR	30,73	V	0,44	V	97,17	V	0,00	V	0,25	V	144,06	V	36065	V
2016/05/17 14	SR	28,66	V	0,45	V	114,43	V	0,00	V	0,25	V	143,16	V	35773	V
2016/05/17 15	SR	22,14	V	0,41	V	112,98	V	0,00	V	0,24	V	144,13	V	36174	V
2016/05/17 16	SR	23,99	V	0,41	V	113,29	V	0,00	V	0,24	V	144,12	V	35556	V
2016/05/17 17	SR	12,80	V	0,46	V	150,47	V	0,00	V	0,34	V	144,76	V	35782	V
2016/05/17 18	SR	13,16	V	0,40	V	144,45	V	0,00	V	0,25	V	145,40	V	35494	V
2016/05/17 19	SR	15,33	V	0,43	V	166,00	V	0,00	V	0,25	V	143,21	V	36212	V
2016/05/17 20	SR	6,05	V	0,41	V	178,33	V	0,00	V	0,25	V	139,81	V	36713	V
2016/05/17 21	SR	29,41	V	0,48	V	138,56	V	0,00	V	0,23	V	141,27	V	34966	V
2016/05/17 22	SR	16,36	V	0,47	V	143,00	V	0,00	V	0,24	V	143,29	V	36010	V
2016/05/17 23	SR	18,53	V	0,43	V	116,11	V	0,00	V	0,23	V	142,82	V	36307	V
2016/05/17 24	SR	17,79	V	0,44	V	120,74	V	0,00	V	0,24	V	143,42	V	37260	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.0-79.5	0.4-1.2	68.4-178.3	0.0-0.0	0.2-0.3	139.8-148.5	31232.9-37575.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	30.8	0.6	111.3	0	0.3	144.2	35428.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: