

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/18 01	SR	9,47	V	0,43	V	146,44	V	0,00	V	0,29	V	139,76	V	38545	V
2016/05/18 02	SR	9,80	V	0,40	V	125,56	V	0,00	V	0,24	V	144,56	V	37034	V
2016/05/18 03	SR	9,45	V	0,42	V	131,62	V	0,00	V	0,25	V	146,36	V	37548	V
2016/05/18 04	SR	8,23	V	0,43	V	134,73	V	0,00	V	0,27	V	147,74	V	37254	V
2016/05/18 05	SR	26,23	V	0,42	V	91,51	V	0,00	V	0,29	V	147,29	V	35978	V
2016/05/18 06	SR	16,84	V	0,40	V	107,84	V	0,00	V	0,26	V	147,09	V	37135	V
2016/05/18 07	SR	28,83	V	0,45	V	113,21	V	0,00	V	0,26	V	148,79	V	36233	V
2016/05/18 08	SR	20,84	V	0,44	V	126,74	V	0,00	V	0,25	V	147,75	V	36536	V
2016/05/18 09	SR	20,37	V	0,51	V	133,90	V	0,00	V	0,29	V	148,01	V	36277	V
2016/05/18 10	SR	24,44	V	0,46	V	120,41	V	0,00	V	0,27	V	145,22	V	35939	V
2016/05/18 11	SR	30,47	V	0,45	V	96,78	V	0,00	V	0,26	V	146,51	V	34886	V
2016/05/18 12	SR	34,25	V	0,49	V	108,04	V	0,00	V	0,26	V	144,46	V	35183	V
2016/05/18 13	SR	28,96	V	0,43	V	110,96	V	0,00	V	0,24	V	142,39	V	35430	V
2016/05/18 14	SR	70,93	V	0,48	V	89,51	V	0,00	V	0,25	V	145,63	V	32747	V
2016/05/18 15	SR	33,80	V	0,39	V	107,17	V	0,00	V	0,24	V	149,11	V	33623	V
2016/05/18 16	SR	40,67	V	0,41	V	119,21	V	0,00	V	0,27	V	146,17	V	34312	V
2016/05/18 17	SR	39,48	V	0,42	V	109,43	V	0,01	V	0,29	V	145,58	V	32593	V
2016/05/18 18	SR	60,41	V	0,44	V	104,73	V	0,00	V	0,24	V	142,87	V	32173	V
2016/05/18 19	SR	34,71	V	0,39	V	123,10	V	0,00	V	0,24	V	141,21	V	34044	V
2016/05/18 20	SR	22,75	V	0,49	V	128,49	V	0,00	V	0,25	V	138,75	V	35440	V
2016/05/18 21	SR	43,92	V	0,56	V	107,05	V	0,00	V	0,25	V	136,58	V	35109	V
2016/05/18 22	SR	47,07	V	0,52	V	100,53	V	0,00	V	0,24	V	140,28	V	34111	V
2016/05/18 23	SR	47,65	V	0,51	V	94,08	V	0,00	V	0,24	V	140,80	V	34626	V
2016/05/18 24	SR	49,94	V	0,46	V	98,34	V	0,00	V	0,24	V	142,57	V	33558	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.2-70.9	0.4-0.6	89.5-146.4	0.0-0.0	0.2-0.3	136.6-149.1	32173.0-38545.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.6	0.4	113.7	0	0.3	144.4	35263
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: