

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/02 01	SR	13,49	V	0,01	V	114,71	V	0,00	V	0,00	V	148,23	V	33994	V
2016/05/02 02	SR	33,33	V	0,10	V	92,45	V	0,00	V	0,00	V	148,11	V	32724	V
2016/05/02 03	SR	28,49	V	0,03	V	95,22	V	0,00	V	0,00	V	148,18	V	32352	V
2016/05/02 04	SR	38,66	V	0,05	V	79,19	V	0,00	V	0,00	V	146,49	V	31292	V
2016/05/02 05	SR	27,83	V	0,04	V	93,51	V	0,00	V	0,00	V	146,54	V	32542	V
2016/05/02 06	SR	26,45	V	0,04	V	92,18	V	0,00	V	0,00	V	147,83	V	33081	V
2016/05/02 07	SR	21,63	V	0,10	V	114,88	V	0,00	V	0,00	V	148,32	V	33920	V
2016/05/02 08	SR	14,12	V	0,01	V	107,84	V	0,00	V	0,00	V	149,27	V	33871	V
2016/05/02 09	SR	9,17	V	0,03	V	131,04	V	0,00	V	0,41	V	147,44	V	33183	V
2016/05/02 10	SR	11,18	V	0,01	V	121,34	V	0,00	V	0,00	V	140,94	V	33144	V
2016/05/02 11	SR	14,22	V	0,01	V	110,03	V	0,00	V	0,00	V	138,92	V	32281	V
2016/05/02 12	SR	16,23	V	0,01	V	107,47	V	0,00	V	0,00	V	139,36	V	33437	V
2016/05/02 13	SR	13,96	V	0,02	V	122,02	V	0,00	V	0,00	V	140,14	V	33812	V
2016/05/02 14	SR	7,87	V	0,01	V	139,18	V	0,00	V	0,00	V	141,29	V	34126	V
2016/05/02 15	SR	10,76	V	0,01	V	125,42	V	0,00	V	0,00	V	141,90	V	33232	V
2016/05/02 16	SR	13,72	V	0,02	V	127,12	V	0,00	V	0,00	V	142,59	V	33923	V
2016/05/02 17	SR	18,47	V	0,03	V	113,03	V	0,00	V	0,00	V	141,33	V	32169	V
2016/05/02 18	SR	24,41	V	0,02	V	104,77	V	0,00	V	0,00	V	140,48	V	31662	V
2016/05/02 19	SR	22,14	V	0,10	V	121,77	V	0,00	V	0,00	V	141,85	V	33399	V
2016/05/02 20	SR	34,71	V	0,10	V	115,60	V	0,00	V	0,00	V	142,82	V	33491	V
2016/05/02 21	SR	69,60	V	0,38	V	74,40	V	0,00	V	0,00	V	141,66	V	31346	V
2016/05/02 22	SR	19,64	V	0,03	V	116,07	V	0,00	V	0,00	V	141,51	V	31686	V
2016/05/02 23	SR	5,38	V	0,01	V	161,85	V	0,00	V	0,00	V	141,36	V	32934	V
2016/05/02 24	SR	4,81	V	0,01	V	169,51	V	0,00	V	0,00	V	143,15	V	33905	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.8-69.6	0.0-0.4	74.4-169.5	0.0-0.0	0.0-0.4	138.9-149.3	31292.3-34125.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	20.8	0	114.6	0	0	143.7	32979.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

