

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/22

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX N02 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2016/05/22 01 | SR       | 60,74    | V     | 0,52      | V     | 92,70         | V     | 0,00      | V     | 0,24      | V     | 143,39         | V     | 31075            | V     |
| 2016/05/22 02 | SR       | 63,60    | V     | 0,50      | V     | 90,71         | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 143,10         | V     | 30998            | V     |
| 2016/05/22 03 | SR       | 33,39    | V     | 0,45      | V     | 111,36        | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 144,35         | V     | 33083            | V     |
| 2016/05/22 04 | SR       | 37,05    | V     | 0,44      | V     | 102,40        | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 143,76         | V     | 33805            | V     |
| 2016/05/22 05 | SR       | 53,09    | V     | 0,47      | V     | 92,35         | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 141,87         | V     | 33953            | V     |
| 2016/05/22 06 | SR       | 46,74    | V     | 0,45      | V     | 92,24         | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 144,05         | V     | 32960            | V     |
| 2016/05/22 07 | SR       | 13,17    | V     | 0,42      | V     | 141,29        | V     | 0,00      | V     | 0,24      | V     | 143,42         | V     | 36193            | V     |
| 2016/05/22 08 | SR       | 22,32    | V     | 0,47      | V     | 115,20        | V     | 0,00      | V     | 0,21      | V     | 144,90         | V     | 35361            | V     |
| 2016/05/22 09 | SR       | 7,97     | V     | 0,54      | V     | 159,38        | V     | 0,00      | V     | 0,24      | V     | 144,10         | V     | 36249            | V     |
| 2016/05/22 10 | SR       | 10,15    | V     | 0,57      | V     | 159,15        | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 144,00         | V     | 35677            | V     |
| 2016/05/22 11 | SR       | 8,44     | V     | 0,53      | V     | 158,07        | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 144,97         | V     | 36524            | V     |
| 2016/05/22 12 | SR       | 15,93    | V     | 0,50      | V     | 129,09        | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 144,70         | V     | 35817            | V     |
| 2016/05/22 13 | SR       | 11,18    | V     | 0,48      | V     | 137,50        | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 144,17         | V     | 35498            | V     |
| 2016/05/22 14 | SR       | 15,54    | V     | 0,46      | V     | 126,13        | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 144,42         | V     | 34851            | V     |
| 2016/05/22 15 | SR       | 40,29    | V     | 0,50      | V     | 98,03         | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 142,95         | V     | 32984            | V     |
| 2016/05/22 16 | SR       | 65,86    | V     | 0,54      | V     | 89,77         | V     | 0,04      | V     | 0,25      | V     | 139,85         | V     | 31675            | V     |
| 2016/05/22 17 | SR       | 31,06    | V     | 0,48      | V     | 109,02        | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 143,84         | V     | 33013            | V     |
| 2016/05/22 18 | SR       | 22,56    | V     | 0,47      | V     | 112,40        | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 143,87         | V     | 33024            | V     |
| 2016/05/22 19 | SR       | 33,13    | V     | 0,50      | V     | 104,06        | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 144,61         | V     | 32065            | V     |
| 2016/05/22 20 | SR       | 38,98    | V     | 0,51      | V     | 98,08         | V     | 0,00      | V     | 0,24      | V     | 144,81         | V     | 31178            | V     |
| 2016/05/22 21 | SR       | 17,35    | V     | 0,46      | V     | 135,35        | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 144,24         | V     | 33004            | V     |
| 2016/05/22 22 | SR       | 16,34    | V     | 0,45      | V     | 140,81        | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 145,59         | V     | 33423            | V     |
| 2016/05/22 23 | SR       | 14,13    | V     | 0,41      | V     | 132,68        | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 144,68         | V     | 33513            | V     |
| 2016/05/22 24 | SR       | 16,02    | V     | 0,42      | V     | 133,97        | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 145,54         | V     | 33698            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-500 mg/Nm3 | 0-60 mg/Nm3 | 0-600 mg/Nm3 | 0-400 mg/Nm3 | 0-60 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 8.0-65.9     | 0.4-0.6     | 89.8-159.4   | 0.0-0.0      | 0.2-0.3     | 139.8-145.6 | 30997.6-36523.6 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 29           | 0.5         | 119.2        | 0            | 0.2         | 144         | 33734.2         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: