

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/23 01	SR	14,85	V	0,40	V	130,01	V	0,00	V	0,26	V	146,49	V	34148	V
2016/05/23 02	SR	15,23	V	0,38	V	129,77	V	0,00	V	0,23	V	147,80	V	33863	V
2016/05/23 03	SR	17,53	V	0,38	V	123,48	V	0,00	V	0,22	V	146,40	V	33679	V
2016/05/23 04	SR	31,97	V	0,43	V	106,01	V	0,00	V	0,23	V	146,99	V	33722	V
2016/05/23 05	SR	42,30	V	0,46	V	92,73	V	0,00	V	0,23	V	147,75	V	32527	V
2016/05/23 06	SR	42,00	V	0,44	V	95,27	V	0,00	V	0,23	V	145,43	V	32258	V
2016/05/23 07	SR	57,94	V	0,57	V	83,15	V	0,00	V	0,22	V	146,37	V	31786	V
2016/05/23 08	SR	20,87	V	0,47	V	119,05	V	0,00	V	0,22	V	146,63	V	35444	V
2016/05/23 09	SR	34,75	V	0,56	V	106,43	V	0,00	V	0,27	V	145,15	V	34265	V
2016/05/23 10	SR	25,79	V	0,57	V	114,86	V	0,00	V	0,23	V	144,77	V	35195	V
2016/05/23 11	SR	49,55	V	0,65	V	103,33	V	0,00	V	0,24	V	145,25	V	34173	V
2016/05/23 12	SR	50,22	V	0,67	V	91,90	V	0,00	V	0,24	V	146,23	V	34164	V
2016/05/23 13	SR	73,72	V	0,70	V	86,58	V	0,00	V	0,32	V	148,15	V	33886	V
2016/05/23 14	SR	53,34	V	0,70	V	94,16	V	0,00	V	0,25	V	147,40	V	36169	V
2016/05/23 15	SR	87,88	V	1,04	V	88,90	V	0,00	V	0,25	V	148,56	V	35801	V
2016/05/23 16	SR	63,29	V	0,73	V	87,58	V	0,00	V	0,26	V	147,13	V	36340	V
2016/05/23 17	SR	53,88	V	0,69	V	85,85	V	0,00	V	0,28	V	148,46	V	35496	V
2016/05/23 18	SR	63,36	V	0,70	V	84,51	V	0,00	V	0,27	V	149,99	V	33671	V
2016/05/23 19	SR	47,95	V	0,63	V	92,19	V	0,00	V	0,26	V	149,70	V	32379	V
2016/05/23 20	SR	19,89	V	0,56	V	132,39	V	0,00	V	0,27	V	148,10	V	34851	V
2016/05/23 21	SR	49,18	V	0,65	V	100,95	V	0,00	V	0,28	V	151,39	V	31357	V
2016/05/23 22	SR	52,39	V	0,60	V	98,49	V	0,00	V	0,26	V	149,66	V	32160	V
2016/05/23 23	SR	16,18	V	0,51	V	136,33	V	0,00	V	0,25	V	149,88	V	35326	V
2016/05/23 24	SR	19,57	V	0,53	V	133,99	V	0,00	V	0,24	V	147,15	V	36096	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.8-87.9	0.4-1.0	83.2-136.3	0.0-0.0	0.2-0.3	144.8-151.4	31356.9-36340.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.8	0.6	104.9	0	0.3	147.5	34114.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: