

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/24

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/24 01	SR	63,67	V	0,65	V	91,46	V	0,00	V	0,24	V	148,36	V	34659	V
2016/05/24 02	SR	90,34	V	1,08	V	85,76	V	0,00	V	0,31	V	148,86	V	32485	V
2016/05/24 03	SR	83,37	V	0,89	V	94,42	V	0,01	V	0,26	V	150,44	V	33085	V
2016/05/24 04	SR	22,72	V	0,52	V	123,41	V	0,00	V	0,23	V	150,87	V	34410	V
2016/05/24 05	SR	41,44	V	0,57	V	106,13	V	0,00	V	0,22	V	149,05	V	32654	V
2016/05/24 06	SR	46,69	V	0,64	V	87,95	V	0,00	V	0,27	V	150,06	V	33179	V
2016/05/24 07	SR	45,43	V	0,59	V	93,52	V	0,00	V	0,25	V	147,15	V	33452	V
2016/05/24 08	SR	23,38	V	0,46	V	122,78	V	0,00	V	0,23	V	139,55	V	36765	V
2016/05/24 09	SR	19,17	V	0,42	V	121,30	V	0,00	V	0,23	V	138,89	V	36369	V
2016/05/24 10	SR	26,10	NV	0,51	NV	104,52	NV	0,00	NV	0,22	NV	140,97	NV	35785	NV
2016/05/24 11	SR	31,71	V	0,45	V	97,97	V	0,00	V	0,22	V	142,03	V	36394	V
2016/05/24 12	SR	23,33	V	0,38	V	109,96	V	0,00	V	0,22	V	142,49	V	35966	V
2016/05/24 13	SR	38,49	V	0,39	V	94,36	V	0,00	V	0,22	V	143,04	V	34076	V
2016/05/24 14	SR	52,53	V	0,57	V	95,89	V	0,00	V	0,23	V	141,84	V	34738	V
2016/05/24 15	SR	74,09	V	0,60	V	86,74	V	0,00	V	0,23	V	140,30	V	32519	V
2016/05/24 16	SR	67,80	V	0,63	V	92,28	V	0,00	V	0,28	V	140,19	V	34069	V
2016/05/24 17	SR	63,43	V	0,67	NV	94,46	V	0,00	V	0,22	NV	139,06	V	33977	NV
2016/05/24 18	SR	43,34	V	0,30	V	89,23	V	0,00	V	0,20	V	139,86	V	34027	V
2016/05/24 19	SR	6,74	V	0,26	V	153,25	V	0,00	V	0,22	V	138,16	V	35714	V
2016/05/24 20	SR	8,10	V	0,30	V	170,91	V	0,00	V	0,23	V	140,19	V	36472	V
2016/05/24 21	SR	18,48	V	0,35	V	159,68	V	0,00	V	0,23	V	140,35	V	37082	V
2016/05/24 22	SR	44,84	V	0,43	V	103,01	V	0,00	V	0,22	V	140,24	V	32565	V
2016/05/24 23	SR	15,76	V	0,33	V	127,20	V	0,00	V	0,23	V	140,23	V	37772	V
2016/05/24 24	SR	12,03	V	0,30	V	126,01	V	0,00	V	0,21	V	143,42	V	36479	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-90.3	0.3-1.1	85.8-170.9	0.0-0.0	0.2-0.3	138.2-150.9	32484.9-37771.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.7	0.5	109.9	0	0.2	143.2	34769.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: