

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/26 01	SR	5,60	V	0,47	V	160,53	V	0,00	V	0,24	V	143,78	V	37971	V
2016/05/26 02	SR	5,43	V	0,54	V	164,60	V	0,00	V	0,24	V	143,95	V	38746	V
2016/05/26 03	SR	7,44	V	0,54	V	147,41	V	0,00	V	0,29	V	138,43	V	38853	V
2016/05/26 04	SR	12,73	V	0,52	V	129,13	V	0,00	V	0,21	V	140,19	V	36506	V
2016/05/26 05	SR	21,68	V	0,55	V	107,82	V	0,00	V	0,20	V	142,92	V	34839	V
2016/05/26 06	SR	20,58	V	0,54	V	110,77	V	0,00	V	0,21	V	144,46	V	34825	V
2016/05/26 07	SR	38,41	V	0,59	V	85,72	V	0,00	V	0,22	V	145,77	V	32847	V
2016/05/26 08	SR	19,63	V	0,39	V	111,13	V	0,00	V	0,24	V	143,36	V	36335	V
2016/05/26 09	SR	24,28	V	0,39	V	116,02	V	0,39	V	0,24	V	137,86	V	35607	V
2016/05/26 10	SR	30,02	V	0,34	V	101,33	V	0,00	V	0,23	V	143,21	V	33398	V
2016/05/26 11	SR	29,40	V	0,37	V	120,11	V	0,00	V	0,23	V	142,70	V	33350	V
2016/05/26 12	SR	53,64	V	0,49	V	106,80	V	0,00	V	0,26	V	144,96	V	30080	V
2016/05/26 13	SR	56,70	V	0,43	V	104,83	V	0,03	V	0,25	V	145,27	V	30227	V
2016/05/26 14	SR	33,80	V	0,30	V	133,06	V	0,08	V	0,26	V	146,28	V	31494	V
2016/05/26 15	SR	26,96	V	0,25	V	131,35	V	0,00	V	0,27	V	146,92	V	31956	V
2016/05/26 16	SR	29,26	V	0,24	V	128,89	V	0,00	V	0,25	V	146,98	V	32018	V
2016/05/26 17	SR	11,90	V	0,27	V	153,37	V	0,00	V	0,26	V	147,10	V	34073	V
2016/05/26 18	SR	24,39	V	0,24	V	136,30	V	0,00	V	0,24	V	147,43	V	32999	V
2016/05/26 19	SR	42,14	V	0,29	V	129,37	V	0,00	V	0,26	V	147,57	V	31910	V
2016/05/26 20	SR	44,81	V	0,22	V	115,17	V	0,09	V	0,25	V	146,72	V	31569	V
2016/05/26 21	SR	25,69	V	0,20	V	130,93	V	0,00	V	0,30	V	146,93	V	33013	V
2016/05/26 22	SR	65,14	V	0,24	V	71,33	V	0,00	V	0,24	V	145,08	V	29016	V
2016/05/26 23	SR	13,06	V	0,14	V	149,35	V	0,00	V	0,24	V	147,13	V	33955	V
2016/05/26 24	SR	16,19	V	0,17	V	127,34	V	0,00	V	0,25	V	149,73	V	33295	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.4-65.1	0.1-0.6	71.3-164.6	0.0-0.4	0.2-0.3	137.9-149.7	29016.1-38852.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.5	0.4	123.9	0	0.2	144.8	33703.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: