

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/27 01	SR	13,42	V	0,27	V	126,77	V	0,00	V	0,24	V	147,45	V	34312	V
2016/05/27 02	SR	16,37	V	0,32	V	125,36	V	0,00	V	0,23	V	148,33	V	33771	V
2016/05/27 03	SR	38,71	V	0,41	V	110,82	V	0,00	V	0,23	V	146,95	V	30660	V
2016/05/27 04	SR	26,72	V	0,26	V	118,12	V	0,00	V	0,23	V	146,20	V	31074	V
2016/05/27 05	SR	29,35	V	0,23	V	109,19	V	0,00	V	0,23	V	146,02	V	29868	V
2016/05/27 06	SR	14,76	V	0,18	V	130,55	V	0,00	V	0,33	V	146,01	V	31971	V
2016/05/27 07	SR	14,39	V	0,23	V	144,03	V	0,00	V	0,23	V	142,12	V	33327	V
2016/05/27 08	SR	24,61	V	0,45	V	111,98	V	0,00	V	0,22	V	147,10	V	32463	V
2016/05/27 09	SR	21,31	V	0,45	V	106,43	V	0,00	V	0,22	V	148,40	V	32983	V
2016/05/27 10	SR	14,77	V	0,44	V	123,22	V	0,00	V	0,28	V	146,14	V	34649	V
2016/05/27 11	SR	44,03	V	0,53	V	133,63	V	0,00	V	0,26	V	147,33	V	32397	V
2016/05/27 12	SR	123,02	V	2,94	NV	197,06	V	0,65	V	0,27	NV	134,79	V	28956	NV
2016/05/27 13	SR	31,79	V	0,55	V	129,12	V	0,00	V	0,22	V	136,00	V	30694	V
2016/05/27 14	SR	11,34	V	0,41	V	138,70	V	0,00	V	0,23	V	142,49	V	33905	V
2016/05/27 15	SR	8,38	V	0,43	V	145,11	V	0,00	V	0,23	V	141,27	V	34890	V
2016/05/27 16	SR	10,65	V	0,49	V	147,64	V	0,00	V	0,24	V	140,52	V	37767	V
2016/05/27 17	SR	45,56	V	0,58	V	91,21	V	0,00	V	0,25	V	142,80	V	33281	V
2016/05/27 18	SR	15,25	V	0,45	V	123,94	V	0,00	V	0,22	V	142,24	V	36713	V
2016/05/27 19	SR	90,34	V	1,05	V	87,58	V	0,62	V	0,24	V	141,83	V	33169	V
2016/05/27 20	SR	21,60	V	0,52	V	137,39	V	0,00	V	0,23	V	142,10	V	35084	V
2016/05/27 21	SR	13,05	V	0,43	V	148,16	V	0,00	V	0,24	V	142,27	V	34927	V
2016/05/27 22	SR	37,93	V	0,48	V	119,60	V	0,00	V	0,24	V	143,00	V	34233	V
2016/05/27 23	SR	39,43	V	0,42	V	87,03	V	0,00	V	0,22	V	144,34	V	32034	V
2016/05/27 24	SR	8,47	V	0,39	V	146,72	V	0,00	V	0,23	V	146,49	V	34832	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.4-123.0	0.2-1.0	87.0-197.1	0.0-0.6	0.2-0.3	134.8-148.4	29867.9-37766.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	29.8	0.4	126.6	0.1	0.2	143.8	33435
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

