

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/28 01	SR	13,21	V	0,38	V	145,84	V	0,00	V	0,23	V	147,06	V	34858	V
2016/05/28 02	SR	13,32	V	0,39	V	156,86	V	0,00	V	0,24	V	148,70	V	34959	V
2016/05/28 03	SR	3,75	V	0,36	V	159,38	V	0,00	V	0,22	V	148,03	V	35460	V
2016/05/28 04	SR	3,51	V	0,37	V	172,65	V	0,00	V	0,24	V	146,87	V	37664	V
2016/05/28 05	SR	7,42	V	0,34	V	137,24	V	0,00	V	0,21	V	147,30	V	35451	V
2016/05/28 06	SR	7,06	V	0,38	V	147,13	V	0,00	V	0,24	V	148,83	V	36454	V
2016/05/28 07	SR	8,06	V	0,40	V	144,68	V	0,00	V	0,22	V	150,41	V	36807	V
2016/05/28 08	SR	11,92	V	0,45	V	130,09	V	0,00	V	0,28	V	149,14	V	35085	V
2016/05/28 09	SR	10,59	V	0,38	V	133,92	V	0,00	V	0,23	V	145,07	V	34057	V
2016/05/28 10	SR	13,47	V	0,40	V	125,87	V	0,00	V	0,23	V	141,04	V	34291	V
2016/05/28 11	SR	12,56	V	0,43	V	136,64	V	0,00	V	0,31	V	141,29	V	35346	V
2016/05/28 12	SR	29,27	V	0,46	V	127,03	V	0,00	V	0,24	V	136,23	V	35112	V
2016/05/28 13	SR	18,20	V	0,40	V	133,79	V	0,00	V	0,23	V	139,73	V	33920	V
2016/05/28 14	SR	25,42	V	0,42	V	115,40	V	0,00	V	0,24	V	140,40	V	33369	V
2016/05/28 15	SR	15,00	V	0,39	V	128,00	V	0,00	V	0,28	V	141,39	V	34139	V
2016/05/28 16	SR	15,14	V	0,39	V	115,76	V	0,00	V	0,24	V	143,88	V	33984	V
2016/05/28 17	SR	19,91	V	0,43	V	109,79	V	0,00	V	0,23	V	143,96	V	33007	V
2016/05/28 18	SR	15,41	V	0,41	V	125,42	V	0,00	V	0,23	V	142,68	V	34610	V
2016/05/28 19	SR	17,59	V	0,43	V	124,81	V	0,00	V	0,23	V	143,71	V	33565	V
2016/05/28 20	SR	14,42	V	0,39	V	136,39	V	0,00	V	0,25	V	143,31	V	33367	V
2016/05/28 21	SR	19,46	V	0,35	V	129,18	V	0,00	V	0,22	V	143,50	V	31764	V
2016/05/28 22	SR	18,14	V	0,34	V	131,02	V	0,00	V	0,21	V	143,35	V	31489	V
2016/05/28 23	SR	16,42	V	0,33	V	125,91	V	0,00	V	0,22	V	143,55	V	31267	V
2016/05/28 24	SR	28,75	V	0,37	V	108,38	V	0,00	V	0,22	V	144,26	V	29220	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.5-29.3	0.3-0.5	108.4-172.7	0.0-0.0	0.2-0.3	136.2-150.4	29219.5-37663.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	14.9	0.4	133.4	0	0.2	144.3	34135.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: