

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/29

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/29 01	SR	10,44	V	0,29	V	139,71	V	0,00	V	0,24	V	138,25	V	33098	V
2016/05/29 02	SR	38,30	V	0,35	V	111,11	V	0,00	V	0,23	V	138,52	V	30253	V
2016/05/29 03	SR	27,46	V	0,36	V	101,79	V	0,00	V	0,22	V	143,68	V	29887	V
2016/05/29 04	SR	16,41	V	0,32	V	113,48	V	0,00	V	0,22	V	146,11	V	30896	V
2016/05/29 05	SR	30,18	V	0,31	V	104,77	V	0,00	V	0,23	V	146,69	V	29710	V
2016/05/29 06	SR	12,81	V	0,28	V	127,97	V	0,00	V	0,23	V	143,28	V	32945	V
2016/05/29 07	SR	55,03	V	0,43	V	77,95	V	0,01	V	0,25	V	145,70	V	27170	V
2016/05/29 08	SR	35,53	V	0,41	V	94,84	V	0,00	V	0,23	V	146,47	V	31277	V
2016/05/29 09	SR	36,30	V	0,39	V	85,30	V	0,00	V	0,23	V	147,38	V	30961	V
2016/05/29 10	SR	56,01	V	0,46	V	84,64	V	0,00	V	0,38	V	145,69	V	30660	V
2016/05/29 11	SR	33,99	V	0,32	V	91,53	V	0,00	V	0,23	V	145,29	V	31108	V
2016/05/29 12	SR	12,08	V	0,30	V	142,10	V	0,00	V	0,25	V	143,51	V	34187	V
2016/05/29 13	SR	16,04	V	0,28	V	117,22	V	0,00	V	0,27	V	140,51	V	34059	V
2016/05/29 14	SR	36,35	V	0,30	V	91,99	V	0,00	V	0,23	V	140,67	V	31489	V
2016/05/29 15	SR	37,14	V	0,37	V	95,07	V	0,00	V	0,24	V	138,36	V	31433	V
2016/05/29 16	SR	38,64	V	0,34	V	89,50	V	0,00	V	0,24	V	140,38	V	32076	V
2016/05/29 17	SR	18,11	V	0,31	V	120,99	V	0,00	V	0,23	V	142,32	V	33237	V
2016/05/29 18	SR	27,80	V	0,35	V	109,10	V	0,00	V	0,24	V	138,34	V	33207	V
2016/05/29 19	SR	43,18	V	0,40	V	88,32	V	0,00	V	0,23	V	137,70	V	33837	V
2016/05/29 20	SR	53,47	V	0,65	V	96,30	V	0,00	V	0,25	V	142,56	V	34197	V
2016/05/29 21	SR	41,42	V	0,45	V	94,48	V	0,00	V	0,23	V	140,72	V	35672	V
2016/05/29 22	SR	41,76	V	0,47	V	89,01	V	0,00	V	0,23	V	143,98	V	32685	V
2016/05/29 23	SR	23,16	V	0,38	V	116,85	V	0,00	V	0,24	V	142,54	V	33947	V
2016/05/29 24	SR	36,13	V	0,30	V	89,87	V	0,00	V	0,23	V	143,45	V	31643	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.4-56.0	0.3-0.6	78.0-142.1	0.0-0.0	0.2-0.4	137.7-147.4	27169.9-35671.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.4	0.4	103.1	0	0.2	142.6	32068.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: