

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/03 01	SR	4,69	V	0,01	V	155,67	V	0,00	V	0,00	V	143,15	V	32790	V
2016/05/03 02	SR	4,64	V	0,01	V	152,88	V	0,00	V	0,00	V	142,59	V	32275	V
2016/05/03 03	SR	8,94	V	0,17	V	163,76	V	0,01	V	0,00	V	143,13	V	33282	V
2016/05/03 04	SR	5,47	V	0,01	V	162,05	V	0,00	V	0,00	V	143,83	V	33739	V
2016/05/03 05	SR	4,52	V	0,01	V	180,39	V	0,00	V	0,00	V	145,22	V	33923	V
2016/05/03 06	SR	5,16	V	0,01	V	176,69	V	0,00	V	0,00	V	144,57	V	33274	V
2016/05/03 07	SR	10,65	V	0,02	V	136,93	V	0,00	V	0,00	V	142,82	V	31480	V
2016/05/03 08	SR	13,28	V	0,10	V	140,72	V	0,00	V	0,00	V	141,73	V	31407	V
2016/05/03 09	SR	13,81	V	0,09	V	131,23	V	0,00	V	0,00	V	139,96	V	30612	V
2016/05/03 10	SR	9,21	V	0,11	V	160,56	V	0,00	V	0,02	V	138,02	V	31986	V
2016/05/03 11	SR	9,58	V	0,01	V	151,93	V	0,00	V	0,00	V	141,89	V	34320	V
2016/05/03 12	SR	17,77	V	0,01	V	129,66	V	0,00	V	0,00	V	141,49	V	32686	V
2016/05/03 13	SR	123,70	V	0,57	V	76,65	V	0,00	V	0,00	V	141,93	V	32412	V
2016/05/03 14	SR	77,26	V	0,48	V	104,20	V	0,00	V	0,00	V	143,50	V	34129	V
2016/05/03 15	SR	67,50	V	0,27	V	103,66	V	0,00	V	0,00	V	144,91	V	34573	V
2016/05/03 16	SR	90,01	V	0,90	V	97,51	V	0,00	V	0,00	V	145,34	V	34998	V
2016/05/03 17	SR	87,08	V	1,28	V	104,03	V	0,00	V	0,00	V	146,15	V	34415	V
2016/05/03 18	SR	17,85	V	0,05	V	128,40	V	0,00	V	0,00	V	145,48	V	34975	V
2016/05/03 19	SR	8,90	V	0,01	V	131,88	V	0,00	V	0,00	V	144,74	V	34391	V
2016/05/03 20	SR	20,27	V	0,02	V	109,44	V	0,00	V	0,00	V	143,92	V	33017	V
2016/05/03 21	SR	16,34	V	0,01	V	112,01	V	0,00	V	0,00	V	142,99	V	32225	V
2016/05/03 22	SR	17,36	V	0,01	V	107,32	V	0,00	V	0,00	V	143,71	V	32580	V
2016/05/03 23	SR	44,67	V	0,03	V	77,45	V	0,00	V	0,00	V	145,87	V	33417	V
2016/05/03 24	SR	99,28	V	0,81	V	75,55	V	0,00	V	0,00	V	149,17	V	34188	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.5-123.7	0.0-1.3	75.6-180.4	0.0-0.0	0.0-0.0	138.0-149.2	30612.0-34998.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.4	0.2	127.9	0	0	143.6	33212.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: