

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/30 01	SR	19,54	V	0,28	V	110,49	V	0,00	V	0,23	V	141,58	V	35339	V
2016/05/30 02	SR	39,36	V	0,31	V	79,66	V	0,00	V	0,22	V	142,60	V	32027	V
2016/05/30 03	SR	40,12	V	0,35	V	89,34	V	0,00	V	0,23	V	144,48	V	32230	V
2016/05/30 04	SR	27,67	V	0,33	V	101,04	V	0,00	V	0,23	V	142,64	V	32569	V
2016/05/30 05	SR	30,01	V	0,34	V	96,67	V	0,00	V	0,22	V	144,69	V	32367	V
2016/05/30 06	SR	42,56	V	0,40	V	87,21	V	0,00	V	0,27	V	145,44	V	30276	V
2016/05/30 07	SR	36,09	V	0,38	V	88,68	V	0,00	V	0,24	V	145,15	V	30207	V
2016/05/30 08	SR	18,57	V	0,32	V	113,96	V	0,00	V	0,24	V	143,32	V	32893	V
2016/05/30 09	SR	11,72	V	0,37	V	148,74	V	0,00	V	0,28	V	134,05	V	36546	V
2016/05/30 10	SR	21,82	V	0,32	V	122,05	V	0,00	V	0,26	V	130,58	V	37020	V
2016/05/30 11	SR	48,40	V	0,44	V	91,30	V	0,00	V	0,26	V	134,64	V	32296	V
2016/05/30 12	SR	35,00	V	0,45	V	96,92	V	0,00	V	0,26	V	142,43	V	30841	V
2016/05/30 13	SR	11,60	V	0,41	V	151,86	V	0,00	V	0,37	V	144,77	V	32994	V
2016/05/30 14	SR	30,44	V	0,43	V	114,86	V	0,01	V	0,24	V	144,54	V	29724	V
2016/05/30 15	SR	30,82	V	0,41	V	107,62	V	0,00	V	0,25	V	145,17	V	29359	V
2016/05/30 16	SR	11,04	V	0,38	V	148,44	V	0,00	V	0,32	V	146,15	V	32134	V
2016/05/30 17	SR	13,52	V	0,39	V	152,11	V	0,00	V	0,26	V	146,69	V	31986	V
2016/05/30 18	SR	5,23	V	0,46	V	202,99	V	0,00	V	0,28	V	147,09	V	33933	V
2016/05/30 19	SR	16,52	V	0,49	V	152,26	V	0,00	V	0,24	V	146,39	V	33134	V
2016/05/30 20	SR	24,10	V	0,49	V	120,08	V	0,00	V	0,24	V	146,27	V	33056	V
2016/05/30 21	SR	29,44	V	0,54	V	109,77	V	0,00	V	0,25	V	145,84	V	31186	V
2016/05/30 22	SR	57,89	V	0,60	V	100,24	V	0,27	V	0,26	V	145,80	V	28213	V
2016/05/30 23	SR	38,32	V	0,56	V	137,75	V	0,58	V	0,27	V	146,07	V	28978	V
2016/05/30 24	SR	16,70	V	0,44	V	138,38	V	0,00	V	0,26	V	148,97	V	31139	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.2-57.9	0.3-0.6	79.7-203.0	0.0-0.6	0.2-0.4	130.6-149.0	28212.8-37020.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.4	0.4	119.3	0	0.3	143.6	32101.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: