

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/05/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/05/31 01	SR	0,42	V	0,52	V	122,47	V	0,00	V	0,15	V	116,11	V	29589	V
2021/05/31 02	SR	0,17	V	0,48	V	120,40	V	0,00	V	0,14	V	115,84	V	29265	V
2021/05/31 03	SR	0,39	V	0,46	V	118,85	V	0,00	V	0,13	V	115,96	V	29488	V
2021/05/31 04	SR	0,09	V	0,46	V	122,37	V	0,00	V	0,14	V	115,86	V	29749	V
2021/05/31 05	SR	0,30	V	0,46	V	128,27	V	0,00	V	0,17	V	115,89	V	29796	V
2021/05/31 06	SR	0,00	V	0,46	V	130,60	V	0,00	V	0,14	V	116,34	V	30152	V
2021/05/31 07	SR	0,33	V	0,44	V	122,34	V	0,00	V	0,18	V	116,74	V	30720	V
2021/05/31 08	SR	48,17	V	10,24	V	121,99	V	4,93	V	0,24	V	115,98	V	29130	V
2021/05/31 09	SR	0,32	V	2,12	V	129,52	V	0,00	V	0,13	V	115,82	V	29243	V
2021/05/31 10	SR	0,52	V	1,19	V	126,76	V	0,00	V	0,13	V	115,95	V	29516	V
2021/05/31 11	SR	0,24	V	0,91	V	127,48	V	0,00	V	0,13	V	115,80	V	28820	V
2021/05/31 12	SR	0,60	V	0,77	V	130,29	V	0,00	V	0,15	V	116,36	V	29391	V
2021/05/31 13	SR	0,71	V	0,71	V	132,30	V	0,00	V	0,13	V	117,09	V	29958	V
2021/05/31 14	SR	1,29	V	0,67	V	130,60	V	0,00	V	0,13	V	118,05	V	29462	V
2021/05/31 15	SR	1,39	V	0,69	V	123,73	V	0,00	V	0,12	V	117,55	V	28818	V
2021/05/31 16	SR	9,65	V	0,68	V	109,69	V	0,00	V	0,12	V	118,04	V	29420	V
2021/05/31 17	SR	5,33	V	0,65	V	109,65	V	0,00	V	0,28	V	117,02	V	27858	V
2021/05/31 18	SR	5,61	V	0,59	V	114,18	V	0,00	V	0,14	V	117,19	V	28944	V
2021/05/31 19	SR	1,78	V	0,51	V	124,74	V	0,00	V	0,18	V	117,20	V	27978	V
2021/05/31 20	SR	5,79	V	0,57	V	110,98	V	0,00	V	0,16	V	116,23	V	27796	V
2021/05/31 21	SR	0,63	V	0,51	V	123,32	V	0,00	V	0,17	V	115,87	V	27364	V
2021/05/31 22	SR	0,84	V	0,49	V	130,48	V	0,00	V	0,17	V	116,03	V	28194	V
2021/05/31 23	SR	0,22	V	0,48	V	130,99	V	0,00	V	0,23	V	116,54	V	28829	V
2021/05/31 24	SR	0,80	V	0,49	V	126,40	V	0,00	V	0,15	V	117,41	V	28831	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-48.2	0.4-10.2	109.7-132.3	0.0-4.9	0.1-0.3	115.8-118.1	27364.0-30719.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	3.6	1.1	123.7	0.2	0.2	116.5	29096.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: