

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/31 01	SR	14,73	V	0,43	V	133,01	V	0,00	V	0,27	V	150,03	V	32848	V
2016/05/31 02	SR	23,02	V	0,42	V	111,45	V	0,00	V	0,25	V	149,59	V	32548	V
2016/05/31 03	SR	19,95	V	0,44	V	131,26	V	0,00	V	0,30	V	150,37	V	32739	V
2016/05/31 04	SR	14,17	V	0,43	V	134,40	V	0,00	V	0,28	V	151,21	V	32378	V
2016/05/31 05	SR	22,11	V	0,43	V	113,08	V	0,00	V	0,28	V	151,41	V	31767	V
2016/05/31 06	SR	23,72	V	0,39	V	116,84	V	0,00	V	0,27	V	151,38	V	32133	V
2016/05/31 07	SR	11,39	V	0,40	V	153,87	V	0,00	V	0,28	V	151,05	V	33575	V
2016/05/31 08	SR	11,17	V	0,01	V	134,58	V	0,00	V	0,27	V	150,85	V	34323	V
2016/05/31 09	SR	7,59	V	0,01	V	168,18	V	0,00	V	0,27	V	149,35	V	34174	V
2016/05/31 10	SR	19,55	V	0,01	V	140,27	V	0,00	V	0,25	V	148,65	V	33156	V
2016/05/31 11	SR	35,18	V	0,31	V	115,86	V	0,00	V	0,25	V	148,02	V	31595	V
2016/05/31 12	SR	35,61	V	0,32	V	102,15	V	0,03	V	0,24	V	146,42	V	29333	V
2016/05/31 13	SR	44,68	V	0,30	V	107,45	V	0,00	V	0,25	V	147,03	V	30005	V
2016/05/31 14	SR	40,94	V	0,35	V	120,49	V	0,00	V	0,29	V	146,15	V	29845	V
2016/05/31 15	SR	21,64	V	0,27	V	125,35	V	0,00	V	0,26	V	145,42	V	31419	V
2016/05/31 16	SR	77,30	V	0,48	V	88,40	V	0,12	V	0,27	V	144,46	V	26351	V
2016/05/31 17	SR	36,81	V	0,52	V	113,52	V	0,00	V	0,27	V	145,33	V	28900	V
2016/05/31 18	SR	34,96	V	0,37	V	126,95	V	0,00	V	0,26	V	146,62	V	30300	V
2016/05/31 19	SR	15,16	V	0,31	V	152,55	V	0,00	V	0,27	V	147,67	V	31925	V
2016/05/31 20	SR	8,96	V	0,50	V	188,97	V	0,00	V	0,36	V	148,82	V	33383	V
2016/05/31 21	SR	11,70	V	0,48	V	163,92	V	0,00	V	0,27	V	148,42	V	32634	V
2016/05/31 22	SR	23,59	V	0,51	V	133,64	V	0,00	V	0,26	V	147,99	V	30710	V
2016/05/31 23	SR	8,62	V	0,48	V	178,24	V	0,00	V	0,28	V	149,09	V	32801	V
2016/05/31 24	SR	10,76	V	0,39	V	155,61	V	0,00	V	0,28	V	150,00	V	32724	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.6-77.3	0.0-0.5	88.4-189.0	0.0-0.1	0.2-0.4	144.5-151.4	26351.5-34323.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23.9	0.4	133.8	0	0.3	148.6	31732
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

