

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/04

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/04 01	SR	45,28	V	0,20	V	97,43	V	0,00	V	0,00	V	149,89	V	34581	V
2016/05/04 02	SR	13,08	V	0,01	V	106,88	V	0,00	V	0,00	V	148,93	V	33448	V
2016/05/04 03	SR	52,67	V	0,17	V	78,68	V	0,00	V	0,00	V	146,72	V	31888	V
2016/05/04 04	SR	95,36	V	0,95	V	77,94	V	0,04	V	0,00	V	145,94	V	31279	V
2016/05/04 05	SR	34,27	V	0,07	V	95,25	V	0,00	V	0,00	V	146,89	V	32366	V
2016/05/04 06	SR	36,33	V	0,10	V	96,06	V	0,00	V	0,00	V	146,64	V	32383	V
2016/05/04 07	SR	101,12	V	3,01	V	85,40	V	0,33	V	0,00	V	145,96	V	31828	V
2016/05/04 08	SR	12,85	V	0,02	V	125,10	V	0,00	V	0,00	V	146,86	V	33509	V
2016/05/04 09	SR	24,80	V	0,34	V	106,56	V	0,00	V	0,00	V	144,76	V	32823	V
2016/05/04 10	SR	15,53	V	0,08	V	110,77	V	0,00	V	0,00	V	142,55	V	32642	V
2016/05/04 11	SR	6,98	V	0,01	V	133,03	V	0,00	V	0,00	V	143,20	V	33670	V
2016/05/04 12	SR	6,29	V	0,01	V	131,10	V	0,00	V	0,00	V	143,97	V	33474	V
2016/05/04 13	SR	18,36	V	0,08	V	124,55	V	0,00	V	0,00	V	143,89	V	32941	V
2016/05/04 14	SR	37,74	V	0,16	V	97,45	V	0,00	V	0,00	V	141,79	V	31642	V
2016/05/04 15	SR	45,71	V	0,43	V	110,29	V	0,00	V	0,00	V	144,35	V	34963	V
2016/05/04 16	SR	55,00	V	0,34	V	98,18	V	0,00	V	0,00	V	146,17	V	34543	V
2016/05/04 17	SR	58,65	V	0,31	V	99,63	V	0,00	V	0,00	V	147,47	V	34856	V
2016/05/04 18	SR	37,66	V	0,11	V	103,67	V	0,00	V	0,00	V	148,29	V	34609	V
2016/05/04 19	SR	35,26	V	0,14	V	97,64	V	0,00	V	0,00	V	148,53	V	34240	V
2016/05/04 20	SR	77,60	V	1,18	V	79,00	V	0,00	V	0,00	V	148,36	V	33236	V
2016/05/04 21	SR	12,21	V	0,01	V	118,73	V	0,00	V	0,00	V	148,69	V	34402	V
2016/05/04 22	SR	18,01	V	0,01	V	102,98	V	0,00	V	0,00	V	148,06	V	33361	V
2016/05/04 23	SR	32,46	V	0,05	V	87,62	V	0,00	V	0,00	V	147,77	V	32972	V
2016/05/04 24	SR	11,34	V	0,01	V	123,73	V	0,00	V	0,00	V	148,46	V	34494	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-101.1	0.0-3.0	77.9-133.0	0.0-0.3	0.0-0.0	141.8-149.9	31279.2-34962.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.9	0.3	103.7	0	0	146.4	33339.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: