

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/05 01	SR	27,62	V	0,04	V	113,44	V	0,00	V	0,00	V	149,74	V	34630	V
2016/05/05 02	SR	39,79	V	0,08	V	86,35	V	0,00	V	0,00	V	150,02	V	33443	V
2016/05/05 03	SR	30,97	V	0,02	V	85,61	V	0,00	V	0,00	V	149,15	V	32784	V
2016/05/05 04	SR	14,17	V	0,01	V	106,83	V	0,00	V	0,00	V	148,55	V	33258	V
2016/05/05 05	SR	20,11	V	0,03	V	101,48	V	0,00	V	0,00	V	149,85	V	33913	V
2016/05/05 06	SR	6,52	V	0,01	V	125,38	V	0,00	V	0,00	V	150,89	V	34539	V
2016/05/05 07	SR	15,73	V	0,01	V	103,41	V	0,00	V	0,00	V	150,09	V	34097	V
2016/05/05 08	SR	19,97	V	0,11	V	93,76	V	0,00	V	0,00	V	148,63	V	33602	V
2016/05/05 09	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2016/05/05 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/05/05 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/05/05 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/05/05 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/05/05 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/05/05 15	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2016/05/05 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/05/05 17	99	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/05/05 18	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/05/05 19	SR	23,75	V	7,47	V	131,02	V	0,00	V	0,00	V	143,93	V	32987	V
2016/05/05 20	SR	9,48	V	5,82	V	134,01	V	0,00	V	0,00	V	142,94	V	33169	V
2016/05/05 21	SR	38,03	V	4,97	V	90,45	V	0,00	V	0,00	V	141,86	V	31973	V
2016/05/05 22	SR	33,55	V	4,12	V	97,54	V	0,00	V	0,00	V	140,57	V	32738	V
2016/05/05 23	SR	34,89	V	3,64	V	95,33	V	0,00	V	0,00	V	141,67	V	33275	V
2016/05/05 24	SR	42,56	V	3,18	V	85,96	V	0,00	V	0,00	V	141,90	V	32201	V

Campo Scalo	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.5-42.6	0.0-7.5	85.6-134.0	0.0-0.0	0.0-0.0	140.6-150.9	31972.7-34629.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.5	2.1	103.6	0	0	146.4	33329.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 