

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/05/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/05/06 01	SR	11,40	V	2,77	V	122,14	V	0,00	V	0,00	V	141,99	V	32964	V
2016/05/06 02	SR	16,79	V	2,50	V	109,49	V	0,00	V	0,00	V	142,35	V	33250	V
2016/05/06 03	SR	25,74	V	2,36	V	103,28	V	0,00	V	0,00	V	142,57	V	32645	V
2016/05/06 04	SR	30,57	V	2,19	V	104,28	V	0,01	V	0,00	V	142,06	V	32019	V
2016/05/06 05	SR	28,29	V	1,80	V	97,86	V	0,00	V	0,00	V	142,39	V	32482	V
2016/05/06 06	SR	23,86	V	1,66	V	105,52	V	0,00	V	0,00	V	142,58	V	32931	V
2016/05/06 07	SR	20,17	V	1,51	V	109,27	V	0,00	V	0,00	V	143,74	V	34136	V
2016/05/06 08	SR	31,65	V	1,44	V	101,62	V	0,00	V	0,00	V	143,67	V	34178	V
2016/05/06 09	SR	29,11	V	1,34	V	100,16	V	0,00	V	0,00	V	143,04	V	34553	V
2016/05/06 10	SR	17,88	V	2,24	V	114,27	V	0,00	V	0,00	V	143,52	V	34742	V
2016/05/06 11	SR	10,66	V	1,92	V	124,67	V	0,00	V	0,00	V	143,49	V	34321	V
2016/05/06 12	SR	11,99	V	1,85	V	120,56	V	0,00	V	0,00	V	143,15	V	33588	V
2016/05/06 13	SP	15,93	V	1,78	V	114,76	V	0,00	V	0,00	V	141,70	V	31371	V
2016/05/06 14	SP	287,85	NV	18,76	NV	192,41	NV	1,17	NV	0,00	V	132,30	V	26711	NV
2016/05/06 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	V	116,24	V	0,00	NV
2016/05/06 16	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	V	110,24	V	0,00	NV
2016/05/06 17	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	V	111,43	V	0,00	NV
2016/05/06 18	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	V	113,20	V	0,00	NV
2016/05/06 19	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,86	V	112,53	V	0,00	NV
2016/05/06 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/05/06 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/05/06 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/05/06 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/05/06 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.7-31.6	1.3-2.8	97.9-124.7	0.0-0.0	0.0-0.0	142.0-143.7	32019.2-34742.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.5	2	109.4	0	0	142.9	33484.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: