

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/01 01	SR	62,46	V	0,58	V	96,85	V	0,00	V	0,29	V	141,96	V	27274	V
2020/05/01 02	SR	66,40	V	1,36	V	79,85	V	0,07	V	0,30	V	141,89	V	27465	V
2020/05/01 03	SR	104,66	V	2,40	V	78,15	V	0,37	V	0,30	V	142,15	V	26784	V
2020/05/01 04	SR	50,61	V	0,52	V	92,93	V	0,00	V	0,31	V	142,20	V	27062	V
2020/05/01 05	SR	53,46	V	0,75	V	96,99	V	0,03	V	0,32	V	142,79	V	26457	V
2020/05/01 06	SR	29,57	V	0,37	V	110,90	V	0,00	V	0,31	V	143,00	V	27052	V
2020/05/01 07	SR	68,38	V	0,63	V	84,02	V	0,00	V	0,30	V	143,03	V	26735	V
2020/05/01 08	SR	34,18	V	0,35	V	102,20	V	0,00	V	0,30	V	143,68	V	26950	V
2020/05/01 09	SR	26,14	V	0,29	V	106,10	V	0,00	V	0,30	V	143,96	V	27057	V
2020/05/01 10	SR	16,36	V	0,29	V	116,53	V	0,00	V	0,31	V	144,21	V	27666	V
2020/05/01 11	SR	13,45	V	0,25	V	118,08	V	0,00	V	0,92	V	141,94	V	27539	V
2020/05/01 12	SR	19,34	V	0,26	V	104,68	V	0,00	V	0,49	V	139,04	V	27605	V
2020/05/01 13	SR	26,02	V	0,27	V	95,02	V	0,00	V	0,42	V	139,05	V	27459	V
2020/05/01 14	SR	22,75	V	0,30	V	98,27	V	0,00	V	0,41	V	139,05	V	27171	V
2020/05/01 15	SR	31,36	V	0,32	V	86,37	V	0,00	V	0,39	V	139,38	V	27200	V
2020/05/01 16	SR	30,76	V	0,31	V	86,91	V	0,00	V	0,38	V	139,70	V	27357	V
2020/05/01 17	SR	28,48	V	0,30	V	90,16	V	0,00	V	0,38	V	140,00	V	27333	V
2020/05/01 18	SR	33,31	V	0,32	V	89,31	V	0,00	V	0,38	V	140,34	V	27193	V
2020/05/01 19	SR	41,45	V	0,35	V	85,77	V	0,00	V	0,35	V	140,40	V	26818	V
2020/05/01 20	SR	30,41	V	0,33	V	94,91	V	0,00	V	0,37	V	140,68	V	26971	V
2020/05/01 21	SR	14,69	V	0,27	V	116,04	V	0,00	V	0,37	V	140,88	V	27251	V
2020/05/01 22	SR	49,27	V	0,38	V	88,39	V	0,00	V	0,34	V	141,39	V	26609	V
2020/05/01 23	SR	67,43	V	1,15	V	87,54	V	0,23	V	0,34	V	142,72	V	26486	V
2020/05/01 24	SR	46,20	V	0,43	V	89,09	V	0,00	V	0,34	V	143,48	V	25958	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.4-104.7	0.2-2.4	78.2-118.1	0.0-0.4	0.3-0.9	139.0-144.2	25958.5-27666.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.3	0.5	95.6	0	0.4	141.5	27060.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/02 01	SR	78,35	V	0,71	V	75,24	V	0,00	V	0,33	V	144,34	V	26117	V
2020/05/02 02	SR	74,45	V	0,99	V	79,59	V	0,02	V	0,33	V	144,86	V	26186	V
2020/05/02 03	SR	67,67	V	0,74	V	83,78	V	0,00	V	0,33	V	144,75	V	26423	V
2020/05/02 04	SR	91,55	V	1,05	V	74,92	V	0,00	V	0,33	V	144,84	V	26285	V
2020/05/02 05	SR	84,42	V	0,95	V	69,48	V	0,02	V	0,62	V	144,69	V	26558	V
2020/05/02 06	SR	43,49	V	0,40	V	77,92	V	0,00	V	0,38	V	144,47	V	26902	V
2020/05/02 07	SR	49,00	V	0,44	V	78,18	V	0,00	V	0,40	V	143,74	V	26720	V
2020/05/02 08	SR	43,07	V	0,37	V	75,25	V	0,00	V	0,38	V	140,53	V	26644	V
2020/05/02 09	SR	47,75	V	0,38	V	75,06	V	0,00	V	0,38	V	139,92	V	26772	V
2020/05/02 10	SR	56,97	V	0,44	V	66,19	V	0,00	V	0,35	V	140,18	V	27229	V
2020/05/02 11	SR	78,34	V	0,57	V	60,01	V	0,00	V	0,36	V	140,40	V	27212	V
2020/05/02 12	SR	101,47	V	0,74	V	60,06	V	0,00	V	0,47	V	140,78	V	27295	V
2020/05/02 13	SR	42,57	V	0,37	V	90,78	V	0,00	V	0,37	V	140,90	V	27625	V
2020/05/02 14	SR	48,83	V	0,43	V	85,40	V	0,00	V	0,39	V	141,16	V	26688	V
2020/05/02 15	SR	44,45	V	0,37	V	87,38	V	0,00	V	0,37	V	141,31	V	27210	V
2020/05/02 16	SR	44,19	V	0,43	V	88,61	V	0,00	V	0,35	V	141,08	V	26824	V
2020/05/02 17	SR	58,61	V	0,41	V	65,63	V	0,00	V	0,33	V	140,87	V	26267	V
2020/05/02 18	SR	36,69	V	0,30	V	78,64	V	0,00	V	0,38	V	142,27	V	27086	V
2020/05/02 19	SR	28,54	V	0,27	V	92,70	V	0,00	V	0,38	V	142,65	V	27145	V
2020/05/02 20	SR	32,44	V	0,29	V	98,16	V	0,00	V	0,38	V	142,72	V	27125	V
2020/05/02 21	SR	17,60	V	0,24	V	122,29	V	0,00	V	0,41	V	142,23	V	27184	V
2020/05/02 22	SR	54,56	V	0,61	V	107,80	V	0,00	V	0,39	V	140,57	V	27095	V
2020/05/02 23	SR	94,81	V	1,87	V	87,70	V	0,12	V	0,34	V	140,37	V	26611	V
2020/05/02 24	SR	73,56	V	0,92	V	102,05	V	0,01	V	0,34	V	140,93	V	26949	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.6-101.5	0.2-1.9	60.0-122.3	0.0-0.1	0.3-0.6	139.9-144.9	26116.9-27624.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.1	0.6	82.6	0	0.4	142.1	26839.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/03

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/03 01	SR	62,68	V	0,74	V	107,46	V	0,01	V	0,33	V	141,61	V	26708	V
2020/05/03 02	SR	48,67	V	0,50	V	108,18	V	0,00	V	0,34	V	141,83	V	26897	V
2020/05/03 03	SR	54,39	V	0,65	V	93,51	V	0,01	V	0,32	V	142,12	V	26723	V
2020/05/03 04	SR	43,54	V	0,73	V	104,21	V	0,01	V	0,33	V	142,02	V	27073	V
2020/05/03 05	SR	45,15	V	0,44	V	90,86	V	0,00	V	0,33	V	142,39	V	26942	V
2020/05/03 06	SR	14,34	V	0,28	V	125,37	V	0,00	V	0,33	V	142,71	V	27551	V
2020/05/03 07	SR	55,52	V	1,25	V	94,90	V	0,08	V	0,33	V	142,54	V	27052	V
2020/05/03 08	SR	16,81	V	0,28	V	114,50	V	0,00	V	0,33	V	142,99	V	27522	V
2020/05/03 09	SR	17,83	V	0,25	V	109,63	V	0,00	V	0,37	V	142,94	V	27405	V
2020/05/03 10	SR	48,91	V	0,39	V	89,82	V	0,00	V	0,52	V	139,03	V	27294	V
2020/05/03 11	SR	54,86	V	0,41	V	86,88	V	0,00	V	0,33	V	137,07	V	27571	V
2020/05/03 12	SR	74,67	V	0,53	V	70,27	V	0,00	V	0,33	V	137,19	V	27775	V
2020/05/03 13	SR	70,16	V	0,51	V	67,00	V	0,00	V	0,32	V	138,53	V	27938	V
2020/05/03 14	SR	43,79	V	0,36	V	85,08	V	0,00	V	0,34	V	138,99	V	28221	V
2020/05/03 15	SR	51,53	V	0,42	V	88,20	V	0,00	V	0,34	V	139,37	V	27303	V
2020/05/03 16	SR	50,87	V	0,40	V	87,40	V	0,00	V	0,76	V	139,78	V	27953	V
2020/05/03 17	SR	56,73	V	0,44	V	85,74	V	0,00	V	0,38	V	139,97	V	27880	V
2020/05/03 18	SR	79,48	V	0,56	V	74,24	V	0,00	V	0,32	V	138,53	V	27597	V
2020/05/03 19	SR	33,46	V	0,31	V	95,99	V	0,00	V	0,36	V	137,74	V	28092	V
2020/05/03 20	SR	26,05	V	0,32	V	101,63	V	0,00	V	0,36	V	138,05	V	28045	V
2020/05/03 21	SR	70,04	V	0,71	V	82,61	V	0,00	V	0,32	V	138,10	V	27507	V
2020/05/03 22	SR	75,45	V	1,65	V	79,52	V	0,26	V	0,32	V	138,31	V	27234	V
2020/05/03 23	SR	71,52	V	0,67	V	88,44	V	0,00	V	0,30	V	139,95	V	27068	V
2020/05/03 24	SR	103,49	V	2,30	V	86,82	V	0,32	V	0,30	V	140,59	V	26960	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.3-103.5	0.3-2.3	67.0-125.4	0.0-0.3	0.3-0.8	137.1-143.0	26708.4-28220.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.9	0.6	92.4	0	0.4	140.1	27429.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: