


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/12 01	SR	84,67	V	0,68	V	90,38	V	0,00	V	0,53	V	135,82	V	27211	V
2020/05/12 02	SR	103,41	V	0,75	V	83,04	V	0,00	V	0,47	V	136,30	V	27244	V
2020/05/12 03	SR	87,89	V	0,59	V	81,10	V	0,00	V	0,50	V	137,20	V	27089	V
2020/05/12 04	SR	42,80	V	0,35	V	92,76	V	0,00	V	0,52	V	137,72	V	27196	V
2020/05/12 05	SR	87,15	V	0,68	V	78,32	V	0,00	V	0,52	V	138,44	V	26651	V
2020/05/12 06	SR	80,39	V	1,10	V	87,06	V	0,05	V	0,53	V	139,67	V	26254	V
2020/05/12 07	SR	139,69	V	3,79	V	89,34	V	0,36	V	0,53	V	139,88	V	24952	V
2020/05/12 08	SR	69,49	V	0,96	V	103,00	V	0,05	V	0,56	V	138,63	V	26203	V
2020/05/12 09	SR	58,43	V	0,44	V	104,47	V	0,00	V	0,59	V	138,47	V	26167	V
2020/05/12 10	SR	91,43	V	1,02	V	90,21	V	0,03	V	0,58	V	139,13	V	26814	V
2020/05/12 11	SR	65,77	V	0,91	V	100,64	V	0,04	V	0,59	V	139,36	V	26932	V
2020/05/12 12	SR	61,83	V	0,40	V	91,34	V	0,00	V	0,57	V	139,80	V	26773	V
2020/05/12 13	SR	44,77	V	0,38	V	100,82	V	0,00	V	0,59	V	139,93	V	25829	V
2020/05/12 14	SR	49,32	V	0,66	V	110,02	V	0,01	V	0,63	V	139,01	V	26491	V
2020/05/12 15	SR	89,36	V	0,56	V	76,41	V	0,00	V	0,58	V	137,98	V	26530	V
2020/05/12 16	SR	101,04	V	0,66	V	68,49	V	0,00	V	0,59	V	138,15	V	26638	V
2020/05/12 17	SR	84,41	V	0,53	V	72,44	V	0,00	V	0,53	V	138,30	V	26781	V
2020/05/12 18	SR	57,73	V	0,44	V	82,83	V	0,00	V	0,57	V	138,86	V	27012	V
2020/05/12 19	SR	93,30	V	0,65	V	66,63	V	0,00	V	0,60	V	139,10	V	26822	V
2020/05/12 20	SR	45,69	V	0,35	V	87,49	V	0,00	V	0,58	V	139,46	V	26991	V
2020/05/12 21	SR	75,50	V	0,44	V	76,20	V	0,00	V	0,61	V	139,34	V	26630	V
2020/05/12 22	SR	30,91	V	0,29	V	99,42	V	0,00	V	0,56	V	139,35	V	26942	V
2020/05/12 23	SR	18,91	V	0,28	V	117,43	V	0,00	V	0,57	V	139,57	V	26933	V
2020/05/12 24	SR	29,71	V	0,28	V	104,09	V	0,00	V	0,62	V	139,20	V	26676	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.9-139.7	0.3-3.8	66.6-117.4	0.0-0.4	0.5-0.6	135.8-139.9	24952.4-27244.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.6	0.7	89.7	0	0.6	138.7	26656.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/13 01	SR	74,98	V	1,24	V	90,07	V	0,04	V	0,59	V	139,47	V	26433	V
2020/05/13 02	SR	100,48	V	1,74	V	93,93	V	0,09	V	0,60	V	139,94	V	26250	V
2020/05/13 03	SR	76,68	V	1,48	V	113,34	V	0,04	V	0,64	V	140,08	V	25864	V
2020/05/13 04	SR	47,30	V	0,36	V	99,24	V	0,00	V	0,65	V	140,30	V	26808	V
2020/05/13 05	SR	13,46	V	0,25	V	148,86	V	0,00	V	0,65	V	140,21	V	27262	V
2020/05/13 06	SR	33,06	V	0,29	V	116,72	V	0,00	V	0,63	V	140,56	V	26963	V
2020/05/13 07	SR	56,72	V	0,55	V	98,52	V	0,00	V	0,63	V	141,27	V	26802	V
2020/05/13 08	SR	55,51	V	0,50	V	104,20	V	0,00	V	0,63	V	141,66	V	26872	V
2020/05/13 09	SR	88,57	V	1,12	V	89,70	V	0,02	V	0,66	V	141,83	V	25717	V
2020/05/13 10	SR	66,24	V	4,65	V	138,41	V	2,59	V	0,39	V	136,65	V	21098	V
2020/05/13 11	SR	62,22	V	2,42	V	147,92	V	0,35	V	0,34	V	129,62	V	24494	V
2020/05/13 12	SR	22,07	V	0,35	V	133,26	V	0,00	V	0,59	V	133,43	V	27981	V
2020/05/13 13	SR	46,37	V	0,52	V	101,62	V	0,00	V	0,55	V	135,28	V	26391	V
2020/05/13 14	SR	45,73	V	0,78	V	101,17	V	0,02	V	0,56	V	136,29	V	26739	V
2020/05/13 15	SR	48,96	V	0,50	V	90,57	V	0,00	V	0,56	V	137,27	V	26557	V
2020/05/13 16	SR	110,36	V	2,39	V	70,01	V	0,19	V	0,61	V	138,49	V	26341	V
2020/05/13 17	SR	88,40	V	1,07	V	75,08	V	0,00	V	0,62	V	139,07	V	25754	V
2020/05/13 18	SR	52,81	V	0,85	V	102,22	V	0,01	V	0,59	V	138,56	V	26299	V
2020/05/13 19	SR	105,30	V	2,19	V	78,56	V	0,14	V	0,61	V	138,47	V	26029	V
2020/05/13 20	SR	47,90	V	0,44	V	94,45	V	0,00	V	0,59	V	138,71	V	26191	V
2020/05/13 21	SR	78,40	V	1,19	V	87,63	V	0,04	V	0,59	V	138,49	V	26220	V
2020/05/13 22	SR	40,47	V	0,41	V	108,23	V	0,00	V	0,59	V	139,49	V	26169	V
2020/05/13 23	SR	8,68	V	0,27	V	156,00	V	0,00	V	0,62	V	140,20	V	26913	V
2020/05/13 24	SR	50,15	V	0,47	V	84,65	V	0,00	V	0,63	V	140,49	V	26391	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.7-110.4	0.3-4.6	70.0-156.0	0.0-2.6	0.3-0.7	129.6-141.8	21098.2-27981.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.2	1.1	105.2	0.1	0.6	138.6	26189.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/14 01	SR	107,53	V	2,14	V	64,21	V	0,09	V	0,61	V	140,66	V	25961	V
2020/05/14 02	SR	83,46	V	1,23	V	73,42	V	0,02	V	0,60	V	140,43	V	25952	V
2020/05/14 03	SR	69,97	V	0,78	V	77,71	V	0,00	V	0,64	V	140,69	V	26196	V
2020/05/14 04	SR	40,69	V	0,49	V	99,19	V	0,00	V	0,58	V	141,05	V	26367	V
2020/05/14 05	SR	40,39	V	0,45	V	105,59	V	0,00	V	0,66	V	141,37	V	26672	V
2020/05/14 06	SR	61,48	V	1,01	V	112,36	V	0,02	V	0,59	V	142,33	V	26037	V
2020/05/14 07	SR	97,25	V	3,15	V	104,17	V	0,49	V	0,62	V	138,70	V	24829	V
2020/05/14 08	SR	70,05	V	1,05	V	106,66	V	0,01	V	0,53	V	135,79	V	25989	V
2020/05/14 09	SR	58,25	V	1,02	V	112,54	V	0,02	V	0,49	V	136,58	V	26355	V
2020/05/14 10	SR	114,56	V	2,49	V	90,89	V	0,23	V	0,47	V	137,52	V	26186	V
2020/05/14 11	SR	102,02	V	1,89	V	88,10	V	0,19	V	0,48	V	137,58	V	26031	V
2020/05/14 12	SR	84,53	V	1,75	V	100,26	V	0,14	V	0,48	V	137,41	V	25951	V
2020/05/14 13	SR	92,72	V	1,22	V	89,47	V	0,01	V	0,53	V	137,48	V	25359	V
2020/05/14 14	SR	70,78	V	0,63	V	86,03	V	0,00	V	0,50	V	137,74	V	25930	V
2020/05/14 15	SR	28,77	V	0,30	V	109,89	V	0,00	V	0,50	V	137,77	V	26058	V
2020/05/14 16	SR	41,90	V	0,38	V	100,48	V	0,00	V	0,47	V	137,73	V	25819	V
2020/05/14 17	SR	70,69	V	0,72	V	87,16	V	0,00	V	0,46	V	137,21	V	25682	V
2020/05/14 18	SR	24,31	V	0,27	V	119,41	V	0,00	V	0,50	V	137,87	V	26306	V
2020/05/14 19	SR	7,86	V	0,23	V	151,82	V	0,00	V	0,55	V	138,30	V	26803	V
2020/05/14 20	SR	16,48	V	0,26	V	131,03	V	0,00	V	0,57	V	138,24	V	26569	V
2020/05/14 21	SR	34,87	V	0,33	V	103,40	V	0,00	V	0,54	V	137,88	V	26293	V
2020/05/14 22	SR	30,96	V	0,26	V	111,64	V	0,00	V	0,52	V	138,03	V	26494	V
2020/05/14 23	SR	37,54	V	0,28	V	106,01	V	0,00	V	0,51	V	138,31	V	26668	V
2020/05/14 24	SR	53,53	V	0,38	V	96,19	V	0,00	V	0,47	V	138,14	V	26366	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.9-114.6	0.2-3.2	64.2-151.8	0.0-0.5	0.5-0.7	135.8-142.3	24829.3-26803.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60	0.9	101.2	0.1	0.5	138.5	26119.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/15 01	SR	43,53	V	0,31	V	98,94	V	0,00	V	0,53	V	138,51	V	26602	V
2020/05/15 02	SR	62,52	V	0,45	V	73,98	V	0,00	V	0,49	V	138,70	V	26430	V
2020/05/15 03	SR	116,98	V	1,02	V	59,59	V	0,00	V	0,49	V	138,81	V	25951	V
2020/05/15 04	SR	73,49	V	0,50	V	75,80	V	0,00	V	0,48	V	139,21	V	26305	V
2020/05/15 05	SR	12,86	V	0,26	V	134,06	V	0,00	V	0,52	V	139,10	V	27151	V
2020/05/15 06	SR	9,69	V	0,27	V	140,43	V	0,00	V	0,55	V	139,33	V	27117	V
2020/05/15 07	SR	11,94	V	0,28	V	131,65	V	0,00	V	0,54	V	139,43	V	26921	V
2020/05/15 08	SR	24,20	V	0,28	V	104,84	V	0,00	V	0,54	V	139,72	V	26459	V
2020/05/15 09	SR	41,13	V	0,36	V	105,00	V	0,00	V	0,51	V	139,82	V	26242	V
2020/05/15 10	SR	25,98	V	0,32	V	124,33	V	0,00	V	0,45	V	139,76	V	26633	V
2020/05/15 11	SR	45,85	V	0,40	V	111,95	V	0,00	V	0,47	V	137,45	V	25981	V
2020/05/15 12	SR	17,08	V	0,25	V	132,72	V	0,00	V	0,46	V	135,06	V	26685	V
2020/05/15 13	SR	73,46	V	0,74	V	104,30	V	0,00	V	0,43	V	135,18	V	26267	V
2020/05/15 14	SR	25,31	V	0,30	V	120,11	V	0,00	V	0,45	V	135,60	V	26869	V
2020/05/15 15	SR	23,63	V	0,29	V	127,89	V	0,00	V	0,48	V	136,22	V	26940	V
2020/05/15 16	SR	85,67	V	0,81	V	81,84	V	0,01	V	0,52	V	136,88	V	25271	V
2020/05/15 17	SR	69,25	V	0,52	V	77,13	V	0,00	V	0,48	V	137,66	V	25968	V
2020/05/15 18	SR	52,55	V	0,36	V	68,85	V	0,00	V	0,50	V	137,96	V	26186	V
2020/05/15 19	SR	69,39	V	0,50	V	60,83	V	0,00	V	0,47	V	138,62	V	25915	V
2020/05/15 20	SR	120,04	V	1,04	V	46,57	V	0,00	V	0,46	V	139,14	V	26178	V
2020/05/15 21	SR	60,05	V	0,44	V	69,99	V	0,00	V	0,51	V	139,70	V	26487	V
2020/05/15 22	SR	103,24	V	0,86	V	72,88	V	0,01	V	0,50	V	140,08	V	26249	V
2020/05/15 23	SR	98,59	V	1,02	V	88,84	V	0,00	V	0,49	V	140,11	V	26187	V
2020/05/15 24	SR	23,58	V	0,29	V	130,95	V	0,00	V	0,48	V	140,07	V	26730	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.7-120.0	0.2-1.0	46.6-140.4	0.0-0.0	0.4-0.6	135.1-140.1	25271.0-27151.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.8	0.5	97.6	0	0.5	138.4	26405.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/16 01	SR	16,82	V	0,29	V	135,41	V	0,00	V	0,50	V	139,84	V	26885	V
2020/05/16 02	SR	14,34	V	0,29	V	141,98	V	0,00	V	0,52	V	139,77	V	26874	V
2020/05/16 03	SR	48,34	V	0,43	V	109,72	V	0,00	V	0,47	V	139,47	V	26673	V
2020/05/16 04	SR	54,35	V	0,53	V	105,20	V	0,00	V	0,49	V	139,57	V	26504	V
2020/05/16 05	SR	17,52	V	0,31	V	134,82	V	0,00	V	0,53	V	140,03	V	26889	V
2020/05/16 06	SR	74,35	V	0,65	V	96,41	V	0,00	V	0,50	V	140,43	V	26433	V
2020/05/16 07	SR	46,60	V	0,52	V	109,78	V	0,00	V	0,55	V	140,23	V	26325	V
2020/05/16 08	SR	73,37	V	0,87	V	103,21	V	0,00	V	0,54	V	135,79	V	25386	V
2020/05/16 09	SR	33,95	V	0,38	V	121,05	V	0,00	V	0,48	V	133,31	V	27021	V
2020/05/16 10	SR	91,88	V	0,92	V	92,52	V	0,00	V	0,45	V	133,30	V	27958	V
2020/05/16 11	SR	79,65	V	0,79	V	100,31	V	0,00	V	0,42	V	133,80	V	27697	V
2020/05/16 12	SR	15,37	V	0,33	V	154,58	V	0,00	V	0,33	V	132,13	V	24064	V
2020/05/16 13	SR	22,77	V	0,32	V	139,80	V	0,00	V	0,37	V	127,86	V	26243	V
2020/05/16 14	SR	60,75	V	0,39	V	79,60	V	0,00	V	0,40	V	131,49	V	27436	V
2020/05/16 15	SR	92,17	V	0,86	V	74,37	V	0,01	V	0,40	V	133,19	V	27371	V
2020/05/16 16	SR	41,14	V	0,30	V	92,48	V	0,00	V	0,44	V	134,34	V	27442	V
2020/05/16 17	SR	107,12	V	0,63	V	58,48	V	0,00	V	0,38	V	133,34	V	26787	V
2020/05/16 18	SR	101,57	V	0,68	V	69,08	V	0,00	V	0,44	V	134,89	V	27485	V
2020/05/16 19	SR	64,65	V	0,49	V	83,45	V	0,00	V	0,45	V	136,70	V	27554	V
2020/05/16 20	SR	88,52	V	0,64	V	80,49	V	0,00	V	0,49	V	137,47	V	27279	V
2020/05/16 21	SR	72,44	V	0,57	V	83,23	V	0,00	V	0,49	V	137,48	V	27235	V
2020/05/16 22	SR	87,38	V	0,76	V	81,25	V	0,01	V	0,48	V	138,27	V	26859	V
2020/05/16 23	SR	90,75	V	0,86	V	91,66	V	0,01	V	0,50	V	138,77	V	26769	V
2020/05/16 24	SR	105,01	V	1,50	V	86,88	V	0,07	V	0,47	V	138,71	V	27054	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.3-107.1	0.3-1.5	58.5-154.6	0.0-0.1	0.3-0.6	127.9-140.4	24063.9-27957.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.5	0.6	101.1	0	0.5	136.3	26842.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/17 01	SR	108,60	V	3,52	V	95,23	V	1,63	V	0,49	V	139,51	V	26413	V
2020/05/17 02	SR	90,94	V	2,32	V	93,16	V	0,54	V	0,51	V	139,64	V	26492	V
2020/05/17 03	SR	61,82	V	0,86	V	93,49	V	0,01	V	0,53	V	139,68	V	26479	V
2020/05/17 04	SR	43,66	V	0,51	V	99,15	V	0,00	V	0,59	V	140,19	V	26492	V
2020/05/17 05	SR	78,77	V	0,96	V	78,39	V	0,01	V	0,55	V	140,51	V	26118	V
2020/05/17 06	SR	44,40	V	0,44	V	91,11	V	0,00	V	0,58	V	140,97	V	26556	V
2020/05/17 07	SR	96,46	V	1,39	V	68,56	V	0,07	V	0,60	V	140,05	V	26371	V
2020/05/17 08	SR	88,70	V	1,29	V	88,66	V	0,07	V	0,58	V	139,16	V	26066	V
2020/05/17 09	SR	83,19	V	1,45	V	91,24	V	0,10	V	0,62	V	137,55	V	26041	V
2020/05/17 10	SR	68,89	V	0,48	V	84,59	V	0,00	V	0,60	V	137,55	V	26767	V
2020/05/17 11	SR	90,86	V	1,04	V	82,56	V	0,04	V	0,57	V	137,63	V	26039	V
2020/05/17 12	SR	106,10	V	0,89	V	70,41	V	0,01	V	0,55	V	138,04	V	25597	V
2020/05/17 13	SR	45,86	V	0,36	V	99,16	V	0,00	V	0,52	V	138,63	V	26466	V
2020/05/17 14	SR	53,33	V	0,59	V	102,46	V	0,01	V	0,58	V	139,11	V	26562	V
2020/05/17 15	SR	11,50	V	0,26	V	138,41	V	0,00	V	0,58	V	139,27	V	27285	V
2020/05/17 16	SR	9,61	V	0,24	V	135,12	V	0,00	V	0,64	V	139,02	V	27252	V
2020/05/17 17	SR	97,63	V	1,68	V	86,51	V	0,04	V	0,70	V	137,70	V	26186	V
2020/05/17 18	SR	32,49	V	0,32	V	103,77	V	0,00	V	0,88	V	134,16	V	26373	V
2020/05/17 19	SR	69,81	V	0,59	V	82,29	V	0,00	V	0,59	V	132,46	V	27184	V
2020/05/17 20	SR	73,94	V	0,72	V	82,15	V	0,00	V	0,58	V	132,67	V	27168	V
2020/05/17 21	SR	116,20	V	1,80	V	98,02	V	0,04	V	0,57	V	132,59	V	27032	V
2020/05/17 22	SR	55,17	V	1,56	V	140,63	V	0,42	V	0,54	V	133,36	V	27120	V
2020/05/17 23	SR	93,45	V	1,36	V	110,78	V	0,11	V	0,52	V	135,23	V	26021	V
2020/05/17 24	SR	39,75	V	0,37	V	121,07	V	0,00	V	0,54	V	135,91	V	26427	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-116.2	0.2-3.5	68.6-140.6	0.0-1.6	0.5-0.9	132.5-141.0	25596.6-27284.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.2	1	97.4	0.1	0.6	137.5	26521.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Fall

RESPONSABILE IMPIANTO:

M