

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/18 01	SR	129,04	V	4,30	V	94,55	V	1,49	V	0,50	V	136,67	V	25789	V
2020/05/18 02	SR	60,06	V	2,07	V	123,73	V	0,76	V	0,55	V	136,99	V	26367	V
2020/05/18 03	SR	43,49	V	0,48	V	112,56	V	0,00	V	0,52	V	137,80	V	26337	V
2020/05/18 04	SR	74,83	V	1,36	V	99,71	V	0,07	V	0,53	V	138,75	V	25976	V
2020/05/18 05	SR	54,25	V	0,55	V	90,84	V	0,00	V	0,61	V	139,09	V	26000	V
2020/05/18 06	SR	43,45	V	0,42	V	94,67	V	0,00	V	0,59	V	139,40	V	26077	V
2020/05/18 07	SR	27,33	V	0,32	V	97,06	V	0,00	V	0,64	V	139,12	V	26411	V
2020/05/18 08	SR	21,77	V	0,27	V	111,81	V	0,00	V	0,62	V	137,96	V	26563	V
2020/05/18 09	SR	68,52	V	0,63	V	88,97	V	0,01	V	0,60	V	136,95	V	26375	V
2020/05/18 10	SR	104,02	V	0,89	V	71,93	V	0,02	V	0,60	V	137,01	V	27009	V
2020/05/18 11	SR	64,05	V	0,53	V	75,02	V	0,00	V	0,62	V	138,05	V	27011	V
2020/05/18 12	SR	44,47	V	0,40	V	83,97	V	0,00	V	0,61	V	138,71	V	26540	V
2020/05/18 13	SR	49,09	V	0,44	V	77,74	V	0,00	V	0,62	V	139,34	V	26185	V
2020/05/18 14	SR	46,05	V	0,36	V	72,76	V	0,00	V	0,68	V	139,91	V	26458	V
2020/05/18 15	SR	61,17	V	0,50	V	58,32	V	0,00	V	0,70	V	140,01	V	26647	V
2020/05/18 16	SR	147,14	V	2,88	V	59,31	V	0,26	V	0,69	V	138,16	V	26133	V
2020/05/18 17	SR	129,42	V	1,54	V	57,60	V	0,02	V	0,74	V	137,67	V	25736	V
2020/05/18 18	SR	99,68	V	0,90	V	63,05	V	0,01	V	0,71	V	138,18	V	25534	V
2020/05/18 19	SR	125,83	V	2,12	V	78,09	V	0,21	V	0,64	V	137,84	V	25808	V
2020/05/18 20	SR	70,00	V	0,70	V	85,61	V	0,02	V	0,67	V	137,77	V	26562	V
2020/05/18 21	SR	77,28	V	0,68	V	74,30	V	0,01	V	0,69	V	138,16	V	26638	V
2020/05/18 22	SR	64,09	V	0,62	V	90,33	V	0,01	V	0,74	V	138,23	V	26725	V
2020/05/18 23	SR	45,30	V	0,33	V	91,15	V	0,00	V	0,67	V	138,97	V	26900	V
2020/05/18 24	SR	86,63	V	0,70	V	73,29	V	0,00	V	0,70	V	138,89	V	26721	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.8-147.1	0.3-4.3	57.6-123.7	0.0-1.5	0.5-0.7	136.7-140.0	25534.4-27010.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.4	1	84.4	0.1	0.6	138.3	26354.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/19 01	SR	107,79	V	0,81	V	77,84	V	0,00	V	0,68	V	139,53	V	26738	V
2020/05/19 02	SR	41,16	V	0,29	V	97,51	V	0,00	V	0,71	V	140,20	V	27156	V
2020/05/19 03	SR	64,47	V	0,35	V	89,25	V	0,00	V	0,74	V	140,35	V	26975	V
2020/05/19 04	SR	38,08	V	0,33	V	98,83	V	0,00	V	0,73	V	140,93	V	27257	V
2020/05/19 05	SR	70,02	V	0,47	V	75,03	V	0,00	V	0,72	V	141,65	V	26826	V
2020/05/19 06	SR	49,24	V	0,39	V	72,88	V	0,00	V	0,68	V	142,31	V	26608	V
2020/05/19 07	SR	73,68	V	0,69	V	70,12	V	0,00	V	0,65	V	143,04	V	26269	V
2020/05/19 08	SR	84,90	V	0,79	V	67,10	V	0,00	V	0,70	V	142,73	V	26074	V
2020/05/19 09	SR	64,22	V	0,59	V	79,27	V	0,00	V	0,64	V	140,63	V	26081	V
2020/05/19 10	SR	89,99	V	0,56	V	68,62	V	0,00	V	0,68	V	140,23	V	26177	V
2020/05/19 11	SR	61,82	V	0,40	V	78,69	V	0,00	V	0,77	V	140,14	V	26266	V
2020/05/19 12	SR	49,76	V	0,34	V	88,07	V	0,00	V	0,68	V	139,83	V	26329	V
2020/05/19 13	SR	103,90	V	0,84	V	73,89	V	0,01	V	0,69	V	140,71	V	25896	V
2020/05/19 14	SR	105,83	V	0,61	V	72,91	V	0,00	V	0,64	V	141,08	V	25902	V
2020/05/19 15	SR	63,64	V	0,59	V	95,43	V	0,00	V	0,91	V	139,17	V	24730	V
2020/05/19 16	SR	51,78	V	0,43	V	94,28	V	0,00	V	0,74	V	135,45	V	26355	V
2020/05/19 17	SR	67,03	V	0,46	V	86,66	V	0,00	V	0,66	V	134,86	V	26446	V
2020/05/19 18	SR	117,69	V	1,15	V	68,09	V	0,01	V	0,63	V	134,80	V	26393	V
2020/05/19 19	SR	117,70	V	0,97	V	69,83	V	0,00	V	0,59	V	135,15	V	26921	V
2020/05/19 20	SR	75,89	V	0,59	V	79,45	V	0,00	V	0,63	V	134,94	V	26907	V
2020/05/19 21	SR	20,36	V	0,29	V	110,53	V	0,00	V	0,67	V	134,41	V	27126	V
2020/05/19 22	SR	57,53	V	1,88	V	114,98	V	0,28	V	0,63	V	135,03	V	26475	V
2020/05/19 23	SR	72,67	V	1,63	V	119,89	V	0,28	V	0,66	V	136,87	V	25876	V
2020/05/19 24	SR	108,88	V	3,06	V	112,55	V	0,57	V	0,57	V	138,11	V	25432	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.4-117.7	0.3-3.1	67.1-119.9	0.0-0.6	0.6-0.9	134.4-143.0	24729.5-27256.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.3	0.8	85.9	0	0.7	138.8	26383.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/20 01	SR	39,32	V	0,47	V	120,50	V	0,00	V	0,64	V	138,61	V	25810	V
2020/05/20 02	SR	55,12	V	1,12	V	108,79	V	0,09	V	0,66	V	138,85	V	25829	V
2020/05/20 03	SR	50,16	V	0,77	V	111,90	V	0,00	V	0,72	V	139,22	V	25854	V
2020/05/20 04	SR	58,45	V	0,80	V	114,39	V	0,00	V	0,74	V	139,22	V	25681	V
2020/05/20 05	SR	92,17	V	2,66	V	117,63	V	0,47	V	0,69	V	139,79	V	25544	V
2020/05/20 06	SR	15,46	V	0,27	V	148,33	V	0,00	V	0,80	V	140,24	V	26148	V
2020/05/20 07	SR	48,33	V	0,71	V	143,44	V	0,03	V	0,78	V	139,00	V	26585	V
2020/05/20 08	SR	63,97	V	0,50	V	125,60	V	0,00	V	0,79	V	137,09	V	26396	V
2020/05/20 09	SR	69,68	V	0,42	V	124,73	V	0,00	V	0,82	V	134,42	V	26487	V
2020/05/20 10	SR	79,90	V	0,55	V	120,13	V	0,00	V	0,81	V	134,69	V	26401	V
2020/05/20 11	SR	73,80	V	0,43	V	119,16	V	0,00	V	0,79	V	135,21	V	26047	V
2020/05/20 12	SR	115,31	V	1,25	V	113,37	V	0,02	V	0,73	V	136,01	V	25734	V
2020/05/20 13	SR	54,69	V	0,62	V	132,64	V	0,01	V	0,81	V	137,18	V	25945	V
2020/05/20 14	SR	81,87	V	0,87	V	114,63	V	0,01	V	0,77	V	137,77	V	25247	V
2020/05/20 15	SR	59,73	V	0,44	V	121,14	V	0,00	V	0,85	V	137,98	V	26036	V
2020/05/20 16	SR	98,18	V	1,98	V	120,70	V	0,16	V	0,94	V	138,18	V	25816	V
2020/05/20 17	SR	8,88	V	0,24	V	153,78	V	0,00	V	0,93	V	138,50	V	26382	V
2020/05/20 18	SR	35,52	V	0,28	V	103,46	V	0,00	V	0,97	V	138,42	V	25911	V
2020/05/20 19	SR	152,70	V	2,37	V	58,49	V	0,18	V	0,77	V	137,09	V	25019	V
2020/05/20 20	SR	177,72	V	2,53	V	57,38	V	0,03	V	0,62	V	136,32	V	24404	V
2020/05/20 21	SR	107,43	V	0,70	V	71,04	V	0,00	V	0,88	V	137,57	V	25568	V
2020/05/20 22	SR	120,74	V	1,16	V	79,03	V	0,02	V	1,01	V	139,46	V	25698	V
2020/05/20 23	SR	101,31	V	0,58	V	85,93	V	0,00	V	0,90	V	140,32	V	25466	V
2020/05/20 24	SR	55,57	V	0,45	V	109,98	V	0,00	V	0,82	V	140,37	V	25488	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-177.7	0.2-2.7	57.4-153.8	0.0-0.5	0.6-1.0	134.4-140.4	24403.6-26585.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.7	0.9	111.5	0	0.8	138	25812.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/21 01	SR	63,96	V	0,67	V	109,37	V	0,00	V	0,89	V	140,72	V	24323	V
2020/05/21 02	SR	62,13	V	0,62	V	111,79	V	0,00	V	0,91	V	140,88	V	25322	V
2020/05/21 03	SR	32,31	V	0,33	V	123,53	V	0,00	V	0,76	V	141,19	V	25377	V
2020/05/21 04	SR	48,34	V	0,43	V	103,52	V	0,00	V	0,81	V	141,83	V	25370	V
2020/05/21 05	SR	60,81	V	0,51	V	87,50	V	0,00	V	0,75	V	141,96	V	25357	V
2020/05/21 06	SR	27,66	V	0,32	V	106,27	V	0,00	V	0,77	V	140,15	V	25712	V
2020/05/21 07	SR	24,78	V	0,30	V	118,19	V	0,00	V	0,80	V	138,41	V	26082	V
2020/05/21 08	SR	29,47	V	0,29	V	113,42	V	0,00	V	0,84	V	137,61	V	26701	V
2020/05/21 09	SR	29,75	V	0,31	V	120,55	V	0,00	V	0,91	V	135,44	V	26449	V
2020/05/21 10	SR	46,81	V	0,43	V	115,66	V	0,00	V	0,79	V	134,09	V	27538	V
2020/05/21 11	SR	36,57	V	0,33	V	115,84	V	0,00	V	0,67	V	134,25	V	26894	V
2020/05/21 12	SR	49,09	V	0,55	V	111,69	V	0,00	V	0,71	V	135,34	V	26680	V
2020/05/21 13	SR	60,14	V	0,64	V	117,92	V	0,00	V	0,71	V	135,86	V	26669	V
2020/05/21 14	SR	78,18	V	0,99	V	98,79	V	0,03	V	0,79	V	138,58	V	26850	V
2020/05/21 15	SR	78,67	V	0,76	V	89,09	V	0,02	V	0,74	V	138,80	V	26477	V
2020/05/21 16	SR	26,63	V	0,30	V	140,22	V	0,00	V	0,77	V	138,93	V	26992	V
2020/05/21 17	SR	14,27	V	0,24	V	153,42	V	0,00	V	0,78	V	137,82	V	26943	V
2020/05/21 18	SR	20,74	V	0,26	V	139,76	V	0,00	V	0,84	V	137,75	V	26935	V
2020/05/21 19	SR	85,99	V	1,26	V	109,79	V	0,04	V	0,80	V	137,84	V	26069	V
2020/05/21 20	SR	60,68	V	0,80	V	100,08	V	0,04	V	0,62	V	137,21	V	25729	V
2020/05/21 21	SR	47,67	V	0,40	V	93,67	V	0,00	V	0,64	V	136,89	V	25622	V
2020/05/21 22	SR	37,18	V	0,32	V	105,33	V	0,00	V	0,71	V	137,49	V	26237	V
2020/05/21 23	SR	39,29	V	0,41	V	106,32	V	0,00	V	0,78	V	137,88	V	26628	V
2020/05/21 24	SR	35,67	V	0,41	V	115,75	V	0,00	V	0,97	V	138,23	V	26865	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.3-86.0	0.2-1.3	87.5-153.4	0.0-0.0	0.6-1.0	134.1-142.0	24322.9-27537.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.7	0.5	112.8	0	0.8	138.1	26242.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/22 01	SR	23,02	V	0,26	V	120,80	V	0,00	V	0,88	V	137,99	V	27013	V
2020/05/22 02	SR	45,39	V	0,66	V	103,97	V	0,02	V	0,87	V	137,36	V	25726	V
2020/05/22 03	SP	32,42	V	0,82	V	154,18	V	0,01	V	1,07	V	137,16	V	27716	V
2020/05/22 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,30	V	122,38	V	0,00	NV
2020/05/22 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	V	112,50	V	0,00	NV
2020/05/22 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	V	111,61	V	0,00	NV
2020/05/22 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	105,49	V	0,00	NV
2020/05/22 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	100,71	V	0,00	NV
2020/05/22 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,21	V	100,37	V	0,00	NV
2020/05/22 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/22 11	AV	1000,00	NV	168,62	NV	300,67	NV	97,58	NV	0,42	NV	117,81	NV	20290	NV
2020/05/22 12	AV	363,29	V	76,54	V	248,58	V	10,92	V	0,28	V	117,28	V	22013	V
2020/05/22 13	AV	5,45	V	20,87	V	193,16	V	3,89	V	0,18	V	113,15	V	18846	V
2020/05/22 14	AV	56,14	V	14,14	V	136,45	V	14,41	V	0,16	V	115,75	V	18384	V
2020/05/22 15	AV	78,64	V	8,55	V	185,79	V	5,63	V	1,64	V	118,09	V	23732	V
2020/05/22 16	AV	82,06	V	5,32	V	131,27	V	5,01	V	1,31	V	123,01	V	26409	V
2020/05/22 17	SR	59,72	V	3,21	V	114,89	V	2,62	V	1,26	V	134,50	V	27676	V
2020/05/22 18	SR	82,05	V	2,63	V	105,54	V	1,28	V	1,09	V	139,21	V	27579	V
2020/05/22 19	SR	63,17	V	1,98	V	91,99	V	0,41	V	1,01	V	140,77	V	27256	V
2020/05/22 20	SR	34,48	V	1,42	V	129,81	V	0,24	V	1,04	V	139,40	V	27627	V
2020/05/22 21	SR	49,21	V	1,57	V	140,22	V	0,09	V	0,93	V	139,99	V	27912	V
2020/05/22 22	SR	48,07	V	3,07	V	131,63	V	0,93	V	0,98	V	140,22	V	26501	V
2020/05/22 23	SR	65,61	V	1,73	V	124,27	V	0,00	V	0,79	V	140,48	V	27485	V
2020/05/22 24	SR	75,15	V	1,14	V	120,72	V	0,00	V	0,79	V	140,60	V	27490	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.0-82.1	0.3-3.2	92.0-140.2	0.0-2.6	0.8-1.3	134.5-140.8	25726.0-27912.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.6	1.8	118.4	0.6	1	139.1	27226.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/23 01	SR	84,87	V	1,57	V	117,14	V	0,06	V	0,75	V	141,33	V	27329	V
2020/05/23 02	SR	77,46	V	0,98	V	117,67	V	0,00	V	0,79	V	142,40	V	27339	V
2020/05/23 03	SR	21,61	V	0,52	V	156,07	V	0,00	V	0,86	V	142,78	V	27887	V
2020/05/23 04	SR	27,99	V	0,48	V	143,20	V	0,00	V	0,84	V	142,93	V	27894	V
2020/05/23 05	SR	21,07	V	0,43	V	151,73	V	0,00	V	0,90	V	143,44	V	28033	V
2020/05/23 06	SR	17,89	V	0,38	V	153,47	V	0,00	V	0,87	V	143,47	V	27967	V
2020/05/23 07	SR	16,95	V	1,45	V	158,08	V	0,00	V	0,80	V	143,67	V	26414	V
2020/05/23 08	SR	37,65	V	0,61	V	143,16	V	0,00	V	0,78	V	143,57	V	27364	V
2020/05/23 09	SR	59,48	V	0,61	V	111,25	V	0,00	V	0,58	V	141,33	V	25952	V
2020/05/23 10	SR	20,01	V	0,70	V	144,53	V	0,00	V	0,69	V	141,38	V	27371	V
2020/05/23 11	SR	17,07	V	0,59	V	153,70	V	0,00	V	0,72	V	141,58	V	27534	V
2020/05/23 12	SR	20,91	V	0,57	V	148,04	V	0,00	V	0,73	V	142,19	V	27446	V
2020/05/23 13	SR	58,91	V	0,82	V	116,35	V	0,00	V	0,74	V	142,22	V	26779	V
2020/05/23 14	SR	57,84	V	0,88	V	132,06	V	0,00	V	0,74	V	142,10	V	26931	V
2020/05/23 15	SR	96,52	V	1,58	V	132,99	V	0,01	V	1,03	V	139,81	V	26652	V
2020/05/23 16	SR	37,94	V	0,73	V	165,87	V	0,00	V	0,76	V	136,08	V	27446	V
2020/05/23 17	SR	36,69	V	0,69	V	173,70	V	0,00	V	0,79	V	135,71	V	27574	V
2020/05/23 18	SR	86,88	V	1,53	V	151,15	V	0,30	V	0,77	V	135,96	V	27299	V
2020/05/23 19	SR	117,84	V	2,60	V	149,54	V	0,38	V	0,76	V	135,38	V	26265	V
2020/05/23 20	SR	41,58	V	0,86	V	181,94	V	0,13	V	0,78	V	134,93	V	27944	V
2020/05/23 21	SP	117,80	V	3,09	V	157,96	V	1,01	V	0,73	V	132,75	V	27629	V
2020/05/23 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	117,93	V	0,00	NV
2020/05/23 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/23 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.9-117.8	0.4-2.6	111.3-181.9	0.0-0.4	0.6-1.0	134.9-143.7	25952.1-28033.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.9	0.9	145.1	0	0.8	140.6	27271.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/24 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/05/24 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: