

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/19 01	SR	55,06	V	0,57	V	56,57	V	0,00	V	0,36	V	141,38	V	31836	V
2021/04/19 02	SR	45,47	V	0,53	V	59,30	V	0,00	V	0,33	V	141,65	V	31710	V
2021/04/19 03	SR	49,11	V	0,57	V	57,96	V	0,00	V	0,35	V	141,94	V	31643	V
2021/04/19 04	SR	43,36	V	0,53	V	60,82	V	0,00	V	0,35	V	142,23	V	31646	V
2021/04/19 05	SR	42,78	V	0,51	V	58,60	V	0,00	V	0,35	V	142,45	V	31602	V
2021/04/19 06	SR	84,37	V	0,90	V	45,21	V	0,01	V	0,64	V	143,17	V	31520	V
2021/04/19 07	SR	118,42	V	1,38	V	43,04	V	0,04	V	0,39	V	140,74	V	32167	V
2021/04/19 08	SR	61,91	V	0,75	V	50,83	V	0,00	V	0,35	V	139,33	V	31790	V
2021/04/19 09	SR	38,76	V	0,58	V	64,33	V	0,00	V	0,35	V	138,38	V	32018	V
2021/04/19 10	SR	79,81	V	0,74	V	41,09	V	0,00	V	0,31	V	138,16	V	31709	V
2021/04/19 11	SR	66,50	V	0,78	V	50,24	V	0,00	V	0,32	V	138,19	V	31852	V
2021/04/19 12	SR	85,27	V	0,88	V	43,68	V	0,00	V	0,30	V	138,49	V	31469	V
2021/04/19 13	SR	88,10	V	0,92	V	44,20	V	0,00	V	0,33	V	138,16	V	31137	V
2021/04/19 14	SR	63,86	V	0,73	V	50,71	V	0,00	V	0,32	V	138,08	V	31800	V
2021/04/19 15	SR	56,52	V	0,63	V	50,63	V	0,00	V	0,31	V	137,92	V	31613	V
2021/04/19 16	SR	43,66	V	0,53	V	57,31	V	0,00	V	0,32	V	138,18	V	32110	V
2021/04/19 17	SR	65,32	V	0,73	V	52,33	V	0,00	V	0,32	V	138,56	V	31825	V
2021/04/19 18	SR	53,58	V	0,63	V	54,19	V	0,00	V	0,36	V	139,10	V	31842	V
2021/04/19 19	SR	69,07	V	0,71	V	50,64	V	0,00	V	0,33	V	139,68	V	31677	V
2021/04/19 20	SR	47,10	V	0,61	V	65,64	V	0,00	V	0,32	V	140,04	V	31723	V
2021/04/19 21	SR	44,62	V	0,66	V	67,93	V	0,00	V	0,31	V	140,39	V	31960	V
2021/04/19 22	SR	26,78	V	0,54	V	80,56	V	0,00	V	0,31	V	140,51	V	31935	V
2021/04/19 23	SR	18,38	V	0,50	V	85,24	V	0,00	V	0,34	V	140,48	V	31671	V
2021/04/19 24	SR	46,10	V	0,97	V	68,50	V	0,07	V	0,36	V	140,71	V	31571	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.4-118.4	0.5-1.4	41.1-85.2	0.0-0.1	0.3-0.6	137.9-143.2	31137.0-32167.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.1	0.7	56.6	0	0.3	139.9	31742.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 45

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/20 01	SR	105,62	V	1,27	V	45,78	V	0,01	V	0,35	V	140,85	V	31567	V
2021/04/20 02	SR	78,97	V	1,21	V	56,15	V	0,06	V	0,36	V	140,60	V	31664	V
2021/04/20 03	SR	124,42	V	1,74	V	52,83	V	0,08	V	0,37	V	140,37	V	31577	V
2021/04/20 04	SR	97,36	V	1,26	V	67,76	V	0,02	V	0,35	V	140,91	V	31635	V
2021/04/20 05	SR	15,95	V	0,45	V	95,73	V	0,00	V	0,33	V	141,47	V	31748	V
2021/04/20 06	SR	69,25	V	0,91	V	62,44	V	0,03	V	0,54	V	142,19	V	31647	V
2021/04/20 07	SR	57,80	V	0,83	V	66,34	V	0,01	V	0,55	V	140,39	V	32010	V
2021/04/20 08	SR	69,92	V	0,84	V	61,93	V	0,00	V	0,31	V	139,33	V	32169	V
2021/04/20 09	SR	77,54	V	0,84	V	60,23	V	0,00	V	0,32	V	139,04	V	31774	V
2021/04/20 10	SR	35,75	V	0,50	V	71,71	V	0,00	V	0,32	V	138,35	V	31922	V
2021/04/20 11	SR	95,22	V	1,03	V	52,88	V	0,01	V	0,30	V	138,75	V	31826	V
2021/04/20 12	SR	55,19	V	0,76	V	62,73	V	0,02	V	0,35	V	139,09	V	31881	V
2021/04/20 13	SR	95,94	V	1,40	V	53,51	V	0,09	V	0,31	V	138,85	V	31776	V
2021/04/20 14	SR	112,64	V	1,18	V	50,08	V	0,01	V	0,30	V	139,02	V	31567	V
2021/04/20 15	SR	58,28	V	0,80	V	77,57	V	0,02	V	0,34	V	139,12	V	31605	V
2021/04/20 16	SR	63,97	V	0,77	V	69,50	V	0,00	V	0,31	V	138,76	V	31712	V
2021/04/20 17	SR	48,91	V	0,75	V	79,15	V	0,03	V	0,35	V	138,83	V	31706	V
2021/04/20 18	SR	30,67	V	0,50	V	91,92	V	0,00	V	0,37	V	138,73	V	31864	V
2021/04/20 19	SR	44,91	V	0,69	V	90,79	V	0,01	V	0,37	V	138,98	V	31788	V
2021/04/20 20	SR	17,89	V	0,46	V	107,54	V	0,00	V	0,41	V	139,22	V	31833	V
2021/04/20 21	SR	21,58	V	0,56	V	109,40	V	0,00	V	0,42	V	139,40	V	31798	V
2021/04/20 22	SR	39,42	V	0,61	V	94,18	V	0,00	V	0,43	V	139,58	V	31911	V
2021/04/20 23	SR	50,22	V	1,32	V	88,30	V	0,16	V	0,41	V	140,45	V	31681	V
2021/04/20 24	SR	11,20	V	0,48	V	95,81	V	0,00	V	0,41	V	140,67	V	31765	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.2-124.4	0.4-1.7	45.8-109.4	0.0-0.2	0.3-0.6	138.3-142.2	31567.0-32168.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.6	0.9	73.5	0	0.4	139.7	31767.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Rillo

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/21 01	SR	13,59	V	0,50	V	84,57	V	0,00	V	0,40	V	140,61	V	31816	V
2021/04/21 02	SR	42,17	V	0,62	V	56,52	V	0,00	V	0,36	V	140,47	V	31743	V
2021/04/21 03	SR	49,57	V	0,65	V	51,49	V	0,00	V	0,36	V	140,52	V	31766	V
2021/04/21 04	SR	28,33	V	0,56	V	80,38	V	0,00	V	0,38	V	140,51	V	31603	V
2021/04/21 05	SR	10,33	V	0,46	V	101,13	V	0,00	V	0,40	V	140,21	V	31747	V
2021/04/21 06	SR	32,44	V	0,56	V	67,79	V	0,00	V	0,56	V	140,25	V	31703	V
2021/04/21 07	SR	65,94	V	1,07	V	65,12	V	0,04	V	0,70	V	139,12	V	32777	V
2021/04/21 08	SR	61,70	V	0,94	V	61,60	V	0,02	V	0,64	V	136,78	V	32390	V
2021/04/21 09	SR	79,01	V	0,84	V	56,49	V	0,00	V	0,39	V	136,04	V	32369	V
2021/04/21 10	SR	53,71	V	0,65	V	70,39	V	0,00	V	0,42	V	136,52	V	32418	V
2021/04/21 11	SR	103,24	V	1,31	V	63,11	V	0,07	V	0,49	V	136,92	V	32421	V
2021/04/21 12	SR	23,10	V	0,44	V	96,22	V	0,00	V	0,41	V	136,08	V	32535	V
2021/04/21 13	SR	31,36	V	0,48	V	83,67	V	0,00	V	0,41	V	136,61	V	32587	V
2021/04/21 14	SR	28,32	V	0,52	V	77,56	V	0,00	V	0,37	V	137,26	V	32521	V
2021/04/21 15	SR	114,61	V	1,63	V	42,60	V	0,03	V	0,40	V	137,67	V	32387	V
2021/04/21 16	SR	102,19	V	1,32	V	47,87	V	0,00	V	0,33	V	137,55	V	32242	V
2021/04/21 17	SR	53,23	V	0,72	V	65,45	V	0,00	V	0,31	V	138,04	V	32150	V
2021/04/21 18	SR	102,38	V	1,29	V	52,16	V	0,00	V	0,32	V	138,64	V	31989	V
2021/04/21 19	SR	94,95	V	1,20	V	52,58	V	0,00	V	0,34	V	139,00	V	31920	V
2021/04/21 20	SR	31,16	V	0,61	V	77,11	V	0,00	V	0,34	V	139,22	V	32231	V
2021/04/21 21	SR	49,01	V	0,67	V	68,37	V	0,00	V	0,31	V	139,56	V	32359	V
2021/04/21 22	SR	45,39	V	0,73	V	68,54	V	0,00	V	0,30	V	140,06	V	32107	V
2021/04/21 23	SR	35,21	V	0,74	V	76,10	V	0,00	V	0,31	V	140,32	V	31939	V
2021/04/21 24	SR	40,85	V	0,71	V	70,16	V	0,00	V	0,30	V	140,13	V	31841	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.3-114.6	0.4-1.6	42.6-101.1	0.0-0.1	0.3-0.7	136.0-140.6	31603.1-32776.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.8	0.8	68.2	0	0.4	138.7	32148.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/22 01	SR	73,27	V	1,26	V	63,68	V	0,09	V	0,29	V	140,19	V	31758	V
2021/04/22 02	SR	60,23	V	0,86	V	66,43	V	0,01	V	0,31	V	140,26	V	31654	V
2021/04/22 03	SR	85,56	V	1,46	V	67,23	V	0,07	V	0,29	V	140,42	V	31601	V
2021/04/22 04	SR	60,92	V	0,88	V	65,65	V	0,01	V	0,29	V	140,52	V	31709	V
2021/04/22 05	SR	98,76	V	2,40	V	50,85	V	0,98	V	0,32	V	140,44	V	31476	V
2021/04/22 06	SR	81,53	V	1,12	V	58,70	V	0,05	V	0,34	V	140,80	V	31758	V
2021/04/22 07	SR	47,66	V	0,65	V	61,77	V	0,00	V	0,33	V	141,36	V	32701	V
2021/04/22 08	SR	38,34	V	0,68	V	71,65	V	0,00	V	0,32	V	141,60	V	32213	V
2021/04/22 09	SR	39,42	V	0,63	V	69,42	V	0,00	V	0,34	V	142,05	V	31860	V
2021/04/22 10	SR	28,64	V	0,53	V	75,45	V	0,00	V	0,41	V	142,32	V	31834	V
2021/04/22 11	SR	42,46	V	0,52	V	64,20	V	0,00	V	0,34	V	140,81	V	32013	V
2021/04/22 12	SR	23,40	V	0,41	V	77,62	V	0,00	V	0,36	V	140,13	V	31888	V
2021/04/22 13	SR	41,61	V	0,56	V	69,50	V	0,00	V	0,33	V	140,24	V	31768	V
2021/04/22 14	SR	59,50	V	0,64	V	62,80	V	0,00	V	0,33	V	140,70	V	31614	V
2021/04/22 15	SR	78,46	V	1,11	V	58,52	V	0,06	V	0,64	V	140,74	V	31686	V
2021/04/22 16	SR	96,54	V	1,85	V	62,91	V	0,22	V	0,79	V	139,93	V	31702	V
2021/04/22 17	SR	72,76	V	1,08	V	64,65	V	0,06	V	0,48	V	139,27	V	31963	V
2021/04/22 18	SR	94,34	V	1,64	V	66,26	V	0,17	V	0,35	V	139,48	V	32134	V
2021/04/22 19	SR	80,36	V	1,07	V	70,65	V	0,01	V	0,40	V	139,33	V	32141	V
2021/04/22 20	SR	97,47	V	2,78	V	71,01	V	0,45	V	0,30	V	137,69	V	31591	V
2021/04/22 21	SR	42,00	V	0,72	V	68,78	V	0,00	V	0,34	V	137,85	V	32455	V
2021/04/22 22	SR	109,19	V	2,14	V	53,56	V	0,37	V	0,33	V	138,37	V	32287	V
2021/04/22 23	SR	60,99	V	0,74	V	61,28	V	0,00	V	0,33	V	138,98	V	32555	V
2021/04/22 24	SR	43,69	V	0,63	V	66,31	V	0,00	V	0,62	V	139,45	V	32595	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.4-109.2	0.4-2.8	50.8-77.6	0.0-1.0	0.3-0.8	137.7-142.3	31476.5-32701.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.9	1.1	65.4	0.1	0.4	140.1	31956.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/23 01	SR	35,60	V	0,55	V	67,67	V	0,00	V	0,40	V	139,43	V	32424	V
2021/04/23 02	SR	20,58	V	0,45	V	77,55	V	0,00	V	0,39	V	139,42	V	32505	V
2021/04/23 03	SR	16,40	V	0,45	V	80,61	V	0,00	V	0,41	V	139,73	V	32617	V
2021/04/23 04	SR	52,40	V	0,60	V	57,26	V	0,00	V	0,39	V	139,96	V	32400	V
2021/04/23 05	SR	67,20	V	0,92	V	57,68	V	0,02	V	0,50	V	140,07	V	32287	V
2021/04/23 06	SR	38,16	V	0,52	V	68,07	V	0,00	V	0,35	V	140,27	V	32352	V
2021/04/23 07	SR	22,71	V	0,48	V	78,89	V	0,00	V	0,37	V	140,75	V	33387	V
2021/04/23 08	SR	28,04	V	0,55	V	71,44	V	0,00	V	0,35	V	141,27	V	33100	V
2021/04/23 09	SR	21,00	V	0,49	V	81,58	V	0,00	V	0,70	V	141,22	V	32844	V
2021/04/23 10	SR	12,21	V	0,43	V	96,94	V	0,00	V	1,09	V	138,99	V	32972	V
2021/04/23 11	SR	11,34	V	0,42	V	94,51	V	0,00	V	0,37	V	137,23	V	33084	V
2021/04/23 12	SR	25,20	V	0,47	V	79,93	V	0,00	V	0,34	V	136,81	V	33213	V
2021/04/23 13	SR	18,14	V	0,44	V	85,84	V	0,00	V	0,35	V	137,12	V	32955	V
2021/04/23 14	SR	19,42	V	0,45	V	86,78	V	0,00	V	0,38	V	137,49	V	33126	V
2021/04/23 15	SR	88,36	V	0,96	V	52,24	V	0,00	V	0,33	V	138,00	V	32675	V
2021/04/23 16	SR	107,72	V	1,21	V	54,37	V	0,01	V	0,33	V	138,39	V	32820	V
2021/04/23 17	SR	53,88	V	0,73	V	72,72	V	0,00	V	0,34	V	139,27	V	33031	V
2021/04/23 18	SR	22,74	V	0,48	V	85,78	V	0,00	V	0,34	V	139,54	V	32947	V
2021/04/23 19	SR	23,73	V	0,48	V	84,42	V	0,00	V	0,32	V	139,96	V	32773	V
2021/04/23 20	SR	28,95	V	0,56	V	80,32	V	0,00	V	0,34	V	140,27	V	32667	V
2021/04/23 21	SR	22,17	V	0,60	V	79,51	V	0,00	V	0,34	V	140,43	V	32615	V
2021/04/23 22	SR	73,78	V	1,02	V	52,82	V	0,00	V	0,40	V	140,23	V	32244	V
2021/04/23 23	SR	107,13	V	1,16	V	48,97	V	0,01	V	0,31	V	140,74	V	32039	V
2021/04/23 24	SR	28,50	V	0,56	V	76,79	V	0,00	V	0,33	V	140,82	V	32248	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.3-107.7	0.4-1.2	49.0-96.9	0.0-0.0	0.3-1.1	136.8-141.3	32039.1-33387.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.4	0.6	73.9	0	0.4	139.5	32721.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/24 01	SR	61,72	V	1,29	V	88,30	V	0,08	V	0,37	V	140,83	V	32265	V
2021/04/24 02	SR	56,74	V	1,65	V	114,43	V	0,24	V	0,42	V	140,70	V	32354	V
2021/04/24 03	SR	84,42	V	2,19	V	101,16	V	0,25	V	0,43	V	140,41	V	32324	V
2021/04/24 04	SR	34,51	V	0,97	V	127,55	V	0,05	V	0,48	V	140,10	V	32422	V
2021/04/24 05	SR	51,19	V	1,28	V	119,98	V	0,09	V	0,45	V	140,27	V	32768	V
2021/04/24 06	SR	4,10	V	0,47	V	135,44	V	0,00	V	0,43	V	140,50	V	32555	V
2021/04/24 07	SR	5,50	V	0,48	V	115,85	V	0,00	V	0,35	V	140,42	V	33253	V
2021/04/24 08	SR	46,55	V	0,81	V	80,72	V	0,01	V	0,33	V	140,66	V	33028	V
2021/04/24 09	SR	82,35	V	1,05	V	59,80	V	0,03	V	0,39	V	141,07	V	32511	V
2021/04/24 10	SR	78,95	V	0,92	V	58,26	V	0,00	V	0,31	V	140,11	V	32263	V
2021/04/24 11	SR	92,95	V	1,32	V	57,66	V	0,00	V	0,33	V	140,06	V	32120	V
2021/04/24 12	SR	110,12	V	1,84	V	54,57	V	0,00	V	0,32	V	140,07	V	31929	V
2021/04/24 13	SR	102,49	V	1,74	V	59,93	V	0,01	V	0,31	V	140,13	V	31827	V
2021/04/24 14	SR	112,83	V	1,80	V	57,75	V	0,00	V	0,31	V	140,42	V	32137	V
2021/04/24 15	SR	78,30	V	1,50	V	69,36	V	0,00	V	0,28	V	140,78	V	32232	V
2021/04/24 16	SR	36,77	V	0,73	V	79,08	V	0,00	V	0,35	V	140,58	V	32155	V
2021/04/24 17	SR	30,21	V	0,58	V	81,98	V	0,00	V	0,33	V	139,65	V	32290	V
2021/04/24 18	SR	27,37	V	0,53	V	81,90	V	0,00	V	0,30	V	139,10	V	32399	V
2021/04/24 19	SR	26,33	V	0,52	V	80,77	V	0,00	V	0,34	V	139,42	V	32381	V
2021/04/24 20	SR	24,57	V	0,58	V	81,07	V	0,00	V	0,38	V	139,65	V	32326	V
2021/04/24 21	SR	62,82	V	1,18	V	70,70	V	0,08	V	0,43	V	140,07	V	32349	V
2021/04/24 22	SR	101,35	V	2,11	V	74,97	V	0,20	V	0,38	V	140,01	V	32238	V
2021/04/24 23	SR	120,48	V	2,64	V	66,63	V	0,68	V	0,37	V	140,32	V	31926	V
2021/04/24 24	SR	64,45	V	0,87	V	70,44	V	0,04	V	0,36	V	140,92	V	32251	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.1-120.5	0.5-2.6	54.6-135.4	0.0-0.7	0.3-0.5	139.1-141.1	31826.9-33253.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.4	1.2	82.8	0.1	0.4	140.3	32345.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/25 01	SR	34,34	V	0,49	V	75,24	V	0,00	V	0,35	V	141,42	V	32335	V
2021/04/25 02	SR	69,93	V	1,11	V	72,28	V	0,07	V	0,36	V	141,70	V	32338	V
2021/04/25 03	SR	69,37	V	0,93	V	71,52	V	0,03	V	0,32	V	142,08	V	32253	V
2021/04/25 04	SR	24,45	V	0,46	V	82,42	V	0,00	V	0,31	V	142,24	V	32277	V
2021/04/25 05	SR	55,13	V	0,67	V	65,39	V	0,01	V	0,30	V	142,39	V	32386	V
2021/04/25 06	SR	27,61	V	0,45	V	80,64	V	0,00	V	0,30	V	142,78	V	32270	V
2021/04/25 07	SR	20,23	V	0,45	V	84,47	V	0,00	V	0,34	V	142,78	V	32487	V
2021/04/25 08	SR	25,78	V	0,46	V	76,93	V	0,00	V	0,30	V	142,59	V	32349	V
2021/04/25 09	SR	24,21	V	0,49	V	79,90	V	0,00	V	0,31	V	142,90	V	32115	V
2021/04/25 10	SR	12,70	V	0,46	V	93,64	V	0,00	V	0,31	V	143,17	V	31872	V
2021/04/25 11	SR	10,75	V	0,41	V	92,66	V	0,00	V	0,39	V	142,18	V	31966	V
2021/04/25 12	SR	8,09	V	0,41	V	111,06	V	0,00	V	0,35	V	140,75	V	32265	V
2021/04/25 13	SR	8,44	V	0,41	V	111,02	V	0,00	V	0,37	V	140,50	V	32354	V
2021/04/25 14	SR	29,24	V	0,49	V	87,07	V	0,00	V	0,35	V	140,35	V	32054	V
2021/04/25 15	SR	32,30	V	0,49	V	81,32	V	0,00	V	0,37	V	140,28	V	32008	V
2021/04/25 16	SR	76,71	V	0,95	V	68,19	V	0,03	V	0,33	V	140,61	V	32195	V
2021/04/25 17	SR	67,83	V	0,86	V	65,47	V	0,03	V	0,34	V	140,98	V	32176	V
2021/04/25 18	SR	44,36	V	0,60	V	71,43	V	0,00	V	0,35	V	141,41	V	32065	V
2021/04/25 19	SR	25,89	V	0,59	V	85,63	V	0,00	V	0,36	V	141,65	V	32322	V
2021/04/25 20	SR	28,02	V	0,64	V	86,68	V	0,00	V	0,40	V	141,54	V	32334	V
2021/04/25 21	SR	46,18	V	0,72	V	77,62	V	0,00	V	0,44	V	141,64	V	32472	V
2021/04/25 22	SR	49,78	V	1,01	V	98,51	V	0,05	V	1,53	V	139,52	V	32261	V
2021/04/25 23	SR	91,91	V	1,56	V	79,84	V	0,12	V	0,47	V	138,08	V	32516	V
2021/04/25 24	SR	93,71	V	2,45	V	85,49	V	0,41	V	0,40	V	138,46	V	32279	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.1-93.7	0.4-2.4	65.4-111.1	0.0-0.4	0.3-1.5	138.1-143.2	31872.1-32515.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.7	0.7	82.7	0	0.4	141.3	32247.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: