


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/24 01	SR	69,46	V	0,58	V	73,72	V	0,00	V	0,70	V	141,19	V	32617	V
2022/05/24 02	SR	66,27	V	1,43	V	81,81	V	0,87	V	0,73	V	141,30	V	32686	V
2022/05/24 03	SR	50,93	V	0,45	V	81,90	V	0,00	V	0,71	V	141,77	V	32582	V
2022/05/24 04	SR	34,75	V	0,35	V	90,11	V	0,00	V	0,73	V	142,01	V	32771	V
2022/05/24 05	SR	24,50	V	0,32	V	101,16	V	0,00	V	0,75	V	142,32	V	33135	V
2022/05/24 06	SR	33,57	V	0,38	V	90,36	V	0,00	V	0,78	V	142,28	V	33142	V
2022/05/24 07	SR	33,75	V	0,39	V	91,91	V	0,00	V	0,80	V	142,45	V	32291	V
2022/05/24 08	SR	20,56	V	0,30	V	105,86	V	0,00	V	0,79	V	142,92	V	32331	V
2022/05/24 09	SR	25,91	V	0,30	V	96,32	V	0,00	V	0,81	V	143,40	V	32109	V
2022/05/24 10	SR	30,37	V	0,31	V	90,73	V	0,00	V	0,76	V	143,92	V	31928	V
2022/05/24 11	SR	44,34	V	0,34	V	75,68	V	0,00	V	0,79	V	142,48	V	30962	V
2022/05/24 12	SR	21,45	V	0,28	V	103,79	V	0,00	V	0,75	V	140,56	V	31788	V
2022/05/24 13	SR	14,21	V	0,28	V	118,75	V	0,00	V	0,78	V	141,59	V	32273	V
2022/05/24 14	SR	27,06	V	0,34	V	106,20	V	0,00	V	0,83	V	142,10	V	31691	V
2022/05/24 15	SR	42,94	V	0,52	V	98,06	V	0,02	V	0,82	V	142,53	V	31423	V
2022/05/24 16	SR	16,78	V	0,25	V	107,77	V	0,00	V	0,76	V	142,43	V	31533	V
2022/05/24 17	SR	95,57	V	1,20	V	67,33	V	0,01	V	0,72	V	142,61	V	31095	V
2022/05/24 18	SR	111,44	V	1,87	V	74,09	V	0,10	V	0,77	V	142,94	V	31198	V
2022/05/24 19	SR	109,99	V	0,90	V	70,42	V	0,00	V	0,67	V	142,38	V	31220	V
2022/05/24 20	SR	47,76	V	0,42	V	91,72	V	0,01	V	0,59	V	140,70	V	31166	V
2022/05/24 21	SR	9,40	V	0,27	V	117,54	V	0,00	V	0,67	V	140,91	V	32258	V
2022/05/24 22	SR	106,22	V	0,80	V	57,92	V	0,03	V	0,57	V	139,91	V	29985	V
2022/05/24 23	SR	104,70	V	1,00	V	61,43	V	0,03	V	0,61	V	139,79	V	30104	V
2022/05/24 24	SR	109,06	V	1,63	V	68,01	V	0,09	V	0,72	V	141,56	V	30924	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-111.4	0.3-1.9	57.9-118.7	0.0-0.9	0.6-0.8	139.8-143.9	29985.4-33142.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.1	0.6	88.4	0	0.7	141.9	31800.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/25 01	SR	132,27	V	2,94	V	73,12	V	0,32	V	0,77	V	143,03	V	31097	V
2022/05/25 02	SR	82,93	V	1,22	V	82,58	V	0,08	V	0,74	V	143,70	V	31573	V
2022/05/25 03	SR	73,02	V	1,13	V	87,00	V	0,05	V	0,75	V	144,06	V	31410	V
2022/05/25 04	SR	72,35	V	1,03	V	84,31	V	0,02	V	0,78	V	144,34	V	31308	V
2022/05/25 05	SR	80,64	V	1,17	V	80,72	V	0,03	V	0,74	V	144,63	V	31229	V
2022/05/25 06	SR	34,56	V	0,34	V	99,53	V	0,00	V	0,77	V	145,11	V	31425	V
2022/05/25 07	SR	63,83	V	0,49	V	72,26	V	0,00	V	0,70	V	145,32	V	31710	V
2022/05/25 08	SR	57,94	V	0,47	V	73,14	V	0,00	V	0,68	V	145,99	V	31460	V
2022/05/25 09	SR	38,24	V	0,32	V	82,01	V	0,00	V	0,71	V	146,31	V	31511	V
2022/05/25 10	SR	102,22	V	0,71	V	55,75	V	0,01	V	1,30	V	144,94	V	31114	V
2022/05/25 11	SR	65,72	V	0,55	V	67,67	V	0,00	V	0,85	V	143,67	V	31442	V
2022/05/25 12	SR	104,60	V	0,85	V	53,86	V	0,00	V	0,68	V	144,08	V	31543	V
2022/05/25 13	SR	64,35	V	0,59	V	67,12	V	0,00	V	0,67	V	144,60	V	31734	V
2022/05/25 14	SR	48,34	V	0,46	V	73,06	V	0,00	V	0,71	V	145,15	V	31252	V
2022/05/25 15	SR	123,93	V	1,50	V	66,27	V	0,41	V	0,68	V	145,81	V	31157	V
2022/05/25 16	SR	90,69	V	0,84	V	72,16	V	0,04	V	0,75	V	145,34	V	31601	V
2022/05/25 17	SR	125,70	V	1,21	V	56,09	V	0,06	V	0,67	V	143,69	V	31551	V
2022/05/25 18	SR	101,42	V	0,95	V	67,40	V	0,06	V	0,64	V	143,66	V	31546	V
2022/05/25 19	SR	113,83	V	1,03	V	68,05	V	0,06	V	0,64	V	143,85	V	31338	V
2022/05/25 20	SR	89,20	V	0,85	V	82,72	V	0,06	V	0,70	V	143,30	V	31155	V
2022/05/25 21	SR	91,71	V	2,06	V	82,40	V	0,36	V	0,62	V	142,16	V	31270	V
2022/05/25 22	SR	67,53	V	0,48	V	74,99	V	0,02	V	0,62	V	142,26	V	31530	V
2022/05/25 23	SR	25,07	V	0,29	V	104,09	V	0,00	V	0,65	V	142,34	V	32133	V
2022/05/25 24	SR	15,46	V	0,27	V	118,73	V	0,00	V	0,78	V	142,90	V	32688	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.5-132.3	0.3-2.9	53.9-118.7	0.0-0.4	0.6-1.3	142.2-146.3	31097.4-32687.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.7	0.9	76.9	0.1	0.7	144.2	31490.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/26 01	SR	28,45	V	0,30	V	102,05	V	0,00	V	0,66	V	143,10	V	32174	V
2022/05/26 02	SR	31,67	V	0,29	V	90,06	V	0,00	V	0,64	V	142,86	V	30848	V
2022/05/26 03	SR	44,23	V	0,35	V	82,71	V	0,00	V	0,59	V	143,07	V	30691	V
2022/05/26 04	SR	43,62	V	0,39	V	81,14	V	0,00	V	0,56	V	142,97	V	30678	V
2022/05/26 05	SR	40,10	V	0,33	V	82,30	V	0,00	V	0,60	V	142,87	V	31438	V
2022/05/26 06	SR	66,99	V	0,45	V	69,66	V	0,00	V	0,60	V	143,00	V	31518	V
2022/05/26 07	SR	86,50	V	0,60	V	62,65	V	0,13	V	0,66	V	143,75	V	32083	V
2022/05/26 08	SR	67,72	V	0,44	V	66,56	V	0,19	V	0,66	V	144,92	V	32046	V
2022/05/26 09	SR	34,37	V	0,28	V	83,77	V	0,23	V	0,74	V	145,74	V	32239	V
2022/05/26 10	SR	34,40	V	0,27	V	80,00	V	0,21	V	0,73	V	146,36	V	32399	V
2022/05/26 11	SR	35,40	V	0,26	V	77,44	V	0,21	V	0,69	V	146,60	V	32027	V
2022/05/26 12	SR	52,59	V	0,55	V	76,76	V	0,25	V	0,83	V	146,25	V	31613	V
2022/05/26 13	SR	72,85	V	0,45	V	70,22	V	0,32	V	0,69	V	143,56	V	30912	V
2022/05/26 14	SR	83,49	V	0,73	V	75,74	V	0,48	V	0,72	V	143,42	V	31187	V
2022/05/26 15	SR	39,28	V	0,31	V	86,97	V	0,38	V	0,65	V	143,48	V	31062	V
2022/05/26 16	SR	100,95	V	1,22	V	79,64	V	0,70	V	0,61	V	143,60	V	30853	V
2022/05/26 17	SR	32,54	V	0,39	V	98,44	V	0,57	V	0,66	V	143,67	V	30975	V
2022/05/26 18	SR	111,74	V	2,60	V	81,65	V	1,28	V	0,74	V	144,42	V	30785	V
2022/05/26 19	SR	132,91	V	2,80	V	74,21	V	1,35	V	0,72	V	145,03	V	30603	V
2022/05/26 20	SR	112,15	V	1,59	V	66,92	V	0,93	V	0,71	V	144,22	V	30462	V
2022/05/26 21	SR	57,60	V	0,40	V	73,85	V	0,63	V	0,69	V	143,76	V	31538	V
2022/05/26 22	SR	86,05	V	0,69	V	66,51	V	0,64	V	0,67	V	144,27	V	31280	V
2022/05/26 23	SR	64,47	V	0,40	V	72,28	V	0,65	V	0,63	V	144,46	V	31999	V
2022/05/26 24	SR	75,90	V	0,60	V	73,15	V	0,73	V	0,65	V	144,87	V	32364	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.4-132.9	0.3-2.8	62.6-102.1	0.0-1.3	0.6-0.8	142.9-146.6	30461.6-32399.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64	0.7	78.1	0.4	0.7	144.2	31407.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/27

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/27 01	SR	63,30	V	0,55	V	78,37	V	0,73	V	0,64	V	145,28	V	32563	V
2022/05/27 02	SR	61,02	V	0,49	V	78,29	V	0,63	V	0,62	V	145,58	V	32339	V
2022/05/27 03	SR	73,44	V	0,64	V	71,83	V	0,69	V	0,65	V	145,81	V	32469	V
2022/05/27 04	SR	52,95	V	0,52	V	82,53	V	0,67	V	0,62	V	146,00	V	32602	V
2022/05/27 05	SR	22,16	V	0,27	V	100,20	V	0,40	V	0,70	V	145,85	V	32077	V
2022/05/27 06	SR	43,85	V	0,31	V	79,04	V	0,47	V	0,66	V	145,83	V	31560	V
2022/05/27 07	SR	74,29	V	0,79	V	64,02	V	0,06	V	0,63	V	145,41	V	31383	V
2022/05/27 08	SR	79,94	V	0,80	V	69,31	V	0,07	V	0,65	V	145,32	V	31206	V
2022/05/27 09	SR	57,96	V	0,79	V	81,17	V	0,19	V	0,69	V	145,68	V	31596	V
2022/05/27 10	SR	49,05	V	0,33	V	80,10	V	0,05	V	0,72	V	146,15	V	31433	V
2022/05/27 11	SR	75,16	V	0,60	V	75,25	V	0,13	V	0,71	V	146,82	V	31444	V
2022/05/27 12	SR	100,60	V	0,66	V	70,27	V	0,19	V	0,72	V	147,56	V	31385	V
2022/05/27 13	SR	93,78	V	0,50	V	67,63	V	0,22	V	0,74	V	148,00	V	31311	V
2022/05/27 14	SR	53,37	V	0,28	V	72,71	V	0,22	V	0,61	V	144,73	V	30922	V
2022/05/27 15	SR	90,37	V	0,62	V	62,91	V	0,20	V	0,61	V	143,67	V	30830	V
2022/05/27 16	SR	81,81	V	1,06	V	70,68	V	0,41	V	1,18	V	144,78	V	31135	V
2022/05/27 17	SR	22,24	V	0,22	V	89,13	V	0,32	V	0,60	V	144,62	V	31563	V
2022/05/27 18	SR	50,36	V	0,32	V	73,88	V	0,37	V	0,56	V	144,56	V	31286	V
2022/05/27 19	SR	26,57	V	0,23	V	91,61	V	0,30	V	0,58	V	144,46	V	31416	V
2022/05/27 20	SR	70,05	V	0,40	V	58,41	V	0,41	V	0,55	V	143,49	V	30199	V
2022/05/27 21	SR	100,98	V	0,65	V	53,37	V	0,55	V	0,61	V	144,11	V	30633	V
2022/05/27 22	SR	55,03	V	0,33	V	67,45	V	0,62	V	0,67	V	145,02	V	31422	V
2022/05/27 23	SR	61,15	V	0,38	V	68,03	V	0,46	V	0,71	V	146,37	V	31637	V
2022/05/27 24	SR	47,62	V	0,30	V	77,90	V	0,54	V	0,74	V	146,83	V	31997	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.2-101.0	0.2-1.1	53.4-100.2	0.0-0.7	0.6-1.2	143.5-148.0	30198.6-32601.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.8	0.5	74.3	0.4	0.7	145.5	31516.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/28 01	SR	46,46	V	0,27	V	72,37	V	0,31	V	0,77	V	147,30	V	31885	V
2022/05/28 02	SR	68,09	V	0,36	V	62,23	V	0,10	V	0,79	V	147,52	V	31629	V
2022/05/28 03	SR	55,20	V	0,30	V	67,76	V	0,01	V	0,78	V	147,51	V	31763	V
2022/05/28 04	SR	55,16	V	0,32	V	73,64	V	0,00	V	0,75	V	147,84	V	31783	V
2022/05/28 05	SR	37,31	V	0,29	V	85,36	V	0,00	V	0,80	V	148,04	V	32074	V
2022/05/28 06	SR	38,61	V	0,26	V	80,72	V	0,00	V	0,89	V	148,03	V	31934	V
2022/05/28 07	SR	44,37	V	0,29	V	74,45	V	0,00	V	2,56	V	144,19	V	30259	V
2022/05/28 08	SR	46,07	V	0,30	V	77,20	V	0,00	V	0,93	V	139,79	V	29985	V
2022/05/28 09	SR	56,73	V	0,31	V	69,16	V	0,00	V	0,81	V	139,70	V	29887	V
2022/05/28 10	SR	55,15	V	0,31	V	68,75	V	0,00	V	0,89	V	140,14	V	30158	V
2022/05/28 11	SR	26,40	V	0,23	V	89,22	V	0,00	V	0,87	V	140,69	V	30476	V
2022/05/28 12	SR	41,59	V	0,25	V	73,11	V	0,00	V	0,85	V	140,85	V	29797	V
2022/05/28 13	SR	37,18	V	0,26	V	76,96	V	0,00	V	0,82	V	140,65	V	29618	V
2022/05/28 14	SR	60,16	V	1,28	V	72,69	V	1,01	V	0,86	V	141,19	V	29776	V
2022/05/28 15	SR	79,98	V	0,52	V	61,81	V	0,04	V	0,84	V	141,59	V	30043	V
2022/05/28 16	SR	98,51	V	0,57	V	57,70	V	0,04	V	0,83	V	141,96	V	29818	V
2022/05/28 17	SR	86,96	V	0,51	V	58,09	V	0,03	V	0,93	V	142,51	V	30681	V
2022/05/28 18	SR	89,20	V	0,40	V	55,69	V	0,00	V	0,92	V	142,94	V	30539	V
2022/05/28 19	SR	78,14	V	0,37	V	60,25	V	0,02	V	0,93	V	143,46	V	30716	V
2022/05/28 20	SR	85,94	V	0,44	V	59,30	V	0,05	V	0,95	V	143,65	V	30645	V
2022/05/28 21	SR	103,27	V	0,77	V	57,01	V	0,14	V	0,98	V	143,68	V	30061	V
2022/05/28 22	SR	71,99	V	0,65	V	65,78	V	0,32	V	1,08	V	143,96	V	30275	V
2022/05/28 23	SR	33,08	V	0,27	V	88,24	V	0,34	V	1,15	V	144,52	V	30907	V
2022/05/28 24	SR	21,84	V	0,25	V	100,64	V	0,25	V	1,26	V	144,81	V	31295	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.8-103.3	0.2-1.3	55.7-100.6	0.0-1.0	0.7-2.6	139.7-148.0	29618.1-32074.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.1	0.4	71.2	0.1	1	143.6	30666.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/29 01	SR	10,87	V	0,25	V	127,11	V	0,18	V	1,32	V	144,53	V	31479	V
2022/05/29 02	SR	17,45	V	0,23	V	101,98	V	0,05	V	1,40	V	144,37	V	31239	V
2022/05/29 03	SR	16,62	V	0,23	V	102,58	V	0,07	V	1,83	V	144,27	V	31319	V
2022/05/29 04	SR	16,35	V	0,23	V	104,37	V	0,02	V	2,17	V	144,49	V	31230	V
2022/05/29 05	SR	17,87	V	0,24	V	104,00	V	0,00	V	2,94	V	144,85	V	31239	V
2022/05/29 06	SR	54,41	V	0,33	V	70,05	V	0,00	V	2,96	V	145,09	V	30396	V
2022/05/29 07	SR	59,94	V	0,36	V	70,87	V	0,00	V	2,82	V	142,23	V	29860	V
2022/05/29 08	SR	60,92	V	0,29	V	64,61	V	0,00	V	2,04	V	140,33	V	29661	V
2022/05/29 09	SR	51,63	V	0,27	V	67,97	V	0,00	V	1,44	V	140,19	V	29621	V
2022/05/29 10	SR	54,45	V	0,32	V	65,98	V	0,00	V	1,39	V	139,66	V	29359	V
2022/05/29 11	SR	63,21	V	0,34	V	63,13	V	0,00	V	1,24	V	139,67	V	29264	V
2022/05/29 12	SR	62,89	V	0,34	V	66,74	V	0,00	V	1,40	V	139,82	V	29240	V
2022/05/29 13	SR	66,77	V	0,58	V	67,55	V	0,04	V	1,44	V	140,84	V	29615	V
2022/05/29 14	SR	38,18	V	0,24	V	79,62	V	0,00	V	1,29	V	142,03	V	30112	V
2022/05/29 15	SR	44,38	V	0,26	V	78,61	V	0,00	V	1,40	V	142,96	V	30262	V
2022/05/29 16	SR	82,08	V	0,39	V	60,32	V	0,00	V	1,48	V	143,58	V	29934	V
2022/05/29 17	SR	74,03	V	0,39	V	63,59	V	0,00	V	1,41	V	144,08	V	29999	V
2022/05/29 18	SR	122,21	V	0,75	V	51,01	V	0,02	V	1,51	V	144,32	V	29731	V
2022/05/29 19	SR	61,76	V	0,30	V	65,58	V	0,00	V	1,53	V	144,67	V	29819	V
2022/05/29 20	SR	62,81	V	0,29	V	66,70	V	0,00	V	1,57	V	144,17	V	29569	V
2022/05/29 21	SR	45,65	V	0,28	V	78,46	V	0,00	V	1,44	V	142,56	V	29936	V
2022/05/29 22	SR	17,56	V	0,24	V	109,24	V	0,00	V	1,65	V	141,95	V	30235	V
2022/05/29 23	SR	16,74	V	0,24	V	104,15	V	0,00	V	1,88	V	141,63	V	30227	V
2022/05/29 24	SR	28,44	V	0,25	V	88,06	V	0,00	V	2,08	V	141,62	V	30102	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.9-122.2	0.2-0.7	51.0-127.1	0.0-0.2	1.2-3.0	139.7-145.1	29239.7-31479.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.8	0.3	80.1	0	1.7	142.7	30143.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 425

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]