

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/29 01	SR	23,28	V	0,30	V	118,58	V	0,00	V	0,22	V	140,77	V	28665	V
2020/05/29 02	SR	16,92	V	0,29	V	128,23	V	0,00	V	0,25	V	141,84	V	29214	V
2020/05/29 03	SR	25,81	V	0,30	V	111,29	V	0,00	V	0,23	V	142,07	V	28834	V
2020/05/29 04	SR	53,98	V	0,38	V	80,18	V	0,00	V	0,22	V	141,44	V	28240	V
2020/05/29 05	SR	32,27	V	0,30	V	93,03	V	0,00	V	0,25	V	142,20	V	29626	V
2020/05/29 06	SR	47,39	V	0,45	V	88,62	V	0,00	V	0,26	V	143,20	V	29488	V
2020/05/29 07	SR	40,32	V	0,32	V	79,62	V	0,00	V	0,33	V	141,36	V	28539	V
2020/05/29 08	SR	47,19	V	0,37	V	83,18	V	0,00	V	0,28	V	135,76	V	28829	V
2020/05/29 09	SR	43,72	V	0,38	V	80,96	V	0,00	V	0,29	V	135,36	V	29834	V
2020/05/29 10	SR	61,92	V	0,45	V	69,88	V	0,00	V	0,26	V	135,49	V	29062	V
2020/05/29 11	SR	54,82	V	0,42	V	85,50	V	0,00	V	0,27	V	135,71	V	29594	V
2020/05/29 12	SR	31,14	V	0,30	V	95,07	V	0,00	V	0,28	V	137,02	V	29834	V
2020/05/29 13	SR	38,32	V	0,32	V	99,03	V	0,00	V	0,29	V	137,65	V	29669	V
2020/05/29 14	SR	46,40	V	0,34	V	90,68	V	0,00	V	0,27	V	137,55	V	28749	V
2020/05/29 15	SR	24,98	V	0,40	V	136,51	V	0,00	V	0,32	V	138,30	V	28766	V
2020/05/29 16	SR	15,11	V	0,32	V	158,92	V	0,00	V	0,30	V	139,00	V	30080	V
2020/05/29 17	SR	17,61	V	0,27	V	140,70	V	0,00	V	0,29	V	139,47	V	29759	V
2020/05/29 18	SR	22,26	V	0,27	V	127,78	V	0,00	V	0,30	V	139,22	V	29759	V
2020/05/29 19	SR	22,65	V	0,26	V	118,30	V	0,00	V	0,26	V	139,11	V	29324	V
2020/05/29 20	SR	28,02	V	0,28	V	108,47	V	0,00	V	0,24	V	138,35	V	28177	V
2020/05/29 21	SR	31,76	V	0,30	V	104,53	V	0,00	V	0,23	V	137,86	V	28043	V
2020/05/29 22	SR	124,10	V	0,84	V	66,30	V	0,00	V	0,18	V	136,95	V	26757	V
2020/05/29 23	SR	144,84	V	1,13	V	60,04	V	0,00	V	0,20	V	136,33	V	27344	V
2020/05/29 24	SR	67,69	V	0,51	V	89,93	V	0,00	V	0,27	V	138,29	V	28918	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.1-144.8	0.3-1.1	60.0-158.9	0.0-0.0	0.2-0.3	135.4-143.2	26757.3-30080.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.3	0.4	100.6	0	0.3	138.8	28962.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/30 01	SR	34,78	V	0,32	V	114,62	V	0,00	V	0,32	V	140,34	V	29479	V
2020/05/30 02	SR	23,95	V	0,28	V	126,05	V	0,00	V	0,31	V	140,84	V	29681	V
2020/05/30 03	SR	14,31	V	0,26	V	139,45	V	0,00	V	0,31	V	140,95	V	29544	V
2020/05/30 04	SR	4,85	V	0,27	V	172,96	V	0,00	V	0,31	V	140,87	V	29827	V
2020/05/30 05	SR	8,04	V	0,25	V	154,10	V	0,00	V	0,29	V	140,73	V	29456	V
2020/05/30 06	SR	39,82	V	0,36	V	110,34	V	0,00	V	0,25	V	139,91	V	28205	V
2020/05/30 07	SR	48,52	V	0,69	V	118,60	V	0,01	V	0,24	V	137,92	V	27676	V
2020/05/30 08	SR	19,97	V	0,32	V	135,40	V	0,00	V	0,25	V	136,42	V	28086	V
2020/05/30 09	SR	27,22	V	0,41	V	132,99	V	0,00	V	0,24	V	135,80	V	27750	V
2020/05/30 10	SR	22,24	V	0,48	V	146,65	V	0,01	V	0,27	V	136,12	V	28258	V
2020/05/30 11	SR	44,95	V	0,55	V	122,01	V	0,00	V	0,25	V	135,70	V	27299	V
2020/05/30 12	SR	17,88	V	0,28	V	142,41	V	0,00	V	0,26	V	134,98	V	27825	V
2020/05/30 13	SR	43,55	V	0,71	V	136,79	V	0,03	V	0,28	V	135,03	V	27447	V
2020/05/30 14	SR	9,17	V	0,25	V	156,47	V	0,00	V	0,27	V	135,52	V	28105	V
2020/05/30 15	SR	11,57	V	0,24	V	149,88	V	0,00	V	0,30	V	136,61	V	28556	V
2020/05/30 16	SR	11,07	V	0,24	V	148,32	V	0,00	V	0,33	V	137,84	V	29168	V
2020/05/30 17	SR	16,97	V	0,24	V	134,74	V	0,00	V	0,32	V	138,21	V	29476	V
2020/05/30 18	SR	42,56	V	0,32	V	102,99	V	0,00	V	0,32	V	138,43	V	29446	V
2020/05/30 19	SR	42,47	V	0,34	V	99,47	V	0,00	V	0,35	V	137,99	V	29288	V
2020/05/30 20	SR	37,29	V	0,35	V	103,98	V	0,00	V	0,32	V	137,23	V	29550	V
2020/05/30 21	SR	44,72	V	0,39	V	98,31	V	0,00	V	0,31	V	137,43	V	29429	V
2020/05/30 22	SR	76,33	V	0,69	V	87,73	V	0,00	V	0,28	V	137,28	V	29219	V
2020/05/30 23	SR	81,03	V	0,72	V	86,15	V	0,00	V	0,28	V	137,09	V	28973	V
2020/05/30 24	SR	73,72	V	0,66	V	91,23	V	0,00	V	0,27	V	137,04	V	27778	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.8-81.0	0.2-0.7	86.2-173.0	0.0-0.0	0.2-0.4	135.0-140.9	27298.6-29826.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.2	0.4	125.5	0	0.3	137.8	28730.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giuseppe Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/05/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/05/31 01	SR	46,98	V	0,39	V	95,69	V	0,00	V	0,26	V	137,07	V	28673	V
2020/05/31 02	SR	32,84	V	0,29	V	105,77	V	0,00	V	0,28	V	137,04	V	28643	V
2020/05/31 03	SR	69,80	V	0,47	V	87,15	V	0,00	V	0,26	V	136,96	V	27826	V
2020/05/31 04	SR	17,39	V	0,26	V	142,69	V	0,00	V	0,29	V	138,18	V	29361	V
2020/05/31 05	SR	21,68	V	0,28	V	130,70	V	0,00	V	0,27	V	138,86	V	28972	V
2020/05/31 06	SR	36,31	V	0,40	V	122,56	V	0,00	V	0,28	V	138,48	V	28741	V
2020/05/31 07	SR	32,45	V	0,63	V	124,32	V	0,04	V	0,37	V	138,96	V	27049	V
2020/05/31 08	SR	63,73	V	0,55	V	82,05	V	0,02	V	0,26	V	134,50	V	27743	V
2020/05/31 09	SR	79,51	V	0,61	V	72,65	V	0,03	V	0,26	V	134,59	V	28199	V
2020/05/31 10	SR	50,76	V	0,40	V	93,19	V	0,00	V	0,30	V	136,15	V	29360	V
2020/05/31 11	SR	84,23	V	0,56	V	76,98	V	0,00	V	0,27	V	136,53	V	28592	V
2020/05/31 12	SR	81,48	V	0,51	V	77,86	V	0,00	V	0,27	V	135,69	V	28411	V
2020/05/31 13	SR	89,11	V	0,68	V	73,32	V	0,00	V	0,27	V	135,76	V	28393	V
2020/05/31 14	SR	45,80	V	0,35	V	97,46	V	0,00	V	0,29	V	137,07	V	29453	V
2020/05/31 15	SR	24,93	V	0,27	V	116,74	V	0,00	V	0,31	V	137,91	V	29769	V
2020/05/31 16	SR	11,78	V	0,24	V	138,42	V	0,00	V	0,31	V	138,32	V	29908	V
2020/05/31 17	SR	24,25	V	0,24	V	117,62	V	0,00	V	0,30	V	138,33	V	29440	V
2020/05/31 18	SR	23,52	V	0,24	V	112,03	V	0,00	V	0,30	V	138,46	V	29379	V
2020/05/31 19	SR	17,47	V	0,23	V	127,05	V	0,00	V	0,31	V	138,80	V	29339	V
2020/05/31 20	SR	46,11	V	0,33	V	101,62	V	0,00	V	1,10	V	138,79	V	28630	V
2020/05/31 21	SR	57,22	V	0,47	V	93,70	V	0,00	V	0,30	V	138,44	V	27099	V
2020/05/31 22	SR	92,60	V	0,75	V	80,75	V	0,00	V	0,28	V	138,46	V	28156	V
2020/05/31 23	SR	53,96	V	0,35	V	90,00	V	0,00	V	0,28	V	138,25	V	28390	V
2020/05/31 24	SR	22,18	V	0,26	V	124,78	V	0,00	V	0,30	V	139,29	V	29459	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.8-92.6	0.2-0.7	72.7-142.7	0.0-0.0	0.3-1.1	134.5-139.3	27049.1-29908.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.9	0.4	103.5	0	0.3	137.5	28707.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: